

V. Anuncios

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

18990 *Anuncio de la Delegación del Gobierno en Castilla y León, Área de Industria y Energía, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución para la construcción de una estación de regulación y medida de gas natural G-250, en la posición P04.05 del gasoducto "Olmedo-Medina del Campo", término municipal de Medina del Campo.*

A los efectos previstos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos (BOE 08-oct-98), y en Reglamento por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, aprobado por Decreto 1.434/2002, de 27 de diciembre (BOE 31-dic-02), se somete a información pública el siguiente proyecto:

Peticionario: Transportista Regional del Gas, S.A., con domicilio en Plaza D. Federico Velasco, 3, 47400-Medina del Campo (Valladolid).

Objeto de la petición: Autorización Administrativa y Aprobación de Proyecto de Ejecución para la construcción de una estación de regulación y medida de gas natural G-250, en la posición P04.05 del gasoducto "Olmedo-Medina del Campo", término municipal de Medina del Campo.

Presupuesto: Doscientos setenta y ocho mil trescientos diecinueve euros (278.319,00 €).

Descripción de las instalaciones:

Presión de diseño:

Lado entrada estación de regulación y medida: 80 bares.

Lado salida estación de regulación y medida: 16 bares.

Estación de regulación y medida:

Formada por dos líneas de regulación, más una de reserva sin equipar, con un contador G-250, caudal máximo por línea de 6.800 Nm³/h, y provista de equipo de filtrado, precalentador de gas, reducción y controlador de presión, medidor de caudal y equipo de odorización, by-pass exterior y equipamiento telemático.

Tubería de línea dentro de la posición: De acero al carbono grado B, según API-5L y revestimiento de polietileno extrusionado. Todas las tuberías mayores de 2" soldadas a tope BW, con bisel según API 5L.

Válvulas by-pass exterior para aislamiento de ERM: entrada: ANSI-600 DN4" y salida ANSI-150 DN-6".

Afección a fincas privadas: No existe afección a fincas privadas o bienes dependientes de Organismos Públicos.

Lo que se hace público para conocimiento general y que pueda ser examinado el expediente en el Área de Industria y Energía, de la Delegación del Gobierno en Castilla y León, sita en la C/ Antonio Lorenzo Hurtado, 6, Edificio Administrativo de

Usos Múltiples (7.^a planta) (47071) Valladolid, y presentar por triplicado en dicho centro las alegaciones que consideren oportunas en el plazo de veinte días a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio.

Valladolid, 25 de mayo de 2011.- El Director del Área de Industria y Energía, Esteban Useros de la Calzada.

ID: A110046173-1