

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

León, 18 de julio de 1979.—El Delegado provincial, Miguel Casanueva Viedma.—5.068-15.

**20083** RESOLUCION de la Delegación Provincial de León por la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente 23.712-R.I. 6.337, incoado en la Sección de Energía de esta Delegación Provincial, a petición de «Iberduero, S. A.», Distribución León, con domicilio en León, calle Legión VII, número 6, por la que solicita autorización y declaración en concreto de utilidad pública para el establecimiento de salidas de línea a 45 KV., cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia instalaciones eléctricas, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de este Ministerio de 1 de febrero de 1968, y en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Esta Delegación Provincial, a propuesta de su Sección mencionada, ha resuelto:

Autorizar a «Iberduero, S. A.», Distribución León, la instalación de salidas de línea a 45 KV., cuyas principales características son las siguientes:

Dos líneas trifásicas a 45 KV., en doble circuito, con conductores de aluminio-acero de 181,6 milímetros cuadrados, de 6.545 kilogramos de resistencia, en cadena de cuatro elementos y torres metálicas de celosía «MADE», tipos «Arce» y «Olmo», con longitudes la primera de las líneas de 447 metros, y 726 metros la segunda, teniendo su origen en la E.T.D. de Vilecha, cruzándose el ferrocarril, ambas líneas y la carretera nacional 630 Gijón-Sevilla, por el kilómetro 106/250 y línea telefónica de la «Compañía Telefónica Nacional de España», y línea telegráfica del Estado, la línea que finaliza en Onzonilla.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y en su Reglamento de aplicación, aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

León, 19 de julio de 1979.—El Delegado provincial, Miguel Casanueva Viedma.—5.067-15.

**20084** RESOLUCION de la Delegación Provincial de Lérida por la que se autoriza el establecimiento y declara en concreto la utilidad pública de las instalaciones eléctricas que se citan (referencia C. 1.310 a) M. 77).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a petición de «Fuerzas Eléctricas del Segre, S. A.», con domicilio en Lérida, Alcalde Costa, 37, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Decreto 2617/1966, de 20 de octubre sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria, y Decreto de este Ministerio de 30 de junio de 1972,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía en Lérida, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

Autorizar al peticionario el establecimiento de las instalaciones eléctricas cuyo objeto y principales características son: Modificar el trazado de la línea por acondicionamiento de la carretera 1313, de Lérida a Puigcerdá, entre puntos kilométricos 85,80 y 90.

*Línea eléctrica*

Origen de la línea: Apoyo número 8 línea Oliana-Adrall, tramo C.H. Oliana, C. 1.310 a).

Final de la línea: Apoyo número 14.

Término municipal afectado: Oliana.

Cruzamientos: Jefatura Provincial de Carreteras, C. 1.313, puntos kilométricos 89, 195, y 89,402; C.T.N.E.; Jefatura Regional de Telecomunicación, línea telegráfica (dos cruces).

Tensión de servicio en KV: 25.

Longitud en kilómetros: 0,647.

Número de circuitos y conductores: Uno de 3 por 46,25 milímetros cuadrados de aluminio-acero.

Apoyos: Metálicos y hormigón.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de 20 de octubre de 1966.

El plazo para la terminación de la instalación reseñada es de un año a partir de la fecha de la presente resolución, no pudiendo entrar en servicio mientras no se cumplan los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966.

Previos los trámites legales, la Administración podrá declarar la caducidad de esta concesión si se comprobare la inexactitud de las declaraciones de la Empresa que figuran en el expediente, o el incumplimiento del plazo concedido.

Lérida, 25 de junio de 1979.—El Delegado provincial, Eduardo Mías Navés.—2.922-D.

**MINISTERIO DE AGRICULTURA**

**20085** RESOLUCION de la Dirección General de la Producción Agraria por la que se determina la potencia de inscripción de los tractores marca «Lamborghini», modelo 654 DT.

Solicitada por «Auto Remolques Barcelona, S. A.», la homologación genérica de la potencia de los tractores que se citan, y practicada la misma mediante su ensayo reducido en la Estación de Mecánica Agrícola,

Esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto en la Orden ministerial de 14 de febrero de 1984, hace pública su Resolución de esta misma fecha por la que:

1. Las Delegaciones Provinciales de Agricultura han sido autorizadas para registrar y matricular los tractores marca «Lamborghini», modelo 654 DT, cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido establecida en 60 (sesenta) CV.

Madrid, 17 de abril de 1979.—El Director general, P. D., el Subdirector general de la Producción Vegetal, José Puerta Romero.

**ANEXO QUE SE CITA**

Tractor homologado:

Marca ..... «Lamborghini».  
 Modelo ..... 654 DT.  
 Tipo ..... Ruedas.  
 Número de bastidor o chasis .... 2469.  
 Fabricante ..... «Lamborghini Trattori, S.p.A.», Bolonia (Italia).  
 Motor: Denominación ..... Lamborghini, modelo 994/1.  
 Número ..... 22564.  
 Combustible empleado ..... Gas-oil. Densidad, 0,840.  
 Número de cetano, 50.

Potencia del tractor a la toma de fuerza (CV)	Velocidad (r. p. m.)		Consumo específico (gr/CV hora)	Condiciones atmosféricas	
	Motor	Toma de fuerza		Temperatura (°C)	Presión (mm Hg)

**I. Ensayo de homologación de potencia.**

Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 r. p. m. de la toma de fuerza

Datos observados .....	55,4	1.989	640	208	21	707
Datos referidos a condiciones atmosféricas normales .....	60,1	1.989	640	—	15,5	760