

mino municipal de Prat de Llobregat. Tensión, 25 KV, tendido subterráneo, un circuito doble, conductores, aluminio de 240 milímetros cuadrados de sección. Longitud, 0,015 kilómetros. Estación transformadora, 100 KVA.

5. Referencia: AS/ce-AT 22.982/83.

Alimenta la E. T. 2.220 a establecer en la calle Polígono Industrial Pratense, derivada del apoyo número 10 de la línea aérea a 25 KV «Pratense II», en el término municipal de Prat de Llobregat. Tensión 25 KV, línea aérea, un circuito, conductores, aluminio-acero de 92,87 milímetros cuadrados de sección, con una longitud de 0,159 kilómetros. Tendido subterráneo, un circuito, conductores de aluminio de 240 milímetros cuadrados de sección, y una longitud de 0,429 kilómetros. Estación transformadora, 630 KVA.

6. Referencia: AS/ce-AT. 20.732/83.

Alimenta la E. T. 1.068 a establecer en la calle Juan Soler, en el término municipal de Prat de Llobregat. Tensión, 6 KV, subterránea, un circuito, conductores de cobre de 3 por 50 milímetros cuadrados de sección, con una longitud de 0,082 kilómetros. Estación transformadora de 400 KVA, y relación 6/0,38-0,22 KV.

7. Referencia: AS/ce-AT. 20.734/83.

Alimenta la E. T. 1.844, a establecer en la calle Masnou, números 10-12, del término municipal de Prat de Llobregat. Tensión, 25 KV, subterránea, doble circuito, conductores, aluminio de 95 milímetros cuadrados de sección, con una longitud de 0,04 kilómetros. Estación transformadora de 160 KVA y relación, 25/0,38-0,22 KV.

Barcelona, 13 de junio de 1984.—El Ingeniero Jefe, en funciones (ilegible).—14.247-C.

## 20123

*RESOLUCION de 22 de junio de 1984, de los Servicios Territoriales de Industria de Barcelona, por la que se hace pública la autorización administrativa y declaración de utilidad pública en concreto de las instalaciones eléctricas que se citan.*

Cumplidos los trámites reglamentarios en los expedientes promovidos a petición de «Hidroeléctrica de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona, Archs, número 10, en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, estos Servicios Territoriales de Industria de Barcelona, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2817 y 2819/1966, Ley 10/1966, Decreto 1775/1967 y Reglamento de Líneas Eléctricas de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto autorizar y declarar la utilidad pública, a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones establecidas en el Reglamento aprobado por Decreto 2819/1966, de las instalaciones eléctricas de características principales siguientes:

1. Referencia BH/ce-20.736/83-AT.

Alimenta la E. T. 1.947, a establecer en la calle Polígono Pratense, sin número, derivada de apoyo número 4 de la derivación aérea, a 25 KV, «Jover II», en el término municipal de Prat de Llobregat. Características: Tensión, 25 KV, tendido subterráneo, un circuito, conductores, aluminio de 95 milímetros cuadrados de sección. Longitud: 0,051 kilómetros. Estación transformadora, 250 KVA.

2. Referencia BH/ce-20.728/83-AT.

Alimenta la E. T. 1.977, a establecer en el aeropuerto de Prat de Llobregat, derivada de la línea de E. T. 2.190, en el término municipal de Prat de Llobregat. Características: Tensión, 25 KV, tendido subterráneo, un circuito doble, conductores de aluminio de 150 milímetros cuadrados de sección. Longitud: 0,345 kilómetros. Estación transformadora: 50 KVA.

3. Referencia BH/ce-20.729/83-AT.

Alimenta la E. T. 1.069, a establecer en la calle Ferrocaril, sin número, derivada de la línea de E. T. 1.537, en el término municipal de Prat de Llobregat. Características: Tensión, 6 KV, tendido subterráneo, un circuito, conductores de cobre de 100 milímetros cuadrados de sección. Longitud: 0,282 kilómetros. Estación transformadora: 400 KVA.

4. Referencia BH/ce-20.730/83.

Alimenta la E. T. 1.402, a establecer en la calle Viladecans, sin número, derivada de la línea E. T. S. «Prat», a estación transformadora 970, en el término municipal de Prat de Llobregat. Tensión, 6 KV, tendido subterráneo, un circuito doble, conductores de cobre de 50 milímetros cuadrados de sección. Longitud: 0,157 kilómetros. Estación transformadora: 400 KVA.

5. Referencia: BH/ce-20.727/83-AS.

Alimenta la E. T. 1.949, a establecer en la calle Afueras, sin número, derivada del apoyo número 10 de la derivación aérea a 25 KV, «Ebys», en el término municipal de Prat de Llobregat. Características: Tensión, 25 KV, tendido subterráneo, un circuito, conductores de aluminio de 95 milímetros cuadrados de sección. Longitud: 0,028 kilómetros. Estación transformadora: 160 KVA.

Barcelona, 22 de junio de 1984.—El Ingeniero Jefe, en funciones (ilegible).—14.250-C.

## 20124

*RESOLUCION de 19 de julio de 1984, de los Servicios Territoriales de Industria de Barcelona, por la que se hace pública la autorización administrativa y declaración de utilidad pública en concreto de las instalaciones eléctricas que se citan.*

Cumplidos los trámites reglamentarios en los expedientes promovidos a petición de «Eléctrica Selga», con domicilio en Rajadell, Bajada Riera, número 1, en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, estos Servicios Territoriales de Industria de Barcelona, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2817 y 2819/1966, Ley 10/1966, Decreto 1775/1967 y Reglamento de Líneas Eléctricas de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto autorizar y declarar la utilidad pública, a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones establecidas en el Reglamento aprobado por Decreto 2819/1966, de las instalaciones eléctricas de características principales siguientes:

Referencia: AS/ce-8701/80.

Finalidad: Mejora, modificación y ampliación de línea existente.

Origen de la línea: E. T. «Can Canals».

Final de la línea: Moncunill y E. T. 52.

Término municipal: Fonollosa.

Longitud en kilómetros: 4,041, línea aérea.

Tensión del servicio: 6 KV.

Conductor: Aluminio-acero de 46,24 milímetros cuadrados de sección.

Material de apoyos: Metálicos, hormigón y madera.

Barcelona, 19 de julio de 1984.—El Ingeniero Jefe, en funciones (ilegible).—14.133-C.

## 20125

*RESOLUCION de 19 de julio de 1984, de los Servicios Territoriales de Industria de Barcelona, por la que se hace pública la autorización administrativa y declaración de utilidad pública en concreto de las instalaciones eléctricas que se citan.*

Cumplidos los trámites reglamentarios en los expedientes promovidos a petición de «Eléctrica Selga», con domicilio en Rajadell, Bajada Riera, número 1, en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, estos Servicios Territoriales de Industria de Barcelona, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2817 y 2819/1966, Ley 10/1966, Decreto 1775/1967 y Reglamento de Líneas Eléctricas de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto autorizar y declarar la utilidad pública, a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones establecidas en el Reglamento aprobado por Decreto 2819/1966, de las instalaciones eléctricas de características principales siguientes:

Expediente: AS/ce-1421/81.

Finalidad: Ampliación de red de distribución en alta tensión con línea aérea.

Origen de la línea: Línea Rajadell-Castellfollit del Boix.

Final: P. T. «El Clot de Cal Isidro».

Término municipal: Castellfollit del Boix.

Tensión del servicio: 6 KV.

Longitud en kilómetros: 0,914, aérea.

Conductor: Aluminio-acero de 31,10 milímetros cuadrados de sección.

Material: Hierro y hormigón.

Estación transformadora: Intemperie, 20 KVA, 6/0,38-0,22 KV.

Barcelona, 19 de julio de 1984.—El Ingeniero Jefe, en funciones (ilegible).—14.134-C.

## GALICIA

### 20126

*RESOLUCION de 12 de junio de 1984, de la Delegación Provincial de Industria de Lugo, por la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita: Línea Boca del Túnel-Villanuíz, San Martín-Alvaredos, Ayuntamiento de Quiroga.*

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial de Industria de Lugo a petición de «Eléctrica Quiroguesa, Sociedad Anónima», con domicilio en Quiroga (Lugo), solicitando autorización y declaración en concreto de utilidad pública para el establecimiento de una instalación eléctrica de media tensión, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2817/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2819/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones e materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con lo dispues:

en el Real Decreto 2634/1980, de 31 de julio, sobre transferencias de competencias de la Administración del Estado a la Junta de Galicia en materia de industria.

Esta Delegación Provincial de Lugo ha resuelto:

Autorizar a «Eléctrica Quiroguesa, S. A.», la instalación eléctrica cuyas principales características son las siguientes:

Línea aérea 20 KV, con origen en la línea central de Montefurado-Boca del Tunel, conductor de aluminio-acero LA-56, de 54,6 milímetros cuadrados de sección, con una longitud total de 4.125 metros.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación, de 20 de octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Lugo, 12 de junio de 1984.—El Delegado provincial, Jesús Bendaña Suárez.—3.371-D.

**20127**

*RESOLUCION de 12 de junio de 1984, de la Delegación Provincial de Industria de Lugo, por la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita: Línea media tensión Boca del Túniz - Montefurado - Hermidón (Ayuntamiento de Quiroga).*

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial de Industria de Lugo, a petición de «Eléctrica Quiroguesa, S. A.», con domicilio en Quiroga (Lugo) solicitando autorización y declaración en concreto de utilidad pública para el establecimiento de una instalación eléctrica de media tensión, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 2634/1980, de 31 de julio, sobre transferencias de competencias de la Administración del Estado a la Junta de Galicia en materia de industria.

Esta Delegación Provincial de Lugo ha resuelto:

Autorizar a «Eléctrica Quiroguesa, S. A.», la instalación eléctrica cuyas principales características son las siguientes:

Línea eléctrica aérea a 20 KV conductor LA-56, de 54,6 milímetros cuadrados de sección, de 1.295 metros de longitud total; la derivación al pueblo de Hermidón de 186 metros, parte del apoyo número 5 de la línea y finaliza en el C. T. de Hermidón.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación, de 20 de octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Lugo, 12 de junio de 1984.—El Delegado provincial, Jesús Bendaña Suárez.—3.372-D.

**ANDALUCIA**

**20128**

*ORDEN de 6 de julio de 1984, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se convoca concurso-oposición para la provisión de vacantes, situadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la Escala de Profesores Numerarios y Psicólogos de Enseñanzas Integradas.*

Ilmo. Sr.: Fijadas las bases generales de las pruebas selectivas a convocar para ingreso en las Escalas de Profesores Numerarios y Psicólogos, Profesores de Materias Técnico-Profesionales y Educadores y de Profesores de Prácticas y Actividades de Enseñanzas Integradas, por Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 22 de junio de 1984 («Boletín Oficial del Estado» del 30), procede proveer las vacantes correspondientes a la Escala de Profesores Numerarios y Psicólogos, de conformidad con dichas bases generales.

En su virtud, esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto convocar las pruebas para la provisión de 34 plazas de la Escala de Profesores Numerarios y Psicólogos, en los Centros de Enseñanzas Integradas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

De las plazas convocadas, 26 corresponden a la reserva especial para el personal interino y contratado del curso 1982-1983; siete, a la reserva establecida en el Decreto 2043/1971, de 23 de julio, y una, al turno libre.

**Bases de la convocatoria**

**I. SISTEMA SELECTIVO Y DISTRIBUCION DE LAS VACANIES**

Todos los turnos constarán de las fases de concurso y oposición. La fase de prácticas sólo se realizará en los turnos libre y de reserva establecida en el Decreto 2043/1971, de 23 de julio.

Las plazas convocadas se distribuirán por asignaturas y turnos en la forma que se indica a continuación:

a) Turno libre: Una plaza.

Asignaturas	Plazas convocadas
Matemáticas ... ..	1

b) Turno de reserva establecido en el Decreto 2043/1971, de 23 de julio: Siete plazas.

Asignaturas	Plazas convocadas
Matemáticas ... ..	2
Lengua Española y Literatura ... ..	1
Latín ... ..	1
Geografía e Historia ... ..	3

Las plazas de la reserva establecida en el apartado b) de esta convocatoria serán acumulables a la del turno libre por asignaturas.

c) Turno de reserva especial para el personal interino y contratado en el curso 1982/83: 26 plazas.

Asignaturas	Plazas convocadas
Matemáticas ... ..	2
Física y Química ... ..	3
Ciencias Naturales ... ..	4
Lengua Española y Literatura ... ..	2
Francés ... ..	3
Inglés ... ..	3
Latín ... ..	5
Geografía e Historia ... ..	2
Filosofía ... ..	2

**II. CONCURSO-OPOSICION LIBRE**

1. Condiciones que deben reunir los aspirantes.

1.1 Ser español.

1.2 Estar en posesión o reunir las condiciones para que les pueda ser expedido el título exigido para el ingreso en la Escala de Profesores Numerarios y Psicólogos de Enseñanzas Integradas, conforme a lo establecido en el Real Decreto 3032/1983, de 9 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» del 8 de diciembre).

1.3 Tener cumplidos dieciocho años.

1.4 No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico incompatible con el ejercicio de la docencia.

1.5 No hallarse separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de la Administración del Estado, Institucional, Autónoma o Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

1.6 Comprometerse a cumplir, como requisito previo a la toma de posesión, el rramento o promesa previsto en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril («Boletín Oficial del Estado» del 6 de abril).

1.7 Estar en posesión del certificado de aptitud pedagógica para Bachillerato expedido por un Instituto de Ciencias de la Educación, o bien haber ejercido docencia durante un curso académico o estarla ejerciendo en el presente curso como Profesor en plenitud de funciones, en el nivel de Bachillerato, en alguno de los Centros siguientes: