

Línea subterránea, trifásica, en Calahorra, circuito simple, a 3,2 KV, con cable tipo DHV 12/20 KV de 3 (1 x 95) milímetros cuadrados en aluminio. Tendrá una longitud total de 320 metros, con origen en la estación transformadora «Pintor Pradilla-5» y final en la estación transformadora «Ebricio-24».

Estación transformadora denominada «Pintor Pradilla-5», tipo interior, con transformador trifásico de 250 KVA de potencia y relación de transformación 13.200/398-230 V.

Estación transformadora denominada «Ebricio-24», tipo interior, con transformador trifásico de 400 KVA de potencia y relación de transformación 13.200/398-230 V.

La finalidad de estas instalaciones es mejorar la distribución de energía en la zona.

Esta Dirección Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939; Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, y Reglamento de Estaciones Transformadoras de 23 de febrero de 1949, ha resuelto autorizar la instalación solicitada y declarar la utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Logroño, 30 de octubre de 1984.—El Director provincial, Lorenzo Cuesta Capillas.—6 258-15.

28096 RESOLUCION de 30 de octubre de 1984, de la Dirección Provincial de La Rioja, por la que se autoriza la instalación eléctrica que se cita y se declara la utilidad pública de la misma.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente número AT-18.827, incoado en esta Dirección Provincial a instancia de «Electra de Logroño, S. A.», con domicilio en Logroño, carretera circunvalación, polígono «San Lázaro», solicitando autorización administrativa y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Estación transformadora denominada «Trilladora», en Berceo, tipo intemperie sobre dos postes de hormigón, con transformador trifásico de 100 KVA de potencia y relación de transformación 13.200-20.000/398-230 V.

Red de distribución en baja tensión posada sobre fachadas o tensada en espacios abiertos o entre postes, trifásica, con tensión compuesta de 390 V y conductores de cable aislado trenzado, en haz de 3 por 95 + 1 por 54,6 milímetros cuadrados en aluminio.

La finalidad de estas instalaciones es mejorar la distribución de energía en la zona.

Esta Dirección Provincial en cumplimiento de lo dispuesto en los Decreto 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939; Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968 y Reglamento de Estaciones Transformadoras de 23 de febrero de 1949, ha resuelto autorizar la instalación solicitada y declarar la utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Logroño, 20 de octubre de 1984.—El Director provincial, Lorenzo Cuesta Capillas.—6 258-15.

28097 RESOLUCION de 2 de noviembre de 1984, de la Dirección General de Minas, por la que se publica la inscripción de propuesta de reserva provisional a favor del Estado, para investigación de carbón, en un área denominada «Campo de Calatrava», comprendida en las provincias de Ciudad Real y Toledo.

En aplicación de lo dispuesto por el artículo 9.º 1, de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, se hace público que se ha practicado el día 29 de octubre de 1984, la inscripción número 209 en el Libro-Registro de la Dirección General de Minas, correspondiente a la petición presentada por la Empresa Nacional «Adaro de Investigaciones Mineras, S. A.», sobre propuesta para la declaración de zona de reserva provisional a favor del Estado, para investigación de carbón, en el área que se denominará «Campo de Calatrava», comprendida en las provincias de Ciudad Real y Toledo y cuyo perímetro, definido por coordenadas geográficas, se designa a continuación:

Se toma como punto de partida el de intersección del meridiano 3º 11' 00" Oeste con el paralelo 39º 20' 20" Norte, que corresponde al vértice 1.

Área formada por arcos de meridiano, referidos al de Greenwich y de paralelos determinados por la unión de los siguientes vértices, expresados en grados sexagesimales

| | Longitud | Latitud |
|------------|------------------|-------------------|
| Vértice 1 | 3º 11' 00" Oeste | 39º 20' 20" Norte |
| Vértice 2 | 3º 11' 00" Oeste | 38º 35' 00" Norte |
| Vértice 3 | 3º 51' 20" Oeste | 38º 35' 00" Norte |
| Vértice 4 | 3º 51' 20" Oeste | 38º 40' 00" Norte |
| Vértice 5 | 4º 21' 20" Oeste | 38º 40' 00" Norte |
| Vértice 6 | 4º 21' 20" Oeste | 38º 50' 20" Norte |
| Vértice 7 | 4º 01' 20" Oeste | 38º 50' 20" Norte |
| Vértice 8 | 4º 01' 20" Oeste | 39º 10' 20" Norte |
| Vértice 9 | 3º 51' 20" Oeste | 39º 10' 20" Norte |
| Vértice 10 | 3º 51' 20" Oeste | 39º 15' 20" Norte |
| Vértice 11 | 3º 31' 20" Oeste | 39º 15' 20" Norte |
| Vértice 12 | 3º 31' 20" Oeste | 39º 20' 20" Norte |

El perímetro así definido delimita una superficie de 20.146 cuadrículas mineras.

Madrid, 2 de noviembre de 1984.—El Director general, Juan Manuel Kindelán Gómez de Bonilla.

28098 RESOLUCION de 4 de diciembre de 1984, de la Dirección General de la Energía, por la que se autoriza el establecimiento de una línea de transporte de energía eléctrica a 66 kV en las provincias de Albacete y Valencia, solicitada por «Hidroeléctrica Española, S. A.», y se declara en concreto la utilidad pública de la misma.

Hmos. Sres.: Visto el expediente incoado en la Dirección Provincial de Albacete, a instancia de «Hidroeléctrica Española, Sociedad Anónima», con domicilio en Hermosilla, 3, solicitando autorización para el establecimiento de una línea de transporte de energía eléctrica, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y la Ley de 24 de noviembre de 1939.

Esta Dirección General de la Energía, a propuesta de la Sección correspondiente de la misma, ha resuelto:

Autorizar a «Hidroeléctrica Española, S. A.», el establecimiento de la línea de transporte de energía eléctrica a 66 kV, con origen en la estación transformadora de Almansa, provincia de Albacete, y final en la subestación transformadora de La Parrilla, en el término municipal de Mogente, provincia de Valencia, y propiedad de RENFE.

Será un circuito sencillo, con conductores de Al-Ac de 181,7 milímetros cuadrados de sección, apoyos metálicos y aislamiento por cadenas de cuatro elementos de vidrio. La longitud total será de 22,3 kilómetros, afectando al trazado a las provincias de Albacete y Valencia.

La finalidad es el suministro de energía eléctrica a la RENFE en la citada subestación de La Parrilla.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre.

Esta instalación no se comenzará a construir mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, debiendo solicitarse la indicada aprobación en el plazo máximo de ocho meses.

Caso de no ser factible lo anteriormente expuesto, se procederá por el peticionario de la autorización a cumplimentar lo que para concesión de prórroga se ordena en el capítulo IV del Decreto 1775/1967, de 22 de julio.

Madrid, 4 de diciembre de 1984.—La Directora general, Carmen Mestre.

Hmos. Sres. Directores provinciales del Ministerio de Industria y Energía de Albacete y Valencia.—19 818-C.

28099 RESOLUCION de 17 de diciembre de 1984, de la Dirección General de la Energía, por la que se modifica el subsector eléctrico a la Empresa «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S. A.».

La Orden de 30 de julio de 1984, por la que se establece un nuevo sistema de compensaciones en el sector eléctrico, define, en el punto 1.º, la composición de los subsistemas eléctricos, que se relacionan en el anexo 1, y faculta a la Dirección General de la Energía para incorporar a los mismos las modificaciones que se produzcan.

La Empresa «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S. A.», comunica, con fecha 31 de octubre de 1984, que, debido a absor-