

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

18452 *Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se modifica la certificación de un captador solar, modelo CS P 2.5 V, marca Atlantic.*

Por Resolución de 29 de julio de 2009 de la Secretaría de Estado de Energía se certifica un captador solar marca Atlantic, modelo CS P 2.5 V a solicitud de Termicol Energía Solar, S.L., con contraseña NPS-12909.

Resultando que en dicha Resolución se hace referencia al modelo equivalente Termicol T 25 S con contraseña NPS-7404.

Resultando que para el modelo Termicol T 25 S dicha contraseña fue sustituida por Resolución de fecha 15 de junio de 2007 por la contraseña NPS-11707.

No habiéndose recogido esta circunstancia en la Resolución de 29 de julio de 2009.

Esta Secretaría de Estado resuelve modificar su Resolución de 29 de julio de 2009 incluyendo el párrafo siguiente: «Por Resolución de 15 de junio de 2007, se estableció como contraseña del modelo Termicol T 25 S la NPS-11707, que es la única vigente en la actualidad para dicho modelo» especificándose que las características del citado modelo son las que se indican a continuación, manteniéndose el resto de características y condiciones.

Identificación:

Fabricante: Termicol Energía Solar, S.L.

Nombre comercial (marca/modelo): Atlantic / CS P 2.5 V.

Tipo de captador: plano con cubierta.

Año de producción: 2006.

Dimensiones:

Longitud: 2114 mm. Área de apertura: 2,38 m².

Ancho: 1185 mm. Área de absorbedor: 2.31 m².

Altura: 82 mm. Área total: 2,51 m².

Especificaciones generales:

Peso: 42,9 kg.

Fluido de transferencia de calor: agua, anticongelante.

Presión de funcionamiento Máx.: 8 bar.

Resultados de ensayo:

Rendimiento térmico:

η_0	0,770	
a_1	3,663	W/m ² K
a_2	0,016	W/m ² K ²
Nota: referente al área de apertura		

Potencia extraída por unidad de captador (W):

$T_m - T_a$ en K	400 W/m ²	700 W/m ²	1.000 W/m ²
10	642	1.192	1.742
30	438	988	1.538
50	205	754	1.304

Por Resolución de 29 de julio de 2009 de la Secretaría de Estado de Energía se certifica un captador solar marca Atlantic, modelo CS P 2.5 V a solicitud de Termicol Energía Solar, S.L., con contraseña NPS-12909.

Resultando que en dicha Resolución se hace referencia al modelo equivalente Termicol T 25 S con contraseña NPS-7404.

Resultando que para el modelo Termicol T 25 S dicha contraseña fue sustituida por Resolución de fecha 15 de junio de 2007 por la contraseña NPS-11707.

No habiéndose recogido esta circunstancia en la Resolución de 29 de julio de 2009.

Esta Secretaría de Estado resuelve modificar su Resolución de 29 de julio de 2009 incluyendo el párrafo siguiente: «Por Resolución de 15 de junio de 2007, se estableció como contraseña del modelo Termicol T 25 S la NPS-11707, que es la única vigente en la actualidad para dicho modelo», manteniéndose el resto de características y condiciones.

Madrid, 25 de septiembre de 2009.–El Secretario de Estado de Energía, P.D. de firma (Resolución de 27 de mayo de 2009), el Subdirector General de Planificación Energética y Seguimiento, Francisco Maciá Tomás.