

V. Anuncios

B. Otros anuncios oficiales

CIUDAD DE CEUTA

32245 *Resolución del Servicio de Industria y Energía de la Ciudad Autónoma de Ceuta sobre autorización administrativa previa, declaración de utilidad pública y autorización administrativa de construcción para la instalación de línea subterránea de media tensión de (20-15 kV) comprendida entre los centros, Centro de Seccionamiento "Juan Carlos I"- Centro de Transformación "Erquicia"- Centro de Transformación "Minusválidos"- Centro de Transformación "Juan Carlos I Nº 1" – Centro de Transformación "Juan Carlos I Nº 3"- Centro de Transformación "Rosales".*

Vista la solicitud de D. Antonio Palomares Fernández, en representación de la Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta Distribución, Sociedad Anónima Unipersonal, con domicilio en Ceuta, calle Beatriz de Silva nº 2, solicitando autorización administrativa previa, declaración de utilidad pública y autorización administrativa de construcción para la instalación de línea subterránea de media tensión de (20-15 kV) comprendida entre los centros, Centro de Seccionamiento "Juan Carlos I"- Centro de Transformación "Erquicia"- Centro de Transformación "Minusválidos"- Centro de Transformación "Juan Carlos I Nº 1 – Centro de Transformación "Juan Carlos I Nº 3"- Centro de Transformación "Rosales" y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Título VII, Capítulo II, Sección 2ª del Real Decreto 1.955/2.000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. En relación con la aplicación de esas normas en el presente caso hay que tener en cuenta la disposición transitoria segunda de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico.

Este Servicio, en ejercicio de las competencias asignadas por el Real Decreto 2.502/1.996 de 5 de diciembre sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Ceuta en materia de Industria y Energía, ha resuelto:

1º.- AUTORIZAR a la Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta Distribución, Sociedad Anónima Unipersonal, la autorización administrativa previa de las instalaciones citadas.

Trazado de línea subterránea de (20-15 kV) desde C.S. Juan Carlos I" – C.T. "Erquicia" con conductores tipo RHZ1 20L (Entubado) de cobre de 3(1x150 mm²) de sección y de 190 metros de longitud.

Trazado de línea subterránea de (20-15 kV) desde C.T. "Erquicia" – C.T. "Minusválidos" con conductores tipo RHZ1 20L (Entubado) de cobre de 3(1x150 mm²) de sección y de 320 metros de longitud.

Trazado de línea subterránea de (20-15 kV) desde C.T. "Minusválidos" – C.T. "Juan Carlos I Nº1" con conductores tipo RHZ1 20L (Entubado) de cobre de 3(1x150 mm²) de sección y de 324 metros de longitud.

Trazado de línea subterránea de (20-15 kV) desde C.T. "Juan Carlos I Nº 1" – C.T. "Juan Carlos I Nº 3" con conductores tipo RHZ1 20L (Entubado) de cobre de 3(1x150 mm²) de sección y de 290 metros de longitud.

Trazado de línea subterránea de (20-15 kV) desde C.T. "Juan Carlos I nº 3" –

C.T. "Rosales" con conductores tipo RHZ1 20L (Entubado) de cobre de 3(1x150 mm²) de sección y de 275 metros de longitud.

Discurrirán, en la mayor parte de su recorrido, por Avda. Claudio Vázquez, Carretera de Servicio, Bda. Erquicia y Bda. Juan Carlos I.

2º.- DECLARAR la utilidad pública, en concreto, de dicha instalación eléctrica, a los únicos efectos de lo expresado en el artículo 54.2 de la ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector Eléctrico.

3º.- APROBAR la Autorización Administrativa de Construcción (Aprobación del Proyecto de Ejecución).

Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la correspondiente solicitud de la autorización de explotación, dirigida al Servicio de Industria y Energía de la ciudad Autónoma de Ceuta para dar cumplimiento a los trámites reglamentarios ordenados en el Título VII, Capítulo II, Sección 3ª del Real Decreto 1.955/2.000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y la disposición transitoria segunda de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico.

A dicha solicitud se acompañará un certificado de final de obra suscrito por técnico facultativo competente, en el que conste que la instalación se ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el proyecto de ejecución aprobado, así como las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

El plazo establecido de solicitud de la autorización de explotación y finalización de las obras de ejecución, será de doce meses, indicando que si transcurrido dicho plazo, aquélla no ha sido solicitada, podrá solicitar el peticionario, por razones justificativas, prórrogas del plazo establecido.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse por los interesados el recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Ceuta, 24 de junio de 2019.- Director General de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Manuel Jurado Belmonte.

ID: A190042279-1