nadas éstas, las comprobaciones necesarias por lo que afecta a su cumplimiento y al de las condiciones especiales de esta Resolución y en relación con la seguridad pública, en la forma especificada en las disposiciones vicentes.

Cuarta.—El peticionario dará cuenta a la Delegación de Industria de Barcelona de la terminación de las obras, para su reconocimiento definitivo y levantamiento del acta de autorización de funcionamiento, en la que se hará constar el cumplimiento, por parte de aquél, de las condiciones especiales y demás disposiciones legales,

Quinta.—La Administración dejará sin efecto la presente autorización, en cualquier momento en que se compruebe el incumplimiento de las condiciones impuestas, o por inexactas declaraciones en los datos que deben figurar en los documentos a que se refieren las normas segunda y quinta de la Orden ministerial de 12 de septiembre de 1939 y preceptos establecidos en la de 23 de febrero de 1949.

Sexta.—Los elementos de la instalación proyectada serán de procedencia nacional.

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. S. muchos años.

Madrid, 25 de abril de 1963.—El Director general, José García Usano

Sr. Ingeniero Jefe de la Delegación de Industria de Barcelona.

RESOLUCION de la Dirección General de la Energia por la que se autoriza a Eloy Alonso González la instalación de la linea y centro de transformación que se citan.

Visto el expedient: incoado en la Delegación de Industria de León, a instancia de don Eloy Alonso González, con domicilio en León, calle de San Claudio, 16, en solicitud de autorización para instalar una linea electrica y un centro de transformación y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en las disposiciones vigentes.

Esta Dirección General de Energia a propuesta de la sección correspondiente de la misma ha resuelto:

Autorizar a don Eloy Alonso González la instalación de una línea de transporte de energia eléctrica trifásica de un solo circuito a 33 kilovoltios, con conductores de aluminio-acero de 16 milímetros cuadrados de sección, sustentada por aisladores rigidos en apoyos de madera. Su recorrido, de 1,800 metros de longitud, tendrá su origen en la linea de «Eléctricas Leonesas, Sociedad Anónima», a la misma tensión, existente entre Algamarinos y Trémor de Arriba, y su término en el centro de transformación a instalar de 200 KVA de potencia, relación de transformación 33,000/220/127 voltios, en término de Pobladura de las Regueras

Esta autorización se otorga de acuerdo con la Ley de 24 de noviembre de 1939, con las condiciones generales fijadas en la norma undécima de la Orden ministerial de 12 de septiembre del mismo año y las especiales siguientes:

- 1.º El plazo de puesta en marcha será de seis meses, contados a partir de la fecha de publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
- 2.ª La instalación de la linea y centro de transformación se ejecutará de acuerdo con las características generales consignadas en el proyecto que ha servido de base a la tramitación del expediente, debiendo adaptarse en todos sus detalles a las instrucciones de caracter general y reglamentos aprobados por Orden ministerial de 23 de febrero de 1949.
- 3.º La Delegación de Industria de León comprobará si en el detalle del proyecto se cumplen las condiciones de los reglamentos que rigen los servicios de electricidad, efetuando durante las obras de instalación, y una vez terminadas éstas, las comprobaciones necesarias por lo que afecta a su cumplimiento y al de las condiciones especiales de esta Resolución y en relación con la seguridad pública, en la forma especificada en las disposiciones vigentes.
- 4.º El peticionario dará cuenta a la Delegación de Industria de León de la terminación de las obras, para su reconocimiento definitiva y levantamiento del acta de autorización de funcionamiento, en la que se hará constar el cumplimiento por parte de aquél, de las condiciones especiales y demás disposiciones legales.
- 5.º Queda autorizada la utilización de la tensión nominal de 33 KV, en atención a que la instalación proyectada ha de conectarse con otra en funcionamiento a esta tensión, pero

- ei conjunto de la instalación se construirá son las características precisas para que en todo momento pueda adaptarse la inmediata superior de las normalizadas que figuran en la disposición cuarta de las instrucciones de carácter general, aprobadas por Orden de 23 de febrero de 1949.
- 6.º La Administración dejará sin efecto la presente autorización, en cualquier momento en que se compruebe el incumplimiento de las condiciones impuestas, o por inexactas declaraciones en los datos que deben figurar en los documentos a que se refieren las normas segunda y quinta de la Orden ministerial de 12 de septiembre de 1939 y preceptos establecidos en la del 23 de febrero de 1949.
- 7.º Los elementos de la instalación proyectada serán de procedencia nacional.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. S. muchos años.

Madrid, 25 de abril de 1963.—El Director general, José Garcia Usano.

Sr. Ingeniero Jefe de la Delegación de Industria de León.

RESOLUCION de la Dirección General de la Energia por la que se al viriza a don Delfin Vega Campazas la instalación de la linea de transporte de energia eléctrica y centro de transformación que se citan.

Visto el expediente incoado en la Delegación de Industria de León, a instancia de don Delfín Vega Campazas, con domicilio en Bembibre (León), en solicitud de autorización para instalar una linea eléctrica y centro de transformación, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en las disposiciones visentes.

Esta Dirección General de la Energía, a propuesta de la sección correspondiente de la misma, ha resuelto;

La instalación de un línea de transporte de energia eléctrica trifásica, de un circuito de 33 KV., con conductores de varilla de cobre de 7.07 metros cuadrados de sección cada uno, soportados en alsladores rígidos en apoyos constituidos nor tostes de madera Su recorrido, de 1.200 metros de longitud, tendrá su origen en una linea de «Eléctricas Leonesas, S. A.», y finalizará en un centro de transformación a instalar en término de Folgoso de la Ribera.

Un centro de transformación, compuesto de un transformador trifásico de 160 KVA, de potencia y relación 33.000/220/127 voltios.

- Se instalarán los correspondientes aparatos de protección, mando y medida.
- El objeto de estas instalaciones es dotar de energía eléctrica a la explotación de una misma propiedad del peticionario.

Esta autorización se otorga de acuerdo con la Ley de 24 de noviembre de 1939, con las condiciones generales fijadas en la norma undécima de la Orden ministerial de 12 de septiembre del mismo año y las especiales siguientes:

- 1.º El plazo de puesta en marcha será de tres meses, contados a partir de la fecha de publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
- 2.ª La instalación de la linea y centro de transformación se ejecutará de acuerdo con las características generales asignadas en el proyecto que ha servido de base a la tramitación del expediente, debiendo adaptarse en todos sus detalles a las instrucciones de carácter general y reglamentos aprobados por Orden ministerial de 23 de febrero de 1949.
- 3.º La Delegación de Industria de León comprobara si en el detalle dei proyecto se cumplen las condiciones de los reglamentos que rigen los servicios de electricidad, efectuando qurante las obras de instalación, y una vez terminadas estas, las comprobaciones necesarias por lo que afecta a su cumplimiento y al de las condiciones especiales de esta Resolución y en relación con la seguridad pública, en la forma específicada en las disposiciones vigentes.
- 4.º El peticionario dará cuenta a la Delegación de Industria de León de la terminación de las obras, para su reconocimiento definitiva y levantamiento del acta de autorización de funcionamiento, en la que se hará constar el cumplimiento por parte de aquél, de las condiciones especiales y demás disposiciones legales.
- 5.º Queda autorizada la utilización de la tensión nominal de 33.000 voltios, en atención a que la línea proyectada ha de conectarse con otra en funcionamiento a esta tensión pero el