

Esta Dirección General, a propuesta de la Sección correspondiente de la misma, ha resuelto:

Autorizar a «Hidroeléctrica Española, S. A.», la instalación de una central hidroeléctrica que aprovechará aguas de la cuenca del Tajo, en término de Torrejón el Rubio, con una altura neta máxima de salto de 47,7 metros y un caudal máximo de 81 metros cúbicos por segundo para cada turbina. Estará compuesta por cuatro turbinas-bombas, las cuales funcionando como turbina tendrán una potencia de 50.700 C. V. cada una, y trabajando como bomba son capaces, también cada una, de elevar agua a alturas comprendidas entre 10 y 25,2 metros con caudales, respectivos, de 92 y 62 metros cúbicos por segundo; cada una de estas turbinas accionará un alternador de 40.500 kVA., con tensión de generación de 8.500 V.

Una subestación de transformación, tipo intemperie, destinada a elevar la tensión de generación a la de transporte, compuesta de cuatro transformadores trifásicos de 40.500 kVA. de potencia cada uno, y relación 240 ± 5 por 100/8,5 kilovoltios; dos transformadores trifásicos, de 4.000 kVA. de potencia, cada uno, y relación 8,5/15 kilovoltios y dos transformadores trifásicos para atender el suministro a los servicios auxiliares de central y subestación, con relación de tensiones 15.000/500/380 V. y potencias respectivas 2.300/650/1.650 kVA.

Se montarán los equipos propios de seguridad, medida, manobra y servicios auxiliares.

Esta autorización se otorga de acuerdo con la Ley de 24 de noviembre de 1939, con las condiciones generales fijadas en la norma 11 de la Orden ministerial de 12 de septiembre del mismo año y las especiales siguientes:

1.ª El plazo de puesta en marcha será de treinta meses, contados a partir de la fecha de publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

2.ª La instalación de la central hidroeléctrica mencionada se ejecutará de acuerdo con las características generales consignadas en el proyecto que ha servido de base a la tramitación del expediente, debiendo adaptarse en todos sus detalles a las instrucciones de carácter general y Reglamentos aprobados por Orden ministerial de 23 de febrero de 1949.

3.ª La Delegación de Industria de Cáceres comprobará si en el detalle del proyecto se cumplen las condiciones de los Reglamentos que rigen los servicios de electricidad, efectuando durante las obras de instalación, y una vez terminadas éstas, las comprobaciones necesarias por lo que afecta a su cumplimiento y al de las condiciones especiales de esta resolución y en relación con la seguridad pública, en la forma especificada en las disposiciones vigentes.

4.ª El peticionario dará cuenta a la Delegación de Industria de Cáceres de la terminación de las obras, para que, conjuntamente con la representación del Ministerio de Obras Públicas y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.º del Decreto de 26 de abril de 1962, relativo a la intervención de los Ministerios de Obras Públicas y de Industria en los aprovechamientos hidroeléctricos, procedan a su reconocimiento definitivo y levantamiento del acta de autorización de funcionamiento, en la que se hará constar el cumplimiento por parte de aquél de las condiciones especiales y demás disposiciones legales.

5.ª La Administración dejará sin efecto la presente autorización, en cualquier momento en que se compruebe el incumplimiento de las condiciones impuestas, o por inexactas declaraciones en los datos que deben figurar en los documentos a que se refieren las normas 2.ª y 5.ª de la Orden ministerial de 12 de septiembre de 1939 y preceptos establecidos en la del 23 de febrero de 1949.

6.ª Los elementos de la instalación proyectada serán de procedencia nacional. No obstante, podrá admitirse el empleo de elementos de procedencia extranjera si el peticionario justifica debidamente la necesidad de su utilización, por no reunir los de procedencia nacional las características adecuadas.

7.ª Esta autorización no supone la de importación del material indicado en la condición anterior, que deberá solicitarse en la forma acostumbrada.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. S. muchos años.

Madrid, 22 de febrero de 1967.—El Director general, por delegación, José García Usano.

Sr. Ingeniero Jefe de la Delegación de Industria de Cáceres.

RESOLUCION de la Dirección General de la Energía por la que se autoriza a «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S. A.», el establecimiento de la subestación de transformación y distribución de energía eléctrica que se cita y se declara en concreto la utilidad pública de la misma.

Visto el expediente incoado en la Delegación de Industria de Vizcaya, a instancia de «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, Sociedad Anónima», con domicilio en Bilbao, calle Cardenal Gardoqui, número 8, solicitando autorización para instalar una

subestación de transformación y distribución de energía eléctrica y la declaración en concreto de la utilidad pública de la misma, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas.

Esta Dirección General, a propuesta de la Sección correspondiente de la misma, ha resuelto:

Autorizar a «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S. A.», la instalación de una subestación de transformación y distribución de energía eléctrica en Ortuella; su construcción tendrá lugar en dos fases; en la primera se instalarán los siguientes elementos:

Un parque para funcionar a tensión de 138 kilovoltios, que contará con las siguientes posiciones: dos para conexión a los secundarios de otros tantos autotransformadores de relación 220/138 kilovoltios; una de enlace de barras; dos para alimentación de transformadores de relación 138/30 kilovoltios, cuyas potencias serán de 60 y 35 kVA., y diez posiciones para salidas de líneas; de éstas se equiparan las correspondientes a «Alonsótegui I y II» y «Retuerto (ASZ)», quedando las siete restantes de reserva. Los circuitos de este sistema quedarán protegidos con interruptores automáticos de 1.250 A. de intensidad de paso y 7.000 MVA de capacidad de ruptura.

Un embarrado doble dispuesto para trabajar a una tensión de 30 kilovoltios, instalándose las siguientes posiciones: Una para recibir la energía de los transformadores de relación 138/30 kilovoltios, descritos anteriormente; una de enlace de barras y las salidas de línea a «Alonsótegui I y II», «Castro I y II» y «Galindo I y II»; el resto de las posiciones, hasta 20 proyectadas, quedarán en reserva en previsión de futuras ampliaciones. La protección de los circuitos de este sistema se conseguirá instalando interruptores automáticos de 1.250 A. de intensidad de paso y una potencia de ruptura de 1.500 MVA.

Para atender el suministro de servicios auxiliares se conectará a cada una de las barras del sistema de 30 kilovoltios un transformador de 1.500/200 kVA., relación de transformación 30.000/220-127 V. y grupo de conexión Z y II.

En la segunda fase se construirá un embarrado doble, montado para funcionar a una tensión de 220 kilovoltios. Este sistema contará con tres posiciones para interconectar esta subestación con la de Güeñes y la central térmica de Santurce, utilizando dos líneas para la primera de estas interconexiones; dos posiciones para alimentar otros tantos autotransformadores de relación 220/138 kilovoltios y 170 MVA. de potencia cada uno, y una para enlace de barras, quedando dos posiciones de reserva para utilizar en caso de ampliación. Los circuitos de este sistema, se protegerán con interruptores de 2.000 A. de intensidad de paso y 1.250 MVA. de capacidad de corte a excepción de la línea a la térmica de Santurce, en cuya posición será instalado uno de 1.250 A. de intensidad y 11.500 kVA. de potencia de ruptura.

Se completará la instalación de esta subestación montando los correspondientes elementos y equipos de protección, mando y medida y los de servicios auxiliares necesarios.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Para el desarrollo y ejecución de la instalación, el titular de la misma deberá seguir los trámites señalados en el capítulo IV del Decreto 2617/1966.

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.

Madrid, 22 de febrero de 1967.—El Director general, Julio Calleja.

Sr. Ingeniero Jefe de la Delegación de Industria de Vizcaya.

RESOLUCION de la Dirección General de la Energía por la que se autoriza a Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S. A., el establecimiento de la subestación de transformación y seccionamiento de energía eléctrica que se cita y se declara en concreto la utilidad pública de la misma.

Visto el expediente incoado en la Delegación de Industria de Vizcaya, a instancia de Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, Sociedad Anónima, con domicilio en Bilbao, calle Cardenal Gardoqui, número 8, solicitando autorización para instalar la subestación de transformación y seccionamiento de energía eléctrica mencionada y la declaración en concreto de la utilidad pública de la misma, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966 sobre autorización de instalaciones eléctricas y en el capítulo III del Decreto 2619/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas,

Esta Dirección General, a propuesta de la Sección correspondiente de la misma, ha resuelto:

Autorizar a Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S. A., el establecimiento de una subestación de transformación y seccionamiento de energía eléctrica en Güeñes; su construcción se desarrollará en dos fases, instalándose en la primera los elementos siguientes:

Un embarrado doble para una tensión de 220 kilovoltios, el cual contará con las posiciones siguientes: Dos para llegada de corriente procedente de los secundarios de autotransformadores de relación 400/220 kilovoltios (una no se equipara ahora); una para enlace de barras y seis para líneas que, en grupos de dos, servirán para interconectar esta subestación con las de Villalbilla, Ortuella y Basauri. La protección de los circuitos de este sistema se realizará montando interruptores automáticos de 2.000 A. de intensidad de paso y 12.500 MVA de capacidad de corte.

Para el suministro de servicios auxiliares se construirá separadamente un centro de transformación, donde se instalarán dos transformadores trifásicos de 200 KVA. de potencia cada uno y relación 30.000/220-127 V., siendo su grupo de conexión D y 11.

En la segunda fase se construirá un parque de transformación para tensión de trabajo de 400 kilovoltios con doble embarrado y las siguientes posiciones: Dos para interconexión con la central térmica de Santurce; una para Santa María de Garoña y otra para la subestación de Ichaso, y dos para alimentar autotransformadores de relación 400/200 kilovoltios, montándose inicialmente uno sólo de 400 MVA. de potencia.

Se completará la instalación con los elementos y aparatos precisos para protección, mando y medida, así como los de servicios auxiliares.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Para el desarrollo y ejecución de la instalación, el titular de la misma deberá seguir los trámites señalados en el capítulo IV del Decreto 2617/1966.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. S. muchos años.

Madrid, 22 de febrero de 1967.—El Director general, Julio Calleja.

Sr. Ingeniero Jefe de la Delegación de Industria de Vizcaya.

RESOLUCION de la Dirección General de la Energía por la que se autoriza a Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S. A., el establecimiento de la subestación de transformación y distribución de energía eléctrica que se cita y se declara en concreto la utilidad pública de la misma.

Visto el expediente incoado en la Delegación de Industria de Vizcaya, a instancia de Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, Sociedad Anónima, con domicilio en Bilbao, calle Cardenal Garduqui, número 8, solicitando autorización para el establecimiento de la subestación de transformación y distribución de energía eléctrica mencionada y la declaración en concreto de la utilidad pública de la misma, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966 sobre autorización de instalaciones eléctricas y en el capítulo III del Decreto 2619/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas,

Esta Dirección General, a propuesta de la Sección correspondiente de la misma, ha resuelto:

Autorizar a Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S. A., el establecimiento de una subestación de transformación y distribución de energía eléctrica en Lujua. Su construcción tendrá lugar en dos fases. En la primera, se montarán los siguientes elementos:

Un embarrado doble, para tensión de 220 kilovoltios, el cual contará con las siguientes posiciones: Una de interconexión de esta subestación con la de Basauri, una para enlace de barras, dos para llegada de corriente de los secundarios de autotransformadores de relación 400/200 kilovoltios (una no se equipará ahora), dos para un banco de autotransformadores, de relación 220/138 kilovoltios, de 170 MVA. de potencia cada uno—se equipará una de estas posiciones correspondiente al autotransformador que inicialmente quedará montado—y dos para un banco de dos transformadores trifásicos de relación 220/30 kilovoltios y 60 MVA de potencia cada uno; los interruptores que protegerán los circuitos de este sistema serán para una intensidad de 2.000 A. y 12.500 MVA. de capacidad de corte.

Un embarrado doble para tensión de 138 kilovoltios, el cual quedará dispuesto para siete posiciones: Dos de ellas para su conexión a los secundarios de los autotransformadores antes descritos de relación 220/138 kilovoltios; dos para salidas de líneas al polígono del Valle de Asúa; dos para salidas de

líneas a Lejona, y una para enlaces de barras; los interruptores de protección de sus circuitos reunirán las siguientes características: 1.250 A. de intensidad de paso y 7.000 MVA. de capacidad de ruptura.

Un embarrado doble para una tensión de 30 kilovoltios con las posiciones siguientes: Dos para su conexión a los secundarios de los transformadores de relación 220/30 kilovoltios, que se mencionaron anteriormente en el sistema de 220 kilovoltios; una para enlace de barras; dos para alimentar otros tantos transformadores destinados al suministro de servicios auxiliares de una potencia de 1.500/200 KVA. cada uno, y relación 30.000/200-127 V. y grupo de conexión Z y 11 y un cierto número de salidas de línea en cuantía no determinada hasta conocer las necesidades del sector; los interruptores a emplear para protección de sus circuitos serán para una intensidad de 1.250 A. y 1.500 MVA. de capacidad de ruptura.

En la segunda fase se construirá un parque con doble embarrado para tensión de 400 kilovoltios con dos posiciones para su interconexión con las subestaciones de Güeñes (Vizcaya) e Ichaso (Guipúzcoa); otras dos posiciones para conexión a otros tantos autotransformadores de 400 MVA. de potencia cada uno y relación 400/220 kilovoltios, si bien inicialmente se equipará una posición y se instalará un autotransformador y una posición para enlace de barras.

Se completarán las instalaciones montando los aparatos y equipos precisos de protección, medida y mando, y de servicios auxiliares.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación de transformación y distribución de energía eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Para el desarrollo y ejecución de la instalación, el titular de la misma deberá seguir los trámites señalados en el capítulo IV del Decreto 2617/1966.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. S. muchos años.

Madrid, 22 de febrero de 1967.—El Director general, Julio Calleja.

Sr. Ingeniero Jefe de la Delegación de Industria de Vizcaya.

RESOLUCION de la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas sobre homologación de cinturones de seguridad para vehículos automóviles marca «Samar't», en sus dos versiones diagonal y combinado, y «Maresi», en sus versiones diagonal y combinado, fabricados por «Fernando Sánchez Martínez», de Figueras (Gerona).

Visto el expediente promovido por la Entidad «Fernando Sánchez Martínez», domiciliada en Figueras (Gerona), en solicitud de aprobación de los cinturones de seguridad para vehículos automóviles marcas «Samar't», en sus dos versiones: «Samar't» diagonal y «Samar't» combinado, y «Maresi», en sus dos versiones: «Maresi» diagonal y «Maresi» combinado, de su fabricación, de las características que figuran en la Memoria y planos presentados;

Resultando que realizadas las pruebas de los prototipos por la Delegación de Industria de Gerona, en cumplimiento y de conformidad con lo ordenado en el vigente Reglamento de homologación de cinturones de seguridad para vehículos automóviles de 31 de julio de 1965, aquélla informa con fecha 25 del pasado enero que dichos ensayos dieron resultados favorables, con remisión de las actas que determina la citada disposición, por lo que propone su aprobación;

Considerando que en la tramitación del expediente, así como en los ensayos efectuados, se han tenido en cuenta las prescripciones que establece el Reglamento antes citado, tanto para los cinturones en su conjunto como para sus piezas y elementos esenciales de los cinturones tipo,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo antes expuesto y con lo previsto en dicho Reglamento, ha resuelto:

1.º Aprbar en favor de Fernando Sánchez Martínez, de Figueras (Gerona), la homologación de los prototipos de cinturones de seguridad «Samar't», en sus dos versiones: diagonal y combinado, con los mismos elementos esenciales, y «Maresi», en sus dos versiones: diagonal y combinado, con los mismos elementos esenciales, de las características que se detallan en la Memoria y planos que obran en el expediente, quedando registrados en este Organismo con las inscripciones siguientes:

«Samar't» diagonal y combinado: C-6.
«Maresi» diagonal y combinado: C-7.

2.º La aprobación de los prototipos homologados queda sujeta al cumplimiento de las condiciones siguientes:

a) Los cinturones de seguridad, contruidos de acuerdo con los prototipos homologados y ahora aprobados, se ajustarán en todo momento a las características y detalles de los mismos.