

Esta Delegación Provincial ha resuelto:

Autorizar a «iberduero, S. A.», el establecimiento de una subestación de transformación, que se denominará «Aluche-Centro», sita en la confluencia de las calles de Valmojado e Iyescas, barrio de Aluche, Madrid, y estará compuesta por: Un sistema de barras sencillo a 45 KV., preparado para dos posiciones de llegada de los circuitos I y II, derivados de la línea procedente de la subestación de Ventas de Alcorcón, preparadas con dispositivo automático de selección de circuitos, y otras dos posiciones se destinarán para alimentación de dos transformadores de potencia a 45/15 KV., de 12 MVA. cada uno.

A la tensión de 15 KV. se dispondrá de un sistema de barras con dieciocho posiciones, de las cuales se utilizarán dos para el conexionado de los secundarios de los dos transformadores de potencia (con regulación en carga) arriba mencionados; estas posiciones se utilizarán para salida de alimentadores de la distribución a 15 KV. en la zona, de los cuales se equiparan solamente diez, quedando cuatro en reserva de momento; dos posiciones se utilizarán para acoplamiento de dos dispositivos de compensación estática de 4.500 KVAR. cada uno; otra posición se destinará para alimentación de un transformador de 25 KVA. 15.000/220-127 V., destinado para suministro de servicios auxiliares e iluminación de la subestación.

Completará la instalación el equipo automático correspondiente de protección, mando, medida y maniobra, así como el de los servicios auxiliares de la subestación.

Para el desarrollo y ejecución de la instalación, el titular de la misma deberá seguir los trámites señalados en el capítulo IV del Decreto 2617/1966.

Madrid, 26 de enero de 1970.—El Delegado provincial, Luis Coloma Dávalos.—951-C

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Málaga por la que se autoriza la instalación de línea de energía eléctrica que se cita y se declara en concreto la utilidad pública de la misma.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 678/593, incoado en esta Delegación Provincial a instancia de «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.», con domicilio en Sevilla, calle Monsalves, 10-12, solicitando autorización y declaración de utilidad pública de las instalaciones eléctricas, cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Origen de la línea: Subestación 66/10 KV.
Final de la misma: Transformadores existentes.
Término municipal: Fuengirola.
Tensión del servicio: 10 KV.
Tipo de línea: Aéreo-subterránea.
Longitud: 1.970 metros (650 aérea y 1.320 subterránea).
Apoyos: Metálicos y hormigón.
Conductor: Al-ac. y cobre de 116,2 y 3 por 95 milímetros cuadrados.
Objeto: Mejorar e intensificar la capacidad del transporte de energía a Fuengirola y barriada Los Boliches.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939, Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1966, ha resuelto autorizar las instalaciones de energía eléctrica solicitadas y declarar la utilidad pública de las mismas a los efectos de expropiación forzosa y de la imposición de servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Málaga, 28 de enero de 1970.—El Delegado provincial, Rafael Blasco Ballesteros.—339-D.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Navarra por la que se autoriza la instalación de la línea de transporte de energía eléctrica que se cita y se declara en concreto la utilidad pública de la misma.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas Eléctricas de Navarra, S. A.», con domicilio en Pamplona, avenida de Roncesvalles, número 7, solicitando autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de la línea eléctrica, cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Tensión: 13,2 KV.
Circuito: Uno.
Origen: Línea al C.T. Regadío de Colonización número 171 de Lodosa.
Final: Centro de transformación «El Rebocadero».
Apoyos: Hormigón vibrado.
Conductor: Aluminio-acero de 54,60 milímetros cuadrados.
Empiezamiento: Lodosa.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939 y Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden ministerial de 4 de enero de 1965), y en la Orden ministerial de 1 de febrero de 1966, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Pamplona, 15 de diciembre de 1969.—El Delegado provincial, 4.081-D.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Oviedo por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente número 25.490, incoado en esta Delegación Provincial a instancia de «Hidroeléctrica del Cantábrico, S. A.», con domicilio en Oviedo, plaza de la Gesta, 1, solicitando autorización y declaración de utilidad pública a los efectos de la imposición de servidumbre de paso de la instalación eléctrica cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Dos centros de transformación tipo intemperie, denominados «La Garita» y «El Caliero», Avilés, cada uno de 100 KVA y relación 23/0,380 KV, así como la línea de alimentación al primero.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939, Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión, de 28 de noviembre de 1966; Reglamento de Estaciones Transformadoras y Centrales, de 23 de febrero de 1949, y la Orden ministerial de 1 de febrero de 1966, ha resuelto:

Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
Declarar la utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición de servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Aprobar el proyecto correspondiente suscrito en Oviedo el 3 de septiembre de 1969 por el Ingeniero Industrial don Ignacio García Arango en todo cuanto se ajuste a los vigentes Reglamentos electro-técnicos.

La Administración dejará sin efecto la presente Resolución en cualquier momento en que se compruebe el incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas en ella, acordándose, previo el oportuno expediente, la anulación de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven según las disposiciones legales vigentes.

Oviedo, 28 de enero de 1970.—El Delegado provincial, P. D., el Ingeniero Jefe de la Sección de Industria, Ambrosio Rodríguez Bautista.—262-B.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Oviedo por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente número 25.101, incoado en esta Delegación Provincial a instancia de «Hidroeléctrica del Cantábrico, S. A.», con domicilio en Oviedo, plaza de la Gesta, 1, solicitando autorización y declaración de utilidad pública a los efectos de la imposición de servidumbre de paso de la instalación eléctrica, cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Línea eléctrica subterránea a 10 KV. en Luanco, cable armado trifásico PIC 12/20 KV. de 50 milímetros cuadrados de sección, enterrado en zanjas de 0,8 metros de profundidad, para alimentar centro de transformación en nuevas viviendas de la calle 18 de Julio, en Luanco.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939, Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1966, Reglamento de Estaciones Transformadoras y Centrales de 23 de febrero de 1949 y la Orden ministerial de 1 de febrero de 1966, ha resuelto:

Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
Declarar la utilidad pública de las mismas a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Aprobar el proyecto de ejecución de la instalación antes citada, con las condiciones siguientes:

Primera.—Las instalaciones a que se refiere el proyecto que se aprueba se ajustarán estrictamente a los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que les sea de aplicación.

Segunda.—Las obras deberán terminarse en el plazo máximo de tres meses, contado a partir de la fecha de recibo de la presente resolución por el interesado, debiendo comunicar a esta Delegación Provincial la fecha de comienzo de las mismas a efectos de las inspecciones de comprobación que el citado Organismo estime necesario realizar durante la ejecución, así como la de su terminación para proceder a levantar el acta de comprobación, autorización de puesta en marcha e inscripción definitiva.

Tercera.—Se dará cumplimiento además a las siguientes condiciones técnicas, impuestas por los Departamentos ministeriales, Organismos y Corporaciones por cuya jurisdicción resultan afectadas a estas instalaciones.

Asimismo, el Ayuntamiento de Gózon impone el siguiente condicionado: «Se repararán las zanjas abiertas en las aceras de modo que queden en su estado actual.»

La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se compruebe el incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas en ella, acordándose previo el oportuno expediente la anulación de la autorización, con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven según las disposiciones legales vigentes.

Oviedo, 3 de febrero de 1970.—El Delegado provincial, por delegación, el Ingeniero Jefe de la Sección de Industria, Arbosio Rodríguez Bautista.—354-B.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Sevilla por la que se autoriza y declara de utilidad pública la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente iniciado en esta Delegación Provincial a instancia de «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.», con domicilio social en Sevilla, calle Monsalves, 10 y 12, solicitando autorización, con declaración de utilidad pública a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, para la instalación eléctrica, cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Modificación de la línea existente en 50 KV. «Circunvalación Sevilla», en el tramo HYTASA-Cruz Campo, entre los apoyos 33 y 35, desplazando el apoyo 34 de alineación en la actualidad y sustituyéndolo por un apoyo de ángulo provisto de cadenas de amarro y grapas antideslizantes.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 29 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1962, ha resuelto:

Autorizar la instalación eléctrica solicitada y declarar la utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966 aprobado por Decreto 2619/1966.

Sevilla, 11 de diciembre de 1969.—El Delegado provincial, José María Buzón Ruiz.—912-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Sevilla por la que se autoriza y declara de utilidad pública la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente iniciado en esta Delegación Provincial a instancia de «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.», con domicilio en Sevilla, calle Monsalves, 10 y 12, solicitando autorización, con declaración de utilidad pública a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, para la instalación eléctrica, cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Dos cables subterráneos de transporte de energía a 50 KV, desde la subestación «Arjona» hasta el cruce con el río Guadalquivir, en Sevilla, en sustitución de la línea aérea de igual tensión existente en la actualidad.

La longitud del tendido es de 802 metros y los cables tienen una sección útil de conductor de 3×240 milímetros cuadrados.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 29 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1962, ha resuelto:

Autorizar la instalación eléctrica solicitada y declarar la utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición de

servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Sevilla, 19 de diciembre de 1969.—El Delegado provincial, José María Buzón Ruiz.—912-C.

MINISTERIO DE COMERCIO

DECRETO 316/1970, de 29 de enero, sobre concesión del régimen de admisión temporal a la firma «Central Técnica Científica, S. A.», para la importación de diversas materias primas utilizadas en la fabricación de memorias para computadoras con destino a la exportación.

La firma «Central Técnica Científica, Sociedad Anónima», solicita el régimen de admisión temporal para la importación de diversas materias primas utilizadas en la fabricación de memorias para computadoras con destino a la exportación.

La operación se considera beneficiosa para la economía nacional y en la tramitación del expediente se han cumplido los requisitos establecidos en la Ley de catorce de abril de mil ochocientos ochenta y ocho, su Reglamento de catorce de agosto de mil novecientos treinta, Decreto-ley de treinta de agosto de mil novecientos cuarenta y seis y demás disposiciones complementarias, reguladoras del régimen de admisión temporal.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Comercio y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día veintitrés de enero de mil novecientos setenta,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se concede a la firma «Central Técnica Científica, Sociedad Anónima», con domicilio en Málaga, calle San Francisco, número seis, la importación en régimen de admisión temporal de núcleos de ferrita (P. A. sesenta y nueve punto cero nueve punto A punto dos), cinta adhesiva de poliéster saturado (P. A treinta y nueve punto cero uno punto S), hilo de cobre recubierto (P. A. ochenta y cinco punto veintitres punto B punto uno) y barras de estaño (partida arancelaria ochenta punto cero uno punto A punto uno), utilizados en la fabricación de memorias fijas para máquinas computadoras (partida arancelaria ochenta y cuatro punto cincuenta y cinco punto A), con destino a la exportación.

Artículo segundo.—Las operaciones de importación y exportación que se pretendan realizar al amparo de esta concesión y ajustándose a sus términos serán sometidas a la Dirección General de Comercio Exterior, a los efectos que a la misma competen. En los correspondientes documentos se hará constar que dichas operaciones se desarrollarán bajo el régimen de admisión temporal y se consignará la fecha del presente Decreto y, en su caso, la de sus sucesivas prórrogas.

Artículo tercero.—Los países de origen de la mercancía serán todos aquellos con los que España mantenga relaciones comerciales normales. Los países de destino de las exportaciones serán aquellos cuya moneda de pago sea convertible, pudiendo la Dirección General de Comercio Exterior autorizar exportaciones a otros países en los casos que lo estime oportuno.

Artículo cuarto.—Las importaciones y exportaciones se realizarán por las Aduanas de Málaga Marítima y Málaga Aérea.

Artículo quinto.—La transformación industrial se efectuará en los locales sitos en Málaga, calle San Francisco, número seis.

Artículo sexto.—Las importaciones deberán realizarse en el plazo de dos años a partir de la presente concesión, y las exportaciones, en el plazo máximo improrrogable de dos años, contados a partir de la fecha de las importaciones respectivas.

Artículo séptimo.—El saldo máximo de la cuenta será de tres millones ciento cinco mil núcleos de ferrita, cincuenta y ocho mil setecientos dos metros de cinta adhesiva, cuatrocientos ochenta y dos kilogramos de hilo de cobre y sesenta y tres kilogramos de barras de estaño, entendiéndose por tal el que exista a cargo del titular beneficiario de la misma pendiente de pago por exportaciones.

Artículo octavo.—A efectos contables se establece que:

— Por cada tres millones de memorias para máquinas computadoras exportadas, se darán de baja en la cuenta de admisión temporal tres millones ciento cinco mil núcleos de ferrita, cincuenta y ocho mil setecientos dos metros de cinta adhesiva, cuatrocientos ochenta y dos kilogramos de hilo de cobre y sesenta y tres kilogramos de barras de estaño.

Se consideran mermas el dos coma nueve por ciento de la cinta adhesiva y el cuatro coma setenta y seis por ciento de las barras de estaño, que no devengarán derecho arancelario alguno y subproductos aprovechables el tres coma treinta y ocho por ciento de los núcleos de ferrita, y el cuatro coma setenta y siete por ciento del hilo de cobre, que adeudarán los derechos