

de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 1 de junio de 1971.—El Delegado provincial, Víctor de Buen Lozano.—10.938-C.

*RESOLUCION de la Delegación Provincial de Barcelona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.*

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en esta Delegación Provincial, a instancia de «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicilio en Barcelona, paseo de Gracia, 132, en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso de la instalación eléctrica, cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Origen de la línea: Apoyo número 9 de la línea 25 KV. derivación a E. T. 5.919, Agrupación de Vecinos de Teyá.

Final de la misma: E. T. 4.027, Lamolassa.

Término municipal a que afecta: Teyá.

Tensión de servicio: 25 KV.

Longitud en kilómetros: 1,728 de tendido aéreo.

Conductor: Aluminio-acero, 43,1 milímetros cuadrados de sección.

Material de apoyos: Hormigón.

Estación transformadora: Uno de 500 KVA. 25/0,380-0,220 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 1 de junio de 1971.—El Delegado provincial, Víctor de Buen Lozano.—10.938-C.

*RESOLUCION de la Delegación Provincial de Barcelona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.*

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en esta Delegación Provincial, a instancia de «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicilio en Barcelona, paseo de Gracia, 132, en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso de la instalación eléctrica, cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Origen de la línea: E. T. 5.287, Ramón Figueras.

Final de la misma: E. T. 0.071, «Zambón, S. A.».

Término municipal a que afecta: San Vicente dels Horts.

Tensión de servicio: 25 KV.

Longitud en kilómetros: 0,140 de tendido subterráneo.

Conductor: Cobre, 3 x 50 milímetros cuadrados de sección.

Material de apoyos: Cable armado subterráneo.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 7 de julio de 1971.—El Delegado provincial, Víctor de Buen Lozano.—10.939-C.

*RESOLUCION de la Delegación Provincial de Barcelona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.*

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en esta Delegación Provincial, a instancia de «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicilio en Bar-

celona, paseo de Gracia, 132, en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso de la instalación eléctrica, cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Número expediente: AT/ce-39052/70.

Origen de la línea: Línea subterránea a 25 KV. de «Térmica del Besós» a «Hornos Torras».

Final de la misma: E. T. número 0.013, «Hierros y Aceros Industriales».

Término municipal a que afecta: San Adrián del Besós.

Tensión de servicio: 25 KV.

Longitud en kilómetros: 0,010.

Conductor: Cobre, 3 x 50 milímetros cuadrados de sección.

Material de apoyos: Cable armado subterráneo.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 16 de julio de 1971.—El Delegado provincial, Víctor de Buen Lozano.—10.937-C.

*RESOLUCION de la Delegación Provincial de La Coruña por la que se declara la utilidad pública en concreto de las instalaciones eléctricas que se citan.*

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se hace público que por Resolución de esta Delegación Provincial de esta fecha se ha declarado la utilidad pública en concreto de las siguientes líneas: EE. TT.:

Primera línea: A 15 kV., de 7.415 metros de longitud, con origen en la línea del peticionario, que va desde el ario de Rodís a la Silva y con término en la E. T., de Villadabad (Tordoya), y ramal de 2.374 metros de longitud, que va desde esta línea a la E. T. de San Saturnino (Carballo); estaciones transformadoras de «Abeira», de 25 kVA., relación 15.000 ± 5 por 100/220-127 voltios, «Andoyo», de 10 kVA., de igual relación de transformación que la anterior; «Villadabad», de 15 kVA., con la misma relación de transformación, y «San Saturnino», de 10 kVA., de 15.000 ± 5 por 100/380-220 voltios, y redes de distribución que arrancan de estas EE. TT.

Segunda línea: A 15 kV., de 910 metros de longitud, con origen en la misma línea que la anterior y con término en la estación transformadora «Brazal» (Cerceda), de 10 kVA., 15.000 ± 5 por 100/220-127 voltios y red de distribución en baja tensión que sale de la misma.

Tercera línea: A 15 kV., de 900 metros de longitud, con igual origen que las anteriores y con término en la E. T. «Salgueiro» (Cerceda), de 10 kVA., 15.000 ± 5 por 100/380-220 voltios y red de baja tensión.

Cuarta línea: A 15 kV., de 1.480 metros de longitud, con origen en la línea del peticionario que va desde la subestación de Vilar a Rodís, y con término en la E. T. «Lago» (Cerceda), de 15 kVA., 15.000 ± 5 por 100/380-220 voltios y red de baja tensión.

Quinta línea: A 15 kV., de 990 metros de longitud, con origen en la E. T. «Picota» y con término en la E. T. «Gándara», ambas en Cerceda, esta última E. T. de 20 kVA., 15.000 ± 5 por 100/220-127 voltios y red de distribución en baja tensión.

Instalaciones eléctricas que son de la propiedad de don José Becerra Becerra, con domicilio en el Ayuntamiento de Cerceda, lugar de Cabadas, parroquia de Rodís, en la forma y con el alcance que se determina en la Ley 10/1966, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y en su Reglamento de aplicación aprobado por el Decreto que se deja mencionado.

La Coruña, 13 de septiembre de 1971.—El Delegado provincial, Antonio Luis Escartí Vallis.—2.754-X-D.

*RESOLUCION de la Delegación Provincial de La Coruña por la que se declara la utilidad pública en concreto de las instalaciones eléctricas que se citan.*

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se hace público que por Resolución de esta Delegación Provincial de esta fecha se ha declarado la utilidad pública en concreto de los siguientes expedientes:

Expediente número 24.899.

Peticionario: «Fuerzas Eléctricas del Noroeste, S. A.».

Características: E. T. tipo interior, en caseta, de 800 KVA., formada por dos transformadores de 400 KVA. cada uno; rela-