

julio, y por el Decreto 3130/1965, de 14 de octubre, artículo primero, fl. ha resuelto autorizar la ampliación de la expresada planta en los términos siguientes:

1.º La ampliación comprende la instalación de dos evaporadores de capacidad cada uno de 5.000 metros cúbicos diarios de agua potabilizada y un generador de vapor de 10.000 kilogramos por hora, mediante el sistema de evaporación multiflasech, y de las instalaciones y elementos complementarios, tales como instalaciones auxiliares, eléctricas, de control y seguridad y de defensa contra incendios, según proyecto presentado, con un presupuesto previsto de 29.021.480 pesetas.

2.º El plazo de puesta en servicio será de seis meses para el primer evaporador y de nueve meses para el resto de la instalación, pudiendo la Delegación Provincial ampliar dicho plazo por causas justificadas.

3.º La Delegación Provincial de este Ministerio exigirá el cumplimiento de lo prescrito en el Reglamento de Recipientes a Presión, aprobado por Decreto de 16 de agosto de 1969 para la primera categoría, pudiendo recabar de la Empresa solicitante cuantos certificados y ensayos estime procedentes para garantizar la seguridad de estas instalaciones.

4.º Se faculta a esa Delegación Provincial para autorizar las modificaciones de detalle que pudieran resultar convenientes para la mejor realización del proyecto o las medidas adecuadas para la más eficiente prestación del suministro de agua potable.

5.º La Delegación Provincial del Ministerio de Industria cuidará de que durante la ejecución de las obras, montaje de las instalaciones y explotación de la planta se cumplan las condiciones de seguridad que sean de aplicación o aquellas otras complementarias cuya necesidad resulte justificada.

6.º Esta instalación deberá ser inscrita en el Registro Industrial de la Delegación Provincial, a nombre de la Entidad explotadora de la planta, una vez realizadas las pruebas de funcionamiento y levantada la correspondiente acta de puesta en marcha.

7.º Para el suministro del agua potable producida en la planta a través de una red de distribución por canalización y sus depósitos reguladores, la Entidad explotadora deberá solicitar previamente la reglamentaria autorización de este Departamento como servicio público de suministro de agua, según las disposiciones legales anteriormente mencionadas. También por la Entidad explotadora de la planta, según corresponda, habrá de solicitarse la aprobación de las oportunas tarifas para dicho servicio público.

8.º La Administración se reserva el derecho a dejar sin efecto esta autorización por inexactitud de los datos facilitados, incumplimiento del presente condicionado o por otra causa excepcional que lo justifique.

Lo que pongo en conocimiento de V. S. para su traslado a la Entidad interesada y cumplimiento de lo dispuesto por la presente Resolución.

Dios guarde a V. S. muchos años.

Madrid, 22 de diciembre de 1971.—El Director general, Francisco Pérez Cerdá.

Sr. Delegado provincial del Ministerio de Industria en Las Palmas.

*RESOLUCION de la Dirección General de Energía y Combustibles por la que se autoriza a «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S. A.», el establecimiento de la línea de transporte de energía eléctrica que se cita y se declara en concreto la utilidad pública de la misma.*

Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de este Ministerio en Vizcaya a instancia de «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S. A.», con domicilio en Bilbao, calle Cardenal Cardoqui, número 8, solicitando autorización para instalar una línea de transporte de energía eléctrica y la declaración en concreto de la utilidad pública de la misma, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y Ley de 24 de noviembre de 1939,

Esta Dirección General de Energía y Combustibles, a propuesta de la Sección correspondiente de la misma, ha resuelto:

Autorizar a «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S. A.», el establecimiento de una línea de transporte de energía eléctrica, trifásica, de 220 kilovoltios de tensión; longitud, 18.422 metros; dos circuitos; conductor, cable de aluminio-acero de 546 milímetros cuadrados de sección cada uno; aislamiento, por medio de cadenas de aisladores; apoyos, metálicos, constituidos por torres, tipo celosía; origen, en el apoyo número 37 de la línea Dos Caminos-Ormaiztegui-Hernani, y final, en la subestación de Gatica.

La línea irá protegida de las sobretensiones de origen atmosférico por medio de un hilo de tierra de cable de acero galvanizado de 53 milímetros cuadrados de sección.

La finalidad de esta línea es enlazar las subestaciones de Gueñes y Gatica por intermedio de la línea Dos Caminos-Ormaiztegui-Hernani, el tramo de línea que ahora se autoriza y el

correspondiente al que desde la subestación de Gueñes se une, en el apoyo 146, de la línea mencionada, tramo este último autorizado por esta Dirección General por Resolución de 30 de mayo de 1969.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y en su Reglamento de aplicación, aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, debiendo solicitarse la indicada aprobación en un plazo máximo de seis meses. Caso de no ser factible lo anteriormente expuesto, se procederá por el peticionario de la autorización a cumplimentar lo que para concesión de prórrogas se ordena en el capítulo IV del Decreto 1775/1967, de 22 de julio.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.

Madrid, 11 de enero de 1972.—El Director general, Francisco Pérez Cerdá.

Sr. Delegado Provincial del Ministerio de Industria en Vizcaya.

*RESOLUCION de la Delegación Provincial de Barcelona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.*

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en esta Delegación Provincial a instancia de «Electra Municipal de Centellas», con domicilio en Centellas, en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Número de expediente: MS/ce-34.354/68.

Origen de la línea: Apoyo 41 línea E. T. 1 a E. T. 5.

Final de la misma: E. T. 20, «Manso Castella».

Términos municipales a que afecta: Centellas.

Tensión de servicio: 6 KV.

Longitud en kilómetros: 0,040 tramo subterráneo, 0,390 aéreo.

Conductor: Cobre, 16 y 3 x 16 milímetros cuadrados de sección.

Material de apoyos: Madera.

Estación transformadora: Una de 30 KVA., 6/0,230-0,127 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 16 de diciembre de 1971.—El Delegado provincial, Víctor de Buen Lozano.—3.516-D.

*RESOLUCION de la Delegación Provincial de Barcelona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.*

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona, Plaza de Cataluña, 2, en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso de la instalación eléctrica, cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Número expediente: MS/ce-18269/71.

Origen de la línea: Apoyo 86 línea a Santa Perpetua.

Final de la misma: E. T. «Silio-Marin».

Término municipal que afecta: Polinyà.

Tensión de servicio: 11 KV.

Longitud en kilómetros: 0,336

Conductor: Aluminio-acero; 51,59 milímetros cuadrados sección.

Material de apoyos: Hormigón.

Estación transformadora: Uno de 400 KVA.; 11/0,380-0,220 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939 y Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966 aprobado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 18 de diciembre de 1971.—El Delegado provincial, Víctor de Buen Lozano.—822-C.

*RESOLUCION de la Delegación Provincial de Barcelona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.*

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona, Plaza de Cataluña, 2, en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso de la instalación eléctrica, cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Número expediente: MS/ce-35828/71.

Origen de la línea: Apoyo 46 línea a Castelledefels.

Final de la misma: E. T. «Baldiri».

Término municipal que afecta: Castelledefels.

Tensión de servicio: 11 KV.

Longitud en kilómetros: 0,025.

Conductor: Aluminio-acero; 54,59 milímetros cuadrados sección.

Material de apoyos: Un vano

Estación transformadora: Uno de 25 KVA.; 11/0,380-0,220 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939 y Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1966, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966 aprobado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 18 de diciembre de 1971.—El Delegado provincial, Víctor de Buen Lozano.—823-C.

*RESOLUCION de la Delegación Provincial de Barcelona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.*

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona, Plaza de Cataluña, 2, en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso de la instalación eléctrica, cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Número expediente: MS/ce-28223/71.

Origen de la línea: Apoyo 91 línea Torrellas-Begas.

Final de la misma: E. T. 233 «Casa Vella».

Término municipal que afecta: Torrellas de Llobregat.

Tensión de servicio: 11 KV.

Longitud en kilómetros: 0,160.

Conductor: Cobre; 16 milímetros cuadrados sección.

Material de apoyos: Madera.

Estación transformadora: Uno de 5 KVA.; 11/0,220-0,127 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939 y Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1966, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966 aprobado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 16 de diciembre de 1971.—El Delegado provincial, Víctor de Buen Lozano.—824-C.

*RESOLUCION de la Delegación Provincial de Barcelona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.*

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona,

Plaza de Cataluña, 2, en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso de la instalación eléctrica, cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Número expediente: MS/ce-34003/70.

Origen de la línea: E. T. número 369 y CD. 35.

Final de la misma: E. T. «Constructora Inmobiliaria».

Término municipal que afecta: Hospitalet de Llobregat.

Tensión de servicio: 11 KV.

Longitud en kilómetros: 0,110.

Conductor: Cobre; 2 (3 x 100) milímetros cuadrados sección.

Material de apoyos: Cable subterráneo.

Estación transformadora: Uno de 800 KVA.; 11/0,380-0,220 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939 y Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1966, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966 aprobado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 16 de diciembre de 1971.—El Delegado provincial, Víctor de Buen Lozano.—819-C.

*RESOLUCION de la Delegación Provincial de Barcelona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.*

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona, Plaza de Cataluña, 2, en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso de la instalación eléctrica, cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Número expediente: MS/ce-33087/70.

Origen de la línea: Apoyo 86 línea Malgrat-Tordera.

Final de la misma: E. T. «Casans».

Término municipal a que afecta: Palafolls.

Tensión de servicio: 25 KV.

Longitud en kilómetros: 0,935.

Conductor: Aluminio-acero; 27,87 milímetros cuadrados sección.

Material de apoyos: Madera.

Estación transformadora: Uno de 50 KVA.; 25/0,380-0,220 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939 y Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1966, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966 aprobado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 16 de diciembre de 1971.—El Delegado provincial, Víctor de Buen Lozano.—820-C.

*RESOLUCION de la Delegación Provincial de Barcelona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.*

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona, Plaza de Cataluña, 2, en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso de la instalación eléctrica, cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Número expediente: MS/ce-25843/71.

Origen de la línea: Apoyo 39 línea a S. E. Palautordera.

Final de la misma: E. T. 512 «Camps de la Viña».

Término municipal a que afecta: Santa María de Palautordera.

Tensión de servicio: 25 KV.

Longitud en kilómetros: 0,136.

Conductor: Cobre; 35 milímetros cuadrados sección.

Material de apoyos: Madera.

Estación transformadora: Uno de 50 KVA.; 25/0,380-0,220 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de