

Origen: Línea La Bota-Sallés.
 Final: Zona industrial.
 Términos municipales afectados: Punta Umbria.
 Tipo: Aérea.
 Longitud en kilómetros: 2.039.
 Tensión de servicio: 15 KV.
 Conductores: Aluminio-acero, de 54,6 milímetros cuadrados.
 Apoyos: Metálicos y de hormigón.
 Aisladores: Cadenas de dos elementos 1.503.
 e) Procedencia de los materiales: Nacionales.
 f) Presupuesto: 435.000 pesetas.
 g) Referencia: Expediente número 5.162.

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley número 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Huelva, 28 de febrero de 1973.—El Delegado provincial, El Ingeniero jefe de la Sección de Industria, Carlos Gordán Márquez.—880-5.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Málaga por la que se autoriza y declara la utilidad pública de las instalaciones eléctricas que se citan.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente número 673/210, incoado en esta Delegación Provincial a instancia de «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.», con domicilio en Sevilla, avenida de la Borbolla, 5, solicitando autorización y declaración de utilidad pública de las instalaciones eléctricas, cuyas características principales son las siguientes:

Origen de la línea: De línea aérea existente.
 Final de la misma: Transformadora Pinar, a través de la Higueral, con entrada y salida.
 Término municipal: Marbella.
 Tensión del servicio: 10/20 KV.
 Tipo de la línea: Subterránea.
 Longitud: 750 metros.
 Conductor: Aluminio, de 150 milímetros cuadrados.
 Objeto: Sustitución de línea aérea.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619 de 1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 2 de julio; Ley 24 de noviembre de 1939, Reglamentos Electrotécnicos aprobados por Orden del Ministerio de Industria de 23 de febrero de 1949, ha resuelto:

Autorizar las instalaciones de energía eléctrica solicitadas y declarar la utilidad pública de las mismas, a los efectos de expropiación forzosa y de la imposición de servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Málaga, 16 de febrero de 1973.—El Delegado provincial, Rafael Blasco Ballesteros.—518-D.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Tarragona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en esta Delegación Provincial a instancia de la Empresa «Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicilio en Barcelona, paseo de Gracia, número 132, solicitando autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de las instalaciones eléctricas, cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Referencia: 1.703.
 Origen de la línea: Apoyo número 106 bis de la línea 25 Kv., Villafranca-Vendrell.
 Final de la línea: E. T. número 20.029 «Cristañola, S. A.».
 Término municipal a que afecta: Arbós.
 Tensión de servicio: 25 Kv.
 Longitud en kilómetros: 1,265.
 Conductor: Aluminio-acero, de 43,05 milímetros cuadrados de sección.
 Material de apoyos: Madera y metálicos.
 Estación transformadora:
 Tipo: Interior.
 Potencia: 1.000 KVA.
 Relación transformación: 25.000/380-220 v.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619 de 1966, de 20 de octubre; Ley 10/66,

de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión, de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden ministerial de 4 de enero de 1965), ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solicitada con la estación transformadora que se cita y declarar la utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619 de 1966.

Tarragona, 13 de noviembre de 1972.—El Delegado provincial, José Antón Solé.—2.037-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Tarragona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en esta Delegación Provincial a instancia de la Empresa «Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana» (ENHER), con domicilio en Barcelona, paseo de Gracia, número 132, solicitando autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de las instalaciones eléctricas, cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Referencia: 1.134.
 Origen de la línea: Desde la E. T. número 3.122.
 Final de la línea: E. T. número 3.290, «Jesús Avellán Pellicer».
 Término municipal a que afecta: Vendrell.
 Tensión de servicio: 25 Kv.
 Longitud en kilómetros: 0,845 (tendido subterráneo).
 Conductor: Cable armado RF-3P, de 25 milímetros cuadrados de sección.
 Material de apoyos: Tendido subterráneo.
 Estación transformadora:
 Tipo: Interior.
 Potencia: 100 KVA.
 Relación transformación: 25.000/380-220 V.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619 de 1966, de 20 de octubre; Ley 10/66, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión, de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden ministerial de 4 de enero de 1965), ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solicitada con la estación transformadora que se cita y declarar la utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619 de 1966.

Tarragona, 23 de enero de 1973.—El Delegado provincial, José Antón Solé.—2.036 C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Tarragona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en esta Delegación Provincial a instancia de la Empresa «Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana» (ENHER), con domicilio en Barcelona, paseo de Gracia, número 132, solicitando autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de las instalaciones eléctricas, cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Referencia: 1.598.
 Origen de la línea: Desde la E. T. número 3.330, «Urbanización Las Moriscas».
 Final de la línea: E. T. número 3.054 (Playa Creixell-Les Sinies).
 Término municipal a que afecta: Creixell.
 Tensión de servicio: 25 Kv.
 Longitud en kilómetros: 0,284 (aéreo) y 0,158 (subterráneo).
 Conductor: Cobre de 15,904 milímetros cuadrados de sección (aéreo) y cable armado RF-3P, de 50 milímetros cuadrados de sección (subterráneo).
 Material de apoyos: Madera.
 Estación transformadora:
 Tipo: Interior.
 Potencia: 100 KVA.
 Relación transformación: 25.000/220-127 V.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619 de 1966, de 20 de octubre; Ley 10/66, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión, de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden ministerial de 4 de enero de 1965), ha resuelto: