

RESOLUCION de la Dirección General de Energía por la que se autoriza la ampliación de la capacidad de llenado de la planta de la Empresa «Butsir Gas Centro, S. A.» en Villaverde Bajo (Madrid).

Vista la solicitud presentada por «Butsir Gas Centro, S. A.» para que se le autorice la ampliación y modernización de sus instalaciones de la planta de llenado, en el término municipal de Villaverde Bajo (Madrid), consistente en el montaje de una cisterna tampón de 2 metros cúbicos; dos cintas transportadoras, con motores de 2,4 CV. c/u; una cadena automática de lavado y desengrase de botellas; un compresor de aire con motor de 10 CV.; un transportador aéreo de botellas; un equipo de calefacción con caldera de 226.000 kcal., y un equipo de granallado de botellas. Esta ampliación será capaz para el llenado de 200.000 botellas/año de 2,5 kilogramos y 500.000 botellas/año de 3 kilogramos, a cuyo efecto se acompaña proyecto debidamente firmado y visado.

Teniendo en cuenta el informe favorable emitido por la Delegación Provincial de este Ministerio.

Esta Dirección General, a propuesta de la Sección de Industrias del Gas y del Agua, ha resuelto autorizar la ampliación y modernización solicitadas, con arreglo a las condiciones siguientes:

1. Las instalaciones se realizarán de acuerdo con las bases del proyecto presentado y deberán cumplir lo prescrito para este tipo de instalaciones.

2. La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Madrid podrá recabar los ensayos y pruebas que considere oportunos, así como certificados de los fabricantes en los que conste que la construcción y montaje de los elementos se ha efectuado de acuerdo con las normas y códigos que se hayan aplicado en este proyecto, debiendo la Empresa peticionaria, antes de su puesta en marcha, presentar en esa Delegación Provincial, para su aprobación, las normas de Seguridad para la explotación del Centro. La Delegación Provincial del Ministerio de Industria hará las comprobaciones adecuadas al objeto de que la construcción y funcionamiento del Centro se ajuste a las normas obligatorias vigentes para tal clase de instalaciones.

3. El plazo de puesta en servicio será de seis meses, contados a partir de la fecha de esta autorización.

4. La Empresa peticionaria dará cuenta de la terminación de las instalaciones a la Delegación Provincial de este Ministerio para su reconocimiento definitivo y levantamiento del acta de puesta en marcha, sin cuyo requisito no podrán entrar en funcionamiento.

5. Cualquier modificación que se considere necesario introducir en las instalaciones, habrá de ser autorizada por esta Dirección General.

6. La Administración se reserva el derecho de dejar sin efecto esta autorización en el momento en que se compruebe el incumplimiento de las condiciones impuestas o por la declaración inexacta en los datos suministrados.

Lo que comunico a esa Delegación para su conocimiento y traslado a «Butsir Gas Centro, S. A.».

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 5 de octubre de 1973.—El Director general, P. D., el Subdirector general de Combustibles, José Caturia.

Sr. Delegado provincial del Ministerio de Industria en Madrid.

RESOLUCION de la Dirección General de la Energía por la que se autoriza a «Aguas San Lorenzo, Sociedad Anónima», nueva industria de suministro de agua potable al sector «El Castillo» de Castelldefels (Barcelona).

Vista la solicitud presentada por «Aguas San Lorenzo, S. A.», teniendo en cuenta el informe favorable emitido por la Delegación Provincial de este Ministerio en Barcelona.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo dispuesto en los Decretos 1775/1967 de 22 de julio y 2072/1968 de 27 de julio, ha resuelto autorizar el suministro solicitado, con arreglo a las condiciones siguientes:

1) La autorización únicamente es válida para «Aguas San Lorenzo, S. A.», siendo intransferible en tanto no se haya realizado el montaje, salvo autorización expresa de esta Dirección General, y en ningún caso podrá ser enajenada con independencia de las instalaciones a que se refiere.

2) El plazo para la puesta en marcha será de seis meses a partir de la fecha de esta Resolución. El peticionario pondrá en conocimiento de la Delegación Provincial de este Ministerio la terminación de las instalaciones, que no podrán entrar en funcionamiento hasta que se levante el acta de puesta en marcha.

3) La instalación que se autoriza habrá de realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, especificado en los siguientes datos básicos:

a) Capacidad aproximada de suministro anual, 353.000 metros cúbicos.

b) Descripción de las instalaciones: Dos pozos, en el primero de los cuales se instalará un grupo Dina de eje vertical de

12 CV., y en el segundo un grupo sumergible de 50 CV. Tubería de impulsión de 1.548 metros de longitud y 150 milímetros de diámetro. Depósito regulador de 500 metros cúbicos de capacidad. Tubería de conducción de 520 metros de longitud y 150 milímetros de diámetro. Red de distribución ramificada que comprende 14.346 metros de tubería con diámetro entre 60 y 150 milímetros.

c) El presupuesto de ejecución será de 9.746.000 pesetas.

4) Para introducir modificaciones en las instalaciones que afecten a la condición 3, será necesario obtener autorización de esta Dirección General.

5) Se faculta a esa Delegación Provincial para aprobar las condiciones concretas de aplicación del proyecto e introducir las modificaciones de detalle que pudieran ser convenientes.

6) Con anterioridad a la puesta en marcha, «Aguas San Lorenzo, S. A.», deberá solicitar a través de la Delegación Provincial del Ministerio de Industria, la aprobación de las tarifas de suministro de agua potable correspondientes.

7) La Administración se reserva el derecho de dejar sin efecto esta autorización en el momento en que se demuestre el incumplimiento de las condiciones impuestas por la declaración inexacta en los datos suministrados u otra causa excepcional que lo justifique.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento, traslado a «Aguas San Lorenzo, S. A.» y demás efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 6 de octubre de 1973.—El Director general, José Luis Díaz Fernández

Sr. Delegado provincial del Ministerio de Industria en Barcelona.

RESOLUCION de la Dirección General de la Energía por la que se autoriza a «Catalana de Gas y Electricidad, S. A.», para la instalación de un sistema de odorización del gas distribuido por la fábrica de Barceloneta.

«Catalana de Gas y Electricidad, S. A.» ha solicitado autorización para la instalación de un equipo para odorizar el gas producido en su fábrica de Barceloneta en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 3340/1972 de 30 de noviembre.

Esta instalación se compone de un depósito en acero inoxidable de 200 litros de capacidad que contendrá el odorizante (T.H.T.) y una bomba dosificadora que permitirá distribuirlo en cantidad y uniformidad adecuadas para que el gas pueda ser detectado en concentraciones de 1,8 por 100 en volumen en la atmósfera, según proyecto presentado.

El presupuesto previsto para la instalación es de 50.000 pesetas.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente, y de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2.º de la Orden ministerial de 14 de mayo de 1968.

Esta Dirección General, a propuesta de la Sección de Industrias del Gas y del Agua, y considerando el informe favorable de esa Delegación, ha resuelto autorizar a «Catalana de Gas y Electricidad, S. A.», la instalación solicitada, según la documentación y proyectos presentados, y con las condiciones especiales siguientes:

1) El plazo de la puesta en servicio será de seis meses, a partir de la fecha de esta Resolución.

2) «Catalana de Gas y Electricidad, S. A.», comunicará la fecha de la terminación de las instalaciones a la Delegación Provincial de este Ministerio para su reconocimiento y levantamiento del acta de puesta en marcha.

3) La Administración se reserva el derecho de dejar sin efecto esta autorización en el momento en que se demuestre el incumplimiento de las condiciones impuestas por la declaración inexacta en los datos suministrados u otra causa excepcional que lo justifique.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos, así como para su traslado a «Catalana de Gas y Electricidad, S. A.».

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 10 de octubre de 1973.—El Director general, José Luis Díaz Fernández.

Sr. Delegado provincial del Ministerio de Industria en Barcelona.

RESOLUCION de la Dirección General de la Energía por la que se autoriza a «Bestard Salas, S. A.», industria del servicio público de suministro de agua potable a las urbanizaciones Palma Nova, Cala Blanca, Torre Nova, y Magaluf (Mallorca).

Vista la solicitud presentada por «Bestard Salas, S. A.», teniendo en cuenta el informe favorable emitido por la Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Baleares,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo dispuesto en los Decretos 1775/1967 de 22 de julio y 2072/1968 de 27 de julio ha resuelto autorizar la instalación solicitada, con arreglo a las condiciones siguientes:

1) La autorización únicamente es válida para «Bestard Salas, S. A.», siendo intransferible en tanto no se haya realizado su montaje, salvo autorización expresa de esta Dirección General, y en ningún caso podrá ser enajenada con independencia de las instalaciones a que se refiere.

2) El plazo para la puesta en marcha será de dos años a partir de la fecha de esta Resolución. El peticionario pondrá en conocimiento de la Delegación Provincial de este Ministerio la terminación de las instalaciones, que no podrán entrar en funcionamiento hasta que se levante el acta de puesta en marcha de las mismas.

3) La instalación que se autoriza habrá de realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, especificado por los siguientes datos básicos:

a) Capacidad aproximada de suministro anual: 10.800.000 metros cúbicos.

b) Las instalaciones comprenderán: Las captaciones de Can Valero, Son Rapinya, Tejar Toledo y la impulsión hasta el depósito regulador de Son Caliu. Las captaciones de Can Guix y la impulsión hasta el depósito regulador de Can Barral. La conducción desde el depósito de Son Caliu hasta el depósito de Cala Viñas. La red de distribución de las citadas urbanizaciones que serán abastecidas por los citados depósitos de Son Caluy y Can Barral. La conducción desde la red de Magaluf hasta la urbanización Bahía de Palma.

c) El presupuesto de ejecución es de 78.742.675,21 pesetas.

4) Para introducir modificaciones en las instalaciones que afecten a la condición 3, será necesario obtener autorización de esta Dirección General.

5) Se faculta a esa Delegación Provincial para que apruebe las condiciones concretas de aplicación del proyecto y las modificaciones que puedan ser conveniente introducir.

6) Con anterioridad a la puesta en marcha, «Bestard Salas, Sociedad Anónima» deberá solicitar, a través de la Delegación Provincial del Ministerio de Industria, la aprobación de las tarifas de suministro de agua potable correspondientes.

7) La Administración se reserva el derecho de dejar sin efecto esta autorización en el momento en que se demuestre el incumplimiento de las condiciones impuestas por la declaración inexacta en los datos suministrados, u otra causa excepcional que lo justifique.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y traslado a «Bestard Salas, S. A.».

Dios guarde a V. S. muchos años.

Madrid, 10 de octubre de 1973.—El Director general, José Luis Díaz Fernández.

Sr. Delegado provincial del Ministerio de Industria en Baleares.

RESOLUCION de la Dirección General de la Energía por la que se autoriza al Ayuntamiento de Crespí (Gerona), nueva industria de suministro de agua potable a esta población.

Vista la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Crespí (Gerona), teniendo en cuenta el informe favorable emitido por la Delegación Provincial de este Ministerio en Gerona. Esta Dirección General, de acuerdo con lo dispuesto en los Decretos 1775/1967, de 22 de julio, y 2072/1968, de 27 de julio, ha resuelto autorizar el suministro solicitado, con arreglo a las condiciones siguientes:

1) La autorización únicamente es válida para el Ayuntamiento de Crespí, siendo intransferible en tanto no se haya realizado el montaje, salvo autorización expresa de esta Dirección General, y en ningún caso podrá ser enajenada con independencia de las instalaciones a que se refiere.

2) El plazo para la puesta en marcha será de seis meses a partir de la fecha de esta Resolución. El peticionario pondrá en conocimiento de la Delegación Provincial de este Ministerio la terminación de las instalaciones, que no podrán entrar en funcionamiento hasta que se levante el acta de puesta en marcha.

3) La instalación que se autoriza habrá de realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, especificado en los siguientes datos básicos:

a) Capacidad aproximada de suministro anual 36.500 metros cúbicos.

b) Descripción de las instalaciones: El caudal se obtiene de una pequeña fuente y de un pozo de 2,50 metros de diámetro y 18 metros de profundidad, en el que se instalará un grupo motobomba que será capaz de suministrar un caudal de 17 metros cúbicos por hora a una altura manométrica de 86 metros. Casete de máquina del pozo. Impulsión formada por 350 metros de tubería de fibrocemento, clase D de 100 milímetros de diámetro. Depósito regulador de 100 metros cúbicos. Tubería de suministro y red de distribución formada por 2.233 metros de tu-

bería de fibrocemento, clase B y de diámetro comprendidos entre 60 y 100 milímetros.

c) El presupuesto de ejecución será de 1.970.030 pesetas.

4) Para introducir modificaciones en las instalaciones que afecten a la condición 3, será necesario obtener autorización de esta Dirección General.

5) Se faculta a esa Delegación Provincial para aprobar las condiciones concretas de aplicación del proyecto e introducir las modificaciones de detalle que pudieran ser convenientes.

6) Con anterioridad a la puesta en marcha, el Ayuntamiento de Crespí deberá solicitar, a través de la Delegación Provincial del Ministerio de Industria, la aprobación de las tarifas de suministro de agua potable correspondientes.

7) La administración se reserva el derecho de dejar sin efecto esta autorización en el momento en que se demuestre el incumplimiento de las condiciones impuestas por la declaración inexacta en los datos suministrados u otra causa excepcional que lo justifique.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento, traslado al Ayuntamiento de Crespí y demás efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.

Madrid, 10 de octubre de 1973.—El Director general, José Luis Díaz Fernández.

Sr. Delegado provincial del Ministerio de Industria en Gerona.

RESOLUCION de la Dirección General de la Energía por la que se autoriza a «Compañía Sevillana de Electricidad» la modificación del trazado de la línea eléctrica que se cita, y se declara en concreto la utilidad pública de la misma.

Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de este Ministerio en Jaén, a instancia de «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.», con domicilio en Sevilla, avenida de la Borbolla, número 5, solicitando autorización para modificar el trazado de una línea de transporte de energía eléctrica y la declaración en concreto de la utilidad pública de la misma, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966 sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Decreto 2619/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y Ley de 24 de noviembre de 1939,

Esta Dirección General de la Energía, a propuesta de la Sección correspondiente de la misma, ha resuelto:

Autorizar a «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.», la modificación del trazado de la línea de transporte de energía eléctrica a 132 KV. Andújar-Jaén, autorizada su instalación por Resolución de esta Dirección General de fecha 1 de febrero de 1964.

La modificación afecta al tramo de la línea entre el embarcado a 132 KV. de la subestación de Andújar y el apoyo número 107 de la citada línea Andújar-Jaén.

Su longitud será de 2.116 metros sin variación alguna en sus restantes principales características técnicas.

Esta modificación está motivada como consecuencia de la ampliación de la subestación de Andújar (Jaén), y la entrada en servicio a 132 KV. de la línea Andújar-Jaén que, provisionalmente, estaba funcionando a 70 KV.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966 sobre Expropiación Forzosa y Sanciones en Materia de Instalaciones Eléctricas, y en su Reglamento de aplicación aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, debiendo solicitarse la indicada aprobación en el plazo máximo de seis meses. Caso de no ser factible lo anteriormente expuesto, se procederá por el peticionario de la autorización a cumplimentar lo que para concesión de prórrogas se ordena en el capítulo IV del Decreto 1775 de 22 de julio de 1967.

Lo que comunico a V. S.

Dios guarde a V. S. muchos años.

Madrid, 22 de octubre de 1973.—El Director General, P. D., el Subdirector general de Energía Eléctrica, Fernando Gutiérrez Martí.

Sr. Delegado provincial del Ministerio de Industria de Jaén.

RESOLUCION de la Dirección General de la Energía por la que se autoriza a «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.», el establecimiento de la línea de transporte de energía eléctrica que se cita, y se declara en concreto la utilidad pública de la misma.

Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de este Ministerio en Málaga, a instancia de «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.», con domicilio en Málaga, calle