

Línea de alta tensión

Origen de la línea: E. T. 43 Puigdemont discurriendo en trazado subterráneo por calle Ronda Fluvia y Mariano Vayreda.

Final de la misma: En la E. T. «Cárcel».

Término municipal a que afecta: Olot.

Tensión en KV.: 25

Tipo de línea: Subterránea trifásica de un solo circuito.

Longitud en kilómetros: 0,440.

Conductores: Aluminio tipo «Pirelli RF-3P» de 3 por 70 milímetros cuadrados de sección.

Estación transformadora

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Contra esta Resolución cabe interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de la Energía y Combustibles, en el plazo de quince días a partir de la fecha de la publicación de esta Resolución.

Gerona, 20 de noviembre de 1973.—El Delegado provincial, J. Frigola Casassas.—14.620-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Gerona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a instancia de «Hijos de José Bassols, S. A.», con domicilio en calle Gerona 2, Olot, solicitando autorización y declaración en concreto de utilidad pública para el establecimiento de una línea de alta tensión y estación transformadora y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966 sobre autorización de instalaciones eléctricas y en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la Industria.

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Gerona, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

Autorizar a la empresa «Hijos de José Bassols, S. A.», la instalación de la línea de alta tensión a E. T. «Cols» con el fin de ampliar y mejorar la capacidad de servicio de sus redes de distribución, cuyas principales características son las siguientes:

Línea de alta tensión

Origen de la línea: Apoyo número 13 de la línea Subestación de Olot-Sector la Caña.

Final de la misma: En la nueva E. T. «Cols».

Término municipal a que afecta: Olot.

Tensión en KV.: 25.

Tipo de línea: Trifásica, aérea de un solo circuito.

Longitud en kilómetros: 0,616.

Conductores: Aluminio-acero de 43,65 milímetros cuadrados de sección.

Material: (un solo vano) aisladores de vidrio.

Estación transformadora

Edificio con transformador de 200 KVA. a 25/0,380-0,220 KV.

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación que se autoriza a los efectos señalados en la Ley de 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Contra esta Resolución cabe interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de la Energía y Combustibles, en el plazo de quince días a partir de la fecha de la publicación de esta Resolución.

Gerona, 20 de noviembre de 1973.—El Delegado provincial, J. Frigola Casassas.—14.618-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Gerona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a instancia de «Hijos de José Bassols, S. A.», con domicilio en calle Gerona, 2, Olot, solicitando autorización y declaración en concreto de utilidad pública para el establecimiento de una línea de alta tensión y estación transformadora y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966 sobre autorización de instalaciones eléctricas y en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de

instalaciones eléctricas, y de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Gerona, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

Autorizar a la empresa «Hijos de José Bassols, S. A.», la instalación de la línea de alta tensión a E. T. «Cooperativa Pla de Dalt» con el fin de ampliar y mejorar la capacidad de servicio de sus redes de distribución, cuyas principales características son las siguientes:

Línea de alta tensión

Origen de la línea: Apoyo número 38 de la línea circunvalación de Olot.

Final de la misma: En la nueva E. T. «Cooperativa Pla de Dalt».

Término municipal a que afecta: Olot.

Tensión en KV.: 25.

Tipo de línea: Aérea, trifásica de un solo circuito.

Longitud en kilómetros: 0,771.

Conductores: Aluminio-acero de 27,87 milímetros cuadrados de sección.

Material: Apoyos de madera, aisladores de vidrio.

Estación transformadora

Edificio con transformador de 160 KVA. a 25/0,380-0,220 KV.

Declarar en concreto, la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Contra esta Resolución cabe interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de la Energía y Combustibles, en el plazo de quince días a partir de la fecha de la publicación de esta Resolución.

Gerona, 21 de noviembre de 1973.—El Delegado provincial, J. Frigola Casassas.—14.619-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Málaga por la que se autoriza y declara la utilidad pública de las instalaciones eléctricas que se citan.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 878/825, incoado en esta Delegación Provincial a instancia de «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.», con domicilio en Sevilla, avenida de la Borbolla, 5, solicitando autorización y declaración de utilidad pública de las instalaciones eléctricas cuyas características principales son las siguientes:

Finalidad: Conexión de líneas existentes a la subestación «Casares» y reforma de tres tramos de líneas en término de Casares, Manilva y Estepona.

*Características**Línea nueva:*

Tramo primero, subestación «Casares» hasta enlazar con la línea existente Estepona-Sabinillas, doble circuito, longitud de 1.876 metros.

Tramo segundo, subestación «Casares» a estación transformadora de Manilva, simple circuito, longitud de 3.339 metros.

Tramo tercero, subestación «Casares» a línea existente que alimenta el repetidor de la Compañía Telefónica Nacional de España, simple circuito, longitud de 3.200 metros.

Línea a reformar:

Tramo primero, desde el punto de conexión con el tramo primero de líneas nuevas hasta Estepona, simple circuito, longitud de 7.407 metros.

Tramo segundo, desde la conexión anteriormente citada hasta E. T. «Sabinillas», simple circuito, longitud de 2.755 metros.

Tramo tercero, entre E. T. «Sabinillas y Manilva», simple circuito, longitud de 2.279 metros.

Tramo cuarto, entre E. T. «Manilva y Casares», simple circuito, longitud de 8.070 metros.

Tipo de apoyos: Metálicos.

Aislamiento: Suspendido.

Conductor: Aluminio-acero de 116,2 milímetros cuadrados, salvo el tramo de E. T. «Manilva», estación transformadora Casares, que será de aluminio-acero de 54,6 milímetros cuadrados.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939; Reglamento Electrotécnico aprobado por Decreto 3151/1966, de 28 de noviembre, y Orden del Ministerio de Industria de 23 de febrero de 1949, ha resuelto:

Autorizar las instalaciones de energía eléctrica solicitadas y declarar la utilidad pública de las mismas y con sujeción a las condiciones generales insertas al dorso, a los efectos de expropiación forzosa y de la imposición de servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Málaga, 27 de noviembre de 1973.—El Delegado provincial, Rafael Blasco Ballesteros.—4.104-D.