

La instalación se establecerá en el kilómetro 0,214 de la carretera de Villacanejos a Titulcia, término municipal de Villacanejos (Madrid). Tiene su origen en la línea que alimenta el C. T. de la calle del Puerto en Villacanejos (Madrid) y finalizará en una columna metálica, donde se instalará el C. T. intertemperie.

La tensión será a 15 KV., consta de cuatro alineaciones de 248, 98, 623 y 120 metros, con una longitud total de 1.089 metros. Los apoyos serán de hormigón y metálicos. Conductor cable aluminio-acero de 54,6 milímetros cuadrados de sección total. Todos los apoyos llevarán como aislamiento cadenas de aisladores del tipo caperuza y vástago.

Declarar en concreto la utilidad pública de la línea eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Para el desarrollo y ejecución de la instalación, el titular de la misma deberá seguir los trámites señalados en el capítulo IV del Decreto 2617/1966.

Madrid, 21 de enero de 1974.—El Delegado provincial.—1.497 C.

**RESOLUCION de la Delegación Provincial de Madrid por la que se autoriza la instalación de la línea eléctrica que se cita y se declara la utilidad pública de la misma.—50 E. L. 715.**

Visto el expediente incoado en esta Delegación, a instancia de «Unión Eléctrica, S. A.», con domicilio en Madrid, calle de Velázquez, número 157, solicitando autorización para instalar una línea eléctrica y la declaración de utilidad pública de la misma, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966 sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Decreto 2619/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas.

Esta Delegación ha resuelto:

Autorizar a «Unión Eléctrica, S. A.» la instalación de la línea eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

La instalación se establecerá en el término municipal de Arganda del Rey (Madrid). La línea que se proyecta es una derivación de la línea a 15 KV. que alimenta las graveras y finalizará en el transformador intertemperie propiedad de don Mariano Diezgu Chinchón.

Consta de tres vanos de 84 metros cada uno. Los apoyos 1 y 2, postes de hormigón de 12 metros y 200 kilogramos de esfuerzo en punta. El apoyo final es una columna metálica. Entre los apoyos 2 y 3 se pasa sobre el camino de San Martín de la Vega a Arganda del Rey, discurrendo el trazado de la misma a lo largo del citado camino. Conductor cable aluminio-acero de 54,6 milímetros cuadrados de sección tipo «UNE-50».

Declarar en concreto la utilidad pública de la línea eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Para el desarrollo y ejecución de la instalación, el titular de la misma deberá seguir los trámites señalados en el capítulo IV del Decreto 2617/1966.

Madrid, 21 de enero de 1974.—El Delegado provincial.—1.496 C.

**RESOLUCION de la Delegación Provincial de Madrid por la que se autoriza la instalación de la línea eléctrica que se cita y se declara la utilidad pública de la misma.—50 E. L. 714.**

Visto el expediente incoado en esta Delegación, a instancia de «Unión Eléctrica, S. A.», con domicilio en Madrid, calle de Velázquez, número 157, solicitando autorización para instalar una línea eléctrica y la declaración de utilidad pública de la misma, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966 sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Decreto 2619/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas.

Esta Delegación ha resuelto:

Autorizar a «Unión Eléctrica, S. A.» la instalación de la línea eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

La instalación se efectuará en el kilómetro 15,748 de la carretera de Alcalá de Henares a Pastrana-Santorcaz, provincia de Madrid y dentro del término municipal de Santorcaz. La presente línea es una prolongación de la línea de la estación elevadora de aguas de Santorcaz, con cinco alineaciones, finalizando en un apoyo metálico, donde se instalará el transformador intertemperie.

éste será de una potencia de 100 KVA. y tensión 15.000/380-220 voltios.

La línea tiene una longitud total de 674 metros, consta de 5 alineaciones de 115, 284, 87, 53 y 135 metros, respectivamente; será a 15 KV. Conductor cable aluminio-acero de 54,6 milímetros cuadrados de sección. Los apoyos de alineación son de hormigón pretensado y llevarán como aislamiento aisladores rígidos de tipo caperuza y vástago.

Declarar en concreto la utilidad pública de la línea eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Para el desarrollo y ejecución de la instalación, el titular de la misma deberá seguir los trámites señalados en el capítulo IV del Decreto 2617/1966.

Madrid, 21 de enero de 1974.—El Delegado provincial.—1.495 C.

**RESOLUCION de la Delegación Provincial de Madrid por la que se autoriza la instalación de la línea eléctrica que se cita y se declara la utilidad pública de la misma.—50 E. L. 719.**

Visto el expediente incoado en esta Delegación, a instancia de «Unión Eléctrica, S. A.», con domicilio en Madrid, calle de Velázquez, número 157, solicitando autorización para instalar una línea eléctrica y la declaración de utilidad pública de la misma, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966 sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Decreto 2619/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas.

Esta Delegación ha resuelto:

Autorizar a «Unión Eléctrica, S. A.» la instalación de la línea eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

La instalación se establecerá en el término municipal de Vancamadrid, finca «El Porcal», partiendo de un apoyo de la línea a 15 KV., subestación «Puerto de la Princesa - Radio Nacional», que también alimenta a la subestación de Arganda, cruzando dos caminos dentro de la finca entre los apoyos 3 y 4 y 6 y 7; todo el trazado discurre dentro de la finca y finalizará en el C. T. «Aipresa».

La línea tiene una longitud de 1.568 metros y estará formada por diez vanos sobre postes de hormigón y metálicos en caperuza y final de la línea, se proyecta la instalación de cable aluminio-acero de 116,2 milímetros cuadrados de sección total. Todos los apoyos llevarán como aislamiento cadenas de aisladores del tipo caperuza y vástago.

Declarar en concreto la utilidad pública de la línea eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Para el desarrollo y ejecución de la instalación, el titular de la misma deberá seguir los trámites señalados en el capítulo IV del Decreto 2617/1966.

Madrid, 21 de enero de 1974.—El Delegado provincial.—1.494 C.

**RESOLUCION de la Delegación Provincial de Tarragona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.**

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial en solicitud de autorización y declaración en concreto de la utilidad pública a los efectos de la imposición de servidumbre de paso de la instalación eléctrica que se reseña:

Asunto: L. A/T. 2.388. Línea 25 Kv. a E. T. número 3.474, «Cristalería Española, S. A.».

Peticionario: «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorçana» (ENHER). Barcelona, paseo de Gracia, 132.

Instalación: línea de transporte de energía eléctrica a 25 Kv. de Al-Ac. de 43,95 milímetros cuadrados de sección, con una longitud de 474 metros de tendido aéreo, y de cable armado RF-3P, de 3 por 100 milímetros cuadrados de sección, con una longitud de 175 metros, para suministro a la E. T. número 3.474, «Cristalería Española S. A.», de 400 KVA. de potencia.

Origen: Apoyo número 103 de la línea 25 Kv. Circunvalación Vilafranca-E. R. Arbós.

Presupuesto: 400.930 pesetas.

Precedencia de los materiales: Nacional.

Situación: Término municipal de Bañeras del Panadés.

Finalidad: Suministro de energía al edificio propiedad de «Cristalería Española, S. A.».

Vista la documentación presentada para su tramitación, esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de fecha 20 de octubre, ha resuelto otorgar la autorización solicitada y declarar en concreto la utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición de servidumbre de paso.

Tarragona, 7 de enero de 1974.—El Delegado provincial, José Antón Solé.—1.319-C.

*RESOLUCION de la Delegación Provincial de Tarragona por la que se autoriza y declara la utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita.*

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial en solicitud de autorización y declaración en concreto de la utilidad pública a los efectos de la imposición de servidumbre de paso de la instalación eléctrica que se reseña:

Asunto: L. A/T. 2.456. Línea 25 Kv. a E. T. número 20.052. «Entasa».

Peticionario: «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana» (ENHER). Barcelona, paseo de Gracia, 132.

Instalación: Línea de transporte de energía eléctrica a 25 Kv., de conductor de aluminio acero, de 116,2 milímetros cuadrados de sección, con una longitud de 220 metros en tendido aéreo, y de cable armado de aluminio, de 3 por 150 milímetros cuadrados, con una longitud de 210 metros en tendido subterráneo, para suministro a la E. T. número 20.052, «Entasa», de 630 KVA. de potencia.

Origen: Apoyo número 35 de la línea 25 Kv. Derivación a E. T. 20.048.

Presupuesto: 395.300 pesetas.

Procedencia de los materiales: Nacional.

Situación: Término municipal de Pobla de Mafumet y Constantí.

Finalidad: Suministro de energía a la Refinería de «Entasa».

Vista la documentación presentada para su tramitación, esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de fecha 20 de octubre, ha resuelto otorgar la autorización solicitada y declarar en concreto la utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición de servidumbre de paso.

Tarragona, 8 de enero de 1974.—El Delegado provincial, José Antón Solé.—1.324-C.

*RESOLUCION de la Delegación Provincial de Tarragona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.*

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial en solicitud de autorización y declaración en concreto de la utilidad pública a los efectos de la imposición de servidumbre de paso de la instalación eléctrica que se reseña:

Asunto: L. A/T. 2.455. Línea a 25 Kv. a E. T. número 20.051. «Entasa», zona de Tancaje.

Peticionario: «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana» (ENHER). Barcelona, paseo de Gracia, 132.

Instalación: Línea de transporte de energía eléctrica a 25 Kv. de conductor aluminio-acero, de 43,05 milímetros cuadrados de sección, con una longitud de 270 metros en tendido aéreo, y de aluminio, de 3 por 150 milímetros cuadrados de sección, con una longitud de 140 metros en tendido subterráneo, para suministro a E. T. número 20.051, «Entasa», zona de Tancaje, de 630 KVA. de potencia.

Origen: Apoyo número 7 de la línea 25 Kv. Derivación a E. T. 3.171.

Presupuesto: 326.250 pesetas.

Procedencia de los materiales: Nacional.

Situación: Término municipal de Tarragona.

Finalidad: Suministro de energía a «Entasa», zona de Tancaje.

Vista la documentación presentada para su tramitación, esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de fecha 20 de octubre, ha resuelto otorgar la autorización solicitada y declarar en concreto la utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición de servidumbre de paso.

Tarragona, 9 de enero de 1974.—El Delegado provincial, José Antón Solé.—1.323-C.

*RESOLUCION de la Delegación Provincial de Tarragona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.*

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial en solicitud de autorización y declaración en concreto de la utilidad pública a los efectos de la imposición de servidumbre de paso de la instalación eléctrica que se reseña:

Asunto: L. A/T. 2.454. Línea 25 Kv. a E. T. número 20.050. «Refinería».

Peticionario: «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana» (ENHER). Barcelona, paseo de Gracia, 132.

Instalación: Línea subterránea de transporte de energía eléctrica a 25 Kv. de cable armado RF-3P, de 3 por 50 milímetros cuadrados de sección, con una longitud de 200 metros, para suministro a la E. T. número 20.050, «Refinería», de 630 KVA. de potencia.

Origen: Apoyo número 31 de la línea 25 Kv. Derivación a E. T. 20.048.

Presupuesto: 333.600 pesetas.

Procedencia de los materiales: Nacional.

Situación: Término municipal de Pobla de Mafumet.

Finalidad: Suministro de energía a la Refinería de «Entasa».

Vista la documentación presentada para su tramitación, esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de fecha 20 de octubre, ha resuelto otorgar la autorización solicitada y declarar en concreto la utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición de servidumbre de paso.

Tarragona, 9 de enero de 1974.—El Delegado provincial, José Antón Solé.—1.322-C.

*RESOLUCION de la Delegación Provincial de Tarragona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.*

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial en solicitud de autorización y declaración en concreto de la utilidad pública a los efectos de la imposición de servidumbre de paso de la instalación eléctrica que se reseña:

Asunto: L. A/T. 2.466. Línea 25 Kv. y E. T. número 20.066. «Entasa».

Peticionario: «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana» (ENHER). Barcelona, paseo de Gracia, 132.

Instalación: Línea subterránea de transporte de energía eléctrica a 25 Kv. de cable armado de aluminio, de 3 por 150 milímetros cuadrados de sección, con una longitud de 150 metros, para suministro a E. T. número 20.066, «Entasa», de 630 KVA. de potencia.

Origen: Desde la E. T. número 20.056.

Presupuesto: 283.600 pesetas.

Procedencia de los materiales: Nacional.

Situación: Término municipal de Pobla de Mafumet.

Finalidad: Suministro de energía eléctrica a la Refinería «Entasa».

Vista la documentación presentada para su tramitación, esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de fecha 20 de octubre, ha resuelto otorgar la autorización solicitada y declarar en concreto la utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición de servidumbre de paso.

Tarragona, 10 de enero de 1974.—El Delegado provincial, José Antón Solé.—1.328-C.

*RESOLUCION de la Delegación Provincial de Tarragona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.*

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial en solicitud de autorización y declaración en concreto de la utilidad pública a los efectos de la imposición de servidumbre de paso de la instalación eléctrica que se reseña:

Asunto: L. A/T. 2.465. Línea 25 Kv. a E. T. número 20.055. «Entasa».

Peticionario: «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana» (ENHER). Barcelona, paseo de Gracia, 132.

Instalación: Línea subterránea de transporte de energía eléctrica a 25 Kv. de cable armado de Al, de 3 por 150 milímetros cuadrados de sección, con una longitud de 100 metros, para suministro a la E. T. número 20.055, «Entasa», de 630 KVA. de potencia.

Origen: Desde la E. T. 20.054.

Presupuesto: 233.600 pesetas.

Procedencia de los materiales: Nacional.

Situación: Término municipal de Pobla de Mafumet.

Finalidad: Suministro de energía eléctrica a Refinería de «Entasa».

Vista la documentación presentada para su tramitación, esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de fecha 20 de octubre, ha resuelto otorgar la autorización solicitada y declarar en concreto la utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición de servidumbre de paso.

Tarragona, 10 de enero de 1974.—El Delegado provincial, José Antón Solé.—1.327-C.