

Número del expediente: Sección 3.ª AT/cb-39.179/73.  
 O. T. 895.—Finalidad: Ampliación de redes de distribución en A. T., con la siguiente línea.  
 Origen de la línea: E. T. 8.107, «Construcciones Margarit».  
 Final de la misma: E. T. 5.495, «Ultraestética».  
 Término municipal a que afecta: Badalona.  
 Tensión de servicio: 25 KV.  
 Longitud en kilómetros: 0,688 de tendido subterráneo.  
 Conductor: Aluminio-acero de 3 por 150 milímetros cuadrados de sección.  
 Material de apoyos: Cable subterráneo.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 22 de febrero de 1974.—El Delegado provincial, Francisco Brosa Paláu.—3.738-C.

7756

*RESOLUCION de la Delegación Provincial de Barcelona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.*

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en esta Delegación Provincial, a instancia de «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicilio en Barcelona, paseo de Gracia, 132, en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica, cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Número del expediente: Sección 3.ª AT/cb-29.079/73.  
 Finalidad: Ampliación de redes de distribución en A. T., con la siguiente línea:  
 Origen de la línea: Apoyo número 2 de la línea a E. T. 6.096, «Refugios del Montseny, S. A.»  
 Final de la misma: E. T. 6.097, «Refugios del Montseny, Sociedad Anónima»  
 Término municipal a que afecta: San Pedro de Vilamajor.  
 Tensión de servicio: 25 KV.  
 Longitud en kilómetros: 0,600 de tendido aéreo.  
 Conductor: Aluminio-acero de 43,93 milímetros cuadrados de sección.  
 Material de apoyos: Madera o metálicos.  
 Estación transformadora: Una de 100 KVA. y 25/0,38-22KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 22 de febrero de 1974.—El Delegado provincial, Francisco Brosa Paláu.—3.740-C.

7757

*RESOLUCION de la Delegación Provincial de Barcelona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.*

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en esta Delegación Provincial, a instancia de «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicilio en Barcelona, paseo de Gracia, 132, en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica, cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Número del expediente: Sección 3.ª AT/cb-34.130/73.  
 Finalidad: Ampliación de redes de distribución en A. T., con la siguiente línea.  
 Origen de la línea: Apoyo número 29 de la línea de unión de las EE. TT. 4.034 y 4.444.  
 Final de la misma: E. T. número 8.429, «Promove, S. A.»  
 Término municipal a que afecta: Badalona.  
 Tensión de servicio: 25 KV.  
 Longitud en kilómetros: 0,111 de tendido subterráneo.

Conductor: Aluminio de 3 por 150 milímetros cuadrados de sección.

Material de apoyos: Cable subterráneo.

Estación transformadora: Una de 1.000 KVA. y 25/0,38-0,22 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 22 de febrero de 1974.—El Delegado provincial, Francisco Brosa Paláu.—3.741-C.

7758

*RESOLUCION de la Delegación Provincial de Barcelona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.*

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en esta Delegación Provincial, a instancia de «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicilio en Barcelona, paseo de Gracia, 132, en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica, cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Número del expediente: Sección 3.ª AT/cb-34.878/73.  
 Finalidad: Ampliación de redes de distribución en A. T., con la siguiente línea.  
 Origen de la línea: Apoyo número 1 de la línea a E. T. 4.271, «J. Pedragosa».  
 Final de la misma: E. T. 6.495 «Mobaí, S. A.»  
 Término municipal a que afecta: Mollet del Vallés.  
 Tensión de servicio: 25 KV.  
 Longitud en kilómetros: 0,253 de tendido subterráneo.  
 Conductor: Uno, trifásico, aluminio de 3 por 150 milímetros cuadrados de sección.  
 Material de apoyos: Cable subterráneo.  
 Estación transformadora: Uno de 100 KVA. de potencia y relación 25/0,38-0,22 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 22 de febrero de 1974.—El Delegado provincial, Francisco Brosa Paláu.—3.742-C.

7759

*RESOLUCION de la Delegación Provincial de Barcelona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.*

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en esta Delegación Provincial, a instancia de «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicilio en Barcelona, paseo de Gracia, 132, en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica, cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Número del expediente: Sección 3.ª AT/cn-33.211/73.  
 Finalidad: Ampliación de redes de distribución en A. T., con la siguiente línea.  
 Origen de la línea: Subterránea, unión E. T. 4.241-4.940.  
 Final de la misma: Número 6.521, «Plaza del Sol».  
 Término municipal a que afecta: Badalona.  
 Tensión de servicio: 25 KV.  
 Longitud en kilómetros: 0,011 de tendido subterráneo.  
 Conductor: Cobre de 3 por 100 milímetros cuadrados de sección.

Material de apoyos: Cable subterráneo.  
 Estación transformadora: Uno de 400 KVA. de potencia y relación 25/0,38-0,22 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/

1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 22 de febrero de 1974.—El Delegado provincial, Francisco Brosa Paláu.—3.743-C.

7760

*RESOLUCION de la Delegación Provincial de Barcelona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.*

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en esta Delegación Provincial, a instancia de «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicilio en Barcelona, paseo de Gracia, 132, en solicitud de autorización para la imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica, cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Número del expediente: Sección 3.ª AT/bs-33.316/73.  
Finalidad: Ampliación de redes de distribución en A. T., con la siguiente línea.  
Origen de la línea: Apoyo número 3 de la línea a E. T. 6.394, «Construcciones Ramon».  
Final de la misma: Número 6.560, «J. y Teodoro Sadá Mirer».  
Término municipal a que afecta: Vilafranca del Penedés.  
Tensión de servicio: 25 KV.  
Longitud en kilómetros: 0,076 de tendido aéreo.  
Conductor: Aluminio-acero de 43,05 milímetros cuadrados de sección.  
Material de apoyos: Madera o metálico.  
Estación transformadora: Uno de 50 KV, de potencia y relación de 25/0,38-0,22 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 22 de febrero de 1974.—El Delegado provincial, Francisco Brosa Paláu.—3.744 C.

7761

*RESOLUCION de la Delegación Provincial de Barcelona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.*

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en esta Delegación Provincial, a instancia de «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicilio en Barcelona, paseo de Gracia, 132, en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica, cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Número del expediente: 24.380/73. Sección 3.ª AT/en.  
Finalidad: Ampliación de redes de distribución en A. T., con la siguiente línea.  
Origen de la línea: Apoyo número 2 de la línea a E. T. número 6.418, «Fecio Weir, Televisión Sistem».  
Final de la misma: Número 6.587, «Jaime Aierga y Carlos Jamé».  
Término municipal a que afecta: Granollers.  
Tensión de servicio: 25 KV.  
Longitud en kilómetros: 0,152.  
Conductor: Aluminio-acero de 43,63 milímetros cuadrados de sección.  
Material de apoyos: Metálicos.  
Estación transformadora: Uno de 250 KVA, de potencia y de relación 25/0,38-0,22 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939 y Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 22 de febrero de 1974.—El Delegado provincial, Francisco Brosa Paláu.—3.745-C.

7762

*RESOLUCION de la Delegación Provincial de Barcelona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.*

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en esta Delegación Provincial, a instancia de «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicilio en Barcelona, paseo de Gracia, 132, en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica, cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Número del expediente: Sección 3.ª AT/en-34.381/73.  
Finalidad: Ampliación redes distribución en A. T., con la siguiente línea.  
Origen de la línea: Número 5.967, «Ferroantic, S. L.».  
Final de la misma: 6.808, «Soberana, S. A.».  
Término municipal a que afecta: Mollet del Vallés.  
Tensión de servicio: 25 KV.  
Longitud en kilómetros: 0,157 de tendido subterráneo.  
Conductor: Aluminio de 3 por 150 milímetros cuadrados de sección.  
Material de apoyos: Cable subterráneo.

Estación transformadora: Uno de 1.000 KVA, de potencia y relación 25/0,38-0,22 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 22 de febrero de 1974.—El Delegado provincial, Francisco Brosa Paláu.—3.746 C.

7763

*RESOLUCION de la Delegación Provincial de Barcelona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.*

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en esta Delegación Provincial, a instancia de «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicilio en Barcelona, paseo de Gracia, 132, en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica, cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Número del expediente: Sección 3.ª AT/cb/33.621/73.  
Finalidad: Ampliación de redes de distribución en A. T., con la siguiente línea.  
Origen de la línea: E. T. número 5.132, «Agma, S. A.».  
Final de la misma: E. T. número 6.613, «Agma, S. A.».  
Término municipal a que afecta: Santa Margarita y Monjos.  
Tensión de servicio: 25 KV.  
Longitud en kilómetros: 0,134 de tendido subterráneo.  
Conductor: Aluminio de 3 por 150 milímetros cuadrados de sección.  
Material de apoyos: Cable subterráneo.

Estación transformadora: Una de 1.000 KVA, y 25/0,38-0,22 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 22 de febrero de 1974.—El Delegado provincial, Francisco Brosa Paláu.—3.747-C.