

inversa, formada por: 50 permeadores en dos líneas de 25 cada una; dos bombas de 30 CV.; un equipo de pretratamiento, compuesto de un filtro tipo cesta con malla de 10 micras; un equipo dosificador de ácido sulfúrico, con depósito de acero de 750 litros y con dos bombas dosificadoras de 0,25 CV. cada una y un equipo de adición de sulfatos; la instalación eléctrica; válvulas; manómetros; termómetros, etc.; una tubería de cloruro de polivinilo de 3.650 metros de longitud y de tres pulgadas de diámetro a cuatro atmósferas, para conducción hasta el mar del agua de rechazo; instalaciones complementarias.

c) La inversión total será de 8.000.000 de pesetas.

4. Para introducir modificaciones en las instalaciones que afecten a la condición 3, será necesario obtener autorización de esta Dirección General.

5. Se faculta a esa Delegación Provincial para aprobar las condiciones concretas de aplicación del proyecto e introducir las modificaciones de detalle que pudieran ser convenientes.

6. La distribución y venta de las aguas depuradas, así como las tarifas a aplicar, deberán someterse a la previa autorización administrativa.

7. La Administración se reserva el derecho de dejar sin efecto esta autorización en el momento en que se demuestre el incumplimiento de las condiciones impuestas, por la declaración inexacta en los datos suministrados u otra causa excepcional que lo justifique.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.

Madrid, 6 de mayo de 1974.—El Director general, José Luis Díaz Fernández.

Sr. Delegado provincial del Ministerio de Industria en Las Palmas.

13324 RESOLUCION de la Dirección General de la Energía por la que se autoriza a «Inmobiliaria Puenteviejo, S. A.», industria de suministro de agua potable a la urbanización Coto de Puenteviejo, en el término municipal de Masilo (Avila).

Vista la solicitud presentada por «Inmobiliaria Puenteviejo, S. A.»:

Teniendo en cuenta el informe favorable emitido por la Delegación Provincial de este Ministerio en Avila,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo dispuesto en los Decretos 1775/1967, de 22 de julio, y 2072/1968, de 27 de julio, ha resuelto autorizar la instalación solicitada, con arreglo a las condiciones siguientes:

1. La autorización únicamente es válida para «Inmobiliaria Puenteviejo, S. A.», siendo intransferible en tanto no se haya realizado el montaje, salvo autorización expresa de esta Dirección General, y en ningún caso podrá ser enajenada con independencia de las instalaciones a que se refiere.

2. El plazo para la puesta en marcha será de seis meses a partir de la fecha de esta Resolución. El peticionario pondrá en conocimiento de la Delegación Provincial de este Ministerio la terminación de las instalaciones, que no podrán entrar en funcionamiento hasta que se levante el acta de puesta en marcha de las mismas.

3. La instalación que se autoriza habrá de realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, especificado en los siguientes datos básicos:

a) Capacidad aproximada de suministro anual: 187.000 metros cúbicos.

b) Las instalaciones comprenderán: Una tubería de impulsión de fibrocemento de 1.942 metros de longitud y 250 milímetros de diámetro, que conducirá el agua desde el pozo, en el que se instalarán dos grupos moto-bombas de 24,5 C. V., hasta el depósito de regulación. Un depósito de regulación de 1.168 metros cúbicos de capacidad. Una tubería de conducción de fibrocemento de 1.263 metros de longitud y diámetros entre 200 y 250 milímetros. Tres depósitos por un total de 600 metros cúbicos. La red de distribución de fibrocemento con una longitud total de 9.454 metros y con diámetros entre 200 y 50 milímetros.

c) El presupuesto de ejecución será de 8.574.686 pesetas.

4. Para introducir modificaciones en las instalaciones que afecten a la condición 3 será necesario obtener autorización de esta Dirección General.

5. Se faculta a esa Delegación Provincial para aprobar las condiciones concretas de aplicación del proyecto e introducir las modificaciones de detalle que pudieran ser convenientes.

6. Antes de la puesta en marcha, «Inmobiliaria Puenteviejo, S. A.», deberá solicitar, a través de la Delegación Provincial del Ministerio de Industria, la aprobación de las tarifas de suministro de agua correspondientes.

7. La Administración se reserva el derecho de dejar sin efecto esta autorización en el momento en que se demuestre el

incumplimiento de las condiciones impuestas, por la declaración inexacta en los datos suministrados u otra causa excepcional que lo justifique.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. S. muchos años.

Madrid, 6 de mayo de 1974.—El Director general, José Luis Díaz Fernández.

Sr. Delegado provincial del Ministerio de Industria en Avila.

13325 RESOLUCION de la Dirección General de la Energía por la que se autoriza a don Juan de la Torre Calvo una industria de suministro de agua potable a la urbanización «Torremar III», sita en Puerto de la Torre (Málaga).

Vista la solicitud presentada por don Juan de la Torre Calvo; Teniendo en cuenta el informe favorable emitido por la Delegación Provincial de este Ministerio,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo dispuesto en los Decretos 1775/1967, de 22 de julio, y 2072/1968, de 27 de julio, ha resuelto autorizar las instalaciones solicitadas con arreglo a las condiciones siguientes:

1. La autorización únicamente es válida para don Juan de la Torre Calvo, siendo intransferible en tanto no se haya realizado el montaje, salvo autorización expresa de esta Dirección General, y en ningún caso podrá ser enajenada con independencia de las instalaciones a que se refiere.

2. El plazo para la puesta en marcha es de seis meses a partir de la fecha de esta Resolución. El peticionario pondrá en conocimiento de la Delegación Provincial de este Ministerio la terminación de las instalaciones, que no podrán entrar en funcionamiento hasta que se levante el acta de puesta en marcha de las mismas.

3. La instalación que se autoriza habrá de realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, especificado en los siguientes datos básicos:

a) Capacidad aproximada anual de suministro: 262.000 metros cúbicos.

b) Las instalaciones comprenderán: Las tuberías de impulsión desde los dos pozos hasta el depósito regulador, de fibrocemento y de 125 milímetros de diámetro. Un depósito regulador de 500 metros cúbicos. La red de distribución de la urbanización formada por 3.250 metros de tubería de fibrocemento con diámetros entre 100 y 50 milímetros.

c) El presupuesto de ejecución será de 3.701.549 pesetas.

4. Para introducir modificaciones en las instalaciones que afecten a la condición 3, será necesario obtener autorización de esta Dirección General.

5. Se faculta a esa Delegación Provincial para aprobar las condiciones concretas de aplicación del proyecto e introducir las modificaciones de detalle que pudieran ser convenientes.

6. Con anterioridad a la puesta en marcha, don Juan de la Torre Calvo, deberá solicitar, a través de la Delegación Provincial del Ministerio de Industria, la aprobación de las tarifas de suministro de agua potable correspondientes.

7. La Administración se reserva el derecho de dejar sin efecto esta autorización en el momento en que se demuestre el incumplimiento de las condiciones impuestas, por la declaración inexacta en los datos suministrados u otra causa excepcional que lo justifique.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.

Madrid, 6 de mayo de 1974.—El Director general, José Luis Díaz Fernández.

Sr. Delegado provincial del Ministerio de Industria en Málaga.

13326 RESOLUCION de la Dirección General de la Energía por la que se autoriza a «Butano, S. A.», la ampliación de la capacidad de almacenamiento de G. L. P. de su factoría de La Coruña, mediante la instalación de un depósito esférico de 4.000 metros cúbicos.

Vista la solicitud presentada por «Butano, S. A.», para que se le autorice la instalación de un depósito esférico de G. L. P. de 4.000 metros cúbicos, con lo que la capacidad total de la planta pasa a 20.198 metros cúbicos, en su factoría de La Coruña, a cuyo efecto acompaña el correspondiente proyecto;

Teniendo en cuenta el informe favorable emitido por la Delegación Provincial del Ministerio

Esta Dirección General, a propuesta de la Sección de Industrias del Gas y del Agua, en virtud de lo dispuesto en

la Orden ministerial de 1 de diciembre de 1964, ha resuelto autorizar la instalación solicitada, con arreglo a las condiciones siguientes:

1.ª Las instalaciones y sus accesorios deberán realizarse de acuerdo con las bases del proyecto presentado y deberán cumplir las normas de seguridad para la construcción, montaje y funcionamiento de las plantas de llenado y trasvase de gases licuados del petróleo, aprobadas por Orden ministerial de 1 de diciembre de 1964, y el Reglamento de Recipientes a Presión.

2.ª Las nuevas instalaciones deberán estar provistas de los aparatos de extinción necesarios para que la planta cumpla la norma 17 de la Orden ministerial de 1 de diciembre de 1964.

3.ª La Delegación Provincial del Ministerio de Industria podrá recabar los ensayos y pruebas que considere oportunos, así como un certificado de la Empresa constructora en el que conste que la construcción y montaje se han efectuado de acuerdo con las normas y códigos que se hayan aplicado en el proyecto.

4.ª El plazo de puesta en servicio será de doce meses a partir de la fecha de esta Resolución.

5.ª La Empresa peticionaria dará cuenta de la terminación de las instalaciones a la Delegación Provincial de este Ministerio, para su reconocimiento definitivo y levantamiento del acta de puesta en marcha sin cuyo requisito aquéllas no podrán entrar en funcionamiento.

6.ª La Administración se reserva el derecho de dejar sin efecto esta autorización, en el momento en que se demuestre el incumplimiento de las condiciones impuestas, por la declaración inexacta de los datos suministrados, u otra causa excepcional que lo justifique.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. S. muchos años.

Madrid, 10 de mayo de 1974.—El Director general, José Luis Díaz Fernández.

Sr. Delegado provincial del Ministerio de Industria en La Coruña.

13327 *RESOLUCION de la Dirección General de la Energía por la que se autoriza al Ayuntamiento de Oteiza de la Solana el establecimiento de las instalaciones eléctricas que se citan y se declara en concreto la utilidad pública de las mismas.*

Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de este Ministerio en Navarra a instancia del Ayuntamiento de Oteiza de la Solana (Navarra), con domicilio en Villa de Oteiza (Navarra), solicitando autorización para instalaciones eléctricas y la declaración en concreto de la utilidad pública de las mismas, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y Ley de 24 de noviembre de 1939.

Visto el escrito de oposición a lo solicitado presentado por la empresa abastecedora de energía eléctrica en la misma localidad, «Hijos de Oger y de Marcos», alegando que existe un contrato entre dicha empresa y el Ayuntamiento de Oteiza por el que le concede en exclusiva el suministro de energía a la citada villa y, vistos los documentos aportados por dicho Ayuntamiento justificativos de las reclamaciones cursadas a la citada empresa con motivo de las deficiencias existentes en el suministro que proporciona a sus abonados y el informe favorable a lo solicitado, emitido por la Delegación Provincial de este Ministerio de Navarra, ratificando la existencia de tales deficiencias denunciadas, así como de numerosas interrupciones habidas que motivaron la imposición de reducción en «los mínimos» de las facturaciones del mes de enero del corriente año, y teniendo en cuenta, en primer lugar, que no es competencia de la Administración el intervenir en el cumplimiento o no del contrato existente entre el Ayuntamiento y la Empresa opo-nente; que los suministros de energía eléctrica, no gozan, administrativamente, del carácter de monopolio o exclusiva, y las facultades discrecionales que al Ministerio de Industria le confiere la Ley de 24 de noviembre de 1939, en materia de instalaciones eléctricas, en atención a que los suministros de energía eléctrica se realicen en las debidas condiciones de regularidad y con el máximo de disponibilidades para atender la demanda.

Esta Dirección General, a propuesta de la Sección correspondiente de la misma, ha resuelto autorizar al Ayuntamiento de Oteiza de la Solana (Navarra) el establecimiento de una línea de transporte de energía eléctrica, a 13,2 KV, de tensión, simple circuito, conductores aluminio-aceró, de 116,2 milímetros cuadrados de sección cada uno; postes de hormigón vibrado y torres metálicas T-30; tendrá su origen en la actual línea en funcionamiento a 13,200 V., propiedad de «Fuerzas Eléctricas de Navarra, S. A.» que une su central «Arizano» con la subestación de Estella de relación 66/13,2 KV; tendrá una longitud total de 5 Kilómetros hasta su llegada a un punto de la localidad de Oteiza, desde el cual partirá una línea de circunvalación a dicho pueblo, de 1,5 Kilómetros de longitud, y

conductores de 54,60 milímetros cuadrados de sección, que terminará en dos centros transformadores a instalar, tipo interior, en la calle Mayor y zona de Cooperativa de Oteiza de dicho pueblo, relación de transformación 13,200/220 133 V. También se instalarán nuevas redes para la distribución en baja tensión, en la citada localidad de Oteiza.

La finalidad de estas instalaciones será la de normalizar el suministro de energía en la localidad de Oteiza de la Solana (Navarra).

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y en su Reglamento de aplicación aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, debiendo solicitarse la indicada aprobación en un plazo máximo de diez meses. Caso de no ser factible lo anteriormente expuesto se procederá por el peticionario de la autorización a cumplimentar lo que para concesión de prórrogas se ordena en el capítulo IV del Decreto 1775, de 22 de julio de 1967.

Lo que comunico a V. S.

Dios guarde a V. S. muchos años.

Madrid, 24 de mayo de 1974.—El Director general, P. D., el Subdirector general de Energía Eléctrica, Fernando Gutiérrez Martí.

Sr. Delegado provincial del Ministerio de Industria de Navarra.

13328 *RESOLUCION de la Dirección General de la Energía por la que se autoriza a «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.», el establecimiento de dos ramales de línea de transporte de energía eléctrica que se cita y se declara en concreto la utilidad pública de la misma.*

Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de este Ministerio de Sevilla a instancia de «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.», con domicilio en Sevilla, avenida de la Borbolla; número 5, solicitando autorización para el establecimiento de dos ramales de línea eléctrica y la declaración en concreto de la utilidad pública de la misma, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966 sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Decreto 2619/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y Ley de 24 de noviembre de 1939.

Esta Dirección General de la Energía, a propuesta de la Sección correspondiente de la misma, ha resuelto:

Autorizar a «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.», el establecimiento de dos ramales de línea de transporte de energía eléctrica aérea, a 220 KV, de tensión, que tendrán la finalidad de alimentar la futura subestación transformadora a instalar, denominada «Los Alcores», en término municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

Ramal I. Será de simple circuito trifásico, tendrá su origen en el apoyo número 20 de la línea de la misma Empresa «Dos Hermanas - Pinar del Rey», doble circuito hasta este apoyo, siendo uno de estos circuitos el que llegará a la subestación de «Los Alcores». Se construirá con conductores de aluminio-aceró de 454,48 milímetros cuadrados de sección cada uno; apoyos, torres metálicas; aislamiento, por medio de cadenas de aisladores; longitud, 19 kilómetros.

Ramal II. Será de doble circuito trifásico, con origen en el apoyo número 75 de la actual línea, doble circuito, «subestación Dos Hermanas a línea Santiponce-La Lancha». En dicho apoyo se seccionará uno de los circuitos con el fin de hacerlo entrar y salir en la citada subestación «Los Alcores». Se construirá con las mismas principales características que el Ramal I y tendrá una longitud de 14 kilómetros.

Ambos ramales se protegerán contra las sobretensiones de origen atmosférico, mediante la instalación de tres cables de tierra, que serán de acero galvanizado de 49,4 milímetros cuadrados de sección cada uno.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y en su Reglamento de aplicación, aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, debiendo solicitarse la indicada aprobación, en un plazo máximo de nueve meses. Caso de no ser factible lo anteriormente expuesto, se procederá por el peticionario