

6.º La obra premiada pasará a ser propiedad del Ministerio de Trabajo, que la publicará por su cuenta a través del Servicio de Publicaciones del Departamento.

Se podrá recomendar a dicho Servicio la publicación de aquellos trabajos que, aun no habiendo sido premiados, reúnan condiciones para ello.

Madrid, 12 de agosto de 1974.—El Subsecretario, Toro Ortíz.

## MINISTERIO DE INDUSTRIA

**17885** RESOLUCION de la Delegación Provincial de Cuenca por la que se autoriza el establecimiento de la línea eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en la Sección de Industria de esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Cuenca, a petición de «Hidroeléctrica Española, S. A.», con domicilio en Madrid, calle Claudio Coello, número 55, solicitando autorización y declaración en concreto de utilidad pública para el establecimiento de una línea eléctrica, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966 sobre autorizaciones de instalaciones eléctricas, en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y de acuerdo con lo ordenado en la Orden de este Ministerio de 1 de febrero de 1968 y Ley de 24 de noviembre de 1939 sobre Ordenación y Defensa de la Industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Cuenca, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

Autorizar a «Hidroeléctrica Española, S. A.», la instalación de una línea eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

Aérea, trifásica, un sólo circuito, a 20 KV., con una longitud total de 14.543 metros y una capacidad de transporte de 2.800 kilovoltios amperios, conductor aluminio-acero de 116,2 milímetros cuadrados de sección total y apoyos metálicos, con origen en la de circunvalación Horcajón, de Santiago, al centro de transformación 20/15 KV. y final en línea de media tensión, en Villamayor de Santiago.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966 sobre Expropiación Forzosa y Sanciones en Materia de Instalaciones Eléctricas y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Cuenca, 19 de julio de 1974.—El Delegado provincial, Rafael Gómez del Valle y Egea.—11.441-C.

**17886** RESOLUCION de la Delegación Provincial de Gerona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente 65-74/603, incoado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domicilio en plaza de Cataluña, 2, Barcelona, solicitando autorización y declaración en concreto de utilidad pública para el establecimiento de una línea de A. T. y estación transformadora, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966 sobre autorización de instalaciones eléctricas, en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939 sobre Ordenación y Defensa de la Industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Gerona a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

Autorizar a la Empresa «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, Sociedad Anónima», la instalación de la línea de A. T. a E. T. «Pujol», con el fin de ampliar y mejorar la capacidad de servicio de sus redes de distribución, cuyas principales características son las siguientes:

### Línea de A. T.

Origen de la línea: Apoyo sin número de la línea a Palamós.  
Final de la misma: En la E. T. «Pujol».

Término a que afecta: Calonge.

Tensión en KV.: 25.

Tipo de línea: Aérea, trifásica, de un solo circuito.

Longitud en kilómetros: 0,022.

Conductores: Aluminio-acero de 54,59 milímetros cuadrados de sección.

Material: Apoyos de madera y hormigón con aisladores de vidrio.

### Estación transformadora

Tipo: Intemperie, sobre apoyos de hormigón, con transformador de 50 KVA., a 25/0,220-0,127 KV.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966 sobre Expropiación Forzosa y Sanciones en Materia de Instalaciones Eléctricas y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Contra esta Resolución cabe interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de la Energía y Combustibles en el plazo de quince días, a partir de la fecha de la publicación de esta Resolución.

Gerona, 26 de junio de 1974.—El Delegado provincial, J. Frigola Casassas.—11.468-C.

**17887** RESOLUCION de la Delegación Provincial de Gerona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a instancia de «Hijos de José Bassols, S. A.», con domicilio en avenida de Gerona, 2, Olot, solicitando autorización y declaración en concreto de utilidad pública, para el establecimiento de una línea de alta tensión y estación transformadora, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en los capítulos III del Decreto 2617/1966 sobre autorización de instalaciones eléctricas y en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939 sobre ordenación y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria de Gerona, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

Autorizar a la Empresa «Hijos de José Bassols, S. A.», la instalación de la línea de alta tensión a estación transformadora «Renart», con el fin de ampliar y mejorar la capacidad de servicio de sus redes de distribución, cuyas principales características son las siguientes:

### Línea de alta tensión

Origen de la línea: Apoyo sin número de la línea que une las estaciones transformadoras «Rodoña» y «Les Fonts».

Final de la misma: En la nueva estación transformadora «Renart».

Término municipal a que afecta: Olot.

Tensión en KV.: 25.

Tipo de línea: Aérea, trifásica de un solo circuito.

Longitud en kilómetros: 0,054.

Conductores: Aluminio-acero de 43,06 milímetros cuadrados de sección.

Material: Apoyos de madera con zanca de hormigón, aisladores de vidrio.

### Estación transformadora

Edificio con transformador de 75 KVA a 25/0,380-0,220 KV.

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Contra esta resolución cabe interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de la Energía y Combustibles en el plazo de quince días, a partir de la fecha de la publicación de esta resolución.

Gerona, 9 de agosto de 1974.—El Delegado provincial, J. Frigola Casassas.—11.565-C.

**17888** RESOLUCION de la Delegación Provincial de La Coruña por la que se declara, en concreto, la utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en la Sección de Industria de esta Delegación del Ministerio de Industria de La Coruña, a petición de Capitanía General de la Octava Región Militar,

con domicilio en La Coruña, solicitando declaración, en concreto de la utilidad pública para el establecimiento de una línea aéreo-subterránea a 15/20 KV, de 1.575 metros de longitud total. El tramo aéreo tendrá 1.520 metros de longitud, con origen en la línea Sobrado-límite de las provincias de La Coruña y Lugo, y con término en el tramo subterráneo de 55 metros de longitud, que termina en la E. T., a instalar en el Centro Tático número 12 de la Red Territorial de Mando situado en el vértice Campero Sobrado. El tramo aéreo lleva conductores tipo LAC 28/2, de 32,9 mm. cuadrados de sección, aisladores Esperanza 1.503, de cadenas de dos y tres elementos y postes de hormigón de catorce metros de altura, y el subterráneo, conductores de cable Eprotexax de 1 x 50 milímetros cuadrados de sección, de aluminio, para 10/25 KV.

Estación transformadora tipo interior, en caseta, de 125 KVA, relación de transformación 15.000/20.000, ± 2,5-5-7,5 por 100/380-220 voltios. Autorizada su instalación por esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria de La Coruña, con fecha 9 de agosto de 1974, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2618/1968 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de este Ministerio de 1 de febrero de 1968, esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria en La Coruña, a propuesta de la sección correspondiente, ha resuelto:

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita, a los efectos señalados en la Ley 10/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

La Coruña, 9 de agosto de 1974.—El Delegado provincial.—3.179-D.

17389

**RESOLUCION de la Delegación Provincial de La Coruña por la que se fija fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas que se citan, afectadas por el Plan de Electrificación Rural de la provincia.**

Expediente de expropiación e imposición de servidumbre de paso de corriente eléctrica que se incoa por esta Delegación Provincial para la ocupación de los bienes y derechos afectados por la E. T. y red de B. T. a 380-220 voltios en Sigrás de Abajo, en el término municipal de Cambre, siendo propiedad de la Sociedad «Fuerzas Eléctricas del Noroeste, Sociedad Anónima» (FFNOSA), aprobada y declarada de utilidad pública en concreto por Resolución de esta Delegación Provincial de fecha 2 de febrero de 1972 e incluida en el Plan de Electrificación Rural y en el Programa de Inversiones Públicas por resolución del Consejo de Ministros de 23 de julio de 1971, por lo que le es de aplicación lo dispuesto en el apartado B) del artículo 42 del Decreto 902/1969, de 9 de mayo, que lleva implícita la necesidad de ocupación de los terrenos afectados por la construcción de la instalación eléctrica de referencia que después de transcurridos como mínimo ocho días hábiles, a contar desde el siguiente al de la última publicación del presente edicto, se dará comienzo por el representante de la Administración de las actas previas a la ocupación correspondiente a las fincas del Ayuntamiento de Cambre que al final se detallan, previniendo a dichos interesados que en la respectiva notificación individual que mediante cédula habrá de practicarseles, así como en el tablón de anuncios del indicado Ayuntamiento y de esta Delegación Provincial, se señalará con la debida antelación legal el día y la hora en que tal diligencia habrá de tener lugar, advirtiéndoles también que en dichos actos podrán hacerse acompañar de sus Peritos y de un Notario a su costa, si así lo estimasen conveniente, y que hasta la fecha de dicho levantamiento podrán rectificar los errores de hecho que se hayan padecido en la confección de la relación citada mediante escrito dirigido a esta Dependencia.

La Coruña, 12 de agosto de 1974.—El Delegado provincial.—3.206-D.

**RELACION DE PROPIETARIOS, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS**

Paraje: El Registro. Cultivo: Labradío.—Propietario: José Mosquera Canas.—Domicilio: Alfociras El Burgo.—Afección: Número de apoyos, dos; superficie ocupada, 1 metro cuadrado; longitud de vuelo, 75 metros; superficie afectada, 75 metros cuadrados.

Paraje: Los Cuatro Vientos.—Cultivo: Labradío.—Propietario: Germán Grela.—Domicilio: Sigrás.—Afección: Número de apoyos, cuatro; superficie ocupada, 2 metros cuadrados; longitud de vuelo, 120 metros; superficie afectada, 120 metros cuadrados.

17890

**RESOLUCION de la Delegación Provincial de La Coruña por la que se fija fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas que se citan, afectadas por el Plan de Electrificación Rural de la provincia.**

Expediente de expropiación e imposición de servidumbre de paso de corriente eléctrica que se incoa por esta Delegación Provincial para la ocupación de los bienes y derechos afectados por la línea aéreo-subterránea a 15/20 kV., con origen en el apoyo número 5 de la línea San Pedro de Nostroburgo Vilaboa y término en la E. T. a instalar en las inmediaciones de la Cuesta de la Tapia y red de B. T. derivada de ésta, en el término municipal de Cambre, siendo propiedad de la Sociedad «Fuerzas Eléctricas del Noroeste, S. A.» (FFNOSA), aprobada y declarada de utilidad pública en concreto por Resolución de esta Delegación Provincial de fecha 26 de febrero de 1973 e incluida en el Plan de Electrificación Rural y en el Programa de Inversiones Públicas por resolución del Consejo de Ministros de 23 de julio de 1971, por lo que le es de aplicación lo dispuesto en el apartado B) del artículo 42 del Decreto 902/1969, de 9 de mayo, que lleva implícita la necesidad de ocupación de los terrenos afectados y la urgencia de dicha ocupación, a los efectos que regula el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954. (Expediente número 27.215.)

En cumplimiento de lo ordenado en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa antes citada, en relación con el número 6 del artículo 31 del Reglamento de la Ley 10/1966, de 20 de octubre, se hace saber en resumen a todos los interesados afectados por la construcción de la instalación eléctrica de referencia que después de transcurridos como mínimo ocho días hábiles, a contar desde el siguiente al de la última publicación del presente edicto, se dará comienzo por el representante de la Administración de las actas previas a la ocupación correspondiente a las fincas del Ayuntamiento de Cambre que al final se detallan, previniendo a dichos interesados que en la respectiva notificación individual que mediante cédula habrá de practicarseles, así como en el tablón de anuncios del indicado Ayuntamiento y de esta Delegación Provincial, se señalará con la debida antelación legal el día y la hora en que tal diligencia habrá de tener lugar, advirtiéndoles también que en dichos actos podrán hacerse acompañar de sus Peritos y de un Notario a su costa, si así lo estimasen conveniente, y que hasta la fecha de dicho levantamiento podrán rectificar los errores de hecho que se hayan padecido en la confección de la relación citada mediante escrito dirigido a esta Dependencia.

La Coruña, 12 de agosto de 1974.—El Delegado provincial.—3.207-D.

**RELACION DE PROPIETARIOS, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS**

Paraje: Cuesta de la Tapia.—Deposito de uranita.—Propietario: Uralita, S. A.—Domicilio: Núñez de Balboa, 20, Madrid. Afección: Número de apoyos, dos; superficie ocupada, 2 metros cuadrados; longitud de vuelo, 60 metros; superficie afectada, 60 metros cuadrados.

17891

**RESOLUCION de la Delegación Provincial de Madrid por la que se autoriza la instalación de la línea eléctrica que se cita y se declara la utilidad pública de la misma.**

Visto el expediente incoado en esta Delegación a instancia de «Unión Eléctrica, S. A.», con domicilio en Madrid, Capitán Haya, número 43, solicitando autorización para instalar una línea eléctrica y la declaración de utilidad pública de la misma, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1968, sobre autorización de instalaciones eléctricas y en el capítulo III del Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas,

Esta Delegación, ha resuelto:

Autorizar a «Unión Eléctrica, S. A.», Capitán Haya, número 43, la instalación de la línea eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

La instalación se establecerá en Las Rozas de Puerto Real (Madrid), la línea será a 15 KV., con una longitud total de 509 metros, y la forman siete vanos. Consta de tres alineaciones, con conductores cable aluminio-acero, de 31,1 milímetros cuadrados de sección total, formado por seis hilos de aluminio y uno de acero, de 2,28 milímetros de diámetro de cobre. Aislamiento por medio de cadenas formadas por tres elementos de vidrio ARVI 22, número 1.503.

Declarar en concreto la utilidad pública de la línea eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.