

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto a nombre de la Sociedad «Glaxo Laboratories Limited», establecida en Inglaterra, contra la resolución del Registro de la Propiedad Industrial de veinticinco de marzo de mil novecientos sesenta y ocho, que había denegado el registro de la marca número cuatrocientos noventa y seis mil doscientos dos, «Zydex», para distinguir productos químicos, productos y preparaciones químicas para uso en la industria, enzimas o preparaciones de enzimas para uso en la industria, y contra la desestimación presunta por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo registral de referencia absolviendo a la Administración, debemos declarar y declaramos que las expresadas resoluciones administrativas son conformes a derecho y, por ende, válidas y subsistentes, sin expresa imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa» lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, en cumplimiento de lo prevenido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 14 de diciembre de 1974.—P. D., el Subsecretario, Landelino Lavilla.

Hmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

26185 ORDEN de 14 de diciembre de 1974 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo número 302.567, promovido por «Electro Química de Flix, S. A.», contra resolución de este Ministerio de 16 de marzo de 1967.

Hmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 302.567, interpuesto ante el Tribunal Supremo por «Electro-Química de Flix, S. A.» contra resolución de este Ministerio de 16 de marzo de 1967, se ha dictado con fecha 28 de septiembre de 1974, sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Sociedad anónima «Electro-Química de Flix» contra la Administración General del Estado, debemos declarar y declaramos la desestimación de cuantas pretensiones se formulan en el escrito de demanda, por estar ajustada a derecho la resolución que dictó el Jefe del Registro de la Propiedad Industrial, del Ministerio de Industria, con fecha dieciséis de marzo de mil novecientos sesenta y siete, sin hacer especial pronunciamiento en cuanto al pago de las costas procesales.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, en cumplimiento de lo prevenido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 14 de diciembre de 1974.—P. D., el Subsecretario, Landelino Lavilla.

Hmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

26186 ORDEN de 14 de diciembre de 1974 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo número 302.544, promovido por «Retiros y Garantías Complementarias Rygaco, S. A.», contra resolución de este Ministerio de 22 de abril de 1969.

Hmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 302.544, interpuesto ante el Tribunal Supremo por «Retiros y Garantías Complementarias Rygaco, S. A.», contra resolución de este Ministerio de 22 de abril de 1969, se ha dictado con fecha 7 de octubre de 1974 sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por «Retiros y Garantías Complementarias Rygaco, S. A.», contra la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, de fecha veintidós de abril de mil novecientos sesenta y nueve, confirmando la resolución recurrida, por estimarla ajustada a derecho, sin hacer imposición de las costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, en cumplimiento de lo prevenido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 14 de diciembre de 1974.—P. D., el Subsecretario, Landelino Lavilla.

Hmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

26187 RESOLUCION de la Dirección General de Minas e Industrias de la Construcción por la que se hace pública la inscripción practicada para la declaración de una zona de reserva provisional a favor del Estado para toda clase de recursos minerales, excluidos los hidrocarburos fluidos, en el área que se indica, comprendida en las provincias de Cuenca, Teruel, Castellón y Valencia.

En aplicación de lo dispuesto por el artículo 9.º, 1, de la Ley de Minas 22/1973, de 21 de julio, se hace público que por esta Dirección General de Minas e Industrias de la Construcción se ha practicado en el Libro-Registro la inscripción número 28, en el día de la fecha, por expediente instruido a propia iniciativa para la declaración de una zona de reserva provisional a favor del Estado para la exploración e investigación de toda clase de recursos minerales, excluidos los hidrocarburos fluidos, denominada «Zona Z-3» comprendida en las provincias de Cuenca, Teruel, Castellón y Valencia, cuyo perímetro, definido por coordenadas geográficas, se designa a continuación:

Se toma como punto de partida el de intersección del meridiano 1º 30' Este, con el paralelo 40º 20' Norte, que corresponde al vértice número 1 del perímetro que seguidamente se señala:

Área formada por arcos de meridianos, referidos al de Madrid, y de paralelos, determinados por la unión de los siguientes vértices, expresados en grados sexagesimales:

	Longitud	Latitud
Vértice 1	1º 30' 00" Este	40º 20' 00" Norte
Vértice 2	2º 10' 00" Este	40º 20' 00" Norte
Vértice 3	2º 10' 00" Este	40º 20' 00" Norte
Vértice 4	2º 20' 00" Este	40º 30' 00" Norte
Vértice 5	2º 20' 00" Este	40º 20' 00" Norte
Vértice 6	2º 40' 00" Este	40º 20' 00" Norte
Vértice 7	2º 40' 00" Este	40º 00' 00" Norte
Vértice 8	2º 50' 00" Este	40º 00' 00" Norte
Vértice 9	2º 50' 00" Este	39º 55' 00" Norte
Vértice 10	3º 10' 00" Este	39º 55' 00" Norte
Vértice 11	3º 10' 00" Este	39º 30' 00" Norte
Vértice 12	2º 10' 00" Este	39º 30' 00" Norte
Vértice 13	2º 10' 00" Este	39º 40' 00" Norte
Vértice 14	1º 30' 00" Este	39º 40' 00" Norte

El perímetro así formado ocupa una superficie de 36.000 cuadrículas mineras.

Madrid, 27 de noviembre de 1974.—El Director general, José María Oliveros Rivas.

26188 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Barcelona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas Hidroeléctricas del Segre, S. A.» (con domicilio en Barcelona, Via Layetana, 40, 5.º) en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Número del expediente: Sección 3.ª CY. de 3.445/74.
Finalidad: Interconexión de la línea Sallent-Minas Balsareny.
Origen de la línea: Apoyo número 10 de la que se renueva.
Final de la misma: Apoyo número 8 de la nueva línea.
Términos municipales a que afecta: Sallent, Balsareny.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 1,073.
Conductor: Aluminio acero de 147,1 milímetros cuadrados de sección.
Material de aislación: Melaflex.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 21 de noviembre de 1939 y Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 17 de octubre de 1974.—El Delegado provincial, Francisco Brosa Palau.—4.229 D.

26189 RESOLUCIÓN de la Delegación Provincial de Barcelona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas Hidroeléctricas del Segre, S. A.» (con domicilio en Barcelona, Vía Layetana, 45, 5.º), en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Número del expediente: Sección 3.ª CY re-8.445/74.
Finalidad: Modificación de la línea a 25 KV., Sallent-Puigreig 2.º tramo.
Origen de la línea: Apoyo número 83 de la que se renueva.
Final de la misma: Tramo ya reformado de la misma línea, (apoyo 108).
Términos municipales a que afecta: Ribera de Gaya y Puigreig.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 7,789.
Conductor: Aluminio-acero de 37,1 milímetros cuadrados de sección.
Material de apoyos: Metálicos y hormigón pretensado.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 21 de noviembre de 1939 y Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 17 de octubre de 1974.—El Delegado provincial, Francisco Brosa Palau.—4.229 D.

26190 RESOLUCIÓN de la Delegación Provincial de Barcelona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas Hidroeléctricas del Segre, S. A.» (con domicilio en Barcelona, Vía Layetana, 45, 5.º), en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Número del expediente: Sección 3.ª CY re-8.445/74.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución a 25 KV con línea a E. T. «La Plana».
Origen de la línea: Apoyo número 85 de la línea que se renueva.
Final de la misma: P. I. número 411.
Término municipal a que afecta: Gaya.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,056 de tendido aéreo.
Conductor: Aluminio-acero de 46,25 milímetros cuadrados de sección.
Material de apoyos: Metálicos y hormigón pretensado.
Estación transformadora: Uno de 75 KVA 27/0.380-0.220 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939 y Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 17 de octubre de 1974.—El Delegado provincial, Francisco Brosa Palau.—4.229 D.

26191 RESOLUCIÓN de la Delegación Provincial de Guadalajara por la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita y su declaración de utilidad pública.

Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Guadalajara, a petición de «Unión Eléctrica, S. A.» con domicilio en B. Hernando, 22, Guadalajara, solicitando autorización para el establecimiento de una instalación eléctrica, cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de este Ministerio de 1 de febrero de 1968 y Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre Ordenación y Defensa de la Industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Guadalajara, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

Autorizar a «Unión Eléctrica, S. A.»

Anguita y siete más

Derivación a Carbajosa de la línea Maranchón Alcolea del Pinar, longitud 77 metros, los conductores aluminio-acero de 31,1 milímetros cuadrados de sección, apoyos de hormigón y metálicos.

Derivación de la línea Maranchón Alcolea del Pinar, a Santa María del Espino y de ésta a Inestola, longitud 9.160 kilómetros, conductor aluminio-acero de 31,1 milímetros cuadrados de sección, apoyos de hormigón y metálicos.

Ablanque y trece más

Línea Maranchón Codes, longitud 12.250 kilómetros, conductor aluminio-acero de 31,1 milímetros cuadrados, apoyos metálicos y hormigón.

Línea Mazarete-Ablanque, longitud 11.020 kilómetros, conductor aluminio-acero de 31,1 milímetros cuadrados, apoyos hormigón y metálicos.

Línea Ablanque Olmeda de Cobeta, longitud 5.794, conductor 31,1 milímetros cuadrados, apoyos hormigón y metálicos.

Línea Olmeda de Cobeta-Cobeta, longitud 4.860 kilómetros, conductor de 54,6 milímetros cuadrados, apoyos hormigón y metálicos.

Línea Olmeda de Cobeta Villar de Cobeta, longitud 3.560 kilómetros, conductor aluminio-acero de 31,1 milímetros cuadrados, apoyos hormigón y metálicos.

Línea Villar de Cobeta Huertahernando, longitud 8.914, conductor de aluminio-acero de 31,1 milímetros cuadrados, apoyos hormigón y metálicos.

Línea Torrecilla del Pinar Zaoregas, longitud 11.008 kilómetros, conductor aluminio-acero de 31,1 milímetros cuadrados, apoyos hormigón y metálicos.

Línea subestación Maranchón Mazarete, longitud 8.250 kilómetros, conductor aluminio-acero de 54,6 milímetros cuadrados, apoyos metálicos.

La finalidad es suministrar de energía a Ablanque y 13 más y Anguita y siete más.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre Expropiación Forzosa y Sanciones en Materia de Instalaciones Eléctricas y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Guadalajara, 5 de diciembre de 1974.—El Delegado provincial, Jesús Hernán Curiel.—4.267 D.

26192 RESOLUCIÓN de la Delegación Provincial de Guadalajara por la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita y su declaración de utilidad pública.

Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Guadalajara, a petición de «Unión Eléctrica, S. A.» con domicilio en Benito Hernando, 22, Guadalajara, solicitando autorización para el establecimiento de una instalación eléctrica, cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de este Ministerio de 1 de febrero de 1968 y Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre Ordenación y Defensa de la Industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Guadalajara, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

Autorizar a «Unión Eléctrica, S. A.» línea trifásica a 15 KV., con apoyos de hormigón para alineaciones rectas y metálicas para cambios de alineación, cruces y anclajes. Se empleará cable de aluminio-acero de 116 milímetros cuadrados; la longitud de la línea es de 33,014 kilómetros y su trazado es paralelo a la carretera Alcolea del Pinar Maranchón. Los apoyos estarán unidos a tierra por medio de picas metálicas y cable de acero galvanizado de 190 milímetros de sección.