# MINISTERIO DE INDUSTRIA

23648

ORDEN de 7 de octubre de 1975 por la que se levanta la reserva provisional a favor del Estado para investigación de toda clase de sustancias minerales, excluidos los radiactivos, carbón e hidrocarburos, en la zona denominada «Subsector VII—Area 1 (Sn-W/III-1)», comprendida en la provincia de Salamanca.

Ilmo. Sr.: Vistas las circunstancias que concurren en la zona de reserva provisional a favor del Estado para investigación de ne reserva provisional a lavor dei Estado para investigación de toda clase de sustancias minerales, excluidos los radiactivos, carbón e hidrocarburos, denominada «Subsector VII.—Area 1 (Sn-W/III-1)», comprendidda en la provincia de Salamanca, Teniendo en cuenta al respecto la Ley 22/1973, de 21 de julio,

de Minas, en su disposición transitoria 8.ª y sus artículos 39

Cumplidos los trámites preceptivos en el expediente, Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Mi-nas e Industrias de la Construcción, ha tenido a bien disponer:

Primero.-Se levanta la reserva provisional a favor del Es-

Primero.—Se levanta la reserva provisional a favor del Estado para investigación de toda clase de sustancias minerales, excluidos los radiactivos, carbón e hidrocarburos, establecida por Orden ministerial de 10 de mayo de 1973 («Boletín Oficial del Estado» del 24), en la zona denominada «Subsector VII.—Area 1 (Sn-W/III-1)», según perimetro que se designa a continuación, y comprendida la superficie que delimita en el término municipal de Vitigudino y otros, de la provincia de Salamanca. Se tomará como punto de partida el de intersección, situado más al Este, del paralelo 41°16'00" Norte con la línea fronteriza con Portugal. Desde este punto de partida, en dirección Este, se seguirá por el paralelo 41°16'00" Norte hasta su intersección con el meridiano 2°45'00" Oeste. Desde este punto, en dirección Sur, se seguirá el meridiano 2°45'00" Oeste hasta su intersección con el paralelo 40°50'00" Norte. Desde este punto, en dirección Oeste, se seguirá per el paralelo 40°50'00" Norte hasta su intersección con la línea fronteriza con Portugal. Por último, desde este punto se seguirá la frontera portuguesa hasta el punto de partida, cerrándose así un primetro que comprende una superficie aproximada de 135.000 hectáreas.

Los meridianos están referidos al meridiano de Madrid y los grados son sexagesimales.

grados son sexagesimales.

Segundo.—Se considera franço el terreno libre correspondiensegundo.—Se considera franco el terreno nore corresponden-te a la zona determinada según el perímetro expresado en el número anterior, no otorgándose a este terreno el carácter de registrable hasta que tenga lugar el concurso a que se refiere el artículo 53 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. Tercero.—Quedan libres de las condiciones especiales impues-tas, con motivo de la reserva, los permisos de investigación y

concesiones mineras de explotación otorgados sobre la zona indi-

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. I. Madrid. 7 de octubre de 1975.—P. D., el Subsecretario, Alvaro Muñoz.

Ilmo. Sr. Director general de Minas e Industrias de la Construc-

23649

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Barcelona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en esta Delegación Provincial, a instancia de «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicilio en Barcelona, paseo de Gracia, 132, en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Número del expediente: Sección 3.º AT/ce-26.547/69. Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten-

Finalidad: Ampliacion de la red de distribución en alta ten-sión, con línsa en tendido subterráneo Origen de la línea: E. T. número 5.505, «Starlux, S. A.». Final de la misma: E. T. 5.534, «Focasa». Término municipal a que afecta: Montmeló. Tensión de servicio: 25 KV. Longitud en kilómetros: 0,130 de tendido subterráneo. Conductor: Cobre de 3 por 50 milímetros cuadrados de sec-

ción. Material de apoyos: Cable subterráneo.

Estación: Medición.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966 de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctricas

Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2814/1969. por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 22 de septiembre de 1975.—El Delegado provincial, Francisco Brosa Paláu:—15.111-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ge-rona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que 23650

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a instancia de "Hidroeléctrica del Ampurdán, S. A.", con domicilio en calle San Pablo, 44-46, Figueras, solicitando autorización y declaración en concreto de utilidad pública para el establecimiento de una línea de A. T. y estación transformadora; cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria, Esta Delegación Provincial del Ministerió de Industria en

detensa de la industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerió de Industria en
Gerona, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:
Autorizar a la Empresa «Hidroeléctrica del Ampurdán, Sociedad Anónima», la instalación de la línea de A. T. a E. T.
«Fábrica Pagans», con el fin de ampliar y mejorar la capacidad de servicio de sus redes de distribución, cuyas principales características son las siguientes:

### Linea de A. T.

Origen de la línea: En un ramal de la línea San Jordi Desvalls-Bordils.

Final de la misma: En la nueva E. T. «Fábrica Pagans». Término municipal a que afecta: Cerviá de Ter. Tensión en KV.: 25.

Tipos de línea: Aérea y subterranea, trifasica de un solo

Longitud en kilómetros: 1,540 (aérea) y 0,100 (subterránea).
Conductores: Aluminio-acero de 65,06 milímetros cuadrados de sección (aérea) y aluminio tipo subterráneo de 70 milímetros cuadrados de sección (subterránea).

Material: Apoyos de madera y hormigón con aisladores de vidrio.

## Estación transformadora

Tipo: Edificio, con dos transformadores de 1.000 KVA., a 25/2 0,380-0,220 KV.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/ 1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de ins-talaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de

octubre de 1966.
Contra esta Resolución cabe interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de la Energía, en el plazo de quince días a partir de la fecha de la publicación de esta Resolución. Gerona, 25 de septiembre de 1975.—El Delegado provincial, Luis Dourdil Navarro.—4.063-D.

23651

RESOLUCION de la Delegación Provincial de León por la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente 20.546-R. I. 6.340, incoado en la Sección de Energía de esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria en León, a petición de «Unión Eléctrica, S. A.», con domicilio en Madrid, Capitán Haya, 43, solicitando autorización y declaración en concreto de utilidad pública para el establecimiento de un centro de transformación de 200 KVA.; cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con lo ordenado en la Orden de este Ministerio de 1 de febrero de 1968 y Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,

de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,
Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria en León, a propuesta de la Sección corresponiente, ha resuelto:
Autorizar a «Unión Eléctrica, S. A.», la instalación de un centro de transformación en Villadangos del Páramo, cuyas principales características son las siguienes:
Un centro de transformación, de tipo intemperie, de 200 KVA, tensión 15 KV/380-220 V., que se instalará en Villadangos del Páramo (León).

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/

1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20

de octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capíulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

León, 29 de octubre de 1975.—El Delegado provincial, por delegación, el Ingeniero Jefe de la Sección de Energía, Carlos Fernández Oliver.—3.861-B.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Lé-rida por la que se autoriza el establecimiento y se declara en concreto la utilidad pública de las ins-talaciones eléctricas que se citan (referencia: E. 2.701 R.L.T.). 23652

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a petición de «Productora Eléctrica Urgelens», S. A.», con domicilio en Seo de Urgel; cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria y Decreto de este Ministerio de 30 de junio de 1972. junio de 1972;

Resultando que el Ayuntamiento de Seo de Urgel no ha contestado a la petición de informe ni a su reiteración dentro de los plazos establecidos, según prevé el artículo 11 del Decreto 2619/1966, antes citado,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Lérida, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto: Autorizar al peticionario el establecimiento de las instalaciones eléctricas cuyas principales características son:

### Linea eléctrica

Origen: Apoyo número 1, línea a 6 KV., a P. T. 117, «Cerqueda

Final: P. T. número 126, «Hortofrutícola». Término municipal afectado: Seo de Urgel. Cruzamientos: C.T.N.E., dos líneas telefónicas; Ayuntamiento, caminos.

Tensión de servicio en KV.: 6.

Longitud en kilómetros: 0,355. Número de circuitos y conductores: Uno de 3 por 43,1 milimetros cuadrados de aluminio-acero.

Apoyos: Hormigón.

## Estación transformadora

P. T. número 126, «Hortofrutícola». Emplazamiento: Sita en las Torres del término municipal de Seo de Urgel.

Tipo: Sobre postes, un transformador de 50 KVA., 25/0,38 KV.

Y tiene por objeto la ampliación de la red de A. T. con línea a 6 KV. y P. T. número 126, «Hortofrutícola», en término municipal de Seo de Urgel.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de 20 de octubre de 1966

El plazo para la terminación de la instalación reseñada es de un año a partir de la fecha de la presente Resolución, no pudiendo entrar en servicio mientras no se cumplan los trá-mites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/

Previos los trámites legales, la Administración podrá declarar la caducidad de esta concesión si se comprobase la inexac-titud de las declaraciones de la Empresa que figuran en el expediente o el incumplimiento del plazo concedido. Lérida, 24 de octubre de 1975.—El Delegado provincial, Eduardo Mías Navés.—15.042-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Lo-23653 groño por la que se autoriza la instalación eléctrica que se cita y se declara la utilidad pública de la misma.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente nú-Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente numero A. T. 19.386, incoado en esta Delegación Provincial, a instancia de «Electra de Logroño, S. A.». con domicilio en Logroño, calle Duquesa de la Victoria. 3, solicitando autorización administrativa y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso de la instalación eléctrica, cuyas caractrísticas técnicas principales son las siguientes:

Línea aérea a 13.2 KV.. en Briones, circuito simple, con conductores de cable aluminio-acero de 78.6 millímetros cuadrados de sección, sobre un apoyo de hormigón. Tendrá una longitud

total de 296 metros, con origen en el apoyo número 3 de la línea a C. T. «Barceló» y final en la estación transformadora que también se autoriza, y a continuación se describe.

Estación transformadora, denominada «Silo», en Briones, tipo intemperie, sobre dos postes de hormigón, con transformador, trifásico, de 100 LVA. de potencia y relación de transformación 13.200/3 por 398-230-133 V.

La finalidad de estas instalaciones es mejorar la disribución de energía en la zone.

La finalidad de estas instalaciones es mejorar la disribución de energía en la zona.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939; Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, y Reglamento de Estaciones Transformadoras de 23 de febrero de 1949, ha resuelto:

Autorizar la instalación solicitada y declarar la utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

creto 2619/1966.

Logroño, 27 de octubre de 1975.—El Delegado provincial, Jaime Fernández-Castañeda León.—4.065-D.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ma-23654 drid por la que se autoriza el establecimiento de la linea eléctrica que se cita (26 EL-1.049).

Visto el expedi nte incoado en la Sección de Industria de Madrid a petición de «Hidroeléctrica Española, S. A.» con domicilio en Madrid, Claudio Coello, 55, solicitando autorización y declaración en concreto de utilidad pública para el establecimiento de una línea eléctrica. cumplidos los trámit: s reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2017/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Reglamento aprobado por D creto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con lo ordenado en la Orden de este Ministerio de 1 de febrero de 1968 y Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria, Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Madrid, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resu lto: Autorizar a «Hidroeléctrica Española, S. A.», la instalación de la línea eléctrica cuyas principales características son las siguientes:

siguientes:

La finalidad de la instalación será la de cerrar anillos de media tensión entre el C. R. «El Carrascal y Villavieja del Lozoya», término municipal de Villavieja del Lozoya, derivando del C. R. «El Carrascal».

La línea será a 20 KV., tendido aéro, un circuito trifásico, conductores de aluminio acoro de 116 7 milimetres quadrados de conductores de aluminio acoro de 116 7 milimetres quadrados de

conductores de aluminio-acero de 116,2 milímetros cuadrados de sección apoyos metálicos, longitud de 640 metros.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación

eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/ 1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de ins-talaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1968, de 20 de octubre.

Madrid 24 de octubre de 1975.—El Delegado provincial.—

15.056-C.

23655

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Madrid por la que se autoriza el establecimiento de la linea que se cita (26 EL-1.055).

Visto el expediente incoado en la Seccción de Industria de Madrid a petición de "Hidroeléctrica Española, S. A.", con domicilio en Madrid, Claudio Coello, 55, solicitando autorización y declaración en concreto de utilidad pública para el establecimiento de una linea eléctrica; cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con lo ordenado en la Orden de este Ministerio de 1 de febrero de 1968 y Lcy de 24 de noviembre de 1929, sobre ordenación y defensa de la industria. Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Madrid, a propuesta de la Sección correspondiente ha resuelto: Autorizar a "Hidroeléctrica Española, S. A.". la instalación de la línea eléctrica cuyas principales características son las siguientes:

siguientes:

La finalidad de la instalación será la de alimentar a los centros de transformación de «La Colonia» y «El Gasco Bajo», término municipal de Torrelodones, derivando de la línea aérea

La tensión será de 20 KV., tendido aéreo, un circuito trifá-sico, conductores de aluminio-acero de 31.1 milímetros cuadra-dos de sección, apoyos de hormigón, longitud de 250 metros.