RESOLUCIÓN de la Delegación Provincial de Granada por la que se autoriza el establecimiento 24428 de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial, cuya descripción se reseña a continuación, solicitando autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en los capítulos III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas; Decreto 2619/1966, de 20 de octubre; Reglamento de 23 de febrero de 1949, y de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria. la industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria ha resuelto autorizar administrativamente y aprobar el proyecto de ejecución de la siguiente instalación eléctrica:

Peticionario: «Compañía Sevillana de Electricidad, Socie-

dad Anónima» b) Domicil Domicilio: Granada, paseo de la Bomba, sin número.

c) Estación transformadora:

Emplazamiento: Carretera de Málaga, Motril.

Tipo: Interior. Potencia: 630 KVA.

Relación de transformación: 20.000 ±5 por 100/3 por 230-133 voltios

d) Procedencia de los materiales: Nacional.
e) Presupuesto: 810.120 pesetas.
f) Finalidad de la instalación: Cambio de tensión de 5 a
20 KV.

g) Referencia: 2.218/A. T.

g) Referencia: 2.218/A. T.

Las obras se ajustarán en lo que no resulte modificado por la presente resolución o por las pequeñas variaciones que, en su caso, puedan ser autorizadas al proyecto presentado, con las obligadas modificaciones que resulten de su adaptación a las instrucciones de carácter general y Reglamentos vigentes, quedando sometidas las instalaciones a la inspección y vigilancia de esta Delegación Provincial.

El plazo de puesta en marcha será de un mes.

El peticionario dará cuenta por escrito del comienzo y terminación de las obras, a efectos de reconocimiento y extensión dei acta de puesta en marcha.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación que se autoriza, a los efectos que determina la Ley 10/1966, de 18 de marzo (sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas), y su Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre.

Granada, 26 de octubre de 1976.—El Delegado provincial, Huberto Meersmans Hurtado.—5.023-14.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Granada por la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita. 24429

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial, visto el expeniente incoato en esta belegación Provincial, cuya descripción se reseña a continuación, solicitando autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en los capítulos III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas; Decreto 2619/1966, de 20 de octubre; Reglamento de 23 de febrero de 1949, y de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria ha resuelto autorizar administrativamente y aprobar el proyecto de ejecución de la siguiente instalación eléctrica:

a) Peticionario: «Compañía Sevillana de Electricidad, Socie-

dad Anónima».
b) Domicilio: Granada, paseo de la Bomba, sin número.
c) Estación transformadora:

Emplazamiento: «Monjas», Motril.

Tipo: Interior. Potencia: 400 KVA. Rejación de transformación: 20.000±5 por 100/3 por 230-127 V.

d) (c)

Procedencia de los materiales: Nacional. Presupuesto: 941.190 pesetas. Finalidad de la instalación: Cambio de tensión de 5 a 20 KV.

g) Referencia: 2.217/A. T.

Las obras se ajustarán en lo que no resulte modificado por la presente resolución o por las pequeñas variaciones que, en su caso, puedan ser autorizadas al proyecto presentado, con las obligadas modificaciones que resulten de su adaptación a las instrucciones de carácter general y Reglamentos vigentes, quedando sometidas las instalaciones a la inspección y vigitancia de esta Delegación Provincial.

El plazo de puesta en marcha será de un mes.

El Peticionario dará cuenta por escrito del cemienzo y terminación de las obras, a efectos de reconocimiento, y extensión

minación de las obras, a efectos de reconocimiento, y extensión del acta de puesta en marcha.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación que se autoriza, a los efectos que determina la Ley 10/1966, de 18 de marzo (sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones), y su Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre.

Granada, 28 de octubre de 1976.—El Delegado provincial, Huberto Meersmans Hurtado.—5.022-14.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Granada por la que se autoriza el establecimiento 24430 de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial, cuya descripción se reseña a continuación, solicitando autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en los capítulos III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas; Decreto 2619/1966, de 20 de octubre; Reglamento de 23 de febrero de 1849, y de apuerdo con la correcto de 1849. de 1949, y de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria, Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria ha resuelto autorizar administrativamente y aprobar el proyecto de ejecución de la siguiente instalación eléctrica:

Peticionario: «Compañía Sevillana de Electricidad, Sociedad Anónima».
b) Domicilio: Granada, paseo de la Bomba, sin número.
c) Estación transformadora:

Emplazamiento: Olympia, Granada,

Tipo: Interior. Potencia: 630 KVA.

Relación de transformación: 20.000 ± 5 por 100/3 por 230-127 V.

d) Procedencia de los materiales: Nacional.
e) Presupuesto: 341.800 pesetas.
f) Finalidad de la instalación: Cambio de tensión de 8 a 20 KV.

g) Referencia: 1.283/A. T.

Las obras se ajustarán en lo que no resulte modificado por la presente resolución o por las pequeñas variaciones que, en su caso, puedan ser autorizadas al proyecto presentado. con las obligadas modificaciones que resulten de su adaptación a las instrucciones de carácter general y Reglamentos vigentes, quedando sometidas las instalaciones a la inspección y vigilancia de esta Delegación Provincial.

El plazo de puesta en marcha será de un mes.

El peticionario dará cuenta por escrito del comienza y ter-

El plazo de puesta en marcha será de un mes.

El peticionario dará cuenta por escrito del comienzo y terminación de las obras, a efectos de reconocimiento y extensión del acta de puesta en marcha.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación que se autoriza, a los efectos que determina la Ley 10/1966, de 18 de marzo (sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas), y su Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre.

Granada, 2 de noviembre de 1976.—El Delegado provincial, Huberto Meersmans Hurtado.—5.021-14.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Jaén por la que se autoriza y declara de utilidad pública en concreto la instalación del centro de transforma-24431 ción y línea de alimentación que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarlos en el expediente incoado en esta Delegación Provincial a instancia de «Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.», con domicilio en Jaén, avenida del Generalísimo, número 27, solicitando autorización para la instalación y declaración de útilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, del centro de transformación y línea eléctrica, cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Nuevo centro de transformación a establecer en Linares

cipales son las siguientes:

Nuevo centro de transformación a establecer en Linares, denominado «Avenida número 2», tipo interior, de pot encia 630 KVA. y relación 6.000-20.000 ± 5 por 100/380-230 V., y su alimentación mediante línea de alta tensión en cable subterráneo, dobe circuito trifásico para 20 KV. en aluminio de 3 por 150 milimetros cuadrados, con 248 metros de longitud y con origen en línea de la Empresa peticionaria, existente entre los centros de transformación «Caseta Gran Avenida número 2» y «Subestación Pinfo», cuyas instalaciones tendrán como finalidad atender nuevas peticiones de suministro de energía. Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, del 20 de octubre; Ley 10 1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Estaciones Transformadoras de 23 de febrero de 1949, ha resuelto:

Autorizar la instalación del indicado centro de transforma ción y línea de alimentación y declarar la útilidad pública de los mismos, a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decre-

Jaén, 21 de octubre de 1976.—El Delegado provincial, Agustín Cerdá Rubio.—5.039-14.

24432

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Jaén por la que se autorizan y declaran de utilidad pública en concreto las instalaciones eléctricas que

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en esta Delegación Provincial a instancia de .Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.», con domicilio en Jaén, avemida del Generalisimo, número 27, solicitando autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de la línea eléctrica y centro de transformación, cuyas características técnicas principales con las ignipales con las ignipales.

cipales son las siguientes:

Línea aérea de transporte de energía eléctrica trifásica a 20 KV., con 700 metros de longitud, que tendrá su origen en caseta existente denominada «Puente Jontaya», propiedad de la Empresa peticionaria, y final en nuevo centro de transformación tipo intemperie, denominado «Los Molinos», de potencia 50 KVA., relación 20.000 ± 5 por 100/230-133 V., a establecer en el pareia «Puente de Jontaya», término municipal de Jaére

cia 50 KVA., relación 20.000 ± 5 por 100/230-133 V., a establecer en el paraje «Puente de Jontoya», término municipal de Jaén. Conductores aluminio-acero de 54,6 milímetros cuadrados, aisladores de tipo rigido y suspendidos en cadenas de tres elementos y apoyos metálicos de diferentes tipos y esfuerzos.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, del 20 de octubre: Ley 10 1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939; Reglamento de Líneas Aéreas Eléctricas de Alta Tensión, aprobado por Decreto 3151/1968, y Reglamento de Estaciones Transformadoras de 23 de febrero de 1949, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la indicada línea y centro de transformación y declarar la utilidad pública de los mismos, a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966. to 2619/1966.

Jaén, 28 de octubre de 1976.—El Delegado provincial, Agus-

tín Cerdá Rubio.-5.038-14,

24433

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Jaén por la que se autoriza y declara de utilidad pública en concreto la instalación del centro de transformación y línea de alimentación se citan.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente Cumpnos los trámites reglamentarios en el expediente incado en esta Delegación Provincial a instancia de «Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.», con domicilio en Jaén, avenida del Generalísimo, número 27, solicitando autorización para la instalación y declaración de útilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, del centro de transformación y linea eléctrica, cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Línea eléctrica de alta tensión a establecer en Mancha Real, en cable subterráneo para 20 KV. de aluminio de 3 por 150 milimetros cuadrados, con 306 metros de longitud, que tendrá como finalidad enlazar los centros de transformación existentes, denominados de contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra de la contra de la

minados «Caseta Entronque» y «Caseta Alameda».

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, del 20 de octubre; Ley 20/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Estaciones Transformadoras de 23 de febrero de 1949, ha resuelto:

Autorizar la instalación del indicado contro de transforma

Autorizar la instalación del indicado centro de transforma-ción y línea de alimentación y declarar la útilidad pública de los mismos, a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decretos 2619/1966.

Jaén, 26 de octubre de 1976.—El Delegado provincial, Agustín Cerdá Rubio.—5.040-14.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de La 24434 Coruña por la que se autoriza y declara la uti-lidad pública en concreto de la instalación eléc-trica que se cita.

Visto el expediente número 30.257 incoado a instancia de *Fuerzas Eléctricas del Noroeste, S. A.», con domicilio en La Coruña, calle Fernando Macías, 2, en la que solicita autoriza-

ción administrativa y declaración en concreto de utilidad pública de legalización de E. T. de 30 KVA., conectada a la línea Doniños-Penarroiba, en el lugar de Confurco, municipio de El Ferrol, y cumplidos los trámites establecidos en el capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, y del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, aprobado por Decreto 2619 de igual fecha.

Esta Delegación Provincial, a propuesta de la Sección corres-

pondiente, ha resuelto:

pondiente, ha resuelto:

Autorizar a «Fuerzas Eléctricas del Noroeste, S. A.», la legalización de E. T., de tipo interior, de 30 KVA., con relación de transformación 15.500 ± 5 por 100/220-127 V., en el lugar de Confurco, municipio de El Ferrol, y conectada con entrada y salida de línea a la de Doniños-Penarroiba a 15 KV.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación que se autoriza.

Para la ejecución de esta instalación, así como para la ocupación de bienes, adquisición de derechos e imposición de servidumbre forzosa sobre los mismos, para con cuyos propietarios de la cadmisición o indemnización amistosa vidumbre forzosa sobre los mismos, para con cuyos propietarios no se haya llegado a la adquisición o indemnización amistosa a que se refiere el artículo 24 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, el titular de la misma deberá disponer previamente de la aprobación del proyecto de ejecución y actas de ocupación, a cuyo efecto presentará en esta Delegación Provincial la documentación señalada en el capítulo IV del Decreto y Reglamento citado.

La Coruña, 11 de octubre de 1976.—El Delegado provincial.—4 182-D

24435

RESOLUCION de la Delegación Provincial de La Coruña por la que se autoriza y declara la uti-lidad pública en concreto de la instalación eléc-trica que se cita.

Visto el expediente número 30.248 incoado a instancia de «Fuerzas Eléctricas del Noroeste, S. A.», con domicilio en La Coruña, calle Fernando Macías, 2, en la rue solicita autorización administrativa y declaración en concreto de utilidad pública de una línea aérea a 15/20 KV., con origen en apoyo número 8 de la línea Vaamonde-Agoso, y final en E. T. de EGANASA, en el lugar de Paredes, municipio de Teo, y cumplidos los trámites establecidos en el capítulo III del Decreto 2616/1966, de 20 de octubre, y del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, aprobado por Decreto 2619 de igual fecha: Esta Delegación Provincial, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

Autorizar a «Fuerzas Eléctricas del Noroeste, S. A.», una línea aérea de 1.174 metros de longitud, con conductor de aluminio-acero de 32,36 milímetros cuadrados de sección, apoyos de hormigón y celdas tipo 1.503, con origen en apoyo número 8 de la línea Vaamonde-Agoso, de la Empresa peticionaria, y final en E. T. de EGANASA, en el lugar de Paredes, del municipio de Teo.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación

que se autoriza

Para la ejecución de esta instalación, así como para la ocu-Para la ejecución de esta instalación, así como para la ocupación de bienes, adquisición de derechos e imposición de servidumbre forzosa sobre los mismos, para con cuyos propietarios no se haya llegado e la adquisición o indemnización amistosa a que se refiere el artículo 24 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, el titular de la misma deberá disponer previamente de la aprobación del proyecto de ejecución y actas de ocupación, a cuyo efecto presentará en esta Delegación Provincial la documentación señalada en el capítulo IV del Decreto y Reglamento citado.

La Coruña, 11 de octubre de 1976.—El Delegado provincial.—4.163-D.

4.163-D.

24436

RESOLUCION de la Delegación Provincial de La Coruña por la que se autoriza y declara la uti-lidad pública en concreto de la instalación eléc-trica que se cita.

Visto el expediente número 30.253 incoado a instancia de «Fuerzas Eléctricas del Noroeste, S.A.», con domicilio en La Coruña, calle Fernando Macías, 2, en la que solicita autorización administrativa y declaración en concreto de utilidad pública de E. T. de 160 KVA., denominada «Gasolinera de Mellid», en el municipio de Mellid, y cumplidos los trámites establecidos en el capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, y del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa y sauciones en materia de instalaciones electricas, aprobado por Decreto 2619 de igual fecha creto 2619 de igual fecha, Esta Delegación Provincial, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

Autorizar a «Fuerzas Eléctricas del Noroeste, S. A.», una E. T. tipo interior, de 160 KVA., con relación de transformación 20-15.000 ± 2,5-5-7,5 por 100/380-220 V. Seccionadores tri-