

ción forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria de Gerona, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto: Autorizar a la Empresa «Hidroeléctrica del Ampurdán, Sociedad Anónima», la instalación de la línea de A. T. a E. T. «Mas Figueras I», E. T. «Pescadores», con el fin de ampliar y mejorar la capacidad de servicio de sus redes de distribución, cuyas principales características son las siguientes:

Línea de A. T.

Origen de la línea: En la E. T. «Fábrica de hielo».
Final de la misma: En el poste de hormigón, pasando por E. T. «Mas Figueras I» y E. T. «Pescadores».
Término municipal a que afecta: Rosas.
Tensión en KV.: 25.
Tipo de línea: Subterránea, trifásica, de un solo circuito.
Longitud en kilómetros: Uno.
Conductores: Aluminio tipo subterráneo de 95 milímetros cuadrados de sección.

Estación transformadora

Tipo: Interior con transformador de 100 KVA. a 25/0,220-0,127 KV.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Contra esta resolución cabe interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de la Energía, en el plazo de quince días, a partir de la fecha de la publicación de esta resolución. Gerona, 2 de noviembre de 1976.—El Delegado provincial, Luis Dourdil Navarro.—4.590-D.

25822 *RESOLUCION de la Delegación Provincial de Guadalajara por la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita y su declaración de utilidad pública.*

Visto el expediente incoado en esta Delegación a petición de «Unión Eléctrica, S. A.», con domicilio en barrio Hernando, 22, Guadalajara, solicitando autorización para el establecimiento de una instalación eléctrica; cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Esta Delegación Provincial ha resuelto autorizar a «Unión Eléctrica, S. A.»:

Línea a 15 KV. de 7,336 kilómetros en un solo circuito, con conductor aluminio-acero de 31,1 milímetros cuadrados de sección, aisladores 1.503 y ARVI número 22 y postes de hormigón y metálicos.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

La finalidad de la instalación es el suministro de energía a la localidad de Illana.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Guadalajara, 11 de noviembre de 1976.—El Delegado provincial, Jesús Remón Camacho.—14.769-C.

25823 *RESOLUCION de la Delegación Provincial de Guadalajara por la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita y su declaración de utilidad pública.*

Visto el expediente incoado en esta Delegación a petición de «Hidroeléctrica Española, S. A.», con domicilio en calle Pizano, 11, Guadalajara, solicitando autorización para el establecimiento de una instalación eléctrica; cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Esta Delegación Provincial ha resuelto autorizar a Hidroeléctrica Española, S. A.:

Línea a 20 KV. de 0,809 kilómetros de longitud en un solo circuito, con conductor de aluminio-acero de 31,1 milímetros cuadrados de sección, aisladores rígidos con soporte recto y postes de hormigón, con sus correspondientes electrodos de 10 milímetros de puesta a tierra.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Guadalajara, 24 de noviembre de 1976.—El Delegado provincial, Jesús Remón Camacho.—14.767-C.

25824 *RESOLUCION de la Delegación Provincial de Salamanca por la que se autoriza el establecimiento de la línea de transporte de energía eléctrica que se cita.*

Visto el expediente incoado en la Sección de Industria de esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Salamanca, a petición de «Iberduero, S. A.», domiciliada en esta capital (avenida del General Mola, número 11), solicitando autorización y declaración en concreto de utilidad pública para el establecimiento de una línea de transporte de energía eléctrica, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas y en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con lo ordenado en la Orden de este Ministerio de 1 de febrero de 1968 y Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria;

Resultando que en el período de información pública se han presentado alegaciones por don Antonio Sánchez Montero y don Gabino Hernández Montero;

Resultando que por personal técnico de esta Delegación Provincial se procedió a la inspección ocular de los terrenos por donde debería pasar la línea en proyecto;

Considerando que los interesados alegan únicamente que los terrenos afectados son solares y que la línea en cuestión puede desviarse, sin proponer ninguna solución concreta.

Considerando que por las características del terreno y por las edificaciones de la zona, así como la proximidad y cruzamientos con otras dos líneas en la misma zona, se hace imposible la variación sin incurrir en costes muy superiores al 10 por 100 de la parte afectada.

Considerando que la calificación urbanística de los terrenos y el valor de la parte afectada por la instalación, en caso de que no existiese acuerdo entre las partes interesadas, será tonida en cuenta en su día por el Jurado Provincial de Expropiación.

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Salamanca, a propuesta de la sección correspondiente, ha resuelto:

Autorizar a Iberduero, S. A., la instalación de una línea de transporte de energía eléctrica a 44 KV., cuyas principales características son las siguientes:

Lugar donde se va a establecer la instalación: Términos municipales de Villamayor, Salamanca, Carbajosa de la Sagrada y los Villares de la Reina.

Consta de los siguientes tramos:

Tramo subestación Villamayor-carretera de Béjar: Partirá de la subestación de Villamayor, final en las proximidades de la carretera de Béjar, 8.156 metros de longitud.

Tramo carretera de Béjar-E. T. D. «Prosperidad»: Origen en el tramo anterior, final de la E. T. D. «Prosperidad», 4.270 metros de longitud.

Tramo subestación de Villamayor-carretera de Valladolid: Origen en la futura subestación de Villamayor, final en la unión con el doble circuito actual, en las proximidades de la carretera de Valladolid, longitud 1.410 metros.

Total 17.046 metros.

Características principales: Aérea, trifásica, doble circuito, 44 KV., torres metálicas, conductor cable aluminio-acero de 181,1 milímetros cuadrados de sección total, denominada línea circunvalación Salamanca. Aisladores de suspensión «Esperanza» número 1.507. Capacidad máxima de transporte, 23.900 KW. Longitud total, 17.046 metros.

Finalidad de la instalación: Atender el aumento de demanda de energía eléctrica de los polígonos del Tormes y Montalvo, Calzada de Medina, carretera de Valladolid y núcleos de viviendas e industria en general fuera del perímetro urbano de Salamanca.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites

que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Salamanca, 15 de octubre de 1976.—El Delegado provincial, Julio Rodríguez Muñoz.—14.586-C.

25825 *RESOLUCION de la Delegación Provincial de Soria por la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.*

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Soria, a petición de «Iberduero, Sociedad Anónima», con domicilio en Soria, solicitando autorización y declaración en concreto de utilidad pública para el establecimiento de Línea y C.T. en Berlanga de Duero (Soria), y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la Industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Soria, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto: Autorizar a «Iberduero, S. A.», la instalación citada, cuyas principales características son las siguientes:

Ramal de línea a 13,2 KV., que partirá de un apoyo a intercalar en la actual Berlanga-Caltojar y finalizará en el C.T. que se proyecta, con una longitud de 329 metros. Postes de hormigón armado mediante cruceta metálica, tipo bóveda; conductor al-ac LA-56, de 54,6 milímetros cuadrados de sección y aisladores 1.507, de «Esperanza, S. A.», en cadena de dos elementos. C. T. tipo intemperie, sobre dos postes de hormigón, de 25 KVA. de potencia y relación 13.200 ± 5 por 100/380-220 V.

Finalidad: Suministrar energía eléctrica a instalaciones deportivas y piscinas del Ayuntamiento de Berlanga.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Soria, 3 de noviembre de 1976.—El Delegado provincial.—14.587-C.

25826 *RESOLUCION de la Delegación Provincial de Tarragona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.*

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial en solicitud de autorización y declaración en concreto de la utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica que se reseña:

Asunto: L. A. T. 3.253. Línea a 25 KV. a P. T. «Depuradora».

Peticionario: Base Aérea de Reus, Reus, carretera de Tarragona, kilómetro 4.

Instalación: Línea aérea de transporte de energía eléctrica a 25 KV., con conductor de aluminio-acero de 54,59 milímetros cuadrados de sección, con una longitud de 100 metros, para suministro al P. T. «Depuradora», de 25 KVA. de potencia.

Origen: Poste número 2 de la derivación perteneciente a FECSA.

Presupuesto: 296.367,40 pesetas.

Procedencia de los materiales: Nacional.

Situación: Término municipal de Reus.

Finalidad: Suministro de energía eléctrica para depuración de aguas.

Vista la documentación presentada para su tramitación, esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966 de fecha 20 de octubre, ha resuelto otorgar la autorización solicitada y declarar en concreto la utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición de servidumbre de paso.

Tarragona, 18 de octubre de 1976.—El Delegado provincial, José Antón Solé.—4.255-D.

25827 *RESOLUCION de la Delegación Provincial de Tarragona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.*

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial en solicitud de autorización y declaración en concreto de la utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica que se reseña:

Asunto: Línea a 25 KV. a E. T. 3.656, «Francisco Solé Mañé». L. A. T. 3.269.

Peticionario: «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzanà» (ENHER), Barcelona, paseo de Gracia, 132.

Instalación: Línea subterránea de transporte de energía eléctrica a 25 KV., con conductor de cobre de 95 milímetros cuadrados de sección (dos circuitos), con una longitud de 64 metros, para suministro a la E. T. 3.656, «Francisco Solé Mañé», de 50 KVA. de potencia.

Origen: Línea derivación a E. T. 3.229.

Presupuesto: 379.744 pesetas.

Procedencia de los materiales: Nacional.

Situación: Término municipal de Vendrell.

Finalidad: Suministro de energía eléctrica a apartamentos.

Vista la documentación presentada para su tramitación, esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de fecha 20 de octubre, ha resuelto otorgar la autorización solicitada y declarar en concreto la utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición de servidumbre de paso.

Tarragona, 12 de noviembre de 1976.—El Delegado provincial, José Antón Solé.—14.717-C.

25828 *RESOLUCION de la Delegación Provincial de Tarragona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.*

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial en solicitud de autorización y declaración en concreto de la utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica que se reseña:

Asunto: L. A. T. 2.504. Línea a 25 KV. a E. T. 3.034, «Construcciones Mata».

Peticionario: «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzanà» (ENHER), Barcelona, paseo de Gracia, 132.

Instalación: Línea de transporte de energía eléctrica a 25 KV., conductor cobre de 15,904 milímetros cuadrados de sección, con una longitud de 50 metros en tendido aéreo y de cable armado RF-3P de 3 por 50 milímetros cuadrados de sección, con una longitud de 740 metros en tendido subterráneo, para suministro a la E. T. número 3.034, «Construcciones Mata», de 1.000 KVA. de potencia.

Origen: Apoyo número 4 de la línea a 21 KV., derivación a E. T. 3.217.

Presupuesto: 950.600 pesetas.

Procedencia de los materiales: Nacional.

Situación: Término municipal de Tarragona.

Finalidad: Ampliar y mejorar la capacidad de servicio de sus redes de distribución.

Vista la documentación presentada para su tramitación, esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de fecha 20 de octubre, ha resuelto otorgar la autorización solicitada y declarar en concreto la utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición de servidumbre de paso.

Tarragona, 15 de noviembre de 1976.—El Delegado provincial, Francisco Poy Martí.—14.716-C.

25829 *RESOLUCION de la Delegación Provincial en Vizcaya por la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita L-1.226.*

Visto el expediente incoado en la Sección de la Energía de esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Vizcaya, a petición de «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S. A.», con domicilio en Bilbao, calle Gardoqui, número 8, solicitando autorización y declaración en concreto de utilidad pública para el establecimiento de una línea eléctrica a 13 KV., y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con lo ordenado en la Orden de este Ministerio de 1 de febrero de 1968, y Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria, en Vizcaya, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

Autorizar a «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S. A.», la instalación de una línea eléctrica a 13,2 KV., cuyas principales características son las siguientes:

Línea eléctrica, aérea, trifásica, simple circuito, a 13,2 KV., con tres conductores de Aldrey de 56 milímetros cuadrados de sección, sobre apoyos de hormigón y con una longitud de 7.661 metros, cuyo origen lo tiene derivada de la actual línea «E.T.D Munguía-Frúniz-Arrieta» al centro de transformación «Elejalde», en un apoyo próximo al centro de transformación «Elejalde» (término municipal de Arrieta), y termina enlazando