

disponer que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 7 de marzo de 1977.—P. D., el Subsecretario, Rafael Orbe Cano.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

8729

RESOLUCION de la Dirección General de la Energía por la que se autoriza al Ayuntamiento de Alquería de la Condesa (Valencia) una industria de servicio público de suministro de agua potable en la citada población.

Ilmo. Sr.: Vista la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Alquería de la Condesa;

Teniendo en cuenta el informe favorable emitido por la Delegación Provincial de este Ministerio en Valencia,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo dispuesto en los Decretos 1775/1967, de 22 de julio, y 2072/1968, de 27 de julio, ha resuelto autorizar el suministro solicitado, con arreglo a las condiciones siguientes:

1.ª La autorización únicamente es válida para el Ayuntamiento de Alquería de la Condesa, siendo intrasferible en tanto no se haya realizado el montaje, salvo autorización expresa de esta Dirección General, y en ningún caso podrá ser enajenada con independencia de las instalaciones a que se refiere.

2.ª El plazo para la puesta en marcha será de seis meses a partir de la fecha de publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». El peticionario pondrá en conocimiento de la Delegación Provincial de este Ministerio la terminación de las instalaciones, que no podrán entrar en funcionamiento hasta que se levante el acta de puesta en marcha de las mismas.

3.ª La instalación que se autoriza habrá de realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, especificado en los siguientes datos básicos.

a) Capacidad aproximada de suministro: 92.000 metros cúbicos por año.

b) Descripción de las instalaciones: El agua destinada al suministro procederá del manantial de San Pablo y se llevará a un depósito elevado de 198 metros cúbicos de capacidad. Se instalarán 119 metros de tubería de fibrocemento de 150 milímetros de diámetro y 60 metros de tubería de fibrocemento de 100 milímetros de diámetro. Se utilizará la red de distribución existente.

c) El presupuesto de ejecución será de 1.175.755 pesetas.

4.ª Para introducir modificaciones en las instalaciones que afecten a la condición 3.ª será necesario obtener autorización de esta Dirección General.

5.ª Se faculta a esta Delegación Provincial para aprobar las condiciones concretas de aplicación del proyecto e introducir las modificaciones de detalle que pudieren ser convenientes.

6.ª Las condiciones sanitarias y de potabilidad del agua destinada a suministro doméstico habrán de ajustarse a las normas y disposiciones en vigor sobre esta materia.

7.ª El Ayuntamiento de Alquería de la Condesa deberá solicitar la aprobación de las tarifas de suministro de agua potable correspondientes.

8.ª La Administración se reserva el derecho de dejar sin efecto esta autorización en el momento en que se demuestre el incumplimiento de las condiciones impuestas, por la declaración inexacta en los datos suministrados u otra causa excepcional que lo justifique.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. I.

Madrid, 17 de febrero de 1977.—P. D., el Subdirector general de Combustibles, Antonio Martín Díaz.

Ilmo. Sr. Delegado provincial del Ministerio de Industria en Valencia.

8730

RESOLUCION de la Dirección General de la Energía, por la que se autoriza a «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.» el establecimiento de la línea de transporte de energía eléctrica que se cita y se declara en concreto la utilidad pública de la misma.

Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de este Ministerio en Barcelona a instancia de «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona, plaza de Cataluña, número 2, solicitando autorización para instalar dos tramos de línea de transporte de energía eléctrica a 380 KV., uno desde la S. E. T. de Sentmenat a cruce N-II y otro desde el último a la S. E. T. de Begas que constituirán la

línea de dicha tensión «Sentmenat-Begas», cuya finalidad será de ampliar y mejorar la capacidad de servicio de sus redes de distribución, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966 sobre autorización de instalaciones eléctricas y en el capítulo III del Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y Ley de 24 de noviembre de 1939,

Vistos los escritos de oposición a lo solicitado presentado a ambas solicitudes por los siguientes propietarios de terrenos afectados para su instalación:

Primer tramo: Por don Ramiro Sobregau Jubert, don Francisco Escardivol Sánchez, don Ramón Sarroca Andréu y don José María Vilaclara Mir; los tres primeros las fundamentan en desconocer el importe de las indemnizaciones que les correspondan, que estos expedientes deben acumularse a otros de instalaciones en la misma zona que también tienen recurridos; proponen un trazado que sería más económico para la Empresa y de no ser este factible que se desvíe siguiendo linderos de fincas y vaguadas; el cuarto oponente, señor Vilaclara manifiesta ser incompetente la Delegación Provincial de Industria para tramitar estos expedientes y que no contaba en el proyecto como se conectaba este primer tramo con el siguiente, así como que el paso de la línea por su finca impedirá la explotación de unos importantes depósitos de piedra que existen en la misma.

Trasladado los escritos de alegación a la Empresa los rebate manifestando, con respecto a los contenidos, muy similares, de los tres primeros recurrentes, que el proyecto presentado se ajusta a lo ordenado en las disposiciones que regulan esta clase de expedientes; que la valoración de las indemnizaciones no corresponden a esta fase de su tramitación; que el trazado que proponen es el que la Empresa en un principio había previsto y solicitado, habiendo tenido que desistir de él y anular el expediente que ya tenía incoado por exigencias de otros Ministerios y Organismos al afectar el paraje pintoresco declarado por Decreto de 9 de julio de 1976 y constituido por el Parque Nacional de «San Llorenç de Munt» y «Sierra de l'Obac»; las otras variantes que proponen serán estudiadas, si fuesen posibles, en su momento oportuno.

Las alegaciones del señor Vilaclara las contesta exponiendo, que la tramitación del expediente se efectúa reglamentariamente; que el trazado proyectado queda justificado por lo expuesto sobre este punto a los restantes recurrentes y que la servidumbre sobre la finca, será debidamente indemnizada y reglamentaria.

Segundo tramo: Por don Ramiro C. de Sobregrau y doña Ramona Sarroca, don Francisco Escardivol, don José María Vilaclara Mir y doña Marta Vilaclara Fatjo en representación y como administrador único de la «Can Marçes Agrícola y Ganadera, S. A.» (MAGSA). Los tres primeros se ratifican, en sus nuevos escritos, en los contenidos de los anteriormente presentados para el primer tramo y en los por doña Marta Vilaclara se alega, las mismas razones que en su día expuso con motivo de la información pública de la línea que anteriormente se proyectó y cuyo expediente fue anulado; en resumen, sus razones se fundamentan en el perjuicio que le ocasiona la servidumbre proyectada sobre su finca por la imposibilidad de regularizarla agrícolamente e impedir su normal cultivo y el aprovechamiento de unos importantísimos depósitos de gravas y el señor Vilaclara, sigue alegando la incompetencia de la Delegación en la tramitación del expediente y los perjuicios que le producen la construcción sobre sus fincas.

Dado traslado a la Empresa de las nuevas, las contesta en el sentido de que los señores Sobregrau, Escardivol y señora Sarroca, no son interesados en este expediente por no afectar a sus intereses la instalación de este tramo; con respecto a lo expuesto por el señor Vilaclara y MAGSA, FECSA expone que la tramitación del expediente se ha llevado a efecto de acuerdo con las disposiciones en vigor que la regula y que los posibles perjuicios que la instalación de la línea les pueda causar, caso de que no fuera posible un acuerdo amistoso con las dos partes interesadas, serán considerados en otra fase del expediente.

La Delegación Provincial de este Ministerio en Barcelona informa favorablemente los dos expedientes en consideración a la gran importancia que para toda la distribución de energía, tiene esta línea de enlace.

Considerando que de conformidad con lo expuesto en el artículo 39 de la vigente Ley de procedimiento administrativo, se acumulan los dos expedientes, por ser el segundo continuación del primero, y se dicta una sola resolución.

Considerando reglamentaria la tramitación del expediente realizada en la Delegación Provincial de este Ministerio en Barcelona y que el contenido de las alegaciones de todos los recurrentes no afectan a esta fase de su tramitación, sino, en su caso, a otra posterior del mismo.

Esta Dirección General a propuesta de la Sección correspondiente de la misma, ha resuelto:

Autorizar a FECSA el establecimiento de una línea, aérea, doble circuito duplex a 380 KV. de tensión que se construirá con conductores de aluminio-acero, tipo «Cardinal» de 450 milímetros de sección cada uno, apoyos, torres metálicas tipo celosía para dos circuitos, aislamiento, aisladores de cadena. Su longitud total será aproximadamente de 30 kilómetros con

origen en la S. E. T. de Sentmenat y final en la de Begas. Su capacidad máxima de transporte, por circuito, será de 1.350 MVA.

Para protegerla contra las sobretensiones de origen atmosférico, se instalará cable de tierra de Alumoweld de 58,56 milímetros cuadrados de sección.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y en su Reglamento de aplicación, aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre debiendo solicitarse la indicada aprobación en el plazo máximo de dieciocho meses.

Caso de no ser factible lo anteriormente expuesto, se procederá por el peticionario de la autorización a cumplimentar lo que para concesión de prórroga se ordena en el capítulo IV del Decreto 1775 de 22 de julio de 1967.

Lo que digo a V. S.

Dios guarde a V. S. muchos años.

Madrid, 9 de marzo de 1977.—El Director general.—Por delegación, el Subdirector general de Energía Eléctrica, Fernando Gutiérrez Martí.

Sr. Delegado provincial del Ministerio de Industria de Barcelona.

8731

RESOLUCION de la Dirección General de la Energía por la que se autoriza la ampliación de la subestación transformadora de energía eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de este Ministerio de Barcelona, a instancia de «Hidroeléctrica de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona, calle Archs, número 10, solicitando autorización para ampliar una subestación transformadora de energía eléctrica y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas y Ley de 24 de noviembre de 1939.

Esta Dirección General de la Energía, a propuesta de la Sección correspondiente de la misma, ha resuelto:

Autorizar a «Hidroeléctrica de Cataluña, S. A.», la ampliación de la subestación transformadora denominada «San Adrián», situada en carretera Catalana en término municipal de San Adrián de Besós.

Las ampliaciones a efectuar serán las siguientes:

Sistema a 220 KV.—Se instalará una nueva posición de línea con destino a recibir la línea subterránea a dicha tensión procedente de la nueva central térmica de la Empresa Terbera.

Sistema a 110 KV.—Sobre uno de los dos juegos de barras existentes (barras M) se instalará, un seccionador tripolar, destinado al seccionamiento de dichas barras. Se ampliará el parque de transformación para instalar una nueva unidad transformadora de 40 MVA, de potencia, relación de transformación 110/25 KV. Esta nueva unidad, junto con otra igual de los ya existentes, será para dar servicio a la «Empresa Enher, S. A.», (las números 7 y 8), y las tres restantes ya en funcionamiento (las 4, 5 y 6) abastecerán a «Hidroeléctrica de Cataluña, S. A.».

Sistema a 25 KV.—En este sistema y constituyendo una instalación totalmente separada, se establecerá un doble embarrado con doce celdas destinadas: dos a llegada de líneas alimentadoras; ocho de salidas subterráneas; una de acoplamiento y otra de medida.

Completará la nueva ampliación, los preceptivos elementos de protección, seguridad, medida y maniobra.

La finalidad de esta ampliación será la de recibir y distribuir la producción de las centrales térmicas de TERBERA por parte de «Hidroeléctrica de Cataluña, S. A.» y «Enher, Sociedad Anónima», por acuerdo de coordinación entre ambas Empresas.

Lo que comunico a V. S.

Dios guarde a V. S. muchos años.

Madrid, 9 de marzo de 1977.—El Director general, P. D., el Subdirector general de Energía Eléctrica, Fernando Gutiérrez Martí.

Sr. Delegado provincial del Ministerio de Industria de Barcelona.

8732

RESOLUCION de la Dirección General de la Energía por la que se autoriza el establecimiento de la línea de transporte de energía eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Guadalajara a instancia de «Hermanos Conthe Navarro», con domicilio en Madrid, calle de Goya, número 143, solicitando

autorización para las instalaciones eléctricas que se citan, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas y Ley de 24 de noviembre de 1939.

Esta Dirección General de la Energía, a propuesta de la Sección correspondiente de la misma, ha resuelto:

Autorizar a «Hermanos Conthe Navarro» el establecimiento de las siguientes instalaciones eléctricas:

a) Línea de transporte de energía eléctrica simple circuito a 15 KV. de tensión, de 5,840 kilómetros de longitud, con origen en otra línea de «Unión Eléctrica, S. A.» a la misma tensión, que pasa por Orusco de Tajuña (Madrid), y final en la finca denominada «Valdehormaña», propiedad de los peticionarios, ubicada en término municipal de Almoguera (Guadalajara). Se construirá con conductores de aluminio-acero de 31,10 milímetros cuadrados de sección cada uno; apoyos metálicos y de hormigón pretensado, aislamiento por medio de aisladores rígidos y de cadenas.

b) Tres puestos de transformación, tipo intemperie, montados sobre postes metálicos, con potencia de 75 KVA. uno, y 50 KVA. cada uno de los restantes, relación de transformación 15.000/380/220 V., alimentados por pequeños ramales de línea derivados de la anteriormente citada.

Completará la instalación los preceptivos elementos de protección, seguridad, maniobra y medida.

La finalidad de estas instalaciones será la de electrificar la finca «Valdehormaña», para atender las necesidades de su explotación agraria.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, debiendo solicitarse la indicada aprobación, en un plazo máximo de tres meses. Caso de no ser factible lo anteriormente expuesto, se procederá por el peticionario de la autorización a cumplimentar lo que para concesión de prórrogas se ordena en el capítulo IV del Decreto 1775 de 22 de julio de 1967.

Lo que comunico a VV. SS.

Dios guarde a VV. SS. muchos años.

Madrid, 9 de marzo de 1977.—El Director general, P. D., el Subdirector general de Energía Eléctrica, Fernando Gutiérrez Martí.

Sres. Delegados Provinciales del Ministerio de Industria de Guadalajara y Madrid.

8733

RESOLUCION de la Dirección General de la Energía por la que se autoriza el establecimiento de la línea de transporte de energía eléctrica que se cita y se declara en concreto la utilidad pública de la misma.

Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de este Ministerio en Pontevedra a instancia de «Fuerzas Eléctricas del Noroeste, S. A.», con domicilio en La Coruña, calle de Fernando Macías, número 2, solicitando autorización para instalar una línea de transporte de energía eléctrica y la declaración en concreto de la utilidad pública de la misma, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y Ley de 24 de noviembre de 1939.

Esta Dirección General de la Energía, a propuesta de la Sección correspondiente de la misma, ha resuelto:

Autorizar a «Fuerzas Eléctricas del Noroeste, S. A.», el establecimiento de una línea de transporte de energía eléctrica, aérea, simple circuito a 132 KV., que se construirá con conductores de aluminio-acero de 181,3 milímetros cuadrados de sección cada uno, sobre apoyos metálicos mediante aisladores de cadena. Su longitud será en total de 27 kilómetros, aproximadamente, con origen en la subestación de «Atios» (Porriño) y final en la del «Rosal», situada en el Ayuntamiento del mismo nombre en el lugar de Cruces (Pontevedra).

Para protegerla de las sobretensiones de origen atmosférico se instalarán dos hilos de tierra, que serán de acero de 50 milímetros cuadrados de sección cada uno.

Su finalidad será la de situar energía en la subestación de «El Rosal», y potenciar desde ésta la misma en baja y media tensión las necesidades de energía eléctrica en la zona Sur de la región gallega.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y en su Reglamento de aplicación, aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de