RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bar-19220 celona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona, plaza de Cataluña, número 2, en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica cuyas características técnicas principales son las siguientes.

Número del expediente: Sección 3.ª AS/MC 15.013/77.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta
tensión con línea en tendido subterráneo.
Origen de la línea: CS 25 KV. a E. T. 6.563 de ENHER.
Final de la misma: Nueva E. T. 988, «Coll-Sabadell» y salida

Final de la misma: Nueva E. 1. 500, 1000 de Servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,020 de tendido subterráneo.
Conductor: Aluminio; 3 por 1 por 150 milímetros cuadrados

Material de apoyos: Cable subterráneo. Estación transformadora: Uno 630 KVA, relación 25/0,38-0,22 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1968, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resulto autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condicones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1968 por Decreto 2619/1966. Barcelona, 1 de junio de 1978.—El Delegado provincial accidental.—9.744-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Barcelona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléc-19221 trica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona, Plaza de Cataluña, número 2, en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Número del expdiente: Sección 3.ª MS/MC 31.072/75. Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta tensión con línea en tendido aéreo. Oriegen de la línea: Apoyo sin número de la línea a 25 KV.

de Hecsa.
Final de la misma: P. T. Enlace-Sabadell.

Término municipal a que afecta: Sabadell.
Término municipal a que afecta: Sabadell.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,250 de tendido aéreo.
Conductor: Aluminio-acero, 54,59 milímetros cuadrados de sección.

Material de apoyos: Hormigón. Estación transformadora: Uno de 100 KVA., relación 25/ 0,380 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 5 de junio de 1978.—El Delegado provincial accidental.—9.741-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Lérida por la que se autoriza el establecimiento y declara en concreto la utilidad pública de las instalaciones eléctricas que se citan (referencia A. 2.891 R. L. T.). 19222

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a petición de «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona, plaza de Cataluña, 2, y cumplidos los trámi-

tes reglamentarios ordenados en el Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el Regiamento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación negiamento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, od acuerdo con la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria, y Decreto de este Ministerio de 30 de junio de 1972, Esta Delegación-Provincial del Ministerio de Industria en Lérida, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto: Autorizar al peticionario el estaplecimiento de las instalaciones eléctricas cuyo objeto y principles describations.

ciones eléctricas cuyo objeto y principales características soni

Ampliación red A.T. con línea a 25 KV. y E.T. «Comedores», en término municipal de Talarn.

Linea eléctrica

Origen de la linea: Apoyo número 70, linea a E. T. «Engra-

cia» (A-187 a).

Final de la línea E. T. 221, «Comedores».

Término municipal afectado: Talarn.

Cruzamientos: C.T.N.E., línea telefónica; Diputación Provincial de Lérida, carretera de Talarn a Gurp, kilómetro 4,028. Ministerio del Ejército, campamento militar C. General Martín

Tensión de servicio en KV.: 25.

Longitud en kilómetros: 0,033 áérea, y 0,135 kilómetros sub-

Número de circuitos y conductores: Uno de 3 por 54,8 milimetros cuadrados de aluminio-acero aérea, y 3 por (1 por 70) milímetros cuadrados de aluminio, cable subterráneo.

Apoyos: Hormigón.

Estación transformadora

Estación transformadora 221, «Comedores». Emplazamiento: Sita en campamento militar, término municipal de Talarn.

Tipo: Interior, un transformador de 400 KVA., de 25/0.38 KV.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1988, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de 20 de octubre

de 1986.

El plazo para la terminación de la instalación reseñada es de un año a partir de la fecha de la presente resolución, no pudiendo entrar en servicio mientras no se cumplan los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado De-

Previos los trámites legales, la Administración podrá de-clarar la caducidad de esta concesión si se comprobase la inexactitud de las declaraciones de la Empresa que figuran en el expediente o el incumplimiento del plazo concedido.

Lérida, 24 de abril de 1978.—El Delegado provincial, Eduardo

Mías Navés.—8.846-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Lérida por la que se autoriza el establecimiento y declara en concreto la utilidd pública de las instalaciones e léctricas que se citan (referencia F. 4.061 K. L.). 19223

Visto el expediente incoado, en esta Delegación Provincial, a petición de José M. Reig Oller, con domicilio en Solsona, paseo de las Moreras, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el Reglamento aprobado por Decreto 2619/1968, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria, y Decreto de este Ministerio de 30 de junio

de 1972. Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria Energía de Lérida, a propuesta de la Sección correspondiente,

ha resuelto:

Autorizar al peticionario el establecimiento de las instalaciones eléctricas cuyo objeto y principales características son: Modificación del trazado y elevación de tensión de linea eléctrica que afectan a terrenos de «Tradema».

Lineo eléctrica

Origen de la línea: Apoyo número 19 de la línea derivada de la de Solsona a E. T. «Viadot» (F. 1.388). Final de la línea: Apoyo número 3, derivación a E. T. 51, «Formación Profesional» (pasa a ser el apoyo 27 de la nueva linea).

Término municipal afectado: Solsona.

Cruzamientos: Jefatura Provincial de Carreteras; carretera
Solsona-Torá, punto kilométrico 38,800; «Fuerzas Hidroeléctricas
del Segre, S. A.», línea a 25 KV. a «Tradema».

Tensión de servicio en KV:: 25,

Longitud en kilómetros: 0,813.