Conductor: Cobre y aluminio, 35 y 150 milimetros cuadrados. Material de apoyos: Hormigón y cable subterráneo.

Esta Delegación Provincial, er cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2817 y 2819/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966 aprobado por Decreto 2619/1966.

Barcelona 30 de enero de 1979—El Delegado provincial—

Barcelona, 30 de enero de 1979.-El Delegado provincial.-

1.240-7.

7443

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Barcelona por la que se autoriza y declara la utilidad publica en concreto de la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in-coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicilio en Barcelona, paseo de Gracia, 132, en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso de la instalación eléctrica cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Número del expediente: Sección 3.º SA/15.827/75. Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta tensión con línea en tendido subterráneo. Origen de la misma: E. T. 4.212. «Ramón Mas Culla». Final de la misma: E. T. 4.350, «José Casamitjana Puiggrós». Término municipal a que afecta: Rinollet. Tensión de servicio: 25 KV.

Longitud en kilómetros: 0;815 subterráneos. Conductor: Cobre.

Material de apoyos: Cable subterráneo. Estación transformadora: Pasaje Monturiol. Interior e C.E.S., 1.000 KVA., 25/0,38-0,22 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966. de 20 de octubre: Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966 aprobado por Decreto 2619/1968.

Barcelona, 30 de enero de 1979.—El Delegado provincial.—1.241-7.

1.241-7.

7444

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Gerona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a instancia de "Hidroeléctrica de Cataluña, S. A.", con domicilio en Barcelona, calle Archs, número 10 solicitando autorización y declaración en concreto de utilidad pública para el establecimiento de una línea de A. T. y estación transformadora y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria de Gerona, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto.

suelto,

Autorizar a la Empresa «Hidroeléctrica de Cataluña S. A.», la instalación de la línea de A. T. a E. T. «Hierros Ter», con el fin de ampliar y mejorar la capacidad de servicio de las redes de distribución.

Linea de A.T.

Origen de la línea: Apoyo número 3 de la línea a E.T.

Hermanos Sábet

Final de la misma: E. T. *Hierros Ter*.

Término municipal a que afecta: Gerona (Antes San Gre-

Tensión en KV.: 25.

Tension en Kv.: 25.
Tipo de línea: Aérea.
Longitud en kilómetros: 0,207.
Conductores: 3 por 43,1 milímetros cuadrados.
Material: aluminio-acero.

Estación transformadora

"Hierros Ter", de 250 KVA. a 25/0,380-0,220 KV.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, v su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966

Contra esta resolución cabe interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de la Energía, en el plazo de quince días a partir de la fecha de la publicación de esta resolución. Gerona, 24 de enero de 1979.—El Delegado provincial Luis Dourdil Navarro.—1.672-C.

7445

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Gerona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a instancia de «Hidroeléctrica de Cataluña, S. A.», con domicilio en calle Archs, 10, de Barcelona, solicitando autorización y declaración en concreto de utilidad pública para el establecimiento de una línea de A. T. y estación transformadora, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria en

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria

Gerona, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto.

Autorizar a la Empresa Hidroeléctrica de Cataluña, S. A., la instalación de la línea de A. T. a E. T. «Yute», con el fin de ampliar y mejorar la rapacidad de servicio de sus redes de distribución.

Linea de A.T.

Origen de la línea. Línea de Pasteral-San Feliú de Palarrols.

Final de la misma: E. T. «Yute».

Término municipal a que afecta: Amer. Tensión en KV.: 25.

Tipo de línea: Aérea.

Longitud en kilómetros: 0,012. Conductores: Tres de 43,1 milímetros cuadrados.

Material: Aluminio-acero.

Estación transformadora

«Yute», de 250 KVA. y relación 25/0,390-0,230 KV.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, v su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Contra esta resolución cabe interponerse recurso de alzada

ante la Dirección General de la Energía, en el plazo de quince días a partir de la fecha de la publicación de esta resolución.

Gerona, 26 de enero de 1979.—El Delegado provincial, Luis Dourdil Navarro.—1.671-C.

7446

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Gra-nada por la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial, cuya descripción se reseña a continuación, solicitando autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en los capítulos III del Decreto 2617/1993, sobre autorización de instalaciones ejectricas, y Decreto 2619/1966 de 20 de octubre; Reglamento de 23 de febrero de 1949, y de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

industria, Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria ha resuelto autorizar administrativamente y aprobar el proyecto de ejecución de la siguiente instalación eléctrica:

a) Peticionario: «Compañía Sevillana de Electricidad, So-

ciedad Anónima.
b) Domicilio: Granada, Escudo del Carmen, 31.

c) Línea eléctrica:

Origen: Apoyo en calle A, línea número 3 en poligono «Jun-

Final: Centro de transformación «Profursa».

Término municipal afectado: Albolote,

Tipo: Subterranea.

Longitud en kilometros: 0,186.
Tension de servicio: 20 KV.
Conductores: Aluminio de 150 milímetros cuadrados, aislamiento seco, 12/20 KV.
Potencia a transportar: 1.600 KVA.

Procedencia de los materiales: Nacional. Presupuesto: 612.913 pesetas. Finalidad de la instalación: Dotar de doble alimentación al C. T. Profursa.

Referencia: 2.531/A. T. g)

Las obras se ajustarán, en lo que no resulte modificado por la presente resolución o por las pequeñas variaciones que, en su caso, puedan ser autorizadas, al proyecto presentado, con las obligadas modificaciones que resulten de su adaptación a las instrucciones de carácter general y Reglamentos vigentes, quedando sometidas las instalaciones a la inspección y vigilancia de esta Delegación Provincial.

Se observarán los condicionados emitidos por Delegación de la Vivienda y Ayuntamiento de Albolote.

El plazo de puesta en marcha será de un mes

El plazo de puesta en marcha será de un mes. El peticionario dará cuenta por escrito del comienzo y terminación de las obras, a efectos de reconocimiento y extensión

del acta de puesta en marcha.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación que se autoriza, a los efectos que determina la Ley 10/1966, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre.

Granada, 7 de febrero de 1979.—El Delegado provincial, Huberto Meersmans Hurtado.—1.137-14.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Gra-7447 nada por la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial, cuya descripción se reseña a continuación, solicitando autorización administrativa aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en los capítulos III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, Reglamento de 23 de febrero de 1949, y de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria ha resuelto autorizar administrativamento, y aprobar el provecto

resuelto autorizar administrativamente y aprobar el proyecto de ejecución de la siguiente instalación eléctrica:

Peticionario: «Compañía Sevillana de Electricidad, Sociedad Anónima».
b) Domicilio: Granada, Escudo del Carmen, 31.
c) Línea eléctrica:

Origen: Apoyo número 7, línea «Guadix II».
Final: C. T. «Eras de Santa Ana».
Término municipal afectado: Guadix.
Tipo: Subterránea.
Longitud en kilómetros: 0,750.
Tensión de servicio: 20/6 KV.
Conductores: Aluminio de 150 milímetros cuadrados, 12/

Potencia a transportar: 2.500 KVA.

d) Estación transformadora:

Emplazamiento: «Rapales».

Tipo: Interior.

Potencia: 250 KVA. Relación de transformación 20/6 KV. ± 5 por 100/380-220 V.

e) Procedencia de los materiales; Nacional.
f) Presupuesto: 3.313.170 pesetas.
g) Finalidad de la instalación: Unir los CC. TT. «Rapales»,

«Caballero» y «Eras de Santa Ana».
h) Referencia: 2.446/A. T.

Las obras se ajustarán, en lo que no resulte modificado por la presente resolución o por las pequeñas variaciones que, en su caso, puedan ser autorizadas, al proyecto presentado, con las obligadas modificaciones que resulten de su adaptación a las instrucciones de carácter general y Reglamentos vigentes, quedando sometidas las instalaciones a la inspección y vigilancia de esta Delegación Provincial

dando sometidas las instalaciones a la inspección y vigilancia de esta Delegación Provincial.

Se observarán los condicionados emitidos por Jefatura Provincial de Carreteras y Ayuntamientos de Guadix.

El plazo de puesta en marcha será de un mes.

El peticionário dará cuenta por escrito del comienzo y terminación de las obras, a efectos de reconocimiento y extensión del acta de puesta en marcha.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación que se autoriza, a los efectos que determina la Ley 10/1966, de 18 de marzo sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre.

Granada, 8 de febrero de 1979.—El Delegado provincial.

Huberto Meersmans Hurtado.-1.135-14.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Granada por la que se autoriza el establecimiento de 7448 la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provinciel, cuya descripción se reseña a continuación, solicitando autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en los capítulos III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones electricas, y Decreto 2619/1966, de 20 de octubre; Reglamento de 23 de febrero de 1949, y de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

24 de noviembro de la industria del Ministerio de Industria ha resuelto autorizar administrativamente y aprobar el proyecto de ejecución de la siguiente instalación eléctrica:

a) Peticionario: «Compañía Sevillana de Electricidad, Sociedad Anónima.

b) Domicilio: Granada, Escudo del Carmen 31.

c) Línea eléctrica:

Origen: Apoyo a instalar en línea, subestación «Fargue»-subestación «Atarfe».

Final: Centro de transformación.

Término municipal afectado: Atarfe.

Tipo: Subterránea

Longitud en kilometros: 0,124.

Tensión de servicio: 20 KV.

Conductores: Aluminio de 1 por 150 milímetros cuadrados, aislamiento seco, 12/20 KV.
Potencia a transportar 400 KVA.

d) Estación transformadora. Emplazamiento: «Osuna».

Tipo: Interior.
Potencia: 400 KVA.
Relación de transformación 20 KV. ± 5 por 100/3 por 230-

e) Procedencia de los materiales: Nacional. f) Presupuesto: 1.808.042 pesetas.

g) Finalidad de la instalación: Atender nuevas peticiones de suministro.

h) Referencia: 2.486/A, T.

Las obras se ajustarán en lo que no resulte modificado por la presente resolución o por las pequeñas variaciones que, en su caso, puedan ser autorizadas, al proyecto presentado, con las obligadas modificaciones que resulten de su adaptación a las instrucciones de carácter general y Reglamentos vigentes, quedando sometidas las instalaciones a la inspección y vigilancia de esta Delegación Provincial.

Se observarán los condicionados emitidos por Ayuntamiento de Atarfe.

Se ouservaran los de Atarfe.

El plazo de puesta en marcha será de un mes.

El peticionario dará cuenta por escrito del comienzo y terminación de las obras, a efectos de reconocimiento y extensión del acta de puesta en marcha.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación de la concreto la utilidad pública de la concreto la

que se autoriza, a los efectos que determina la Ley 10/1968, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento aprobado por Decreto 2619/1968, de 20 de octubre.

Granada, 8 de febrero de 1979.—El Delegado provincial, Huberto Meersmans Hurtado.—1.136-14.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de La Coruña referente al levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por la cons-trucción de la linea eléctrica que se cita. 7449

Expediente de imposición de servidumbre forzosa de paso de cerriente eléctrica que se incoa por esta Delegación Provincial para la ocupación de los bienes y derechos afectados por la linea de 15/20 KV., E. T. aérea en el lugar de Bayuca (Santiago de Arteijo) y red de baja tensión (Ayuntamiento de Arteijo), propiedad de la Empresa «Fuerzas Eléctricas del Noroeste, S. A.», con domicilio en La Coruña, calle Fernando Macías, número 2, aprobada y declarada de utilidad pública en concreto por resolución de esta Delegación de fecha 31 de octubre de 1973, e incluida en el plan provincial de electrifica-