

Oficial de segunda.	218	224	233	241	248	256	266	351	351	272
50 por 100.	288	299	310	321	332	344	355	489	489	365
100 por 100.										
Manipulante de primera.	253	263	273	283	293	302	312	341	341	264
50 por 100.	339	352	365	378	391	404	417	458	458	354
100 por 100.										
Manipulante de segunda.	216	226	235	245	255	265	274	332	332	255
50 por 100.	288	301	314	327	340	353	366	443	443	343
100 por 100.										
Mozo.	192	200	209	217	225	234	242	259	259	267
50 por 100.	257	268	279	290	302	313	324	346	346	358
100 por 100.										
Peón.	188	197	205	213	222	230	239	255	255	264
50 por 100.	253	265	278	287	298	309	321	343	343	354
100 por 100.										

M^o DE INDUSTRIA Y ENERGIA

7092

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Gerona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a instancia de «Hidroeléctrica de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona, calle Archs número 10, solicitando autorización y declaración en concreto de utilidad pública para el establecimiento de una línea de A. T. y estación transformadora y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en los capítulos III del Decreto 2617/1966 sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Reglamento, aprobado por Decreto 2619/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria de Gerona, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto: Autorizar a la Empresa «Hidroeléctrica de Cataluña, S. A.», la instalación de la línea de A. T. a E. T. «Super Stop», con el fin de ampliar y mejorar las redes de distribución.

Línea de A. T.

Origen de la línea: Apoyo 3, línea a E. T. «Desapareguda-Urhomesa».

Final de la misma: E. T. «Super Stop».

Término municipal a que afecta: Calonge.

Tensión en KV.: 25.

Tipo de línea: Aérea.

Longitud en kilómetros: 0,015.

Conductores: Tres de 43,1 milímetros cuadrados de sección.

Material: Aluminio-acero.

Estación transformadora

Expediente: 2273/8-A.

E. T. «Super Stop».

Intemperie.

TR. 250 KVA., de 25/0,39-0,23-0,12 KV.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Contra esta resolución cabe interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de la Energía, en el plazo de quince días, a partir de la fecha de la publicación de esta resolución.

Gerona, 25 de enero de 1980.—El Delegado provincial, Luis Dourdil Navarro.—2.570-C.

7093

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Gerona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a instancia de «Hidroeléctrica de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona, calle Archs número 10, solicitando autorización y declaración en concreto de utilidad pública para el establecimiento de una línea de A. T. y estación transformadora, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en los capítulos III del Decreto 2617/1966 sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Reglamento, aprobado por Decreto 2619/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía de Gerona, a propuesta de la Sección correspondiente ha resuelto:

Autorizar a la Empresa «Hidroeléctrica de Cataluña Sociedad Anónima», la instalación de línea de A. T. a E. T. «Desapareguda», de ampliar y mejorar las redes de distribución.

Línea de A. T.

Origen de la línea: Apoyo número 7 de la línea a E. T. «Urhomesa antigua».

Final de la misma: E. T. «Desapareguda».

Término municipal: Calonge.

Tensión en KV.: 25.

Tipo de línea: Aérea.

Longitud en kilómetros: 0,007.

Conductores: Tres de 43,1 milímetros cuadrados de sección.

Expediente: 2.275/8-A.