

Tensión de servicio: 25 KV.  
 Longitud en kilómetros: 0,394, subterráneos.  
 Conductor: Aluminio de 3(1 por 150) milímetros cuadrados.  
 Material de apoyos: Cable subterráneo.  
 Estación transformadora: Caseta de medición a 25 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad pública de la misma; a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 14 de mayo de 1980.—El Delegado provincial accidental.—3.451-7.

**12521** *RESOLUCION de 14 de mayo de 1980, de la Delegación Provincial de Barcelona, por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.*

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en esta Delegación Provincial a instancia de «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicilio en Barcelona, paseo de Gracia, 132, en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Número del expediente: SA/10.072/79.  
 Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta tensión con línea en tendido aéreo y subterráneo.  
 Origen de la línea: E. T. 5.996, «Urbanización Cases Pairals».  
 Final de la misma: E. T. 7.539, «Urbanización Cases Peirals».  
 Término municipal a que afecta: Corberá de Llobregat.  
 Tensión de servicio: 25 KV.  
 Longitud en kilómetros: 0,439, aéreos, y 0,283, subterráneos.  
 Conductor: Aluminio-acero de 43,1 y aluminio de 3(1 por 150) milímetros cuadrados.  
 Material de apoyos: Metálicos y cables subterráneo.  
 Estación transformadora: Uno de 50 KVA., a 25/0,38-0,22 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 14 de mayo de 1980.—El Delegado provincial accidental.—3.452-7.

**12522** *RESOLUCION de 14 de mayo de 1980, de la Delegación Provincial de Barcelona, por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.*

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en esta Delegación Provincial a instancia de «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicilio en Barcelona, paseo de Gracia, 132, en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Número del expediente: SA/17.395/76.  
 Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta tensión con línea en tendido aéreo y subterráneo.  
 Origen de la línea: Apoyo número 13 de la línea a 25 KV. a estación transformadora 4.488.  
 Final de la misma: E. T. 6.789, «Ibérica de Hipermercados».  
 Término municipal a que afecta: San Baudilio de Llobregat.  
 Tensión de servicio: 25 KV.  
 Longitud en kilómetros: 0,918, aéreos, y 0,514, subterráneos.  
 Conductor: Aluminio-acero de 43,1 y aluminio de 3(1 por 150) milímetros cuadrados.  
 Material de apoyos: Metálicos, hormigón y cable subterráneo.  
 Estación transformadora: Uno de 2.890 KVA., a 25/0,38-0,22 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición

de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 14 de mayo de 1980.—El Delegado provincial accidental.—3.453-7.

**12523** *RESOLUCION de 14 de mayo de 1980, de la Delegación Provincial de Barcelona, por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.*

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en esta Delegación Provincial a instancia de «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicilio en Barcelona, paseo de Gracia, 132, en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Número del expediente: SA/10.071/79.  
 Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta tensión con línea en tendido subterráneo.  
 Origen de la línea: E. T. 6.144, «Refractarios Mediterráneos».  
 Final de la misma: E. T. 6.747, «Cables Gandia» (2.ª alimentación).  
 Término municipal a que afecta: Castellbisbal.  
 Tensión de servicio: 25 KV.  
 Longitud en kilómetros: 0,505, subterráneos.  
 Conductor: Aluminio de 3(1 por 240) milímetros cuadrados.  
 Material de apoyos: Cable subterráneo.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 14 de mayo de 1980.—El Delegado provincial accidental.—3.454-7.

**12524** *RESOLUCION de 14 de mayo de 1980, de la Delegación Provincial de Barcelona, por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.*

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en esta Delegación Provincial a instancia de «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicilio en Barcelona, paseo de Gracia, 132, en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Número del expediente: SA/16.332/79.  
 Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta tensión con línea en tendido aéreo y subterráneo.  
 Origen de la línea: Apoyo número 3 a E. T. 4.759.  
 Final de la misma: E. T. 4.759, «S. N. R. Masia Can Guitart Vell» (variante).  
 Término municipal a que afecta: Cervelló.  
 Tensión de servicio: 25 KV.  
 Longitud en kilómetros: 0,048, aéreos y 0,028, subterráneos.  
 Conductor: Aluminio-acero de 43,1 y aluminio de 3(1 por 150) milímetros cuadrados.  
 Material de apoyos: Metálicos y cable subterráneo.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 14 de mayo de 1980.—El Delegado provincial accidental.—3.455-7.

**12525** *RESOLUCION de 14 de mayo de 1980, de la Delegación Provincial de Barcelona, por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.*

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en esta Delegación Provincial a instancia de «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicilio en Bar-