1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939; Reglamentos Electrotécnicos apro-bados por Orden del Ministerio de Industria de 23 de febrero de 1949, ha resuelto autorizar las instalaciones de energía eléctrica solicitadas y declarar la utilidad pública de las mismas, a los efectos de expropiación forzosa y de la imposción de servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1963.

Málaga, 9 de mayo de 1980.—El Delegado provincial, Rafael Blasco Ballesteros.—3.982-14.

13641

RESOLUCION de 9 de mayo de 1980, de la Delega-ción Provincial de Málaga, por la que se autoriza y declara la utilidad pública de las instalaciones eléctricas que se citan.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente A.T. 678/1441, incoado en esta Delegación Provincial a instancia de «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.», con domicilio en Málaga, Maestranza, 4, solicitando autorización y declaración de utilidad pública de las instalaciones eléctricas cuyas características cuyas características en la contrata de la co rísticas principales son las siguientes:

Origen de la línea: Línea subterranea existente, con entrada v salida.

Término municipal: Fuengirola. Tensión del servicio: 20 KV Tipo de la línea: Subterránea.

Longitud: 2 por 150 metros.
Conductor. Aluminio de 150 milimetros cuadrados.
Estación transformadora: Tipo interior de 630 KVA., relación
20.000± 5 por 100/400-231 V.
Finalidad: Suministrar energía al sector de la calle María

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939; Reglamentos Electrotécnicos aprobados por Orden del Ministerio de Industria de 23 de febrero de 1949, ha resuelto autorizar las instalaciones de energía eléctrica solicitadas y declarar la utilidad pública de las mismas, a los efectos de expropiación forzosa y de la imposición de servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Málaga, 9 de mayo de 1980.—El Delegado provincial, Rafael Blasco Ballesteros.—3.984-14.

13642

RESOLUCION de 12 de mayo de 1980, de la Delegación Provincial de Zaragoza, sobre autorización, declaración de utilidad pública en concreto y aprobación del proyecto de ejecución de instalación eléctrica de alta tensión. Línea a 15 KV. «SET Figueruelas a circuito a 15 KV. de la línea "Ensanche-Figueruelas" (A. T. 227/79).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria a petición de «Eléctricas Reunidas de Zaragoza, S. A.», con domicilio en Zaragoza, San Miguel, número 10, solicitando autorización, declaración en concreto de utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución de una línea eléctrica subterránea, situada en término municipal de Figueruelas, destinada a sustituir a la línea Grisen-Figueruelas, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en los capítulos III y IV del Decreto 2617/1966, capítulo III del Decreto 2619/1966, Orden ministerial de 1 de febrero de 1968, Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Esta Delegación Provincial, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

Autorizar a «Eléctricas Reunidas de Zaragoza, S. A.», la ins-

Autorizar a «Eléctricas Reunidas de Zaragoza, S. A.», la instalación de referencia.

Declarar en concreto la utilidad pública, de las instalaciones eléctricas mencionadas, a los efectos señalados en la Ley 10/1968, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Aprobar el proyecto de ejecución de las instalaciones, cuyas principales características son las siguientes:

Origen: SET Figueruelas-Celda -La Ribera... Final: Torre 1 circuito a 15 KV. de la línea 45/15 KV. En-sanche Figueruelas.

Recorrido: T. M. de Figueruelas.
Longitud: 180 metros.
Tensión 15 KV.
Circuitos: Uno
Conductores: Tres cables subterráneos de 1 por 240 milímetros de aluminio de tensión 12/20 KV.

Esta Resolución se dicta en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobada por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre.

Zaragoza, 12 de mayo de 1980.—El Delegado provincial, A. Rodríguez Bautista.—1.906-D.

13643

RESOLUCION de 12 de mayo de 1980, de la Delegación Provincial de Málaga, por la que se autoriza y declara la utilidad pública de las instalaciones eléctricas que se citan.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente A. T. 678/1436, incoado en esta Delegación Provincial a instancia de «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.», con domicilio en Málaga, Maestranza 4, solicitando autorización y declaración de utilidad pública de las instalaciones eléctricas cuyas características principales son las siguientes:

Origen de la línea. Línea subterránea existente con entrada

y salida.

Término municipal: Málaga.
Tensión del servicio: 10 (20) KV.
Tipo de la línea: Subterránea.
Longitud: 2 por 50 metros.
Conductor: Aluminio de 150 milímetros cuadrados.

Estación transformadora: Tipo interior de 400 KVA. relación 20.000-10.000 ± 5 por 100/380-220 V. Finalidad: Suministrar energía al sector circundante de con-

junto residencial «El Drago».

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939; Reglamentos Electrotécnicos aprobados por Orden del Ministerio de Industria de 23 de febrero de 1949, ha resuelto autorizar les instalaciones de energía eléctrica solicitadas y declarar la utilidad pública de las mismas, a los efectos de expropiación forzosa y de la imposición de servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que estáblece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Málaga, 12 de mayo de 1960—El Delegado provincial Bafael

Málaga, 12 de mayo de 1980.—El Delegado provincial, Rafael Blasco Ballesteros.—3.980-14.

13644

RESOLUCION de 12 de mayo de 1980, de la Delega-ción Provincial de Oviedo, por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente número 33.504, incoado en esta Delegación Provincial a instancia de «Unión Eléctrica, S. A.», con domicilio en Velázquez, 157, Madrid, solicitando autorización y declaración en concreto de utilidad pública, a los efectos de imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Línea eléctrica, aérea, a 23 KV., formada por conductores de aluminio-acero de 54,6 milímetros cuadrados, sobre apoyos metálicos, y con una longitud de 7,782 metros. Tiene su origen en la subestación de Cangas del Narcea y final en Carballo, pasando por los términos de Limés, Puenteciella, Lás Mestas, Tremao y Carballo.

Emplazamiento: Concejo de Cangas del Narcea. Objeto: Servicio público.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939; Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968; Reglamento de Estaciones Transformadoras y Centrales de 23 de febrero de 1949, y la Orden ministerial de 1 de febrero de 1968, ha resuelto: Autorizar la instalación eléctrica solicitada. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada. Declarar la utilidad pública en concreto de la misma, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Para el desarrollo y ejecución de la instalación, el titular de la misma deberá seguir los trámites señalados en el capítulo IV del Decreto 2617/1966.

del Decreto 2617/1966.
Oviedo, 12 de mayo de 1980.—El Delegdo provincial.—8.530-C.

13645

RESOLUCION de 13 de mayo de 1980, de la Delegación Provincial de Málaga, por la que se autoriza y declara la utilidad pública de las instalaciones eléctricas que se citan.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente A. T. 678/1435, incoado en esta Delegación Provincial a instancia de «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.», con domicilio en

Málaga, Maestranza, 4, solicitando autorización y declaración de utilidad pública de las instalaciones eléctricas cuyas características principales son las siguientes:

Origen de la linea. Linea aerea existente. Final de la misma: Centro de transformación que se provecta.

Término municipal: Málaga. Tensión del servicio: 10 (20) KV. Tipo de la linea: Subterránea.

Longitud: 370 metros.
Conductor: Aluminio de 150 milímetros cuadrados.
Estación transformadora: Tipo interior de 400 KVA. relación
20.000-10.000 ± 5 por 100/398-230 V.
Finalidad: Suministrar energía a urbanización Cortijo de

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939; Reglamentos Electrotécnicos aprobados por Orden del Ministerio de Industria de 23 de febrero de 1949, ha resuelto autorizar las instalaciones de energiá eléctrica solicitadas y declarar la utilidad pública de las mismas, a los efectos de expropiación forzosa y de la imposición de servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

to 2319/1966.
Málaga, 13 de mayo de 1980.—El Delegado provincial, Rafael Blasco Ballesteros.—3.979-14.

13646

RESOLUCION de 13 de mayo de 1980, de la Delega-ción Provincial de Málaga, por la que se autoriza y declara la utilidad pública de las instalaciones eléctricas que se citan.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente A. T. 678/1442, incoado en esta Delegación Provincial a instancia de «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.», con domicilio en Málaga, Maestranza, 4, solicitando autorización y declaración de útilidad pública de las instalaciones eléctricas cuyas caracte-rísticas principales son las siguientes:

Origen de la línea: Línea subterránea existente con entrada

Término municipal: Málaga. Tensión del servicio: 10 (20) KV.

Tipo de la linea: Subterránea.
Longitud: 2 por 180 metros.
Conductor: Aluminio de 150 milimetros cuadrados.
Estación transformadora: Tipo interior de 400 KVA. relación
20.000 - 10.000 ± 5. por 100/380-220 V.
Finalidad: Suministrar energía en B.T., al sector calle

Frigiliana.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939; Reglamentos Electrotécnicos aprobados por Orden del Ministerio de Industria de 23 de febrero de 1949, ha resuelto autorizar las instalaciones de energía eléctrica solicitadas y declarar la utilidad pública de las mismas, a los efectos de expropiación forzosa y de la imposición de servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1968. 2619/1968.

Málaga, 13 de mayo de 1980.—El Delegado provincial, Rafael Blasco Ballesteros.—3.985-14.

13647 RESOLUCION de 13 de mayo de 1980, de la Delegación Provincial de Málaga, por la que se autoriza y declara la utilidad publica de las instalaciones eléctricas que se citan.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente A. T. 678/1443, incoado en esta Delegación Provincial a instancia de Compañía Sevillana de Electricidad, S. A., con domicilio en Málaga, Maestranza, 4, solicitando autorización y declaración de utilidad pública de las instalaciones eléctricas cuyas características principales son las siguientes:

Origen de la línea: Entre centros, de transformación «Mónica» y «Santiago»

Término municipal: Fuengirola. Tensión del servicio: 20 KV. Tipo de la línea: Subterránea.

Longitud: 300 metros. Conductor: Aluminio de 150 milímetros cuadrados. Finalidad: Unión de los contros de transformación «Mónica» «Santiago».

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/ 1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley

de 24 de noviembre de 1939; Reglamentos Electrotécnicos aprobados por Orden del Ministerio de Industria de 23 de febrero de 1949, ha resuelto autorizar las instalaciones de energía eléctrica solicitadas y declarar la utilidad pública de las mismas, a los efectos de expropiación forzosa y de la imposición de servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decre-

Málaga, 13 de mayo de 1980.—El Delegado provincial, Rafael Blasco Ballesteros.—3.986-14.

13648

RESOLUCION de 14 de mayo de 1980, de la Delega-ción Provincial de Málaga, por la que se autoriza y declara la utilidad pública de las instalaciones eléctricas que se citan.

Cumplidos los trámites reglamenarios en el expediente A. T. 678/1440, incoado en esta Delegación Provincial a instancia de Compañía Sevillana de Electricidad, S. A., con domicilio en Málaga, Maestranza, 4, solicitando autorización y declaración de utilidad pública de las instalaciones eléctricas cuyas características principales son las siguientes:

. Origen de la línea: Línea subterránea existente con entrada y salida.

Término municipal: Marbella. Tensión del servicio: 10 (20) KV. Tipo de la línea: Subterránea.

Longitud: 2 por 296 metros.
Conductor: Aluminio de 150 milímetros cuadrados.
Estación transformadora: Tipo interior de 400 KVA. relación
20.000 - 10.000 ± 5 por 100/380-220 V.
Finalidad: Suministrar energia en B. T. al sector, calle Gregoria Morasson.

gorio Marañón.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939; Reglamentos Electrotécnicos aprobados por Orden del Ministerio de Industria de 23 de febrero de 1949, ha resuelto autorizar las instalaciones de energía eléctrica solicitadas y declarar la stillada pública de las mirros. trica solicitadas y declarar la utilidad pública de las mismas, a los efectos de expropiación forzosa y de la imposición de servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Málaga, 14 de mayo de 1980.—El Delegado provincial, Rafael Blasco Ballesteros.—3.983-14.

13649

RESOLUCION de 15 de mayo de 1980, de la Delegación Provincial de Jaén por la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica que se

Visto el expediente incoado en la Sección de Industria de esta Delegación Provincial a petición de «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.», con domicilio en Jaén, paseo de la Estación, número 27, solicitando autorización para instalar una línea de transporte de energía eléctrica y la declaración en Concreto de la utilidad pública de la misma, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966 sobre autorización de instalaciones eléctricas, y el capítulo III del Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y Ley de 24 de noviembre en materia de instalaciones eléctricas y Ley de 24 de noviembre de 1939,

Esta Delegación Provincial, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

Autorizar a «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.», para el establecimiento de la instalación eléctrica cuyas principales características técnicas son las siguientes:

Línea aérea de transporte de energía eléctrica a 25 KV. con longitud total de 7.652 metros, con origen en el centro de transformación de La Puerta do Segura, denominado «Caseta Cine», y final en el centro «Caseta Entronque», de Orcera, con un primer tramo en doble circuito de 351 metros, siendo también de doble circuito el tramo final de 1.162 metros de longitud. Conductores de aluminio-acero de 116,2 milímetros cuadrados, aisladores de tipo suspendido en cadenas de tres elementos y apovos metálicos. apoyos metálicos

La finalidad de esta línea será la de unir las poblaciones de La Puerta de Segura y Orcera con nueva línea eléctrica que dotará de doble alimentación la zona, y facilitará la maniobra y selectividad del servicio.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1906 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y en su Reglamento de aplicación aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre.