

Longitud en kilómetros: 0,150 subterráneos.
Conductor: Aluminio de 6 (1 por 240) milímetros cuadrados, dos circuitos trifásicos.
Material de apoyos: Cable subterráneo.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto: Autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 24 de abril de 1981.—El Delegado provincial accidental.—2.538-7.

14663 RESOLUCION de 24 de abril de 1981, de la Delegación Provincial de Barcelona, por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en esta Delegación Provincial, a instancia de «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzada», con domicilio en Barcelona, paseo de Gracia, 132, en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Número de expediente: SA/14.992/80.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta tensión con línea en tendido aéreo.
Origen de la línea: Apoyo 16 de la línea, 25 KV, derivación estación transformadora 5.458, «Stahl Ibérica».
Final de la misma: Apoyo 1 de la línea 26, KV., a P. T. 394, de «Fecsa» (O. T. 77/162).
Término municipal a que afecta: Parets del Vallés.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,124 aéreos.
Conductor: Aluminio- acero de 43,1 milímetros cuadrados.
Material de apoyos: Metálicos.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto: Autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 24 de abril de 1981.—El Delegado provincial accidental.—2.537-7.

14664 RESOLUCION de 29 de abril de 1981, de la Dirección General de la Energía, por la que se autoriza a «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S. A.», el establecimiento de una línea a 13,2 kV, que enlazará la línea «E. T. D. Valmaseda-C. T. Cornejo» con la línea «E. T. D. El Berrón-Villasana», en las provincias de Vizcaya y Burgos, y se declara en concreto la utilidad pública de la misma.

Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de este Ministerio en Vizcaya a instancia de «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S. A.», con domicilio en Bilbao, Gardoqui, número 8, solicitando autorización para instalar una línea de transporte de energía eléctrica y la declaración en concreto de la utilidad pública de la misma, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1976, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y Ley de 24 de noviembre de 1939,

Esta Dirección General de la Energía a propuesta de la Sección correspondiente de la misma ha resuelto:

Autorizar a «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S. A.», el establecimiento de una línea de transporte de energía eléctrica a 13,2 kV, que enlazará la línea «E. T. D. Valmaseda-C. T. Cornejo», con la línea «E. T. D. El Berrón-Villasana», ambas actualmente en funcionamiento. Será con simple círculo trifásico, con conductores D-56 de 56 milímetros cuadrados de sección, apoyos metálicos y de hormigón y aisladores de vidrio. La longitud total será de 1.730 metros afectando en su recorrido a las provincias de Vizcaya y Burgos.

La finalidad es mejorar las condiciones de servicio de la zona.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y en su Reglamento de aplicación aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre.

Esta resolución rectifica y sustituye a la de fecha 31 de mayo de 1979 por la que se autoriza el establecimiento de la línea eléctrica a 13,2 kV, denominada «Enlace E. T. D. Valmaseda-C. T. Cornejo» con la línea «E. T. D. El Berrón-Villasana».

Lo que comunico a VV. SS.

Madrid, 29 de abril de 1981.—El Director general, Ramón Leonato Marsal.

Sres. Delegados provinciales del Ministerio de Industria y Energía en Vizcaya y Burgos.

14665 RESOLUCION de 11 de mayo de 1981, de la Delegación Provincial de Teruel, por la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía de Teruel a petición de «Fuerzas Reunidas de Zaragoza, S. A.» (YN-13.604), con domicilio en Zaragoza, calle de San Miguel, número 10, solicitando autorización, declaración en concreto, de utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución para el establecimiento de una línea eléctrica en alta tensión, para mejorar el suministro de la zona de Andorra (Teruel), y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de este Ministerio de 1 de febrero de 1968, y Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la Industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía ha resuelto:

Autorizar a «Eléctricas Reunidas de Zaragoza, S. A.», la instalación de la línea eléctrica, alta tensión, cuyas principales características son las siguientes:

Línea eléctrica, alta tensión, aérea de 305,96 metros de longitud.
Tensión nominal: 10 KV.
Potencia de transporte: 500 KVA.
Apoyos: Hormigón V. C. y estructura metálica.
Conductor: Cable aluminio-acero, tipo LA-30, de 31,1 milímetros cuadrados de sección.
Lugar de la instalación: Entre la carretera Lecera-Alicorisa y la carretera Olite-Calanda.
Origen: Línea SET. Andorra a C. T. número 2 de Andorra.
Final: C. T. número 8.
Aparellaje de maniobra, protección y medidas.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Teruel, 11 de mayo de 1981.—El Delegado provincial, Angel Manuel Fernández Vidal.—1.909-D.

14666 RESOLUCION de 11 de mayo de 1981, de la Delegación Provincial de Teruel, por la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía de Teruel a petición de «Eléctricas Reunidas de Zaragoza, S. A.» (YN-13.623), con domicilio en Zaragoza, calle San Miguel, número 10, solicitando autorización, declaración en concreto, de utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución para el establecimiento de instalación de una línea eléctrica en alta tensión y un centro de transformación, para suministro de energía a viviendas de Auxine en Andorra (Teruel), y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas y Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de este Ministerio de 1 de febrero de 1968, y Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía ha resuelto:

Autorizar a «Eléctricas Reunidas de Zaragoza, S. A.», la instalación de la línea eléctrica, alta tensión y centro de transformación, cuyas principales características son las siguientes:

Línea eléctrica, alta tensión, subterránea de 320 metros de longitud.

Origen: Línea A. T. aérea que une el C. T. número 4 y C. T. número 6.

Final: C. T. número 11 reedificado.

Tensión nominal: 10 KV.

Potencia de transporte: 3.000 KVA.