el ejercicio, una Memoria en la que se indiquen los servicios realizados durante el ejercicio anterior y las modificaciones de personal técnico y equipos ocurridas durante ese período.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Madrid, 23 de septiembre de 1981.—El Director general, José Vicente Cebriá.

Sres. Directores provinciales del Ministerio de Industria y Energía.

23770 RESOLUCION de 23 de septiembre de 1981, de la Dirección General de Electrónica e Informática, sobre solicitud de inscripción en el Registro Especial de Entidades Colaboradoras de la Empresa «Ergos, Garantía y Control de Calidad», de Molina de Segura (Murcia). (Gases combustibles).

Vista la solicitud formulada por la Empresa «Ergos, Garantía y Control de Calidad», con domicilio en Molina de Segura, plaza Rosales, número 6, para su inscripción en el Registro Especial de Entidades Colaboradoras;

Resultando que el expediente es informado favorablemente por la Dirección Provincial del Departamento en Murcia;

Considerando que en la tramitación del expediente se han seguido las normas establecidas en las disposiciones legales vigentes;

Vistos los Reales Decretos 735/1979, de 20 de febrero y 2624/1979, de 5 de octubre, y la Orden de 30 de septiembre de 1980,

Esta Dirección General ha resuelto inscribir a la Empresa «Ergos, Garantía y Control de Calidad, S. A.» con el número 03-08 en el Registro Especial de Entidades Colaboradoras.

Esta inscripción queda condicionada al cumplimiento de las siguientes condiciones:

Primera.—Su actuación queda limitada a la aplicación de la Reglamentación sobre gases combustibles.

Segunda.—El ámbito de actuación comprende todo el territorio nacional.

Tercera.—Antes de comenzar su actuación en una provincia, la Entidad lo pondrá en conocimiento de la correspondiente Dirección Provincial de este Ministerio u Organismo equivalente de Comunidad Autónoma, solicitando, al mismo tiempo, que se levante un acta en la que conste una relación nominal y titulación del personal que ha de realizar las pruebas y de los equipos y elementos materiales de que dispone para realizar su misión. Una copia de dicha acta se remitirá a esta Dirección General.

Cuarta.—Presentará en cada una de las Direcciones Provinciales u Organismo equivalente de Comunidad Autónoma donde actúen, para su debida diligencia, los libros de registro en los que deberá quedar constancia de todos los servicios que realice.

Quinta.—Durante el mes de enero de cada año presentará en todas las Direcciones u Organismo equivalente de Comunidad Autónoma de las provincias en que haya actuado durante el ejercicio, una Memoria en la que se indiquen los servicios realizados durante el ejercicio anterior y las modificaciones de personal técnico y equipos ocurridas durante ese período.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Madrid, 23 de septiembre de 1981.—El Director general, José Vicente Cebriá.

Sres. Directores provinciales del Ministerio de Industria y Energía.

23771 RESOLUCION de 24 de septiembre de 1981, de la Delegación Provincial de Zaragoza, referente a la autorización, declaración de utilidad pública en concreto y aprobación del proyecto de ejecución de instalación eléctrica de alta tensión. Línea 25 KV, a estación transformadora 121, «Curtidos», en términos municipales de Maella y Fabara (A. T. 106/81).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria a petición de «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona, plaza de Cataluña, 2, solicitando autorización, declaración en concreto de utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución de línea eléctrica, situada en los términos municipales de Maella y Fabara, destinada a mejorar la distribución eléctrica en la zona, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en los capítulos III y IV del Decreto 2817/1966, capítulo III del Decreto 2618/1966, de Orden ministerial de 1 de febrero de 1968; Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

Autorizar a «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», la instalación de referencia.

Declarar en concreto la utilidad pública, de las instalaciones eléctricas mencionadas, a los efectos señalados en la Ley 10/

1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Aprobar el proyecto de ejecución de las instalaciones, cuyas principales características son las siguientes:

Origen: SET de Maella.

Final: E. T. 114 de Fabara, con una derivación del apoyo 31 a la E. T. de Bielsa (608 metros) y sobre el apoyo 43 a la estación transformadora 121 de Curtidos (88 metros).

Longitud: 7.674 metros de línea principal.

Recorrido: Términos municipales de Maella y Fabara.

Tensión: 25 KV.

Circuitos: Uno.

Conductores: 3 de LA-56, la línea principal, y 3 de LA-30, las derivaciones.

Apoyos: De hormigón y madera.

Esta resolución se dicta en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2618/1966, de 20 de octubre.

Zaragoza, 24 de septiembre de 1981.—El Delegado provincial, accidental.—12.367-C.

23772 RESOLUCION de 24 de septiembre de 1981, de la Dirección General de la Energía, por la que se complementa la de 24 de septiembre de 1980, que autorizó la ampliación de la central termoeléctrica de La Robla.

Por Resolución de la Dirección General de la Energía de fecha 24 de septiembre de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 8 de octubre) se otorgó a «Unión Eléctrica, S. A.», autorización para la ampliación de la central termoeléctrica de La Robla con un segundo grupo de 350 MW.

En el apartado b) de la citada Resolución se dice: «La Dirección General en Resolución complementaria, fijará las condiciones mínimas que ha de cumplir la instalación que se autoriza para evitar en lo posible la contaminación ambiental.»

Una vez estudiadas las medidas correctoras de la contaminación por la Dirección General de Innovación Industrial y Tecnología,

Esta Dirección General de la Energía ha resuelto:

Complementar la Resolución de fecha 24 de septiembre de 1980, por la que se autorizó a «Unión Eléctrica, S. A.», la ampliación de la central termoeléctrica de La Robla, fijando los siguientes condiciones sobre contaminación ambiental:

Contaminación atmosférica:

El titular de la planta deberá respetar las prescripciones generales del Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de Protección del Ambiente Atmosférico, así como la Orden de este Ministerio de 18 de octubre de 1976, y en particular las que a continuación se mencionan:

Primero.—Los niveles de emisión de contaminantes a la atmósfera se fijan, provisionalmente hasta tanto no se conozcan los resultados del estudio de impacto ambiental a que se hace referencia en el punto 4. de esta Resolución, en: 500 mg/m³N para partículas sólidas y 5.470 mg/m³N para SO₂, habida cuenta de las derogaciones previstas en el apartado 1.1 del anexo IV del Decreto 833/1975, de 6 de febrero, cuando se utilizan carbones de más del 20 por 100 de contenido en cenizas y más del 1,5 por 100 de contenido en azufre.

Segundo.—Cualesquiera que sean las condiciones meteorológicas no deberán rebasarse, como consecuencia del funcionamiento de esta central, los valores de referencia de calidad del aire para la situación admisible, fijados en el anexo I del Decreto 833/1975.

Tercero.—El equipo de depuración de partículas que se menciona en el anteproyecto será diseñado y construido para el cuadal de gases y contaminantes en las condiciones de funcionamiento a plena carga del nuevo grupo.

En particular, el precipitador electrostático deberá estar convenientemente alimentado de energía, sectionado y eventualmente sobredimensionado, para poder asegurar en todo momento un rendimiento que garantice una emisión de partículas no superior a lo que se establece en el punto 1.º de esta Resolución.

Las características de este equipo figurarán detalladas en el proyecto de ampliación de la central que el titular deberá presentar en su momento.

Cuarto.—De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.º, punto 4, de la Orden ministerial de 18 de octubre de 1976 sobre prevención y corrección de la contaminación industrial de la atmósfera, el titular de la central deberá llevar a cabo un estudio de impacto ambiental, realizado por una Entidad aceptada por este Ministerio, que tenga en cuenta el efecto de superposición de la ampliación proyectada, a la situación actual del medio ambiente en la zona. Dicho estudio deberá ser presentado ante la Dirección General de Innovación Industrial y Tecnología en el plazo de dieciocho meses y deberá comprender:

a) Un análisis del estado inicial de la zona y de su medio ambiente, orientado especialmente a los recursos naturales y a