

## V. Comunidades Autónomas y Entes Preautonómicos

### PAIS VASCO

- 26466** *CORRECCION de erratas de la Orden de 3 de septiembre de 1982, del Departamento de Agricultura del Gobierno Vasco, por la que se convoca concurso de traslados para proveer puestos de trabajo y se anuncian otros de libre designación, a los que pueden acceder funcionarios de diversas Escalas del Organismo autónomo Servicio de Extensión Agraria, de la Administración del Estado.*

Padecidos errores en la inserción de la mencionada Orden, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 237, de fecha 4 de octubre de 1982, páginas 27252 a 27254, se transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

El punto 4.6 debe figurar redactado como sigue: «4.6. No obstante lo señalado en los dos artículos anteriores, los cupos señalados en ellos podrán verse alterados por las altas o bajas que puedan producirse hasta o en la Resolución de la convocatoria.»

Debe considerarse anulado el punto 4.9 que figura a continuación del punto 4.6.

### CATALUÑA

- 26467** *RESOLUCION de 21 de junio de 1982, de los Servicios Territoriales de Industria de Gerona, por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.*

Visto el expediente incoado en estos Servicios Territoriales de Industria a instancia de «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, Sociedad Anónima», con domicilio en Barcelona, plaza de Cataluña, número 2, solicitando autorización y declaración en concreto de utilidad pública para el establecimiento de una línea de A. T. y estación transformadora y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en los capítulos III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,

Estos Servicios Territoriales de Industria en la Generalidad de Gerona, a propuesta de la Sección correspondiente, han resuelto autorizar a la Empresa «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, Sociedad Anónima», la instalación de la línea de A. T. a E. T. 2.134, «Mont Barbat IV», con el fin de ampliar y mejorar la capacidad de servicio de sus redes de distribución.

#### Línea de alta tensión

Origen de la línea: E. T. 1.298, «Mont Barbat II».  
Final de la misma: Nueva E. T. «Mont Barbat IV».  
Término municipal: Maçanet de la Selva.  
Tensión en KV.: 25.  
Tipo de línea: Subterránea.  
Longitud en kilómetros: 0,900.  
Conductores: Aluminio-plástico.  
Expediente: 1.628/1-A y G-14.030.

#### Estación transformadora

Tipo: Edificio manpostería.  
Transformador: 50 KVA. y relación 25.000/380 V.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Contra esta Resolución cabe interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de Industria de la Generalidad en el plazo de quince días, a partir de la fecha de la publicación de esta Resolución.

Gerona, 21 de junio de 1982.—El Ingeniero Jefe, Eugenio Domingo Roura.—12.394-C.

- 26468** *RESOLUCION de 22 de junio de 1982, de los Servicios Territoriales de Industria de Barcelona, por la que se hace pública la autorización administrativa y declaración de utilidad pública en concreto de las instalaciones eléctricas que se citan.*

Cumplidos los trámites reglamentarios en los expedientes promovidos a petición de «Pulcra, S. A.», con domicilio en Barcelona, Farell, 9, en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, estos «Serveis Territorials d'Indústria a Barcelona», en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, Ley 10/1966; Decreto 1775/1967, y Reglamento de Líneas Eléctricas de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto autorizar y declarar la utilidad pública a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones establecidas en el Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, de las instalaciones eléctricas de características principales siguientes:

Expediente AS/ce-23645/79. Línea eléctrica 25 KV. subterránea, interior factoría «Pulcra, S. A.» en zona Franca, de 0,310 K., conductores aluminio 3(1 por 95) milímetros cuadrados. Origen en centro receptor y distribuidor y final en centro de transformador.

Barcelona, 22 de junio de 1982.—El Ingeniero Jefe de los Servicios Territoriales de Industria de Barcelona, Joaquín Cano Blajot.—5.423-16.

- 26469** *RESOLUCION de 20 de julio de 1982, de los Servicios Territoriales de Industria de Barcelona, por la que se hace pública la autorización administrativa de las instalaciones eléctricas que se citan.*

Cumplidos los trámites reglamentarios en los expedientes promovidos a petición de «Hidroeléctrica de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona, Archs, número 10, en solicitud de autorización para la instalación, estos «Serveis Territorials d'Indústria a Barcelona», en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617/1966, Decreto 1775/1967, y Reglamento de Líneas Eléctricas, de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto autorizar las instalaciones eléctricas de características principales siguientes:

Número de expediente: LD/20799/79.  
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta tensión con línea en tendido subterráneo.  
Origen de la línea: E. T. «Llopis».  
Final de la línea: E. T. «Mercado».  
Término municipal: Santa Perpetua de Moguda.  
Tensión de servicio: 25 KV.  
Longitud en kilómetros: 0,232 de tendido subterráneo.  
Conductor: Aluminio de 150 milímetros cuadrados de sección.  
Estación transformadora: Uno de 100 KVA. 25/0,38-0,23 KV.

Número de expediente: LD/20800/79.  
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta tensión con línea en tendido subterráneo.  
Origen de la línea: E. T. «Boter».  
Final de la línea: E. T. «López».  
Término municipal: Premiá de Mar.  
Tensión de servicio: 25 KV.  
Longitud en kilómetros: 0,130 de tendido subterráneo.  
Conductor: Aluminio de 95 milímetros cuadrados de sección.  
Estación transformadora: Uno de 200 KVA. 25/0,38-0,23 KV.

Número de expediente: LD/20802/79.  
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta tensión con línea en tendido subterráneo.  
Origen de la línea: Cable establecido en la calle Elisenda de Moncada que enlaza las EE. TT. «Xiville» y «Mas».  
Final de la línea: E. T. «Promocontrol».  
Término municipal: Premiá de Mar.  
Tensión de servicio: 25 KV.  
Longitud en kilómetros: 0,017 de tendido subterráneo.  
Conductor: Aluminio de 95 milímetros cuadrados de sección.  
Estación transformadora: Uno de 250 KVA. 25/0,38-0,23 KV.

Número de expediente: LD/20806/79.  
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta tensión con línea en tendido subterráneo.  
Origen de la línea: E. T. «Promocontrol».  
Final de la línea: E. T. «Ciller».