de trámite lo establecido por la Ley veintidós/mil novecientos setenta y tres, de veintinueve de julio, de Minas y lo dispuesto en el Reglamento General para el Régimen de la Minería, se hace preciso dictar la resolución pertinente.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Energía y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día uno de octubre de mil novecientos ochenta y dos,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se segregan dos zonas de reserva provisional, a favor del Estado, incluidas dentro de la reserva «Martinamor», inscripción número cincuenta y ocho, declarada por Real Decreto tres mil cuatrocientos doce/mil novecientos setenta y ocho, de uno de diciembre («Boletín Oficial del Estado» de veintidós de febrero de mil novecientos setenta y nueve), para investigación de yacimientos de recursos minerales de estaño, wolframio, tántalo y niobio, cuyos perímetros definidos por coordenadas geográficas, referidas al meridiano de «Greenwich», se designan a continuación:

«Martinamor - área uno»: Comprendida en la provincia de Salamanca.

Área formada por arcos de meridiano, referidos al de «Greenwich» y de paralelos determinados por la unión de los siguientes vértices, expresados en grados sexagesimales:

Vértices	Longitud	Latitud
1	6° 11' 00" Oeste	41° 02' 00" Norte
2	5° 53' 20" Oeste	41° 02' 00" Norte
3	5° 53' 20" Oeste	40° 59' 00" Norte
4	5° 56' 40" Oeste	40° 59' 00" Norte
5	5° 56' 40" Oeste	40° 55' 20" Norte
6	6° 01' 20" Oeste	40° 55' 20" Norte
7	6° 01' 20" Oeste	40° 50' 00" Norte
8	6° 11' 00" Oeste	40° 50' 00" Norte

El perímetro así definido delimita una superficie de mil cuatrocientos catorce cuadrículas mineras.

«Martinamor - área dos»: Comprendida en la provincia de Salamanca.

Área formada por arcos de meridiano, referidos al de «Greenwich», y de paralelos determinados por la unión de los siguientes vértices, expresados en grados sexagesimales:

Vértices	Longitud	Latitud
1	5° 54' 40" Oeste	40° 52' 20" Norte
2	5° 41' 20" Oeste	40° 52' 20" Norte
3	5° 41' 20" Oeste	40° 50' 00" Norte
4	5° 33' 40" Oeste	40° 50' 00" Norte
5	5° 33' 40" Oeste	40° 46' 00" Norte
6	5° 54' 40" Oeste	40° 46' 00" Norte

El perímetro así definido delimita una superficie de mil treinta y seis cuadrículas mineras.

Artículo segundo.—La nueva vigencia de estas dos zonas segregadas de la reserva provisional a favor del Estado, «Martinamor», establecida por Real Decreto tres mil cuatrocientos doce/mil novecientos setenta y ocho, de uno de diciembre («Boletín Oficial del Estado» de veintidós de julio de mil novecientos setenta y nueve), será a partir del día siguiente de la publicación del presente Real Decreto en el «Boletín Oficial del Estado» y se establece por un plazo de dos años, en el que podría prorrogarse por períodos sucesivos de igual duración, si las circunstancias así lo aconsejan, como consecuencia de los trabajos realizados, resultados obtenidos y futuras posibilidades de estas zonas de reserva.

Artículo tercero.—El resto del área, incluida dentro de la zona de reserva provisional, a favor del Estado, «Martinamor» y no cubierta por las dos zonas segregadas en el presente Real Decreto, queda levantada a todos los efectos.

Artículo cuarto.—La reserva de estas zonas no limita los derechos adquiridos sobre su superficie, con anterioridad a la fecha de la inscripción número cincuenta y ocho, en cuatro de febrero de mil novecientos setenta y siete («Boletín Oficial del Estado» de quince de julio), por los solicitantes o titulares de permisos de exploración, permisos de investigación y concesiones directas o derivadas de explotación de recursos de las secciones C y D y, de autorizaciones de aprovechamiento de recursos de las secciones A y B, sin perjuicio de lo que determinan los artículos doce, cincuenta y ocho y sesenta y dos de la Ley veintidós/mil novecientos setenta y tres, de veintinueve de julio, de Minas.

Artículo quinto.—La investigación de estas dos zonas antes descritas, sigue encomendada al Instituto Geológico y Minero de España, Organismo que dará cuenta, anualmente, a la Dirección General de Minas, de los trabajos efectuados y resultados obtenidos.

Dado en Madrid a uno de octubre de mil novecientos ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Industria y Energía,
IGNACIO BAYON MARINE

23797

RESOLUCION de 23 de septiembre de 1982, de la Dirección Provincial de León, por la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita (expediente: 27.706. R.I. 6.340).

Visto el expediente incoado en la Sección de Energía de esta Dirección Provincial, a petición de «Unión Eléctrica, S. A.», con domicilio en Madrid, calle Capitán Haya, 53, por la que solicita autorización y declaración en concreto de utilidad pública para el establecimiento de una línea eléctrica y un centro de transformación, cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966 sobre autorización de instalaciones eléctricas y en el capítulo III del Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de este Ministerio de 1 de febrero de 1968 y en la Ley de 24 de noviembre de 1939 sobre ordenación y defensa de la industria,

Esta Dirección Provincial, a propuesta de su Sección mencionada, ha resuelto autorizar a «Unión Eléctrica, S. A.», la instalación de una línea eléctrica y un centro de transformación, cuyas principales características son las siguientes:

Una línea aérea trifásica de un solo circuito a 15 kV. (20 kV.), con conductor de aluminio-acero de 31,1 milímetros cuadrados (LA-30), aisladores de vidrio ESA número 1.503, en cadena de dos y tres elementos y (ARVI-32), y apoyos de hormigón armado con crucetas Nappe-Voute y otros metálicos de celosía derivada del apoyo número 72 de la línea de «Unión Eléctrica, S. A.», «Callejo-Paladín», ubicada en las proximidades de Paladín con un recorrido de 3.118 metros, finalizando en el nuevo centro de transformación de Valdesamarino, discurriendo por fincas particulares y terrenos comunales, afectando a la carretera a Valdesamarino, caminos de labor, el río Omañas y montes comunales.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y en su Reglamento de aplicación, aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

León, 23 de septiembre de 1982.—El Director provincial, Miguel Casanueva Viedma.—13.901-C.

29798

RESOLUCION de 25 de septiembre de 1982, de la Dirección Provincial de León, por la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita, (expediente número 27.814. R.I. 6.340).

Visto el expediente incoado en la Sección de Energía de esta Dirección Provincial, a petición de «Unión Eléctrica, Sociedad Anónima», con domicilio en Madrid, calle Capitán Haya, número 53 por la que solicita autorización y declaración en concreto de utilidad pública para el establecimiento de una línea eléctrica, un centro de transformación y una red de distribución en baja tensión cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas y en el capítulo III del Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de este Ministerio de 1 de febrero de 1968, y en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,

Esta Dirección Provincial, a propuesta de su Sección mencionada, ha resuelto:

Autorizar a «Unión Eléctrica, S. A.» la instalación de una línea eléctrica, un centro de transformación y R. B. T. cuyas principales características son las siguientes: Una línea aérea trifásica de un solo circuito a 15 kV. (20 kV.), con conductor de aluminio-acero de 31,1 milímetros cuadrados (LA-30), aisladores de vidrio ESA número 1.503, en cadenas de dos y tres elementos y ARVI-32, y apoyos de hormigón armado con crucetas «Nappe-Voute» y otros metálicos de celosía tipo UESA, con