

características técnicas son las siguientes. Ampliación y reforma de la línea eléctrica aérea en un solo circuito trifásico a 25 KV de 6.410 metros de longitud, existente entre la aldea de Ventilla de Beas y Arroyo del Ojanco, término municipal de Beas de Segura. Conductores de aluminio-acero de 54,6 milímetros cuadrados, aisladores de tipo suspendido y apoyos metálicos.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y en su Reglamento de aplicación aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, del 20 de octubre.

Jaén, 11 de octubre de 1982.—El Jefe del Servicio Territorial, Antonio Molina Rivas.—7.018-14.

724 *RESOLUCION de 11 de octubre de 1982, del Servicio Territorial de Economía, Industria y Energía de Jaén, por la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.*

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial, a petición de «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.», con domicilio en Jaén, paseo de la Estación, número 27, solicitando autorización para el establecimiento de una instalación eléctrica y la autorización en concreto de la utilidad pública de la misma, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y el capítulo III del Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y Ley de 24 de noviembre de 1939,

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.», para el establecimiento de la instalación eléctrica cuyas principales características técnicas son las siguientes: Reforma de la línea eléctrica aérea trifásica a 25 KV existente entre el centro de seccionamiento situado en Torrubia, término municipal de Linares, y la subestación de Mengibar, con 12.175 metros de longitud, instalándose apoyos metálicos, conductores de aluminio-acero de 54,6 milímetros cuadrados, y aisladores de tipo suspendido, aumentándose su capacidad de transporte.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y en su Reglamento de aplicación aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, del 20 de octubre.

Jaén, 11 de octubre de 1982.—El Jefe del Servicio Territorial, Antonio Molina Rivas.—7.019-14.

725 *RESOLUCION de 19 de octubre de 1982, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Sevilla, por la que se concede autorización administrativa de la instalación eléctrica que se cita y declaración en concreto de su utilidad pública.*

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial en solicitud de autorización y declaración en concreto de utilidad pública de la instalación eléctrica que se reseña a continuación, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con el Real Decreto 1091/1981, de 24 de abril, sobre traspaso de competencias, funciones y servicios a la Junta de Andalucía en materia de Industria y Energía.

Este Servicio Territorial, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

Autorizar la siguiente instalación eléctrica:

Peticionario: «Cía. Sevillana de Electricidad, S. A.».
Domicilio: Avenida de la Borbolla, 5, Sevilla-4.

Línea eléctrica

Origen: Cable subterráneo existente entre Casetas «Funcionarios» «Olivillos».

Final: Caseta proyectada.
Término municipal afectado: Osuna.
Tipo: Subterránea.
Longitud en kilómetros: 0,162.
Tensión de servicio: 25 KV.
Conductores: Cable de 3 por 1 por 150 milímetros cuadrados de A.

Estación transformadora

Emplazamiento: Urbanización «El Ejido».
Finalidad de la instalación: Suministro de energía eléctrica para alumbrado y otros usos a la urbanización.
Características principales:
Tipo: Interior.
Potencia: 2 por 250 KVA.
Relación de transformación: 25 KV 380/220 y 230/133 V.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Presupuesto: 2.587.682 pesetas.
Referencia: R. A. T. 12.239.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación, de 20 de octubre de 1966.

Esta instalación no podrán entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Sevilla, 19 de octubre de 1982.—El Jefe del Servicio Territorial de Industria y Energía, Eduardo Torres Vegas.—7.014-14.

726 *RESOLUCION de 22 de octubre de 1982 del Servicio Territorial de Industria y Energía de Sevilla, por la que se concede autorización administrativa de la instalación eléctrica que se cita y declaración en concreto de su utilidad pública.*

Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial, en solicitud de autorización y declaración en concreto, de utilidad pública de la instalación eléctrica que se reseña a continuación, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con el Real Decreto 1091/1981, de 24 de abril, sobre traspaso de competencias, funciones y servicios a la Junta de Andalucía en materia de Industria y Energía,

Este Servicio Territorial, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

Autorizar la siguiente instalación eléctrica:

Peticionario: «Cía. Sevillana de Electricidad, S. A.».
Domicilio: Avenida de la Borbolla, 5, Sevilla-4.

Línea eléctrica

Origen: Apoyo existente número 22, de línea procedente de subestación «Estepa».

Final: Caseta existente Otto, en Gilena.
Términos municipales afectados: Estepa y Gilena.
Tipo: Aérea.
Longitud en kilómetros: 5,1.
Tensión de servicio: 25 Kv.
Conductores: Cable aluminio-acero 116,2 milímetros cuadrados.
Apoyos: Hormigón.
Aisladores: Cadena.

Estación transformadora

Finalidad de la instalación: Alimentación a Caseta Otto en Gilena.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Presupuesto: 7.301.76 pesetas.
Referencia: R. A. T. 12.491.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su Reglamento de aplicación, de 20 de octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Sevilla, 22 de octubre de 1982.—El Jefe del Servicio Territorial de Industria y Energía, Eduardo Torres Vegas.—7.015-14.