

con línea subterránea de 0,188 kilómetros de longitud y conductores de aluminio de 150 milímetros cuadrados de sección. Origen en apoyo número 31 de la línea a E. T. 4.324 y final en apoyo número 1 de la línea a E. T. 4.636.

6. Expediente número AT-BH/6.437/1982.—Ampliación de la red de distribución a 25 KV en el término municipal de Parets del Vallés (polígono industrial Can Volart), con línea subterránea de 0,188 kilómetros de longitud y conductores de aluminio de 150 milímetros cuadrados de sección. Origen en apoyo número 2 de la línea a E. T. 7.171 y final en la nueva E. T. número 8.389, «Freno, S. A.». Transformador de 400 KVA a 25/0,38-0,22 KV.

Barcelona, 15 de junio de 1983.—El Ingeniero Jefe de los Servicios.—4.627-7.

**22251**

*RESOLUCION de 29 de junio de 1983, de los Servicios Territoriales de Industria de Barcelona, por la que se hace pública la autorización administrativa y declaración de utilidad pública en concreto de las instalaciones eléctricas que se citan.*

Cumplidos los trámites reglamentarios en los expedientes promovidos a petición de «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, Sociedad Anónima», con domicilio en Barcelona, plaza de Cataluña, 2, en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, estos Servicios Territoriales de Industria en Barcelona, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, Ley 10/1966, Decreto 1775/1967 y Reglamento de Líneas Eléctricas de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto autorizar y declarar la utilidad pública a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones establecidas en el Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, de las instalaciones eléctricas de características principales siguientes:

1. Referencia AS/ce-64.217/81.—Ampliación de red de distribución a 25 KV. Término municipal S. Andreu de la Barca, con línea subterránea de 0,102 kilómetros, conductores de aluminio-plástico de 150 milímetros cuadrados. Origen en línea aérea E. T. 159 - E. T. 195, que se desplaza varios C.10 a C.12, con 0,082 kilómetros, apoyos metálicos y conductores Cu de 25 milímetros cuadrados, y final en nueva E. T. 482, «Amoia». Transformador 630 KVA, relación 25/0,38 KV (B-13.450).

2. Referencia AS/ce-64.197/81 (B-14.033). Alimenta estación transformadora 486 (existente), derivada de E. T. 1.023 (existente), en término municipal de Barcelona. Tensión 11 KV, tendido subterráneo, un circuito trifásico. Conductores de aluminio-plástico de 240 milímetros cuadrados de sección. Longitud, 0,338 kilómetros.

3. Referencia AS/ce-64.198/81 (B-14.034 bis). 100 KVA, alimenta P. T. «El Plá», derivado de apoyo número 1 de la línea a 25 KV a E. T. 6.067, en el término municipal de Molins de Rei. Tensión a 25 KV, tendido aéreo, un circuito trifásico. Conductores de cobre de 25 milímetros cuadrado de sección. Apoyos de hormigón. Longitud de 0,060 kilómetros.

4. Referencia AS/ce-64.199/81 (B-14.046). 250 KVA. Alimenta E. T. 3.775, derivada de cable (existente), a E. T. 3.142 y estación transformadora 1.269, en término municipal de Barcelona. Tensión 11 KV, tendido subterráneo, dos circuitos trifásicos. Conductores de aluminio-plástico de 240 milímetros cuadrados de sección. Longitud de 0,002 kilómetros.

5. Referencia AS/ce-64.200/81 (B-14.047). Alimenta apoyo sin número de la línea a 25 KV, a E. T. 3.946, derivado de apoyo sin número de la línea a 25 KV a E. T. 3.946, en término municipal de Añella. Tensión a 25 KV, tendido subterráneo, un circuito trifásico. Conductores de aluminio-plástico de 150 milímetros cuadrados de sección. Longitud de 0,200 kilómetros.

6. Referencia AS/ce-64.201/81 (B-14.048). Alimenta E. M. 21, derivada de cable (existente), entre E. T. 3.359 y E. T. 3.459, en término municipal de Barcelona. Tensión 25 KV, tendido subterráneo, dos circuitos trifásicos. Conductores de aluminio-plástico de 240 milímetros cuadrados de sección. Longitud de 0,600 kilómetros.

7. Referencia AS/ce-64.202/81 (B-14.049). 630 KVA. Alimenta estación transformadora 1.366, «Caravela Niña», derivada de estación transformadora «Frank», en el término municipal de Barcelona. Tensión a 11 KV, tendido subterráneo, un circuito trifásico. Conductores de aluminio-plástico de 160 milímetros cuadrados de sección. Longitud de 0,050 kilómetros.

8. Referencia AS/ce-64.203/81 (B-14.050). 400 KVA. Alimenta E. T. calle Tavern, derivada de cable (existente) a estación transformadora 279, en el término municipal de Barcelona. Tensión a 11 KV, tendido subterráneo, dos circuitos trifásicos. Conductores de aluminio-plástico de 160 milímetros cuadrados de sección. Longitud de 0,050 kilómetros.

9. Referencia AS/ce-64.204/81 (E.B-14.052). Alimenta estación transformadora 3.778, derivada de cable (existente), entre estación transformadora 104 y E. T. 3.366, en el término municipal de Barcelona. Tensión a 11 KV, tendido subterráneo, dos circuitos trifásicos. Conductores de aluminio-plástico de 150 milímetros cuadrados de sección. Longitud de 0,050 kilómetros.

10. Referencia AS/ce-64.205/81 (E.B-14.058). Alimenta estación transformadora 745, derivada de cable (existente), entre

estación transformadora 2.265 y E. T. 2.291, en el término municipal de Barcelona. Tensión a 11 KV, tendido subterráneo, un circuito trifásico. Conductores de aluminio-plástico de 160 milímetros cuadrados de sección. Longitud de 0,015 kilómetros.

11. Referencia AS/ce-64.206/81 (E.B.—14.057). Alimenta estación transformadora de avenida de Catalunya, derivada de cable (existente), entre P. A. «Lloreda» y E. T. 1.056, en el término municipal de Badalona. Tensión a 25 KV, tendido subterráneo, dos circuitos trifásicos. Conductores de aluminio-plástico de 240 milímetros cuadrados de sección. Longitud de 0,015 kilómetros.

Barcelona, 29 de junio de 1983.—El Ingeniero Jefe.—11.329-C.

**22252**

*RESOLUCION de 29 de junio de 1983, de los Servicios Territoriales de Industria de Barcelona, por la que se hace pública la autorización administrativa y declaración de utilidad pública en concreto de las instalaciones eléctricas que se citan.*

Cumplidos los trámites reglamentarios en los expedientes promovidos a petición de «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, Sociedad Anónima», con domicilio en Barcelona, plaza de Cataluña, número 2, en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, estos Servicios Territoriales de Industria en Barcelona, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, Ley 10/1966, Decreto 1775/1967 y Reglamento de Líneas Eléctricas de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto autorizar y declarar la utilidad pública a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones establecidas en el Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, de las instalaciones eléctricas de características principales siguientes:

1. Referencia AS/ce-20.945/80 (E. 12.163). Alimenta nueva estación transformadora 1.203, «Torrenova», 160 KVA, derivada de apoyo sin número de la línea 11 KV, a P. T. 278 «Dunkel», en término municipal de Caldetas. Tensión 11 KV, tendido subterráneo, un circuito trifásico, conductores de aluminio de 70 milímetros cuadrados de sección. Longitud de 0,238 kilómetros.

2. Referencia AS/ce-20.924/80 (E. 13.076). Alimenta apoyo sin número, derivada de apoyo sin número de la línea Reurtort y Sabadell, 3, en término municipal de Sabadell. Tensión 11 KV, tendido aéreo, un circuito trifásico, conductores de aluminio-acero de 92,87 milímetros cuadrados de sección, apoyos de hierro y hormigón. Longitud de 0,270 kilómetros.

3. Referencia AS/ce-20.920/80 (E. 13.608). Alimenta nueva estación transformadora (calle Moncada, número 23) 400 KVA, derivada a E. T. 2.034, en término municipal de Barcelona. Tensión 11 KV, tendido subterráneo, un circuito trifásico, conductores de aluminio de 70 milímetros cuadrados de sección. Longitud de 0,150 kilómetros.

4. Referencia AS/ce-20.916/80 (E. 13.059). Alimenta nuevo P. T. 656 «Boix», 100 KVA, derivada de apoyos sin número de la línea 25 KV, Manresa-Figols, en término municipal de Puigreig. Tensión 25 KV, tendido aéreo, un circuito trifásico, conductores de aluminio-acero de 31 milímetros cuadrados de sección. Apoyos de madera. Longitud de 1,864 kilómetros.

5. Referencia AS/ce-20.915/80 (E. 13.388). Alimenta estación transformadora 1.654, calle Mascaró (existente), derivada de cable subterráneo 11 KV, desde punto muerto línea a C. D. 070, en término municipal de Barcelona. Tensión 11 KV, tendido subterráneo, un circuito trifásico, conductores de aluminio de 180 milímetros cuadrados de sección. Longitud de 0,280 kilómetros.

6. Referencia AS/ce-20.965/80 (E. 13.571). Alimenta nueva estación transformadora 3.730, 250 KVA, derivada de cable existente 11 KV, de E. T. 1.373 y E. T. 3.053, en término municipal de Barcelona. Tensión 11 KV, tendido subterráneo, dos circuitos trifásicos, conductores de aluminio-plástico de 70 milímetros cuadrados de sección. Longitud 0,070 kilómetros.

7. Referencia AS/ce-20.967/80 (E. 13.613). Alimenta nueva estación transformadora 633, 630 KVA, derivada de c/s, 11 KV, a estación transformadora 1.057, en término municipal de Barcelona. Tensión 11 KV, tendido subterráneo, dos circuitos trifásicos, conductores de aluminio de 240 milímetros cuadrados de sección. Longitud de 0,004 kilómetros.

8. Referencia AS/ce-20.926/80 (E. 13.537). Alimenta nueva estación transformadora a Chile 24/28 («Casapropia, S. A.»), 400 KVA, derivada de c/s 11 KV, entre E. T. 3.330 y E. T. 3.471, en término municipal de Barcelona. Tensión 11 KV, tendido subterráneo, dos circuitos trifásicos, conductores de aluminio de 70 milímetros cuadrados de sección. Longitud de 0,190 kilómetros.

9. Referencia AS/ce-20.925/80 (E. 13.272). Alimenta c/s, 11 KV de unión entre E. T. 5.692 y E. T. 1.583 (ambas existentes), calle América y rambla Volart, en término municipal de Barcelona. Tensión 11 KV, tendido subterráneo, un circuito trifásico, conductores de aluminio de 150 milímetros cuadrados de sección. Longitud de 0,050 kilómetros.

10. Referencia AS/ce-3.658/81 (13.423). Alimenta nuevo P. T. 851 «Saborit», derivada de apoyo sin número de la línea 11 KV, a P. T. 316, en término municipal de Montornés. Ten-

sión 11 KV, tendido aéreo, un circuito trifásico, conductores de aluminio-acero de 1.A-5t milímetros cuadrados de sección. Apoyos de madera y hormigón. Longitud de 0,180 kilómetros.

Barcelona, 29 de julio de 1983.—El Ingeniero Jefe.—11.331-C.

22253

**RESOLUCION de 30 de junio de 1983, de los Servicios Territoriales de Industria de Barcelona, por la que se hace pública la autorización administrativa y declaración de utilidad pública en concreto de las instalaciones eléctricas que se citan.**

Cumplidos los trámites reglamentarios en los expedientes promovidos a petición de «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, Sociedad Anónima», con domicilio en Barcelona, plaza de Cataluña, 2, en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, estos Servicios Territoriales de Industria en Barcelona, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, Ley 10/1966, Decreto 1775/1967 y Reglamento de Líneas Eléctricas de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto autorizar y declarar la utilidad pública a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones establecidas en el Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, de las instalaciones eléctrica de características principales siguientes:

1. Referencia AS/ce-64.207/81 (B-14.058). Alimenta línea a 25 KV, de E. R. «San Boi», a apoyo a intercalar en la línea aérea I y II, 25 KV. Aguas Cornellá, y derivación a E. T. 397 (existente), derivada de E. R. «San Boi», en el término municipal de San Boi de Llobregat. Tensión 25 KV, tendido subterráneo, tres circuitos trifásicos. Conductores de aluminio-plástico de 240 milímetros cuadrados de sección. Longitud de 0,590 kilómetros.

2. Referencia AS/ce-64.208/81 (B-14.062). 160 KVA. Alimenta E. T. «Pau Casals», derivada de apoyo 75, línea a 25 KV, a E. T. 463 «Font Vella», en el término municipal de Corbera de Llobregat. Tensión a 25 KV, tendido subterráneo, un circuito trifásico. Conductores de aluminio-plástico de 70 milímetros cuadrados de sección.

3. Referencia AS/ce-64.209/81 (B-14.088). Alimenta cable (existente), a 11 KV, a E. H. 2.630, derivada de cable (existente), a A. E. 2.630, en el término municipal de Barcelona. Tensión a 11 KV, tendido subterráneo, un circuito trifásico. Conductores de aluminio-plástico de 80 milímetros cuadrados de sección. Longitud de 0,115 kilómetros.

4. Referencia AS/ce-64.210/81 (B-14.089). Alimenta P. M. de cable (existente), derivado de cable (existente a 11 KV, a estación transformadora 4.125, en el término municipal de Barcelona. Tensión a 11 KV, tendido subterráneo, un circuito trifásico. Conductores de aluminio-plástico de 240 milímetros cuadrados de sección. Longitud de 0,225 kilómetros.

5. Referencia AS/ce-64.211/81 (B-14.092). 400 KVA. Alimenta E. T. 2.143, derivada de cable subterráneo (existente), a estaciones transformadora 319 y 1.399 (HECSA), en el término municipal de Barcelona. Tensión a 11 KV, tendido subterráneo, dos circuitos trifásicos. Conductores de aluminio-plástico de 70 milímetros cuadrados de sección. Longitud de 0,012 kilómetros.

6. Referencia AS/ce-64.212/81 (B-14.093). Alimenta estación transformadora 3.781, derivada de cable subterráneo (existente), a E. R. «Coll-blanch, E. T. 1.380 y E. T. 1.522, en el término municipal de Barcelona. Tensión a 11 KV, tendido subterráneo, cuatro circuitos trifásicos. Conductores de aluminio-plástico de 240 milímetros cuadrados de sección. Longitud de 0,055 kilómetros.

7. Referencia AS/ce-64.213/81 (B-14.096). Alimenta estación transformadora «Camino del Molino», derivada de cable subterráneo (existente), entre E. T. 2.396 y E. T. 3.388, en el término municipal de Hospitalet de Llobregat. Tensión a 11 KV, tendido subterráneo, dos circuitos trifásicos. Conductores de aluminio-plástico de 240 milímetros cuadrados de sección. Longitud de 0,075 kilómetros.

8. Referencia AS/ce-64.214/81 (B-14.111). Alimenta cable (existente) a 11 KV, a E. T. 2.410, derivado de cable (existente), a E. T. 2.292, en el término municipal de Barcelona. Tensión a 11 KV, tendido subterráneo, un circuito trifásico. Conductores de aluminio-plástico de 160 milímetros cuadrados de sección. Longitud de 0,160 kilómetros.

9. Referencia AS/ce-64.215/81 (B-14.112). Alimenta estaciones transformadoras 1.345 y 2.580 (existentes), derivadas de S. E. Coello, en el término municipal de Barcelona. Tensión a 11 KV, tendido subterráneo, un circuito trifásico. Conductores de aluminio-plástico de 260 milímetros cuadrados de sección. Longitud de 0,355 y 0,235 kilómetros.

10. Referencia AS/ce-64.216/81 (B-14.124). Alimenta cable subterráneo a 25 KV, a E. T. 3.896 (existente), derivada de cable subterráneo a 25 KV, a E. T. 3.879 (existente), en el término municipal de Badalona. Tensión a 25 KV, tendido subterráneo, un circuito trifásico. Conductores de aluminio-plástico de 150 milímetros cuadrados de sección. Longitud de 0,230 kilómetros.

Barcelona, 30 de junio de 1983.—El Ingeniero Jefe.—11.330-E.

22254

**RESOLUCION de 4 de julio de 1983, de los Servicios Territoriales de Industria de Barcelona, por la que se hace pública la autorización administrativa y declaración de utilidad pública en concreto de las instalaciones eléctricas que se citan.**

Cumplidos los trámites reglamentarios en los expedientes promovidos a petición de «Hidroeléctrica de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona, Archs, número 10, en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, estos Servicios Territoriales de Industria de Barcelona, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, Ley 10/1966, Decreto 1775/1967 y Reglamento de Líneas Eléctricas de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto autorizar y declarar la utilidad pública a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones establecidas en el Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, de las instalaciones eléctricas de características principales siguientes:

Referencia: AS/ce-49.055/81.

Finalidad: Suministro de energía eléctrica para un grupo de viviendas en el término municipal de Argentona.

Características: Línea mixta trifásica un circuito a 11 KV. Longitud 0,336 kilómetros (aérea) y 0,43 kilómetros (subterránea). Conductores de aluminio-acero de 92,87 milímetros cuadrados de sección (aérea) y aluminio de (3 por 95) milímetros cuadrados de sección (subterráneo). Apoyos metálicos. Estación transformadora de 250 KVA y relación 11/0,398-0,23 KV.

Barcelona, 4 de julio de 1983.—El Ingeniero Jefe accidental (ilegible).—11.533-C.

22255

**RESOLUCION de 4 de julio de 1983, de los Servicios Territoriales de Industria de Barcelona, por la que se hace pública la autorización administrativa y declaración de utilidad pública en concreto de las instalaciones eléctricas que se citan.**

Cumplidos los trámites reglamentarios en los expedientes promovidos a petición de «Hidroeléctrica de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona, Archs, número 10, en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, estos Servicios Territoriales de Industria de Barcelona, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, Ley 10/1966, Decreto 1775/1967 y Reglamento de Líneas Eléctricas de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto autorizar y declarar la utilidad pública a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones establecidas en el Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, de las instalaciones eléctricas de características principales siguientes:

Expediente: AS/ce-21.066/80.

Ampliación de la red de distribución a 25 KV en Premiá de Mar, con línea subterránea, trifásica un circuito a 25 KV. Longitud 0,545 kilómetros. Conductores de aluminio de 3 por 95 milímetros cuadrados de sección. Estación transformadora interior, con transformador de 250 KVA y relación 25/0,38-0,22 KV.

Barcelona, 4 de julio de 1983.—El Ingeniero Jefe accidental (ilegible).—11.534-C.

## GALICIA

22256

**RESOLUCION de 20 de junio de 1983, de la Dirección General de Transportes, por la que se hace pública la adjudicación definitiva de la concesión del servicio público regular de transporte de viajeros, equipajes y encargos por carretera entre Pontevedra y Vigo, por la autopista A-9.**

El excelentísimo señor Consejero de Ordenación del Territorio y Obras Públicas, de acuerdo con lo dispuesto por el Real Decreto 212/79, con fecha 17 de junio de 1983, ha resuelto otorgar definitivamente a «Castromil, S. A.», la concesión del citado servicio, como hijuela desviación de la unificación 266, con arreglo a la Ley y Reglamento de Ordenación de Transportes viarios y, entre otras, a las siguientes condiciones particulares:

Itinerario: Pontevedra y Vigo. Longitud, 28 kilómetros.

Expediciones: Dieciséis de ida y vuelta los días laborables y trece de ida y vuelta los domingos y festivos.

Tarifas: Las mismas del servicio-base, unificación 266.

Clasificación respecto al ferrocarril: Coincidente b) en conjunto con el servicio base.

Santiago, 20 de junio de 1983.—El Director general, Leandro Estévez Suárez.—5.522-A.