V. Comunidades Autónomas y Entes Preautonómicos

CATALUÑA

23415 *RESOLUCION de 11 de marzo de 1983, de los Servicios Territoriales de Industria de Barcelona, por la que se hace pública la autorización administrativa y declaración de utilidad pública en concreto de las instalaciones eléctricas que se citan.*

Cumplidos los trámites reglamentarios en los expedientes promovidos a petición de «Energía Eléctrica del Ter, S. A.», con domicilio en VIC, Ronda de Camprodón, 10-12, en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, estos Servicios Territoriales de Industria a Barcelona, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, Ley 10/1966, Decreto 1775/1967 y Reglamento de Líneas Eléctricas de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto autorizar y declarar la utilidad pública a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones establecidas en el Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, de las instalaciones eléctricas de características principales siguientes:

1. Referencia AS/ce-22214/81. Ampliación red de distribución a 25 KV, término municipal de Vic, con línea aérea en anillo de 2,457 kilómetros de longitud, apoyos metálicos y conductores de aluminio-acero de 116 milímetros cuadrados de sección. Suministro al polígono industrial de Vic, con seis Centros de transformación, uno de 650 KVA, tres de 800 KVA y dos de 1000 KVA.
2. Referencia AS/ce-47505/81. Ampliación red de distribución a 25 KV, término municipal de Santa Cecilia de Voltregá, con línea área de 1,208 kilómetros, apoyos metálicos y conductores de aluminio-acero de 54,6 milímetros cuadrados de sección. Origen en línea alimentación a P.T. «Santa Cecilia» y final en estación transformadora «Gallisans».
3. Referencia AS/ce-50339/81. Ampliación red de distribución a 25 KV, término municipal de Santa Cecilia de Voltregá, con nuevo P.T «Gallisans» de 50 KVA, relación 25/0,398-0,230 KV.
4. Referencia AS/ce-63781/81. Ampliación red de distribución a 25 KV, término municipal de Gurb, con línea subterránea de 0,060 kilómetros, conductores de aluminio de 150 milímetros cuadrados. Origen en la línea «Circunvalación Vic» y final en nueva E.T. «Mecánicas Ferg», de 315 KVA, relación 25/0,398-0,230 KV.
5. Referencia AS/ce-69738/81. Ampliación red de distribución 25 KV, término municipal de Gurb, con línea subterránea de 0,364 kilómetros, conductores de aluminio de 150 milímetros cuadrados. Origen en la E. T. «Gurb» y final en la nueva estación transformadora «Gurb II» de 250 KVA, relación 25/0 398-230 KV.

Barcelona, 11 de marzo de 1983.—El Ingeniero Jefe (ilegible).—3.788-D.

23416 *RESOLUCION de 17 de mayo de 1983, de los Servicios Territoriales de Industria de Barcelona, por la que se hace pública la autorización administrativa y declaración de utilidad pública en concreto de las instalaciones eléctricas que se citan.*

Cumplidos los trámites reglamentarios en los expedientes promovidos a petición de «Energía Eléctrica del Ter, S. A.», con domicilio en Vic, ronda Camprodón, 10-12, en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, estos Servicios Territoriales de Industria en Barcelona, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, Ley 10/1966, Decreto 1775/1967 y Reglamento de Líneas Eléctricas de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto autorizar y declarar la utilidad pública a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones establecidas en el Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, de las instalaciones eléctricas de características principales siguientes:

1. Referencia AT. AS/ce-6753/82. Reforma línea aérea de 25 KV, «Vinyoles-S. Quirze», en los términos municipales de Masías de Voltregá Oris y S. Quirze, en un tramo de 5,419 kilómetros, sustituyendo por conductores aluminio - acero de 54,6 milímetros cuadrados, apoyos metálicos, hormigón y madera en buen estado.
2. Referencia AT. AS/ce-10996/82. Ampliación red de distribución a 25 KV, término municipal de Colldetenes, con nueva estación transformadora «Colldetenes III», de 200 KVA, relación 25/0,38 KV.

Barcelona, 17 de mayo de 1983.—El Ingeniero Jefe accidental (ilegible).—3.789-D.

23417 *RESOLUCION de 17 de mayo de 1983, de los Servicios Territoriales de Industria de Barcelona, por la que se hace pública la autorización administrativa y declaración de utilidad pública en concreto de las instalaciones eléctricas que se citan.*

Cumplidos los trámites reglamentarioes en los expedientes promovidos a petición de «Producción y Suministro de Electricidad, S. A.», con domicilio en Manlleu, Fedancio, 12, en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, estos Servicios Territoriales de Industria en Barcelona, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, Ley 10/1966, Decreto 1775/1967 y Reglamento de Líneas Eléctricas de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto autorizar y declarar la utilidad pública a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones establecidas en el Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, de las instalaciones eléctricas de características principales siguientes:

1. Referencia AT. 542/82. Ampliación red de distribución a 25 KV, con nueva E.T. «Catalá» de 400 KVA., relación 25/0,38-0,2 KV, a instalar en calle Puigrubí de Torelló.

Barcelona, 17 de mayo de 1983.—El Ingeniero Jefe accidental (ilegible).—3.790-D.

23418 *RESOLUCION de 17 de mayo de 1983, de los Servicios Territoriales de Industria de Barcelona, por la que se hace pública la autorización administrativa y declaración de utilidad pública en concreto de las instalaciones eléctricas que se citan.*

Cumplidos los trámites reglamentarios en los expedientes promovidos a petición de «Producción y Suministro de Electricidad, S. A.», con domicilio en Manlleu, Fedancio, 12, en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso,

Estos Servicios Territoriales de Industria en Barcelona, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, Ley 10/1966, Decreto 1775/1967 y Reglamento de Líneas Eléctricas de 28 de noviembre de 1968, han resuelto autorizar y declarar la utilidad pública a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones establecidas en el Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, de las instalaciones eléctricas de características principales siguientes:

1. Referencia AS/ce-68469/81. Reforma por paso de 6 a 25 KV, línea aérea de 0,199 kilómetros de longitud, apoyos de madera y metálicos y conductores de cobre de 35 milímetros cuadrados de sección. Origen en S. E. «Prats» y final en nuevo P.T. 2520, «Rovira», de 200 KVA, relación 25/0,398-0,22 KV.

Barcelona, 17 de mayo de 1983.—El Ingeniero Jefe accidental.—2.793-D.

23419 *RESOLUCION de 17 de mayo de 1983, de los Servicios Territoriales de Industria de Barcelona, por la que se hace pública la autorización administrativa y declaración de utilidad pública en concreto de las instalaciones eléctricas que se citan.*

Cumplidos los trámites reglamentarios en los expedientes promovidos a petición de «Producción y Suministro de Electri-