

Esta Jefatura Provincial, a propuesta de su Sección mencionada ha resuelto:

Autorizar a «Unión Eléctrica, S. A.», la instalación de una línea eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

Una línea aérea trifásica de un sólo circuito a 15 KV (20 KV), con conductor de aluminio-acero de 54,6 milímetros cuadrados (LA-56), aisladores de vidrio ESA número 1503 en cadenas de dos y tres elementos y apoyos de hormigón armado con crucetas metálicas tipo bóveda y otros metálicos de celosía con entronque en la línea de UESA, doble circuito a la subestación de Villafranca y 3.153 metros de longitud a través de fincas particulares y terrenos comunales del término municipal de Villafranca del Bierzo en su anejo del mismo nombre y Trabado en su anejo de Pereje, cruzándose líneas telefónica de la CTNE, líneas telegráficas del Estado, la CN-IV Madrid-Coruña y el río Valcarco, teniendo una derivación desde el apoyo número 8 al centro de transformación de «Talleres Castro» y finalizando en las proximidades de Pereje.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y en su Reglamento de aplicación, aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

León, 20 de julio de 1983.—El Jefe Provincial de los Servicios, Jesús Gutiérrez Prellezo.—12.143-C.

24075 *RESOLUCION de 20 de julio de 1983, de la Jefatura Provincial de Industria y Energía de León, por la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita. R.I. 6.340. Expediente: 28.684.*

Visto el expediente incoado en la Sección de Energía de esta Jefatura Provincial, a petición de «Unión Eléctrica, S. A.», con domicilio en Madrid, calle Capitán Haya, 53, por la que solicita autorización y declaración, en concreto, de utilidad pública para el establecimiento de una línea eléctrica; cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 1 de febrero de 1968, y en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Esta Jefatura Provincial, a propuesta de su Sección mencionada, ha resuelto:

Autorizar a «Unión Eléctrica, S. A.», la instalación de una línea eléctrica cuyas principales características son las siguientes:

Una línea aérea trifásica de un solo circuito a 15 KV (20 KV) con conductor de aluminio-acero de 31,1 milímetros cuadrados (LA-30), aisladores de vidrio ESA número 1503 en cadenas de dos y tres elementos y apoyos de hormigón armado con crucetas metálicas tipo bóveda y otros apoyos metálicos de celosía con entronque en la línea de ESA al Puerto de Pedrafitas y 1.725 metros de longitud discurriendo por fincas particulares y terrenos comunales del término municipal de Trabado cruzando caminos de accesos a pueblos (pistas del Ayuntamiento) la CN-IV Madrid-Coruña punto kilométrico 420/650, la antigua carretera CN-VI Madrid-Coruña, líneas telefónicas de la CTNE, líneas telegráficas del Estado, líneas eléctricas a 220 KV de «FENOSA» y línea a 220 KV de «Endesa» finalizando en el centro de transformación de Paradela (León).

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y en su Reglamento de aplicación, aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

León, 20 de julio de 1983.—El Jefe provincial, Jesús Gutiérrez Prellezo.—12.144-C.

24076 *RESOLUCION de 21 de julio de 1983, de la Jefatura Provincial de Industria y Energía de León por la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita. Expediente 57-CL. R. I. 6.340.*

Visto el expediente incoado en la Sección de Energía de esta Jefatura Provincial, a petición de «Unión Eléctrica-Fenosa, So-

ciudad Anónima», con domicilio en Madrid, Capitán Haya, 53, por la que solicita autorización y declaración, en concreto, de utilidad pública para el establecimiento de línea eléctrica y centro de transformación; cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 1 de febrero de 1968, y en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,

Esta Jefatura Provincial, a propuesta de su Sección mencionada, ha resuelto:

Autoriza a «Unión Eléctrica-Fenosa, S. A.», la instalación de línea eléctrica y centro de transformación cuyas principales características son las siguientes:

Una línea subterránea trifásica de un solo circuito, a 10 KV (20 KV), con tres cables unipolares de aluminio, tipo RHV-15/25 KV, de 1 por 150 milímetros cuadrados, con origen en el centro de transformación de CTNE y 252 metros de recorrido, por dicha calle, finalizando en el centro de transformación del Hotel Gaudí.

Un centro de transformación de tipo cabina, con transformador trifásico de 400 KVA, tensiones, 10 KV/38-230 V, que se instalará en el edificio de «Promotora Astorgana», sito en la calle Santiago Crespo en la ciudad de Astorga (León).

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y en su Reglamento de aplicación, aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

León, 21 de julio de 1983.—El Jefe provincial, Jesús Gutiérrez Prellezo.—12.140-C.

24077 *RESOLUCION de 26 de julio de 1983, de la Jefatura Provincial de Industria y Energía de León, por la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.*

Visto el expediente incoado en la Sección de Energía de esta Jefatura Provincial, a petición de «Unión Eléctrica Fenosa, Sociedad Anónima», con domicilio en Madrid, calle Capitán Haya, 53, por la que solicita autorización y declaración, en concreto, de utilidad pública para el establecimiento de una línea eléctrica a 15 V; cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 1 de febrero de 1968, y en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,

Esta Jefatura Provincial, a propuesta de su Sección mencionada, ha resuelto,

Autorizar a «Unión Eléctrica-Fenosa, S. A.», la instalación de una línea eléctrica cuyas características son las siguientes:

Una línea aérea trifásica de un solo circuito a 15 KV (20 KV), con conductor de aluminio-acero de 31,1 milímetros cuadrados LA-30, aisladores de vidrio ESA número 1503 en cadena de dos y tres elementos y apoyos de hormigón armado con crucetas tipo bóveda y otros metálicos de celosía con entronque en la línea de UESA «Matarrosa-Toreno» y 2.505 metros de recorrido discurriendo por fincas particulares y terrenos comunales del término municipal de Toreno en sus anejos de Santa María del Sil y Toreno, finalizando en el centro de transformación de Santa Marina cruzando caminos de acceso a pueblos, la carretera Toreno-Bembibre por el kilómetro 10/010, existiendo igualmente paralelismo con la misma y con una línea telefónica de la CTNE en 250 metros de longitud y el río Velasco.

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y en su Reglamento de aplicación, aprobado por Decreto 2619/1966 de 20 de octubre.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

León, 26 de julio de 1983.—El Jefe Provincial de los Servicios, Jesús Gutiérrez Prellezo.—12.141-C.