

V. Comunidades Autónomas

CATALUÑA

16038 *RESOLUCION de 25 de abril de 1984, de los Servicios Territoriales de Industria de Barcelona, por la que se hace pública la autorización administrativa y declaración de utilidad pública en concreto de las instalaciones eléctricas que se citan.*

Cumplidos los trámites reglamentarios en los expedientes promovidos a petición de «Hidroeléctrica de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona, Arco, número 10, en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, estos Servicios Territoriales de Industria en Barcelona, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, Ley 10/1966, Decreto 1775/1967 y Reglamento de Líneas Eléctricas de 28 de noviembre de 1966, ha resuelto autorizar y declarar la utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, e las condiciones establecidas en el Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, de las instalaciones eléctricas de características principales siguientes:

1. Expediente: BH/ce-1371/82. Ampliación red de distribución a 25 KV en el término municipal de Vilassar de Dalt, con línea aérea, trifásica, un circuito de 0,018 kilómetros de longitud. Conductores de aluminio-acero de 43,1 milímetros cuadrados de sección. Origen, apoyo 50, línea «Cornisas 1 y 2», y final, estación transformadora «Calcerán». Transformador de 50 KVA y relación 25/0,38-0,22 KV.

2. Expediente: BH/ce-1372/82. Ampliación red de distribución a 25 KV en el término municipal de Vilassar de Dalt, con línea aérea, trifásica, un circuito, de 0,056 kilómetros de longitud. Conductores de aluminio-acero de 43,1 milímetros cuadrados de sección. Origen, apoyo número 40, línea «Cornisas 1 y 2», y final, estación transformadora «Cal Arcis». Transformador de 100 KVA y relación 25/0,38-0,22 KV.

3. Expediente: BH/ce-1373/82. Ampliación red de distribución a 25 KV en el término municipal de Tarrasa, con línea subterránea, trifásica, un circuito, de 0,05 kilómetros de longitud. Conductores, aluminio de 3 (1 por 150) milímetros cuadrados de sección. Origen, c/s Mompeo, y final, estación transformadora «Micetram». Transformador de 160 KVA y relación 25/0,38-0,22 KV.

4. Expediente: BH/ce-1374/82. Ampliación red de distribución a 25 KV en el término municipal de Tarrasa, con línea subterránea, trifásica, un circuito, de 0,098 kilómetros de longitud. Conductores de aluminio de 3(1 por 240) milímetros cuadrados de sección. Origen, c/s en calle Colón, y final, estación transformadora «Marinel 10». Transformador de 250 KVA y relación 25/0,38-0,22 KV.

5. Expediente: BH/ce-1375/82. Ampliación red de distribución a 25 KV en el término municipal de Tarrasa, con línea subterránea, trifásica, un circuito, de 0,020 kilómetros de longitud. Conductores de aluminio de 3(1 por 240) milímetros cuadrados de sección. Origen, apoyo número 1, línea a estación transformadora «Mery», y final, estación transformadora «Peralta». Transformador de 200 KVA y relación 25/0,38-0,22 KV.

6. Expediente: BH/ce-1376/82. Ampliación red de distribución a 25 KV en el término municipal de Vilassar de Dalt, con línea aérea, trifásica, un circuito, de 1,604 kilómetros de longitud. Conductores de aluminio-acero de 43,1 milímetros cuadrados de sección. Origen, apoyo número 47, «Cornisas 1 y 2», y final, estación transformadora «San Salvador». Transformador de 100 KVA y relación 25/0,38-0,22 KV.

7. Expediente: BH/ce-1377/82. Ampliación red de distribución a 25 KV en los términos municipales de Argentona, Mataró y Dosrius. Línea aérea, trifásica, un circuito, de 0,456 kilómetros de longitud. Conductores de aluminio-acero de 43,1 milímetros cuadrados de sección. Origen, apoyo número 38, línea «Argentona 1 y 2», y final, estación transformadora «Martí-Marfá». Transformador de 160 KVA y relación 25/0,38-0,22 KV.

8. Expediente: BH/ce-1377/82. Ampliación red de distribución a 25 KV en el término municipal de Barcelona, con línea subterránea, trifásica, un circuito, de 0,075 kilómetros de longitud. Conductores de cobre de 3 por 95 milímetros cuadrados de sección. Origen, línea de estación transformadora 4.194 a estación transformadora 4.586 y final, estación transformadora 2.158. Transformador de 630 KVA y relación 25/0,38-0,22 KV.

9. Expediente: BH/ce-1377/82. Ampliación red de distribución a 25 KV en el término municipal de Barcelona, con línea subterránea, trifásica, un circuito, de 0,123 kilómetros de longitud. Conductores de cobre de 3 por 95 milímetros cuadrados de sección. Origen, línea a estación transformadora 5.182, y final, estación transformadora 2.134. Transformador de 1.000 KVA y relación 25/0,38-0,22 KV.

Barcelona, 25 de abril de 1984.—El Ingeniero Jefe en funciones (ilegible).—11.960-C.

ARAGON

16039 *RESOLUCION de 4 de junio de 1984, del Servicio Provincial de Industria y Energía de Huesca, por la que se autoriza el establecimiento de la línea a 17,5 KV (25) a centro de transformación «Corvinos» que se cita, y la declaración de utilidad pública en concreto.*

Visto el expediente incoado en este Servicio Provincial de Industria y Energía de Huesca, a petición de Grupo de Electrificación Rural de Binéfar, con domicilio en calle Barcelona, 8, Binéfar, solicitando autorización y declaración en concreto de utilidad pública para el establecimiento de línea a 17,5 KV (25) a centro de transformación «Corvinos», y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con lo ordenado en la Orden de este Ministerio de 1 de febrero de 1968 y Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,

Este Servicio Provincial de Huesca ha resuelto:

Autorizar a Grupo de Electrificación Rural SAT 341 la instalación eléctrica emplazada en el término municipal de Monzón, cuyas principales características son las siguientes:

Expediente AT-124/81.—Línea a 17,5 KV, de 4.876 metros de longitud; con origen en el apoyo número 24 de la línea «SET Monzón-SET Binéfar» y final en la estación transformadora «Corvinos»; aisladores de aluminio-acero de 56 milímetros cuadrados; aisladores (rígido Arvi-32), y apoyos metálicos y de hormigón.

Finalidad de la instalación: Conversión de una línea de postes de madera en postes metálicos y hormigón, cambio de sección de hilo aluminio-acero de 27 milímetros que pasa a 56 milímetros de sección.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación, de 20 de octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Huesca, 4 de junio de 1984.—El Jefe del Servicio Provincial, Salvador Domingo Comeche.—3.197-D.

COMUNIDAD DE MADRID

15963 *LEY de 9 de marzo de 1984, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 1984. (Continuación.) (Continuación.)*

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 1984, aprobados por Ley de 9 de marzo de 1984. (Continuación.)