

V. Comunidades Autónomas

CATALUÑA

13746 *RESOLUCION de 4 de marzo de 1985, de los Servicios Territoriales de Industria de Barcelona, por la que se hace pública la autorización administrativa y declaración de utilidad pública en concreto de las instalaciones eléctricas que se citan.*

Cumplidos los trámites reglamentarios en los expedientes promovidos a petición de «Carbones de Berga», con domicilio en Barcelona, Valencia, 494-498, en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, estos Servicios Territoriales de Industria de Barcelona, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, Ley 10/1966, Decreto 1775/1967 y Reglamento de Líneas Eléctricas de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto autorizar y declarar la utilidad pública a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones establecidas en el Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, de las instalaciones eléctricas de características principales siguientes:

1. Referencia: AS/ce-9792/82.AT:

Tendido de línea aérea a 25 KV, al objeto de acondicionar la red de media tensión del sector Saltes (provincia de Barcelona). Tensión a 25 KV, tendido aéreo y circuito trifásico, conductores de aluminio-acero de 31,1 y 54,6 milímetros cuadrados de sección, y apoyos de madera, hierro y hormigón.

Barcelona, 4 de marzo de 1985.-El Ingeniero Jefe, Vicenc Franch i Casabó.-1.549-D (29096).

13747 *RESOLUCION de 15 de marzo de 1985, de los Servicios Territoriales de Industria de Barcelona, por la que se hace pública la autorización administrativa y declaración de utilidad pública en concreto de las instalaciones eléctricas que se citan.*

Cumplidos los trámites reglamentarios en los expedientes promovidos a petición de «Carbones de Berga, Sociedad Anónima», con domicilio en Barcelona, Valencia, 494-498, primero, segunda, en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, estos Servicios Territoriales de Industria de Barcelona, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, Ley 10/1966, Decreto 1775/1967 y Reglamento de Líneas Eléctricas de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto autorizar y declarar la utilidad pública a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones establecidas en el Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, de las instalaciones eléctricas de características principales siguientes:

1. Referencia: AS/ce-AT.33913/83:

Ampliación de la red de distribución a 25 KV en el término municipal de Figols, con línea aérea de 0,380 kilómetros, apoyos metálicos y conductores de aluminio-acero de 54,6 milímetros cuadrados. Origen en la línea Cercs-Port del Comte y final en el nuevo P. T. 734, «Fumanya».

2. Referencia: AS/ce-AT.33916/83:

Reforma de la línea aérea a 25 KV Cercs-Saldes. Términos municipales de Cercs y Vallcebre, en una longitud de 4,496 kilómetros, apoyos metálicos y conductores de aluminio-acero de 116,2 milímetros cuadrados.

Barcelona, 15 de marzo de 1985.-El Ingeniero Jefe, Vicenc Franch i Casabó.-1.550-D (29097).

13748 *RESOLUCION de 16 de abril de 1985, de los Servicios Territoriales de Industria de Barcelona, por la que se hace pública la autorización administrativa y declaración de utilidad pública en concreto de las instalaciones eléctricas que se citan.*

Cumplidos los trámites reglamentarios en los expedientes promovidos a petición de «Empresa Nacional Hidroeléctrica Ribagorçana», con domicilio en Barcelona, paseo de Gracia, 132, en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso: estos Servicios Territoriales de Industria de Barcelona, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, Ley 10/1966, Decreto 1775/1967 y Reglamento de Líneas Eléctricas de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto autorizar y declarar la utilidad pública a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones establecidas en el Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, de las instalaciones eléctricas de características principales siguientes:

1. Expediente: BH/ce-36789/83:

Ampliación red de distribución a 25 KV, en los términos municipales de Montmeló y Parets del Vallés, con línea mixta, trifásica, un-dos circuitos de 1,25 kilómetros de longitud (0,42 kilómetros tramo aéreo y 0,83 kilómetros tramo subterráneo). Conductores: Aluminio-acero de 116,2 milímetros cuadrados (tramo aéreo) y aluminio de 240 milímetros cuadrados (tramo subterráneo). Origen: Apoyo T-5 línea a CT 5.861 y final apoyo T 30 línea OT.77/155.

2. Expediente: BH/ce-41713/84:

Ampliación red de distribución a 25 KV, en el término municipal de Sant Boi de Llobregat, con línea subterránea trifásica, un circuito de 0,25 kilómetros de longitud. Conductores: Aluminio-acero de 150 milímetros cuadrados. Origen: E. T. 6.137 y final en el apoyo E. T. 6.050.

3. Expediente: BH/ce-47114/84:

Ampliación red de distribución a 25 KV, en el término municipal de Sant Boi de Llobregat, con línea subterránea trifásica, un circuito de 0,06 kilómetros de longitud. Conductores: Aluminio de 150 milímetros cuadrados. Origen: E. T. 4.062 y final c/s a E. T. 4.893.

4. Expediente: BH/ce-50806/84:

Ampliación red de distribución a 25 KV, en el término municipal de Montcada i Reixac, con línea subterránea trifásica, un circuito de 0,597 kilómetros de longitud. Conductores: Aluminio-acero de 116,2 milímetros cuadrados y cobre de 35 milímetros cuadrados. Origen: Apoyo T sin número, línea a E. T. 4.235 y final apoyo E. T. 4.711.

5. Expediente: BH/ce-52107/84:

Ampliación red de distribución a 25 KV, en el término municipal de Santa Coloma de Gramanet, con línea subterránea trifásica, un circuito de 0,26 kilómetros de longitud. Conductores: Aluminio de 150 milímetros cuadrados. Origen: C. T. 7.931 y final centro transformador 7.275.

6. Expediente: BH/ce-52116/84:

Ampliación red de distribución a 25 KV, en el término municipal de Canovellas, con línea mixta trifásica, cuatro circuitos de 1,086 kilómetros de longitud (1,025 kilómetros aéreos y 0,061 kilómetros subterráneos). Conductores: Aluminio-acero de 116,2 milímetros cuadrados (tramo aéreo) y aluminio 240 milímetros cuadrados (tramo subterráneo). Origen: Apoyo T-19, línea OT, y final apoyo T-1, línea OT 911.

Barcelona, 16 de abril de 1985.-El Ingeniero Jefe, Vicenc Franch i Casabó.-2.544-7 (28671).