

## COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA

**20549** RESOLUCION de 27 de junio de 1986, de los Servicios Territoriales de Industria de Gerona del Departamento de Industria y Energía, por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en estos Servicios Territoriales de Industria a instancia de «Hidroeléctrica de Cataluña, Sociedad Anónima», con domicilio en calle Archs, 10, Barcelona, solicitando autorización y declaración en concreto de utilidad pública para el establecimiento de una línea de AT y estación transformadora, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en los capítulos III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Estos Servicios Territoriales de Industria de la Generalidad de Gerona, a propuesta de la Sección correspondiente, han resuelto:

Autorizar a la Empresa «Hidroeléctrica de Cataluña, Sociedad Anónima», la instalación de la línea de AT mixta, derivación y ET del Suro, con el fin de ampliar y mejorar sus redes de distribución.

### Línea de AT

Origen de la línea: Apoyo número 98 de la 1/25 KV Palamós I.  
Final de la misma: ET del Suro.

Término municipal: Cassà de la Selva.

Tensión en KV: 25.

Tipo de línea: Aérea y subterránea.

Longitud en kilómetros: 0,002 (aérea) y 0,025 (subterránea).

Conductores: Al-Ac y Al.

Expediente: 2.678/3-A.

### Estación transformadora

Tipo: Interior.

Transformador: 250 KVA a 25/0,380/0,220 KV.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Contra esta resolución cabe interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de Industria de la Generalidad en el plazo de quince días a partir de la fecha de publicación de esta resolución.

Gerona, 27 de junio de 1986.-El Ingeniero-Jefe (en funciones), Josep Coll Ramón.-14.019-C (60276).

## COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

**20550** RESOLUCION de 23 de junio de 1986, de la Delegación Provincial de La Coruña de la Consejería de Trabajo, Industria y Turismo, por la que se hace pública la autorización administrativa y declaración en concreto de utilidad pública de las instalaciones eléctricas que se citan.

Visto el expediente de referencia, incoado a instancia de «Unión Eléctrica-Fenosa, Sociedad Anónima», con domicilio en Fernando Macías, 2, La Coruña, en el que solicita autorización administrativa y declaración en concreto de utilidad pública para la línea de media tensión 15/20 KV, de alimentación a los centros transformadores «Gulpilleira-Carballeira», centros transformadores de 25 KVA aéreos, red de baja tensión, correspondientes a los Ayuntamientos de Curtis-Aranga; línea de media tensión subterránea y nuevo centro de transformación de estación de Curtis, Ayuntamiento de Curtis; línea media tensión aérea a 15/20 KV «Areas-Esperela», Ayuntamiento de Paderne, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966,

de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas y en el capítulo III del Decreto 2619/1966, también de 20 de octubre, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y Ley de 24 de noviembre de 1939.

Esta Delegación Provincial, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto autorizar:

Expediente: 50.919.

Línea de media tensión, aérea a 15/20 KVA, de 1.452 metros, con origen en el apoyo número 12 de la línea «Castellana-Tejerio» (expediente número 27.272), término en la estación transformadora «Carballeira», a instalar. Conductor de aluminio-acero, tipo LA-30, de 31,1 milímetros cuadrados de sección sobre apoyos metálicos y de hormigón, estación transformadora tipo intemperie, de 25 KVA, a 15/20 ± 5 por 100/398-230 KVA. Ramal de la línea media tensión, aérea a 15/20 KVA, que tiene su origen en el apoyo número 3 de la línea antes mencionada, con término en la estación transformadora «Gulpilleira», a instalar, de características similares a la primera. Estación transformadora tipo intemperie de 25 KVA, idéntica a la anterior. Red de baja tensión que parte de las anteriores estaciones transformadoras, con una longitud de 3.555 metros en conductor de aluminio, tipo RZ de 3 × 95/54,6, 3 × 50/54,6 y 3 × 25/54,6, tensado, sobre apoyos de hormigón de 9 metros, que alimentarán los lugares de Carballería, Carneiros, Gulpilleira, Paredes y Maques, Ayuntamientos de Curtis y Aranga.

Expediente: 50.920.

Línea subterránea de línea de media tensión a 15/20 KVA, de 800 metros, en conductor de aluminio, aislamiento seco, de 3(1 × 150) milímetros cuadrados de sección para 15/25 KVA, con origen en la línea que alimenta a la estación transformadora «Carretera» (31.465), y final en la estación transformadora, a construir, denominada «E. T.» estación de Curtis. Estación transformadora tipo interior, de 250 KVA (preparada por 800), a 20-10/2,5-5 por 100/398-230 KV. Red de baja tensión que parte de la anterior estación transformadora, en conductor de aluminio de 4(1 × 240) milímetros cuadrados de sección, de 180 metros, Ayuntamiento de Curtis.

Expediente: 50.921.

Línea aérea de media tensión a 15/20 KVA, de 3.126 metros, en conductor de aluminio-acero, tipo LA-56, de 54,6 milímetros cuadrados de sección, sobre apoyos metálicos y de hormigón, con origen en el apoyo número 1 de la línea que alimenta a la estación transformadora «San Mamed» (expediente 35.029), y término en el apoyo número 5 de la línea de alimentación a la estación transformadora «Santa María de Mantaras», Cela de Outeiro (expediente 27.399), Ayuntamiento de Paderne.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, debiendo solicitarse la indicada aprobación en un plazo máximo de seis meses. Caso de no ser factible lo anteriormente expuesto, se procederá por el peticionario de la autorización a cumplimentar lo que para concesión de prórroga se ordena en el capítulo IV del Decreto 1775/1967, de 22 de julio.

La Coruña, 23 de junio de 1986.-El Delegado provincial (ilegible).-5.231-2 (58440).

**20551** RESOLUCION de 27 de junio de 1986, de la Delegación Provincial de La Coruña, de la Consejería de Trabajo, Industria y Turismo, por la que se hace pública la autorización administrativa y declaración en concreto de utilidad pública de las instalaciones eléctricas que se citan.

Visto el expediente de referencia, incoado a instancia de «Unión Eléctrica-Fenosa, Sociedad Anónima», con domicilio en Fernando Macías, 2, La Coruña, en el que solicita autorización administrativa y declaración en concreto de utilidad pública para centro de transformación aéreo de 50 KVA y acoplamiento de la red de baja tensión de Serra, Ayuntamiento de Coristanco. Línea aérea de media tensión a 15/20 KVA, centro de transformación aéreo de 25 KVA y red de baja tensión en Cardezo, Ayuntamiento de Cabana, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas; en el capítulo III del Decreto 2619/1966, también de 20 de octubre, sobre expropiación forzosa y sanciones