autorización y declaración, en concreto, de utilidad pública, para el establecimiento de una instalación eléctrica de media tensión, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas y en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 2634/1980, de 31 de julio, sobre transferencia de competencias de la Administración del Estado a la Xunta de Galicia, en materia de industria.

Esta Delegación Provincial ha resuelto:

Autorizar a «Unión Eléctrica Fenosa, Sociedad Anónima», la instalación eléctrica cuyas principales características son las siguientes:

Línea media tensión 20 KV, conductor LA-110 apoyos de hormigón o metálicos, la línea subterránea con una longitud de 214 metros y la línea subestación Chantada-Cierre circuitos origen en la subestación Chantada y final en el centro de transformación de la carretera Belesar-Chantada, con una longitud de 2.741 metros.

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Lugo a 22 de julio de 1986.—El Delegado Provincial.—5.964-2 (69504).

25682 *RESOLUCION de 1 de septiembre de 1986, de la Delegación Provincial de La Coruña de la Consejería de Trabajo, Industria y Turismo, por la que se autoriza la instalación eléctrica que se cita y se declara de utilidad pública.*

Visto el expediente número 50.713, incoado a instancia de «Electra del Jallas, Sociedad Anónima», con domicilio en plaza de la Constitución, Cée, en el que solicita autorización administrativa y declaración en concreto de utilidad pública para red de baja tensión de centro de transformación Tras da Costa (segunda fase), Ayuntamiento de Muros, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Decreto 2619/1966, también de 20 de octubre, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y Ley de 24 de noviembre de 1939,

Esta Delegación Provincial, a propuesta de la sección correspondiente, ha resuelto:

Autorizar red de baja tensión del centro transformador de Tras da Costa a 380/230 V, de 1.535 metros de longitud en conductor RZ, Ayuntamiento de Muros.

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/1966, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y en su Reglamento de aplicación aprobado por Decreto 2619/1966, de octubre.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, debiendo solicitarse la indicada aprobación en un plazo máximo de seis meses. Caso de no ser factible lo anteriormente expuesto, se procederá por el peticionario de la autorización a cumplimentar lo que para concesión de prórroga se ordena en el capítulo IV del Decreto 1775, de 22 de julio de 1967.

La Coruña, 1 de septiembre de 1986.—El Delegado provincial.—5.969-2 (69509).

25683 *RESOLUCION de 3 de septiembre de 1986, de la Delegación Provincial de La Coruña de la Consejería de Trabajo, Industria y Turismo, por la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.*

Visto el expediente incoado a instancia de «Electra del Jallas, Sociedad Anónima», con domicilio en plaza de la Constitución, 17, Cée, en el que solicita autorización administrativa y declaración en

concreto de utilidad pública para línea de media tensión de 20 KV, centro transformador 25 KVA y redes de baja tensión en Sande y Loyos, Ayuntamiento de Sierra de Outea, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Decreto 2619/1966, también de 20 de octubre, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y Ley de 24 de noviembre de 1939,

Esta Delegación Provincial, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

Autorizar el expediente 50.802.—Línea aérea de media tensión a 20 KV, de 1.116 metros de longitud, con origen en la línea de alimentación a la estación transformadora «Valladares» y término en la estación transformadora de «Sande», a construir. Estación transformadora tipo intemperie, de 25 KVA con relación de transformación 20 2,5 5 por 100/0,398-0,230 KV. Red de baja tensión de 775 metros de longitud, que parte de la anterior estación transformadora para Sande. Red de baja tensión de 491 metros para Loyos, con origen en la estación transformadora existente en Loyos.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/1966, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y en su Reglamento de aplicación, aprobado por Decreto 2619/1966, de octubre.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de sus proyectos de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, debiendo solicitarse la indicada aprobación en un plazo máximo de seis meses. Caso de no ser factible lo anteriormente expuesto, se procederá por el peticionario de la autorización a cumplimentar lo que para concesión de prórroga se ordena en el capítulo IV del Decreto 1775 de 22 de julio de 1967.

La Coruña, 3 de septiembre de 1986.—El Delegado provincial.—6.012-2 (70012)

25684 *RESOLUCION de 8 de septiembre de 1986, de la Delegación Provincial de La Coruña de la Consejería de Trabajo, Industria y Turismo, por la que se autoriza el establecimiento de las instalaciones eléctricas que se citan.*

Vistos los expedientes incoados a instancia de «Electra del Jallas, Sociedad Anónima», con domicilio en plaza de la Constitución, 17, Cée, en el que solicita autorización administrativa y declaración en concreto de utilidad pública para línea de media tensión de 20 KV, centro transformador aéreo de 50 KVA y distribución redes de baja tensión en Abella y Couto, Ayuntamiento de Zas. Línea media tensión, CE y redes baja tensión en Rus, Ayuntamiento de Zas. Línea media tensión, centro transformador y redes de baja tensión en Lugarnovo (primera fase), Ayuntamiento de Mazaricos, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Decreto 2619/1966, también de 20 de octubre, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y Ley de 24 de noviembre de 1939,

Esta Delegación Provincial, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

Autorizar el expediente 50.804.—Línea aérea de media tensión a 20 KV, de 551 metros de longitud, con origen en la estación transformadora «Reales»-estación transformadora «Pedra de Frado» y término en la estación transformadora de «Couto», a construir. Estación transformadora tipo intemperie, de 50 KVA con relación de transformación 20 2,5 5 por 100/0,398-0,230 KV. Red de baja tensión de 3.000 metros de longitud, que parte de la anterior estación transformadora.

Expediente 50.805.—Línea aérea de media tensión a 20 KV, de 1.805 metros de longitud, con origen en la línea de la estación transformadora «Orbellido»-estación transformadora «Edreiras» y término en la estación transformadora «Rus», a construir. Estación transformadora tipo intemperie, de 25 KVA, con relación de transformación 20 2,5 5 por 100/0,398-0,230 KV. Red de baja tensión de 2.920 metros de longitud, que parte de la anterior estación transformadora.

Expediente 50.807.—Línea aérea de media tensión a 20 KV, de 1.234 metros de longitud, con origen en la línea de alimentación a estación transformadora «Sanfoga» y término en la estación transformadora «Lugarnovo», a construir. Estación transformadora tipo intemperie de 50 KVA con relación de transformación 20 2,5 5 por