

B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

Consejería de Fomento y Turismo

Delegaciones Provinciales

GRANADA

Solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de las instalaciones eléctricas que se citan

A los efectos prevenidos en los artículos 9.º del Decreto 2617/1966 y 10 del Decreto 2619/1966, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

- a) Peticionario: «Compañía Sevillana de Electricidad, Sociedad Anónima».
- b) Domicilio: Málaga. Maestranza, número 4.
- c) Línea eléctrica:

Origen: Apoyo número 2, de la línea a 20 KV, s/c a Sierra Nevada.

Final: Centro de transformación.

Término municipal afectado: Guéjar-Sierra.

Tipo: Aérea.

Longitud en kilómetros: 1.073.

Tensión de servicio: 20 KV.

Conductores: Al. Ac. de 116,2 milímetros cuadrados.

Apoyos: Metálicos.

Aisladores: Cadena.

Potencia a transportar: 10 MVA.

- d) Estación transformadora:

Emplazamiento: Central hidroeléctrica «Nuevo Castillo».

Tipo: Intemperie.

Potencia: 100 KVA.

Relación de transformación: 20 KV \pm 5 por 100/380-220 voltios.

- e) Procedencia de los materiales: Nacional.
- f) Presupuesto: 3.824.658 pesetas.
- g) Finalidad: Suministro de energía eléctrica a las obras de central hidroeléctrica Nuevo Castillo.
- h) Referencia: 3.857/AT.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Economía e Industria, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Doctor Guirao Gea, sin número, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 22 de septiembre de 1986.-El Delegado provincial, Juan José Nievas Aranda.-6.647-14 (74357).

★

A los efectos prevenidos en los artículos 9.º del Decreto 2617/1966 y 10 del Decreto 2619/1966, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

- a) Peticionario: «Compañía Sevillana de Electricidad, Sociedad Anónima».

- b) Domicilio: Granada. Escudo del Carmen, número 31.
- c) Línea eléctrica:

Origen: Apoyo en línea de alta tensión de CSE.

Final: Centro de transformación.

Término municipal afectado: Guadix.

Tipo: Subterránea.

Longitud en kilómetros: 0,330.

Tensión de servicio: 20 KV.

Conductores: Al. de 150 milímetros cuadrados, aislamiento, 12/20 KV.

Potencia a transportar: 250 KVA.

- d) Estación transformadora:

Emplazamiento: Hidalgo.

Tipo: Interior.

Potencia: 250 KVA.

Relación de transformación: 20 KV \pm 5 por 100/380-220 voltios.

- e) Procedencia de los materiales: Nacional.
- f) Presupuesto: 4.839.714 pesetas.
- g) Finalidad: Atender nuevas peticiones de suministro de energía eléctrica.
- h) Referencia: 3.856/AT.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Economía e Industria, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Doctor Guirao Gea, sin número, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 22 de septiembre de 1986.-El Delegado provincial, Juan José Nievas Aranda.-6.646-14 (74356).

★

A los efectos prevenidos en los artículos 9.º del Decreto 2617/1966 y 10 del Decreto 2619/1966, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

- a) Peticionario: «Compañía Sevillana de Electricidad, Sociedad Anónima».
- b) Domicilio: Granada. Escudo del Carmen, número 31.
- c) Línea eléctrica:

Origen: Centro de transformación «Alvarez».

Final: Centro de transformación «Zarco Barbero», con entrada y salida en centro de transformación «Ferromar».

Término municipal afectado: La Herradura (Almuñécar).

Tipo: Subterránea.

Longitud en kilómetros: 0,690.

Tensión de servicio: 20/5 KV.

Conductores: Al. 3 (1 \times 150) milímetros cuadrados, aislamiento seco, 12/20 KV.

Potencia a transportar: 1.890 KVA.

- d) Estación transformadora:

Emplazamiento: Playa. Centros de transformación «Ferromar» y «Zarco Barbero».

Tipo: Interior.

Potencia: 2 \times 630 KVA.

Relación de transformación: 20/5 KV \pm 5 por 100/380-220 voltios.

- e) Procedencia de los materiales: Nacional.
- f) Presupuesto: 11.166.062 pesetas.

- g) Finalidad: Atender nuevas peticiones de suministro de energía eléctrica.
- h) Referencia: 3.855/AT.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Provincial de la Consejería de Economía e Industria, Junta de Andalucía, sita en Granada, calle Doctor Guirao Gea, sin número, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 22 de septiembre de 1986.-El Delegado provincial, Juan José Nievas Aranda.-6.645-14 (74355).

COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA

Consejería de Industria y Energía

Servicios Territoriales

BADAJOS

Autorización administrativa y declaración en concreto de utilidad pública de instalación eléctrica

A los efectos prevenidos en el artículo noveno del Decreto 2617/1966 y artículo 10 del Decreto 2619/1966, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa y declaración, en concreto, de su utilidad pública para la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

- Peticionario: «Compañía Sevillana de Electricidad, Sociedad Anónima».
- Domicilio: Parque de Castelar, 2, Badajoz.

Línea eléctrica:

Origen: Apoyo número 10, línea Barcarrota-Salvalcón.

Final: Centro transformador que se describe.

Tipo: Aérea.

Longitud: 0,816 kilómetros.

Tensión de servicio: 20 KV.

Conductores: Aluminio-acero 3 \times 54,6 milímetros cuadrados de sección.

Apoyos: Metálicos.

Aisladores: Cristal-cadena.

Estación transformadora:

Emplazamiento: calle Arriba, en Barcarrota.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 160 KVA.

Relación de transformación: 15-20/0,38-0,22 KV.

Baja tensión: Comprende la red de baja tensión descrita en proyecto.

Finalidad de la instalación: Mejorar suministro.

Presupuesto: 11.166.388 pesetas.

Procedencia de los materiales: Nacional.

Referencia: 01.788/12.052.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en este Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Extremadura, sito en la calle Fernández de la Puente, 11, primera planta, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, 21 de julio de 1986.-El Jefe del Servicio Territorial.-P. A., el Jefe de la Sección.-6.705-14 (79393).