

# MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

**8442** *RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2005, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se certifica un colector solar, marca Disol, modelo SX-2016-S, fabricado por Suntherm Hellas.*

Recibida en la Dirección General de Política Energética y Minas la solicitud presentada por División Solar, S.A. con domicilio social en Parque Industrial P.I.S.A., 41927 Mairena de Aljarafe (Sevilla), para la certificación de un colector solar, fabricado por Suntherm Hellas, en su instalación industrial ubicada en Grecia.

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya certificación se solicita, y que el laboratorio Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, mediante dictamen técnico con clave CA/RPT/4451/006/INTA/04, y la entidad colaboradora Novotec, por certificado de clave M-NH-DS.ST-IA-01, han hecho constar respectivamente que el tipo o modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por Orden de 28 de julio de 1.980 sobre exigencias técnicas de los paneles solares.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida disposición ha resuelto certificar el citado producto, con la contraseña de certificación NPS-2405, y con fecha de caducidad el día 27 de abril de 2008, definiendo como características técnicas del modelo o tipo certificado las que se indican a continuación, debiendo el interesado presentar, en su caso, el certificado de conformidad de la producción antes del 27 de abril de 2008.

Esta certificación se efectúa en relación con la disposición que se cita y por tanto el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento o disposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se basa la concesión de esta certificación dará lugar a la suspensión cautelar automática de la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, el recurso de reposición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de notificación de esta Resolución, ante el Secretario General de Energía, previo al contencioso-administrativo, conforme a lo previsto en el artículo 116.1 de la Ley 4/1999 de 14 de enero, que modifica la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Marca: Disol.  
Modelo: SX-2016-S.  
Características:

Material absorbente: Cobre.  
Tratamiento superficial: Recubrimiento físico al vacío (PVD) de cintas de cobre con absorbedor de titanio.  
Superficie de apertura: 1,93 m<sup>2</sup>.  
Superficie de absorbente: 1,95 m<sup>2</sup>.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.  
Madrid, 27 de abril de 2.005.—El Director General, Jorge Sanz Oliva.

**8443** *RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2005, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de paneles solares planos, marca Silvasol, modelo B-1,5, fabricados por Silvasol, S.L.*

Recibida en la Dirección General de Política Energética y Minas la solicitud presentada por Silvasol, S.L., con domicilio social en Avda. de Ondara, 14, 03730 Jávea (Alicante), para la renovación de vigencia de la certificación de paneles solares planos, fabricados por Silvasol, S.L., en su instalación industrial ubicada en Jávea (Alicante).

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya renovación de vigencia de certificación solicita, y que el modelo cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por la Orden de 28 de julio de 1.980 sobre exigencias técnicas de los paneles solares.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida disposición ha acordado renovar la certificación del citado producto, con la contraseña de certificación NPS-2505, y con fecha de caducidad el día 27 de abril de 2008, definiendo como características técnicas del modelo o tipo certificado las que se indican a continuación, debiendo el interesado solicitar el certificado de conformidad de la producción antes del 27 de abril de 2008.

Esta renovación de certificación se efectúa en relación con la disposición que se cita y por tanto el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento o disposición que le sea aplicable.

El titular de esta Resolución presentará dentro del período fijado para someterse al control y seguimiento de la producción, la documentación acreditativa, a fin de verificar la adecuación del producto a las condiciones iniciales, así como la declaración en la que se haga constar que, en la fabricación de dichos productos, los sistemas de control de calidad utilizados se mantienen, como mínimo, en las mismas condiciones que en el momento de la certificación.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se basa la concesión de esta renovación de vigencia de certificación podrá dar lugar a la suspensión cautelar automática de la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, el recurso de reposición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de notificación de esta Resolución, ante el Secretario General de Energía previo al contencioso-administrativo, conforme a lo previsto en el artículo 116.1 de la Ley 4/1999 de 14 de enero, que modifica la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Marca: Silvasol.  
Modelo: B-1,5.  
Características:

Material absorbente: Tuberías CU.  
Tratamiento superficial: Pintura negra mate.  
Superficie útil: 2,63 m<sup>2</sup>.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.  
Madrid, 27 de abril de 2005.—El Director General, Jorge Sanz Oliva.

**8444** *RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2005, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se certifica un colector solar, marca ACV, modelo Kaplan 2.4, fabricado por IMS Calefacción, S.L.*

Recibida en la Dirección General de Política Energética y Minas la solicitud presentada por IMS Calefacción, S.L. con domicilio social en, Pol. Ind. Río Gállego, C/ G. Parcela 28-1, 50840 San Mateo de Gállego (Zaragoza), para la certificación de un colector solar, fabricado por IMS Calefacción, S.L. en su instalación industrial ubicada en Zaragoza.

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya certificación se solicita, y que el laboratorio Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, mediante dictamen técnico con clave CA/RPT/4451/003/INTA/05, y la entidad AENOR, mediante certificado, han hecho constar respectivamente que el tipo o modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por Orden de 28 de julio de 1.980 sobre exigencias técnicas de los paneles solares.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida disposición ha resuelto certificar el citado producto, con la contraseña de certificación NPS-2805, y con fecha de caducidad el día 28 de abril de 2008, definiendo como características técnicas del modelo o tipo certificado las que se indican a continuación, debiendo el interesado presentar, en su caso, el certificado de conformidad de la producción antes del 28 de abril de 2008.

Esta certificación se efectúa en relación con la disposición que se cita y por tanto el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento o disposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se basa la concesión de esta certificación dará lugar a la suspensión cautelar automática de la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, el recurso de reposición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de notificación de esta Resolución, ante el Secretario General de Energía, previo al contencioso-administrativo, conforme a lo previsto en el artículo 116.1 de la Ley 4/1999 de 14 de enero, que modifica la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Marca: ACV.  
Modelo: Kaplan 2.4.

Características:  
Material absorbente: Cobre.  
Tratamiento superficial: Tinóx.  
Superficie de apertura: 2,44 m<sup>2</sup>.  
Superficie de absorbente: 2,39 m<sup>2</sup>.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.  
Madrid, 28 de abril de 2.005.—El Director General, Jorge Sanz Oliva.