

Características técnicas:

Número de circuitos: Dos.
 Conductores: Cables de cobre de 1×2000 mm², aislamiento seco tipo XLPE-PE.
 Semiconductor interior: Capa de semiconductor extruido de 1,5 mm de espesor.
 Semiconductor exterior: Capa de semiconductor extruido de 1,5 mm de espesor.
 Pantalla: Corona de hilos de cobre de 280 mm² de sección.
 Cubierta exterior: Poliolefina termoplástica.

La finalidad del soterramiento es adaptar la entrada de las líneas a la futura subestación compactada de Ventas de Alcorcón.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de alzada ante el Ilustrísimo Señor Secretario General de Energía en el plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el artículo 14.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

Madrid, 29 de noviembre de 2006.—El Director General, Jorge Sanz Oliva.

4.206/07. Anuncio de la Dirección del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Valencia por el que se somete a Información Pública la solicitud de Autorización Administrativa, de ampliación de instalaciones de la Planta de Regasificación de GNL de «SAGGAS» en Sagunto (Valencia).

A los efectos previstos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa para el anteproyecto cuyas características se señalan a continuación:

Expediente: 06.17144,11-05-06.

Peticionario: SAGGAS, con domicilio a efectos del proyecto, en Madrid, c/ Orense 81, (C.P.: 28020).

Objeto de la solicitud: Alcanzar una capacidad de almacenamiento de 450.000 m³ de GNL y de emisión de GN de 1.000.000 m³/h, para obtener un nivel de autonomía próximo a los 8-9 días de producción de GN, acorde con los criterios establecidos en la Planificación de los sectores de electricidad y gas 2002-2011.

Motivo de la solicitud: Obtener la autorización administrativa del anteproyecto de ampliación (Fase II) de las instalaciones de la planta de regasificación de GNL de SAGGAS en Sagunto (Valencia).

Descripción de la ampliación: Un tanque de almacenamiento de GNL de 150.000 m³ de capacidad y su sistema de bombeo primario asociado (tres bombas).

Dos bombas de alta presión y un vaporizador de agua de mar de 200.000 m³/h de capacidad.

Una bomba de captación de agua de mar de 6.300 m³/h. Una estación de medida y odorización.

Sistemas asociados: seguridad activa y pasiva, sistema de control distribuido, sistema eléctrico y sistemas auxiliares (megafonía, comunicaciones, antiintrusión, circuito cerrado de TV, alumbrado, pararrayos, etc.).

Anteproyecto: Ampliación planta de recepción, almacenamiento y regasificación de GNL de Sagunto, de Juan José Franco Merino, de Soluziona, visado 240/06, 05-04-06 del Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas de España, así como Documento Ambiental, de noviembre 2006.

Presupuesto total del proyecto: Noventa y dos millones de euros.

Afecciones a terceros: No se identifican.

Lo que se hace público para conocimiento general, para que pueda ser examinado el anteproyecto en la Subdelegación del Gobierno, sita en Valencia (C.P. 46009),

calle Joaquín Ballester 39, y presentar por triplicado ejemplar, en cualquier registro de los establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, las alegaciones que consideren oportunas, en el plazo de veinte días hábiles a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio. La documentación correspondiente podrá ser igualmente consultada en el Ayuntamiento de Sagunto.

Valencia, 19 de enero de 2007.—El Director del Área de Industria y Energía, Fernando Martínez Sotillos.

4.285/07. Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a Unión Fenosa Generación, Sociedad Anónima una línea eléctrica aérea a 400 kV, doble circuito, desde la central térmica de ciclo combinado de Sagunto hasta la futura subestación de entronque con la línea La Eliana-La Plana, en el término municipal de Sagunto (Valencia), y se declara, en concreto, la utilidad pública de la misma.

Visto el expediente incoado en el Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, a instancia de Unión Fenosa Generación, S.A., con domicilio en Madrid, avenida de San Luis n.º 77, solicitando la autorización administrativa y la declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación que se cita.

Resultando que la petición de Unión Fenosa Generación ha sido sometida a información pública a los efectos previstos en los artículos 125 y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica durante el plazo reglamentario, presentándose alegaciones por parte de particulares.

Resultando que el anuncio de información pública ha sido expuesto en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial así como en la Tenencia de Alcaldía del Ayuntamiento de Sagunto.

Resultando que de conformidad con los artículos 127, 131 y 146 del citado Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se enviaron separatas del proyecto a las distintas administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general a fin de emisión de informe y establecimiento, en su caso, de los condicionados técnicos procedentes.

Resultando que el proyecto de la línea fue sometido al procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental, juntamente con el de la central térmica, formulándose declaración de impacto ambiental por Resolución de fecha 15 de abril de 2004 de la Secretaría General de Medio Ambiente del Ministerio de Medio Ambiente, donde se determina el pasillo de menor impacto y las medidas preventivas, correctoras y el programa de vigilancia ambiental.

Resultando que Unión Fenosa Generación mediante escrito dirigido a la Dirección General de Política Energética y Minas con fecha 6 de mayo de 2004 manifiesta que:

1. Ha llegado a un acuerdo con todos los propietarios particulares de los terrenos que se verán afectados por el trazado de la línea, tanto en apoyos como en servidumbre de vuelo.

2. Se han aceptado todos los condicionados de los diferentes organismos, empresas de servicios públicos o servicios de interés general afectados.

Resultando que enviado un ejemplar del proyecto al Ayuntamiento de Sagunto solicitando informe y establecimiento de condicionados, éste emite informe manifestado que el trazado proyecto discurre por actuaciones urbanísticas en proceso de ejecución (Parc Sagunt I) y suelo urbano industrial, con lo que en aplicación de la disposición adicional 5 del Plan General de Ordenación Urbana de Sagunto estas líneas deberían discurrir enterradas.

Ello afecta a la parte del trazado que discurre desde la central térmica de ciclo combinado hasta la carretera de titularidad de la Diputación CV-309. Indica que se verán afectadas la citada carretera, Parc Sagunt, trazado del Ave, Renfe y carretera nacional N-340.

Resultando que por Unión Fenosa Generación se contesta en el sentido de la imposibilidad técnica y de seguridad del soterramiento de una línea a 400 kV. Se men-

ciona a su vez que, según el artículo 161 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, las modificaciones que impliquen un incremento de coste de más del 10% sobre el presupuesto de la parte de la línea susceptible de ser modificada no se consideran admisibles.

Además, se expone que esta línea discurre por un pasillo de infraestructuras que, precisamente, se dispuso para abarcar tanto la línea como el gasoducto y futuras líneas ferroviarias de acceso al puerto.

Resultando que a la contestación de Unión Fenosa Generación responde el Ayuntamiento manifestando que la explicación técnica no es suficiente, y el artículo 161 que se menciona en la respuesta no se considera que se aplique.

Resultando que por Unión Fenosa Generación se indica que enviará una documentación completa al Ayuntamiento explicando con todo detalle las razones para no poder soterrar la línea.

Visto el informe favorable emitido por el Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana.

Resultando que Unión Fenosa Generación se dirige al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio mediante escrito de fecha 19 de junio de 2006 al que acompaña otro del Ayuntamiento de Sagunto de fecha 16 de junio de 2006 en el que se manifiesta que: «tras acuerdo en pleno municipal, no existe oposición de este Ayuntamiento al proyecto de Unión Fenosa Generación de la línea eléctrica aérea desde la central térmica de ciclo combinado de Sagunto hasta la subestación de entronque con la línea eléctrica aérea La Eliana-La Plana...».

Visto el informe de la Comisión Nacional de Energía aprobado por el Consejo de Administración en su sesión celebrada el día 26 de julio de 2006.

Vista la Revisión 2005-2011 de la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2002-2011 aprobada por Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 31 de marzo de 2006.

Considerando que se han cumplido los trámites reglamentarios establecidos en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y en la Ley 13/2003, de 23 de mayo.

Esta Dirección General de Política Energética y Minas ha resuelto:

1. Autorizar a Unión Fenosa Generación Sociedad Anónima una línea eléctrica aérea a 400 kV, doble circuito, desde la central térmica de ciclo combinado de Sagunto hasta la futura subestación de entronque con la línea La Eliana-La Plana, en el término municipal de Sagunto (Valencia), cuyas características principales son:

Longitud: 8,3 km, aproximadamente.

Conductores: De aluminio-acero, tipo CONDOR, de 454 mm² de sección total.

Conductores por fase: Tres.

Cables de tierra: Dos, del tipo OPGW.

Apoyos: Metálicos en estructura de celosía.

Aislamiento: Cadenas de composite.

Cimentaciones: De hormigón en masa, independientes para cada pata del apoyos.

Puestas a tierra: En todos los apoyos, de forma que la resistencia de difusión no supere los valores que se establecen en el Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión.

La finalidad de la instalación es la de incorporar a la red de transporte la energía generada en la central térmica de ciclo combinado de Sagunto propiedad de Unión Fenosa Generación.

2. Declarar en concreto de utilidad pública la instalación que se autoriza a los efectos previstos en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

3. Esta instalación deberá ser transmitida a una empresa transportista de electricidad previo cumplimiento de lo establecido en el citado Real Decreto 1955/2000 en un plazo no superior a un año contado desde la puesta en servicio de la instalación.

En caso de no efectuarse la transmisión anteriormente citada, se procederá a la anulación de la presente Resolución.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de alzada ante el Ilustrísimo Señor Secretario General de Energía en el plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-

ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el artículo 14.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

Área de Industria y Energía. Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana. Valencia.

Madrid, 31 de agosto de 2006.—El Director General, Jorge Sanz Oliva.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

2.868/07. Anuncio de la Dependencia del Área de Industria y Energía, de la Subdelegación del Gobierno de Huelva, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa de una planta de almacenamiento y regasificación de gas natural licuado, en el término municipal de Palos de la Frontera, en la provincia de Huelva.

A los efectos previstos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución y comercialización, suministro y procedimiento de autorización de instalaciones de gas natural; en el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, y en la Ley 6/2001, de 8 de mayo, que modifica la anterior; en el artículo 86 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se somete a Información Pública la solicitud de Autorización Administrativa de una Planta de Almacenamiento y Regasificación de Gas Natural Licuado, en el Término Municipal de Palos de la Frontera, Huelva, así como su correspondiente Estudio de Impacto Ambiental.

Las características se detallan a continuación:

Expediente número: 231/2006 de la Dependencia del Área de Industria y Energía de Huelva.

Peticionario: «Regasificadora de Huelva, Sociedad Limitada», con domicilio social en Paseo de la Castellana, 91. 28046. Madrid.

Ingeniero Redactor del Proyecto: D. Luis Frailé Pardo, Ingeniero del Instituto Católico de Artes e Industrias número de colegiado 610 del Colegio Nacional de Ingenieros del Instituto Católico de Artes e Industrias.

Finalidad de las instalaciones: Construcción y puesta en marcha de una Planta de Almacenamiento y Regasificación de Gas Natural Licuado en el término municipal de Palos de la Frontera, Huelva.

Las instalaciones principales del Proyecto son:

Un atraque para metaneros para la descarga de buques de hasta 210.000 m³ de Gas Natural Licuado.

Dos tanques de almacenamiento de Gas Natural Licuado de 150.000 m³ de capacidad cada uno.

Instalaciones de Regasificación de Gas Natural Licuado con capacidad de hasta 600.000 Nm³/h.

Presupuesto: 228.400.000 euros.

Lo que se hace público para conocimiento general, y para que pueda ser examinado el expediente en las dependencias del Área de Industria y Energía, de la Subdelegación del Gobierno en Huelva (código postal 21001), en la calle Vázquez López, 12, entreplanta, y presentar por triplicado, en dicho Centro, las alegaciones que consideren oportunas en el plazo de veinte días, a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio.

Huelva, 11 de enero de 2007.—El Jefe de la Dependencia del Área de Industria y Energía, Francisco Sierra García.

3.342/07. Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Madrid por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa y aprobación del proyecto de soterramiento de la línea eléctrica a 220 kV, circuito sencillo, Majadahonda-Galapagar, entre la ST Majadahonda y el apoyo número 3, a su paso por la urbanización «Rozas Martín» en Majadahonda. LAT/24/05.

A los efectos establecidos en el artículo 125 y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» de 27.12.2000), por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones eléctricas, se somete al trámite de información pública la solicitud de Autorización Administrativa y Aprobación del proyecto de soterramiento de la línea eléctrica a 220 kV, circuito sencillo, Majadahonda-Galapagar, entre la ST Majadahonda y el apoyo número 3, a su paso por la urbanización «Rozas Martín» en Majadahonda, cuyas características principales son las siguientes:

Peticionario: Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anónima Unipersonal.

Domicilio: Calle Tomás Redondo, 1, 28033 Madrid.

Emplazamiento: Término municipal de Majadahonda, en la provincia de Madrid.

Finalidad: Se proyecta el citado soterramiento como consecuencia de la solicitud realizada por la empresa promotora Afar-4 para el soterramiento de la línea eléctrica a 220 kV, Majadahonda-Galapagar a su paso por la futura urbanización sector 1-5 «Rozas Martín» en Majadahonda (Madrid).

Descripción del trazado:

Trazado tramo aéreo: Se sustituye el actual apoyo número 3 por otro de tipo 2S190 de transición aéreo-subterráneo, que se instalará bajo línea, siendo el nuevo vano entre el nuevo apoyo 3 y apoyo número 4 existente de 240,06 metros.

Trazado tramo subterráneo: Parte de la ST Majadahonda en la que se conectará en el mismo punto que la línea aérea actual (embarrado 132 kV). En un futuro próximo se conectará al embarrado de 220 kV puesto que su funcionamiento a 132 kV es provisional. La configuración eléctrica final no varía en relación a la actual. Al salir de la subestación, transcurre por la urbanización «Rozas Martín» hasta la carretera M-503. A continuación, su traza (aproximadamente 200 metros) sigue a lo largo de la acera de la M-503, cruza la carretera y llega al nuevo apoyo de transición aéreo-subterráneo número 3. La longitud total de este tramo es de 1231 metros.

Tramo aéreo a desmontar: Al finalizar los trabajos de montaje de la línea objeto de este proyecto, se desmontará el tramo aéreo, desde la ST Majadahonda hasta el apoyo número 3, este último inclusive. Se desmontarán conductores y apoyos, afectando a un cruzamiento con la M-503.

Presupuesto: 2.428.880,52 euros.

Lo que se hace público para conocimiento general, de los titulares de derechos reales o intereses económicos, para que en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, (en horarios de 9 a 14 horas, de lunes a viernes) pueda ser examinado el proyecto de ejecución de la instalación en el Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Madrid, sita en calle García de Paredes, 65, 6.ª planta, 28010 Madrid, y formularse, por triplicado ejemplar, en el referido plazo, cualesquiera alegaciones se consideren oportunas, incluidas las procedentes, en su caso, por razón de lo dispuesto en el artículo 161 del citado Real Decreto 1955/2000.

Asimismo, la presente publicación se realiza a los efectos de notificación previstos en el apartado 4.º del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada a dicho artículo por la Ley 4/1999, de 13 de enero («Boletín Oficial del Estado» 14.1.1999).

Madrid, 3 de enero de 2007.—El Director del Área de Industria y Energía, Salvador Ortiz Garcés de los Fayos.

4.243/07. Resolución de la Delegación del Gobierno en Cantabria por la que se convoca al levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el proyecto de instalaciones denominado «Anexo al Gasoducto Burgos-Santander-Asturias nueva Posición D-06.A para un nuevo punto de entrega de gas natural en Reocín (Cantabria) con E.R.M. G-250 (72/16)» en el término municipal de Reocín.

Por Resolución de 24 de octubre de 2006, ha sido otorgada la autorización administrativa, la aprobación del proyecto y la declaración en concreto de utilidad pública para la construcción de las instalaciones del proyecto denominado «Anexo al Gasoducto Burgos-Santander-Asturias nueva Posición D-06.A para un nuevo punto de entrega de gas natural en Reocín (Cantabria) con E.R.M. G-250 (72/16)» en el término municipal de Reocín. Dicha autorización, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 103 y 105 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, lleva implícita la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos a efectos de expropiación forzosa e implica la urgente ocupación de los mismos, siéndole de aplicación el procedimiento de urgencia que determina el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.

En su virtud, de conformidad con el artículo 23.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado y de acuerdo con lo previsto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, resuelvo convocar a los titulares de los bienes y derechos afectados para que comparezcan en el Ayuntamiento de Reocín, donde radican las fincas afectadas, como punto de reunión para llevar a cabo el levantamiento de las actas previas a la ocupación y, si procediera, las de ocupación definitiva, de conformidad con el procedimiento que establece el citado artículo.

El levantamiento de actas tendrá lugar el día 28 de febrero de 2007, a partir de las 11:30 horas, en las dependencias del Ayuntamiento de Reocín, sitas en Barrio la Robleda, 127.

Todos los interesados, así como las personas que sean titulares de cualesquiera clases de derechos o intereses sobre los bienes afectados, deberán acudir personalmente o representados por persona debidamente autorizada, aportando los documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo de la contribución, pudiéndose acompañar de sus Peritos y un Notario, con gastos a su costa, si lo estiman oportuno.

Esta convocatoria de levantamiento de actas estará expuesta en el tablón de anuncios del citado Ayuntamiento y se notificará individualmente a cada interesado mediante la oportuna cédula de citación, significándose que esta publicación se realiza, igualmente, a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada en la Ley 4/1999, de 13 de enero, para la notificación de la presente Resolución en los casos de titular desconocido o domicilio ignorado, según se relaciona en el anexo.

En el expediente expropiatorio, «Enagás, Sociedad Anónima», asumirá la condición de beneficiaria.

Santander, 12 de enero de 2007.—El Delegado del Gobierno en Cantabria, Agustín Jesús Ibáñez Ramos.