2,000	Ydon	Ş	REF.		DATOS DEL PROPIETARIO		O'ME II DO	m^2
DIAMES	HOKA	FINCA	URBANA	NOMBRE Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	COLLINO	EXPROPIAR
23/05	14:00	34	3011006	JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ SIMARRO MARÍA LUISA SAIZ CANTOS	JUAN DE MARIANA, N.º 17	16239 CASASIMARRO (CUENCA)	HUERTA	46
23/05	16:00	35	3011014	TERESA SIMARRO NAVARRO	JUAN DE MARIANA, N.º 15	16239 CASASIMARRO (CUENCA)	HUERTA	4
23/05	16:15	36	3011015	MARÍA TEBAR CASAS	C/LA PARRA, EDIFICIO LA PARRA, N.º 1-B	03500 BENIDORM (ALICANTE)	TERRENO SIN CULTIVAR	88
23/05	16:30	37	3011016	ÁNGELA GASCÓN MEJÍAS	DIPUTACIÓN, N.º 32-10.ª	46120 ALBORAIA (VALENCIA)	TERRENO SIN CULTIVAR	96
24/05	10:30	38	3011017	SINESIO AROCA TEJADA E HIJO	REYES CATÓLICOS, N.º 27	16239 CASASIMARRO (CUENCA)	HUERTA	163
24/05	10:45	39	3011018	DOMINGO CASAS SAUQUILLO	CONCEPCIÓN, N.º 52	16239 CASASIMARRO (CUENCA)	TERRENO SIN CULTIVAR	109
24/05	11:00	40	3011019	MARÍA DEL ROSARIO SAHUQUILLO MARTÍNEZ	CURAS, N.º2	16239 CASASIMARRO (CUENCA)	TERRENO SIN CULTIVAR	9/
24/05	11:15	41	3011023	JUAN JOSÉ AROCA TEJADA Y 2 HNOS.	SAN JORGE, N.º 12	16239 CASASIMARRO (CUENCA)	TERRENO SIN CULTIVAR	556
22/05	13:00	42	3011024	ISAÍAS CEBRIÁN BARQUERO	REYES CATÓLICOS	16239 CASASIMARRO (CUENCA)	TERRENO SIN CULTIVAR	290
24/05	11:45	43	3011025	PEDRO MOYA GARCÍA	SAN BARTOLOMÉ, N.º 18	16239 CASASIMARRO (CUENCA)	TERRENO SIN CULTIVAR	422
22/05	13:00	4	3011026	ISAÍAS CEBRIÁN BARQUERO	REYES CATÓLICOS	16239 CASASIMARRO (CUENCA)	TERRENO SIN CULTIVAR	283
22/05	13:00	45	3212204	ISAÍAS CEBRIÁN BARQUERO	REYES CATÓLICOS	16239 CASASIMARRO (CUENCA)	TERRENO SIN CULTIVAR	133
24/05	11:45	46	3212205	PEDRO MOYA GARCÍA	SAN BARTOLOMÉ, N.º 18	16239 CASASIMARRO (CUENCA)	HUERTA	376
22/05	13:00	47	3212207	ISAÍAS CEBRIÁN BARQUERO	REYES CATÓLICOS	16239 CASASIMARRO (CUENCA)	TERRENO SIN CULTIVAR	278
22/05	13:00	48	3212209	ISAÍAS CEBRIÁN BARQUERO	REYES CATÓLICOS	16239 CASASIMARRO (CUENCA)	HUERTA	188
24/05	12:15	46	3212210	CRISTINO NAVARRO GASCÓN	VALLDARGENT, N.º 23-1.º-1.ª	07013 PALMA MALLORCA (BALEARES)	HUERTA	62
24/05	11:15	50	3212211	JUAN JOSÉ AROCA TEJADA	SAN JORGE, N.º 12	16239 CASASIMARRO (CUENCA)	HUERTA	347

23.105/07. Anuncio de la Demarcación de Costas en Galicia sobre notificación de la Orden Ministerial de 31 de octubre de 2006, aprobando el deslinde de los bienes de Dominio Público Marítimo Terrestre del tramo de costa de unos mil quinientos noventa y ocho (1.598) metros de longitud, comprendido en los terrenos de la Solana, Hotel Finisterre, dársena de la Marina y dársena de Oza.

La Demarcación de Costas en Galicia en cumplimiento de lo dispuesto por artículo 59.4 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/ 1999, de 13 de enero, practica las siguientes notificaciones, para conocimiento y demás efectos, a aquellos titulares de fincas colindantes con el dominio público marítimo-terrestre a los que intentada la notificación, no se ha podido practicar:

Bello Regueira, Guillermo. A Coruña.

Boto Rotella, Ángeles. A Coruña.

Castro Sánchez, Julio. A Coruña. Corral, Jaime. A Coruña.

Crespo Pena, Ambrosio. A Coruña.

Desconocido. Calle Parque 9-2.º D. 15002-A Coruña.

Espiñeira López, Manuel P. A Coruña.

Ferreiro Villaverde, Manuel. Calle Torre 48-3.º A. A Coruña.

Finisterre, Sociedad Anónima. Avenida de la Marina s/n. A Coruña.

Fraguela Rodríguez, Alfredo. Calle Andrés Antelo, 6-8. 15002- A Coruña.

Gómez Añón, Fernando. A Coruña.

López Currás, Elena. A Coruña.

López Currás, Olimpia. A Coruña.

López Iglesias, José Luis. A Coruña.

Martínez Cainzos, José. A Coruña.

Pombo Seoane, Francisco. 15011-A Coruña.

Quintanilla Sánchez, Elvira. A Coruña.

Ramírez Ponte, José. A Coruña.

Remuiñán, José. A Coruña. Río Leis, José. A Coruña.

Romero Suárez, Manuel. A Coruña.

Sesmonde Ares, Dionisia, A Coruña.

Vázquez Blanco, Manuel. La Iglesia, s/n. 15864-La Iglesia-Ames.

Vázquez Fernández, José. A Coruña.

Vázquez Vázquez, Francisco Javier. Calle José Luis Bugallal y Marchesi. 7-5.º D. 15008- A Coruña.

Y a todos aquellos interesados en el expediente que pudieran resultar desconocidos, para dar cumplimiento a los dispuesto en el Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General para desarrollo y ejecución de la Ley de Costas, modificado parcialmente por el Real Decreto 1112/1992, de 18 de septiembre, se les notifica la Orden de Aprobación del deslinde, Orden de 31 de octubre de 2006.

Esta Dirección General, por delegación de la Excma. Sra. Ministra y de conformidad con el Servicio Jurídico, ha resuelto:

- I) Aprobar el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa de mil quinientos noventa y ocho (1.598) metros de longitud, comprendido en los terrenos de la Solana, Hotel Finisterre, dársena de la Marina y dársena de Oza, en el término municipal de A Coruña, según se define en los planos fechados en enero de 2002.
- II) Ordenar a la Demarcación de Costas en Galicia que inicie las actuaciones conducentes a rectificar las situaciones jurídicas registrales contradictorias con el deslinde aprobado.
- III) Otorgar el plazo de un (1) año para solicitar la correspondiente concesión a aquellos titulares de terrenos que pudieran acreditar su inclusión en algunos de los supuestos contemplados en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 22/1988, de Costas.

Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa los interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas podrán interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un (1) mes ante la Excma. Sra. Ministra de

Medio Ambiente o, directamente, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos (2) meses, ante la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos (2) meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo en la forma y plazos determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Los plazos serán contados desde el día siguiente a la práctica de la notificación de la presente resolución.

A Coruña, 2 de abril de 2007.—El Jefe de la Demarcación de Costas en Galicia, Rafael Eimil Apenela.

23.156/07. Anuncio del Servicio Provincial de Costas en Lugo sobre trámite de audiencia en la rectificación de error material en el deslinde C-D1-35-Lugo, aprobado por Orden Ministerial de 28 de octubre de 1996.

El Servicio Provincial de Costas en Lugo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, practica las siguientes notificaciones, para conocimiento y demás efectos, a aquellos titulares de fincas colindantes con el dominio público marítimo-terrestre que no hayan sido notificados por ser desconocidos, y a los señores que seguidamente se relacionan, a los cuales, tras intentos repetidos, no se les pudo practicar la notificación individual.

Don Eliseo González Vispo. Calle del Puerto, sin número, 27880 Burela (Lugo).

Don José González Lestao. Calle Rafael Lobeto, número 84, 27880 Burela (Lugo).

Por Orden de la Dirección General de Costas, se pone en su conocimiento lo siguiente:

Se tramita en esta Dirección General el expediente sobre el asunto de referencia.

La rectificación del deslinde abarca desde el hito 188 hasta el 206.

Los planos que reflejan la modificación fueron suscritos en septiembre de 2006 y fueron elaborados nuevos planos, suscritos en enero de 2007, coincidentes íntegramente con los de septiembre de 2006, con la única diferencia que en los de enero del 2007 se corrigió la carátula de los planos, en los cuales se había introducido el error «hitos 200 a 201», en vez de poner «hitos 188 a 206», en coherencia con lo reflejado en los planos.

De conformidad con el artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se concede un plazo de quince (15) días para que dentro del mismo pueda examinar el expediente y presentar, también dentro del mismo plazo, los escritos, documentos y pruebas que estime conveniente.

El expediente se hallará en la Subdirección General de Gestión Integrada del Dominio Público Marítimo-terrestre de la Dirección General de Costas (plaza de San Juan de la Cruz, sin número, Madrid). Una copia del expediente podrá ser examinada en el Servicio de Costas de este Ministerio en Lugo.

Lo que se comunica por si desea hacer uso de este trámite de vista o audiencia que se le concede.

Por otra parte, a fin de facilitar la información, se encuentra a su disposición en la sede central de este Servicio, calle Ronda Muralla 131, primera planta, Lugo, y en su oficina de Foz, calle Álvaro Cunqueiro, 54, entresuelo B, copia del proyecto de deslinde y de la documentación tramitada hasta su remisión a la Dirección General referida.

Lugo, 11 de abril de 2007.–El Jefe del Servicio Provincial, José Miguel Estevan Dols.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

23.013/07. Anuncio de la Generalidad de Cataluña, Departamento de Economía y Finanzas, Dirección General de Energía y Minas, de información pública sobre la solicitud de autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública de una instalación eléctrica (expediente 07/8436).

En cumplimiento de lo que prevén el artículo 6 del Decreto 351/1987, de 23 de noviembre, por el que se determinan los procedimientos administrativos aplicables a las instalaciones eléctricas; el título 7 del Real Decreto 1955/2000, de 1 diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; y de acuerdo con la regulación establecida en el título 9 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración de utilidad pública de la instalación eléctrica siguiente.

Peticionario: «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima», con domicilio social en el Paseo del Conde de los Gaitanes número 177, la Moraleja, Alcobendas (Madrid). Expediente: 07/8436.

Objeto: solicitud de autorización administrativa, de aprobación del proyecto y declaración de utilidad pública que lleva implícita la necesidad de ocupación urgente de los bienes y derechos afectados a los efectos previstos por el artículo 52 de la Ley de expropiación forzosa.

Descripción de la instalación: proyecto de ejecución de una nueva subestación Zona Franca tipo GIS 220 kV, en el término municipal de Barcelona (Barcelonés) con las características técnicas siguientes:

La subestación será de interior, se instalará en un sótano con tecnología GIS, configuración de doble barra 220 kV, con capacidad para 5 posiciones de línea (con posibilidad de ampliación para 4 futuras posiciones), 1 posición de acoplamiento de barras y 1 celda de medida y puesta a tierra de barras.

Las posiciones que se equipan en esta etapa son: posición 2 línea Motors; posición 3 línea Aeroport este; posición 4 Metro L9 salida 1; posición 5 acoplamiento; posición 6 línea Metro L9 salida 2; posición 7 línea Zal y medida y puesta a tierra de barras, cada una con el aparellaje correspondiente.

La evolución prevista será: posición 1 línea Gas Natural 1; posición 8 línea Gas Natural 2; posición 9 línea reserva y posición 10 línea reserva (no se equiparán).

Se instalarán red de tierras inferiores, servicios auxiliares, sistemas de control y protección, sistemas de comunicación, y sistemas de seguridad, contraincendios y antiintrusismo.

Finalidad: se prevé que además de enlace con nuevas posiciones de transporte de la zona, por la evacuación en un futuro de la nueva central de ciclo combinado a construir por Gas Natural en el puerto de Barcelona y también para alimentar a una nueva subestación receptora de 220/30 kV de zona franca línea 9 del Metro ubicada en el mismo edificio, se alimentará a las instalaciones del Metro de Barcelona, las cuales no forman parte de este proyecto. Con esto consigue reforzar la actual red de transporte de la zona, con mejor fiabilidad y garantía del transporte y distribución de energía eléctrica, con una minimización del impacto visual y ambiental de la nueva subestación en el entorno.

Presupuesto: 3.320.806 euros.

Se publica para que todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas puedan examinar el proyecto de la instalación en las oficinas de la Dirección General de Energía y Minas, en la calle Proveva, número 339, segunda planta, de Barcelona, y formular las alegaciones que crean oportunas en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Barcelona, 3 de abril de 2007.—El Jefe de la Sección de Instalaciones Eléctricas, Jaume Boix i Danés.

23.014/07. Anuncio de la Generalidad de Cataluña, Departamento de Economía y Finanzas, Dirección General de Energía y Minas, de información pública sobre la solicitud de autorización administrativa, aprobación de proyecto y de declaración de utilidad pública de una instalación eléctrica (expediente 06/46527).

En cumplimiento de lo que prevén el artículo 6 del Decreto 351/1987, de 23 de noviembre, por el que se determinan los procedimientos administrativos aplicables a las instalaciones eléctricas; el título 7 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y de acuerdo con la regulación establecida en el título 9 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración de utilidad pública de la instalación eléctrica siguiente:

Peticionario: «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima»; con domicilio social en Paseo del Conde de los Gaitanes, número 177, en la Moraleja, Alcobendas-Madrid.

Expediente: 06/46527.

Objeto: solicitud de autorización administrativa, de aprobación de proyecto, y declaración de utilidad pública que lleva implícita la necesidad de ocupación urgente de los bienes y derechos afectados a los efectos previstos por el artículo 52 de la Ley de expropiación forzosa.

Descripción de la instalación: proyecto de ejecución de la ampliación y reconversión en blindado del parque de 220 kV e interconexión con el futuro parque de 400 kV en la subestación Santa Coloma, en el término municipal de Santa Coloma de Gramenet, con las características técnicas siguientes:

La subestación actual no tiene terreno anexo para poder construir el parque de 400 kV y su transformación a 220 kV, por lo que dicha instalación se ubicará en una parcela próxima al otro lado de la Avenida Francesc Maciá.

Los altos valores de cortocircuito de la zona, con valores de cortocircuito trifásico próximos o superiores a 40 kA, han obligado a efectuar como medida de operación la separación de barras de la subestación de Santa Coloma 220 kV, al verse superados los valores admisibles por parte de la paramenta instalada.

Debido al aumento del nivel de cortocircuito en el parque de 220 kV que supera el poder de corte y de resistencia al cortocircuito de la paramenta actual del parque se ha llegado a la conclusión de que el actual parque de 220 kV de la subestación de Santa Coloma, junto a la ampliación planificada debe dividirse en dos, que denominaremos Santa Coloma 1 y Santa Coloma 2.

El espacio disponible y las características de la paramenta de la subestación de Santa Coloma 220 kV no permiten ampliar la subestación existente para conectar en ella las nuevas posiciones; la ampliación que se efectué se realizará en GIS con aislante y corte en SF6, no convencional, en configuración anillo (con módulos blindados), en edificio de nueva construcción, en un espacio liberado con el desmontaje de la actual posición Sant Just 2 para luego integrarla en una nueva calle en la subestación convencional.

Santa Coloma 1 estará compuesta por las siguientes posiciones convencionales: reserva, San Justo 2, San Justo 1, Rubí 2, Rubí 1, Acoplamiento, Transformador AT8 (220/25 kV), Transformador AT6 (220/132 kV), Transformador AT-4 (220/70 kV) Transformador AT-3 (220/70 kV) y Transformador AT-2 (220/70 kV), más las siguientes posiciones blindadas, La Roca, nuevo acoplamiento transversal, salida de conexión con juego de barras 1 convencional y salida de conexión con juego de barras 2 convencional.

Posteriormente a medida que se tengan que renovar las actuales salidas convencionales se irán construyendo en solución blindada. Dado que la previsión es que la intensidad de cortocircuito siga en aumento, la nueva subestación blindada Santa Coloma 1 tendrá un poder de corte y una resistencia al cortocircuito de 63 kA, además de tener espacio previsto para las futuras ampliaciones.