

62.035/07-CO. *Corrección de erratas del anuncio de la Subdelegación del Gobierno de Alicante, dependencia del Área de Industria y Energía sobre información pública relativa a la solicitud de autorización administrativa y declaración de utilidad pública en concreto de la siguiente instalación: Anexo de modificación a la siguiente instalación: Anexo de modificación a la E/S 220 kV, doble circuito, S.T. Montebello de la L/S.T. Jijona-S.T. El Cantalar.*

Advertido error en el anexo del anuncio arriba indicado, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 249, del miércoles 17 de octubre de 2007, páginas 12284 y siguientes, en la página 12286, en el título, donde dice: «Aéreo», debe decir: «Subterráneo».

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

64.134/07. *Anuncio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre inicio del plazo de alegaciones sobre el Procedimiento Intermedio de Exclusión de la Sociedad «Riofisa, Sociedad Anónima».*

El Comité Ejecutivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en su sesión del día 11 de octubre de 2007, ha adoptado el siguiente acuerdo, en virtud de la delegación de competencias otorgada por acuerdo del Consejo de 11 de julio de 2007:

Con objeto de que las personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos que pudieran resultar afectadas por la resolución que se dicte en el procedimiento de exclusión de negociación de las acciones de la entidad «Riofisa, Sociedad Anónima», puedan formular las alegaciones que estimen pertinentes en el marco de lo previsto en el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se hace público que con fecha 24 de septiembre de 2007 la citada entidad ha presentado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, solicitud de exclusión de negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y del Sistema de Interconexión Bursátil de las acciones de la sociedad.

La solicitud de exclusión fue acordada en la Junta General Extraordinaria de «Riofisa, Sociedad Anónima», celebrada el 13 de septiembre de 2007, en la que se hallaba presente o representado el 99,60% del capital social.

A tal efecto, se concede un plazo de un mes, a contar desde la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», para la presentación en esta Comisión Nacional (Paseo de la Castellana, 19, 28046 Madrid) de las referidas alegaciones, lo que se pone en conocimiento del público en general, a los efectos oportunos.

Madrid, 17 de octubre de 2007.—Director de Mercados Secundarios, Rodrigo Buenaventura.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

63.120/07. *Anuncio de los Servicios Territoriales del Departamento de Economía y Finanzas en Lleida, de información pública sobre la autorización administrativa y la aprobación del proyecto de una instalación eléctrica (exp. 00036055/07, ref. A-10492-RL).*

A los efectos que prevén la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, de regulación del sector eléctrico; el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento administrativo de autorización de las instalaciones de energía eléctrica; el Decreto 351/1987, de 23 de noviembre, por el que se

determinan los procedimientos administrativos aplicables a las instalaciones eléctricas, así como los reglamentos técnicos específicos, se somete al trámite de información pública la solicitud de autorización administrativa y la aprobación del proyecto que se detalla a continuación.

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L., con domicilio social en la Av. Paral·lel, 51, 08004 de Barcelona.

Expediente: 00036055/07, ref.: A-10492-RL.
Descripción de la instalación: variante de la línea de 110 kV de SE Arties - SE Llavorsí 9 y 10, entre el apoyo T.086 i el T.095, en el término municipal de Alt Aneu.

Características técnicas de las líneas afectadas:

Línea a construir:

Origen de la variante: apoyo T.086, existente.
Final de la variante: apoyo T.095, existente.
Tensión nominal: 110 kV.
Longitud: 1.621,6 metros.
Número de circuitos: 2, simples.
Número y tipo de conductores: 6/3 LA-455.
Número y tipo de cable de tierra: 1 Alumoweld núm. 7-8 AWg.
Tipo de apoyos y material: tipo B y G de acero galvanizado.

Número de apoyos de amarre: 7.
Tipo de aisladores y material: CS 120SB 550/3120 110 kV, de composite.

Línea a desmontar:

Origen de la variante: apoyo T.087 existente.
Final de la variante: apoyo T.094, existente.
Tensión nominal: 110 kV. Longitud: 1.615 metros.
Número de circuitos: 2, simples.
Número y tipo de conductores: 6/3 Zigolo AI-Ac.
Número y tipo de cable de tierra: 1 AC-50.
Tipo de apoyos y material: acero galvanizado.
Número de apoyos a desmontar: 8.

Línea a retensar:

Tensión nominal: 110 kV.
Longitud: 521,6 metros.
Número de circuitos: 2, simples.
Número y tipo de conductores: 6/3 Zigolo AI-Ac.
Número y tipo de cable de tierra: 1 AC-50.
Número de apoyos de amarre: 7.
Tipo de aisladores y material: CS 120SB 550/3120 110 kV, de composite.

Término municipal afectado: Alt Aneu (Lleida).
Finalidad: Favorecer la construcción de la nueva variante de la carretera C-28, lo que conlleva la afeción de la línea de doble circuito de 110 kV S.E. Arties - S.E. Llavorsí 9 y 10.

Presupuesto: 1.436.498,51 euros.

Se publica para que todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas puedan examinar el proyecto de la instalación en los Servicios Territoriales del Departamento de Economía y Finanzas, Av. del Segre, 7, y formular las alegaciones que consideren oportunas en el plazo de 20 días contados a partir del siguiente al de la publicación del presente Anuncio.

Lleida, 5 de octubre de 2007.—El director de los Servicios Territoriales, Pere Mir Artigues.

63.148/07. *Anuncio de los Servicios Territoriales del Departamento de Economía y Finanzas en Lleida, de información pública sobre la autorización administrativa y la aprobación del proyecto de una instalación eléctrica (Exp. 00016332/07, ref. A-10379-RL).*

A los efectos que prevén la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, de regulación del sector eléctrico; el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento administrativo de autorización de las instalaciones de energía eléctrica; el Decreto 351/1987, de 23 de noviembre, por el que se determinan los procedimientos administrativos aplicables a las instalaciones eléctricas, así como los reglamentos

técnicos específicos, se somete al trámite de información pública la solicitud de autorización administrativa y la aprobación del proyecto que se detalla a continuación:

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, SL, con domicilio social en la Av. Paral·lel, 51, 08004 de Barcelona.

Expediente: 00016332/07, ref.: A-10379-RL.
Descripción de la instalación: Variante de la línea de 110 kV de SE Arties - SE Llavorsí 1 y S. E. Baqueira - S.E. Llavorsí, entre apoyos T. 243 y T. 248, en los términos municipales de Alt Aneu y Esterrí d'Aneu.

Características técnicas de las líneas afectadas:

Línea a construir:

Origen de la variante: Apoyo T.243.
Final de la variante: Apoyo T.248.
Tensión nominal: 110 kV.
Longitud: 654 metros.
Número de circuitos: 2, simples.
Número y tipo de conductores: 6/3 Condor.
Número y tipo de cable de tierra: 1 Allumoweld núm. 7-8.

Tipo de apoyos y material: Tipo B de acero galvanizado.
Número de apoyos de amarre: 4.
Tipo de aisladores y material: CS 100SB 550/3120 110 kV, de composite.

Línea a desmontar:

Origen de la variante: Apoyo T.244.
Final de la variante: Apoyo T.247.
Tensión nominal: 110 kV.
Longitud: 646 metros.
Número de circuitos: 2, simples.
Número y tipo de conductores: 6/3 Zigolo.
Número y tipo de cable de tierra: 1 AC-50.
Tipo de apoyos y material: Acero galvanizado.
Número de apoyos a desmontar: 4.

Línea a retensar:

Tensión nominal: 110 kV.
Longitud: 336 metros.
Número de circuitos: 2, simples.
Número y tipo de conductores: 6/3 Zigolo AI-Ac.
Número y tipo de cable de tierra: 1 AC-50.

Términos municipales afectados: Alt Aneu y Esterrí d'Aneu (Lleida).

Finalidad: favorecer la construcción de la nueva variante de la carretera C-28, lo que conlleva la afeción de la línea de doble circuito de 110 kV S.E. Arties - S.E. Llavorsí 1 y S.E. Llavorsí - S.E. Baqueira entre los apoyos T-243 y T-248.

Presupuesto: 479.979,73 euros.

Se publica para que todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas puedan examinar el proyecto de la instalación en los Servicios Territoriales del Departamento de Economía y Finanzas, Av. del Segre, 7, y formular las alegaciones que consideren oportunas en el plazo de 20 días contados a partir del siguiente al de la publicación del presente Anuncio.

Lleida, 10 de septiembre de 2007.—El Director de los Servicios Territoriales en Lleida, Pere Mir Artigues.

63.149/07. *Anuncio de los Servicios Territoriales del Departamento de Economía y Finanzas en Lleida, de información pública sobre la autorización administrativa y la aprobación del proyecto de una instalación eléctrica (exp. 00032334/07, ref. A-10462-RL).*

A los efectos que prevén la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, de regulación del sector eléctrico; el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento administrativo de autorización de las instalaciones de energía eléctrica; el Decreto 351/1987, de 23 de noviembre, por el que se determinan los procedimientos administrativos aplicables a las instalaciones eléctricas, así como los reglamentos técnicos específicos, se somete al trámite de informa-