

## V. Anuncios

### B. Otros anuncios oficiales

#### COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

**10904** *Anuncio de información pública de la Dirección General de Industria de la Consejería de Industria y Desarrollo Tecnológico de la Comunidad Autónoma de Cantabria de solicitud de autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración en concreto de utilidad pública. Expediente AT-51-08.*

En cumplimiento de los trámites que establece el artículo 10 del Decreto 6/2003, de 16 de enero (B.O.C. de 29-1-03), la solicitud mencionada ha sido sometida a un período de información pública, mediante el anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria, número 185, de 24 de septiembre de 2008, en el Boletín Oficial del Estado n.º 314, de 30 de diciembre de 2008, y en el periódico "El Diario Montañés", de 1 de octubre de 2008.

Advertido error en la R.B.D.A. (Relación de Bienes y Derechos Afectados) aparecida en la información pública mencionada y a los efectos previstos en los artículos 3, 8 y 10 del Decreto 6/2003, de 16 de enero (B.O.C. de 29 de enero de 2003), así como en lo previsto en los artículos 52, 53 y 54 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, además de la vigente Ley de Expropiación Forzosa y su Reglamento, que resultan de aplicación supletoria conforme a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 54/1997, se somete de nuevo al trámite de información pública la petición de autorización administrativa y declaración, en concreto, de utilidad pública para la construcción de la instalación eléctrica:

"Línea de media tensión subterránea 12/20 kV enlace CTC Finca Pontanía-CTC La Rota".

Peticionario: E.On Distribución, S.L.

Finalidad de la instalación: Se pretende poder alimentar la zona este del municipio de Noja, fundamentalmente al barrio de Helgueras, al mismo tiempo en caso de incidencias en la red a los centros que toman de otras líneas generales de alimentación a Noja, como son las de la subestación de La Venera a Castillo y a Soano. Esta línea de alimentación, por lo tanto, permitirá disponer en caso de necesidad, de alimentación alternativa desde dos subestaciones diferentes, de La Venera y de Argoños, a todo el municipio de Noja.

Características de la instalación:

- LMTS ENLACE DE CTC FINCA PONTANÍA A CTC LA ROTA:

Tensión: 12/20 kV

Longitud de la línea: 778 metros.

Nº de circuitos: 1

Tipo: RHZ-1

Sección: 1x240 mm cuadrados Al.

Origen de la línea: CTC Finca Pontanía.

Final de la línea: Empalme en línea a CTC La Rota.

Situación: Términos municipales de Arnuero y Argoños.

Presupuesto: 103.390,54 euros.

La declaración, en concreto, de utilidad pública en virtud de lo establecido en el artículo 54 de la Ley 54/1997, llevará implícita en todo caso la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa. En el correspondiente expediente expropiatorio la peticionaria de la instalación asumirá, en su caso, la condición de entidad beneficiaria.

Lo que se hace público para conocimiento general y especialmente para los propietarios de los terrenos y demás titulares afectados por la ejecución de las obras, cuya relación se inserta al final de este anuncio, todo ello en orden a que por cualquier interesado pueda ser examinado el proyecto de la instalación en la Dirección General de Industria, sita en la calle Castelar nº13, principal derecha, 39004 Santander, y formularse al mismo tiempo, en el plazo de veinte días, contado a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, cualesquiera alegaciones que se consideren oportunas, incluyendo las procedentes, en su caso, por razón de lo dispuesto en el artículo 161 del Real Decreto 1955/2000, así como aportar por escrito los datos oportunos para subsanar posibles errores en la relación indicada.

Asimismo, la presente publicación se realiza a los efectos de notificación previstos en el apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

#### RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

PROYECTO: "LMTS 12/20 KV ENLACE CTC FINCA PONTANÍA-CTC LA ROTA".(AT-51-08)

FINCA Nº	TITULAR	POLG	PARC	MUNICIPIO	CANALIZACION			NATURALEZA
					Metros lineales	S.P. (m²)	O.T. (m²)	
3	ROSARIO RUIZ LAVÍN	18	118	ARNUERO	24,50	98	98	PRADERA
4	JULIO PEREZ COLINA	18	51	ARNUERO	28,00	112	112	PRADERA
5	JULIO PEREZ COLINA	18	50	ARNUERO	55,00	220	220	PRADERA
6	FELISA SOLAR DIEZ	18	49	ARNUERO	140,50	562	562	MONTE BAJO
7	ALBERTO ABAD MENDINGORRA	18	48	ARNUERO	44,00	176	176	PRADERA
8	HDROS DE PAULINO RASILLO RODRIGUEZ	18	47	ARNUERO	46,50	186	186	PRADERA
10	HDROS DE Mª ESTRELLA CABANZON ZUBIETA	17	100	ARNUERO	106,00	424	424	PRADERA

SP: Servidumbre de paso.

OT: Ocupación temporal.

Santander, 23 de marzo de 2009.- El Director General de Industria, Marcos Bergua Toledo.

ID: A090018791-1