

## V. Anuncios

### B. Otros anuncios oficiales

#### MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

- 3553** *Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia sobre información pública de solicitud de autorización administrativa, declaración, en concreto, de utilidad pública y aprobación del proyecto de desvío provisional de la línea eléctrica a 132 kV, S.T. Lorca-S.T. Vera, entre los apoyos números 267 y 268.*

Expediente:240/2010

A los efectos de lo establecido en la Ley 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, así como en los artículos 125 y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la solicitud de autorización administrativa, declaración, en concreto, de utilidad pública y aprobación de proyecto del desvío provisional de la línea eléctrica a 132 kV, S.T. Lorca-S.T. Vera, entre los apoyos números 267 y 268, cuyas características generales son las siguientes:

- a) Peticionario: Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U.
- b) Domicilio: C/Ausó y Monzó, número 16, Alicante (03006).
- c) Emplazamiento: Término Municipal de Lorca en la provincia de Murcia.
- d) Características generales de las instalaciones:
  - Inicio: Apoyo número 267 de la línea eléctrica a 132 kV ST Lorca-ST Vera.
  - Final: Apoyo número 268 de la línea eléctrica a 132 kV ST Lorca-ST Vera.
  - Longitud: 280 metros.
- e) Características principales de la instalación eléctrica:
  - Sistema: Corriente Alterna Trifásica.
  - Frecuencia: 50 Hz.
  - Tensión nominal: 132 kV.
  - Tensión más elevada de la red: 145 kV.
  - Potencia máxima a transportar: 131 MVA.
  - Circuitos: Uno.
  - Número de conductores por fase: Uno.
  - Número de cables de tierra: Uno.

- Disposición: Tresbolillo.
- Apoyos: Metálicos en forma de celosía doble.
- Conductores: Aluminio Acero tipo HAWK.
- Aislamiento: Cadenas de composite.

f) Presupuesto total: 145.748,88.

g) Afecciones: Los bienes y derechos afectados son los señalados en la relación adjunta.

h) Finalidad: Posibilitar la construcción de la ST Nogalte.

Lo que se hace público para conocimiento general y para que en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, por cualquier interesado pueda ser examinado el proyecto de ejecución de la instalación, en el Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Murcia, sita en la calle Alfonso X, número 6, 30008-Murcia, y formularse, por duplicado ejemplar, en el referido plazo, cualesquiera alegaciones se consideren oportunas.

Relación de bienes y derechos afectados

Término Municipal: Lorca (Murcia)

Desvío Provisional de línea eléctrica a 132 kV, Lorca-Vera

Finca Pyto	Catastro		Titular	Domicilio	Servidumbre					Naturaleza
	Poligono	Parcela			Vuelo		Apoyos y anillo de puesta a tierra		Temporal montaje	
					Longitud (m.l.)	Proyección (m2)	nº	m2		
1	142	33	Mº de los Angeles Díaz de Haro	Camino Felí s/n, 30813 LORCA (MURCIA)	280	432	267.1 267.2 267.3 267.4	94 97 97 94	283 190 190 283	Futura ST. Nogalte

Murcia, 24 de enero de 2011.- El Director del Área de Industria y Energía, Francisco Faraco Munuera.

ID: A110006732-1