

## V. Anuncios

### B. Otros anuncios oficiales

#### COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

**5864** *Resolución del Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres de la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres a petición de Iberdrola Dist. Electr., S.A., con domicilio en C/ Periodista Sánchez Asensio, 1, Cáceres solicitando autorización administrativa y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el artículo 128 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre (BOE 27-12-2000), así como lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico:

Este Servicio ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Dist. Electr., S.A. el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas características son las siguientes:

Línea de alta tensión:

1. Tramos subterráneos:

Origen: Nuevo Centro de Reparto, posiciones de línea a instalar.

Final:

- Tramo 1: L.S.A.T (Empalmes) junto al apoyo n.º 2008 (a desmontar). L.S.A.T que da servicio al CT Mejostilla 1.

- Tramo 2: Nuevo apoyo A1 de entronque aéreo/subterráneo, entre apoyos existentes 5014 y 5013.

- Tramo 3: Nuevo apoyo A2 de entronque aéreo/subterráneo.

2. Tramo aéreo:

Origen: Nuevo apoyo A2, de entronque aéreo/subterráneo.

Final: Nuevo apoyo A3, de ángulo.

Nuevo Centro de Reparto:

De tipo prefabricado P.F.U-4, con tres celdas de línea y una celda de protección. Dimensiones: longitud 4,46 m, anchura 2,38 m y altura 3,04 m. Emplazado en la intersección de: Calle I (11.1) con Calle D (3.3), (nomenclatura según registro de la propiedad).

Términos municipales afectados: Cáceres.

Tipo de línea: Aérea y subterránea.

Tension de servicio, en kV: 13,2 (20).

Aisladores: Materiales: Composite Tipo: U70 Y B20.

Longitud total, en kms.: 1,437.

Emplazamiento de la línea y Centro de reparto: Polígono "Nueva Ciudad", Sup. 2.2.

Finalidad:

1. Centro de Reparto: Enlace en Anillo de LAT "STR Cáceres-Monroy" con el CT "Mejostilla 1".

2. Soterramiento del vuelo de la línea de AT sobre nueva urbanización del Polígono "Nueva Ciudad", SUP 2-2. Referencia del expediente: 10/AT- 8574

Esta instalación no podrá entrar en funcionamiento mientras no cuente el peticionario de la misma con el Acta de Puesta en servicio previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el artículo 132 del mencionado R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre.

Cáceres, 27 de enero de 2012.- El Jefe del Servicio Ordenación Industria de Cáceres. Fdo.: Fernando Mijares Álvarez.

ID: A120009024-1