

## V. Anuncios

### B. Otros anuncios oficiales

#### COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

**9512** *Anuncio del Departamento de Empresa y Empleo Secretaria General Servicios Territoriales en Lleida, de información pública sobre la solicitud de autorización administrativa y la aprobación del proyecto ejecutivo, de las instalaciones de una planta satélite de GNL y red de distribución de gas natural en los núcleos urbanos de Menàrguens y Tèrmens (DICT 25-00001719-2015).*

La solicitud se somete al trámite de información pública de acuerdo con el procedimiento de autorización administrativa regulado por el artículo 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de los Hidrocarburos, modificada por la Ley 12/2007, de 2 de julio (BOE del 3 de julio), así como de las obligaciones y derechos establecidos en los artículos 74 y 75 de la misma Ley, desarrollada a nivel reglamentario por el Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, mediante el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural (BOE de 31.12.2002).

Peticionario: Gas Natural Distribución SDG, S.A.

Objeto: Obtener la autorización administrativa y la aprobación del proyecto ejecutivo, de las instalaciones de una planta satélite de GNL y red de distribución de gas natural en MOP-0'4 bar en los núcleos urbanos de Menàrguens y Tèrmens, en los términos municipales de Menàrguens y Tèrmens.

Presupuesto: 512.401,14 euros.

Características principales de la instalación:

Módulo de regasificación.

Capacidad de almacenamiento de GNL: 30 m<sup>3</sup>.

Capacidad de gasificación máxima: 2.610 Nm<sup>3</sup>/ día.

Presión normal de servicio de almacenamiento de GNL: 4 bar.

Presión de suministro de GN a la red de distribución: 4 bar - 0'4 bar.

Temperatura de suministro de GN: 0-20 °C.

Red de distribución del término municipal de Menàrguens.

La instalación estará formada por cinco tipos de tuberías.

Longitud: 129 m, 2.098 m, 337 m, 1.575 m y 95 m.

Diámetro: 160 mm, 110 mm, 90 mm, 63 mm y 4", respectivamente.

Material: Polietileno, polietileno, polietileno, polietileno y acero, respectivamente.

Presión máxima de servicio: 0'4 bar.

Red de distribución del término municipal de Térmens.

La instalación estará formada por cuatro tipos de tuberías.

Longitud: 259 m, 973 m, 1.670 m y 32 m.

Diámetro: 110 mm, 90 mm, 63 mm y 4" mm, respectivamente.

Material: Polietileno, polietileno, polietileno y acero, respectivamente.

Presión máxima de servicio: 0'4 bar.

Esta autorización se solicita respetando, en todo caso, los derechos de las autorizaciones administrativas otorgadas anteriormente a otras sociedades distribuidoras que se puedan ver afectadas.

Se publica para que todas las personas o entidades que se consideren afectadas puedan examinar el proyecto y, si procede, presentar las alegaciones que crean oportunas ante los Servicios Territoriales de Empresa y Empleo de Lleida, Av. del Segre, núm. 7, en el plazo de veinte días a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Lleida, 5 de marzo de 2015.- El Director de los Servicios Territoriales en Lleida, Octavi Miarnau Roca.

ID: A150011361-1