

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

13298 *Resolución de 14 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de un captador solar, modelo Vaillant VFK 135 VD, fabricado por Vaillant GmbH.*

Recibida en la Dirección General de Política Energética y Minas la solicitud de renovación de certificación de un captador solar térmico presentada por:

Titular: Vaillant, S.L.

Domicilio social: Mendigorritxu, 52, Pol. Ind. Jundiz, 07015 Vitoria-Gasteiz, Araba/Álava.

Lugar de fabricación: Alemania.

Del captador solar que fue certificado con la contraseña y la fecha de resolución que se relaciona a continuación:

Modelo	Contraseña	Fecha resolución
Vaillant VFK 135 VD	NPS-20613	31/05/2013

Conforme a los ensayos emitidos por:

Laboratorio emisor	Clave
TÜV Rehinland Energie Und Umwelt GmbH	21222067_en_r
TÜV Rehinland Energie und Umwelt GmbH	21222067_En_P

Resultando que se ha presentado la documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya renovación de vigencia de certificación solicita, y que el modelo cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por la Orden IET/2366/2014, de 11 de diciembre, sobre exigencias técnicas de los paneles solares,

Esta Dirección General de Política Energética y Minas, de acuerdo con lo establecido en la referida disposición, ha resuelto renovar la certificación del citado producto, con las contraseñas de certificación:

Modelo	Contraseña
Vaillant VFK 135 D	NPS-12425

Y con fecha de caducidad dos años después de la fecha de la resolución, definiendo como características técnicas del modelo o tipo certificado las que se indican a continuación.

Esta renovación de certificación se efectúa en relación con la disposición que se cita y por tanto el producto deberá cumplir cualquier otro reglamento o disposición que le sea aplicable.

El titular de esta resolución presentará dentro del periodo fijado para someterse al control y seguimiento de la producción, la documentación acreditativa, a fin de verificar la adecuación del producto a las condiciones iniciales, así como la declaración en la que se haga constar que, en la fabricación de dichos productos, los sistemas de control de calidad utilizados se mantienen, como mínimo, en las mismas condiciones que en el momento de la certificación.

La identificación, características técnicas, especificaciones generales y datos resumen del informe del ensayo del modelo o tipo certificado son las que se indican a continuación.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se basa la concesión de esta renovación de vigencia de certificación podrá dar lugar a la suspensión cautelar automática de la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, el recurso de reposición ante el Secretario de Estado de Energía en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de publicación de esta resolución conforme a lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o ser impugnado directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución, conforme la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa.

1. Modelo con contraseña NPS - 12415

Identificación:

Fabricante: Vaillant GmbH.
Nombre comercial: Vaillant VFK 135 VD.
Tipo de captador: plano.
Año de producción: 2010.

Dimensiones:

Longitud: 2.034 mm.
Ancho: 1.234 mm.
Altura: 80 mm.
Área de apertura: 2,352 m².
Área de absorbedor: 2,326 m².
Área total: 2,51 m².

Especificaciones generales:

Peso: 37,5 kg.
Presión de funcionamiento máx.: 1.000 kPa.
Fluido de transferencia de calor: agua+glicol.

Resultados de ensayo:

Cauda: 0,014 kg/(sm²).
Modificador ángulo incidencia: 0,87 [K_θ(50°)].

• Rendimiento térmico:

η_0	0,814	
a_1	2,645	W/m ² K
a_2	0,033	W/m ² K ²
Nota: referente al área de apertura.		

- Potencia extraída por unidad de captador (W):

$T_m - T_a$ en K	400 W/m ²	700 W/m ²	1.000 W/m ²
10	695	1.270	1.844
30	508	1.083	1.657
50	259	833	1.407

Madrid, 14 de mayo de 2015.–La Directora General de Política Energética y Minas, María Teresa Baquedano Martín.